

測定結果の概要

1. 報告状況について

(1) 大気基準適用施設

令和5年3月末において報告義務のある事業所は2事業所5施設（廃棄物焼却炉）であり、事業所から測定結果の報告がありました。
（表-1）

(2) 水質基準適用事業所

令和5年3月末において報告義務のある事業所は1事業所であり、事業所から測定結果の報告がありました。
（表-2）

2. 排出基準等適合状況について

報告を受けた事業所の測定結果は、全て排出基準等を下回っていました。

令和4年度 ダイオキシン類測定結果

表-1 大気基準適用施設（廃棄物焼却炉）

事業場 No.	事業場名	所在地	施設	ダイオキシン類（排出ガス）			ダイオキシン類（燃え殻）			ダイオキシン類（ばいじん）			備考	
				試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	基準	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	基準	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	基準		
1	猪名川流域下水道原田処理場 (原田水みらいセンター)	豊中市原田西町1-1	1	1,2系し渣焼却炉	—	—	10	—	—	3	—	—	3	令和4年度休止中
			2	1,2系汚泥焼却炉	—	—	5	—	—	3	—	—	3	令和4年度休止中
			3	3系A汚泥焼却炉	R4.7.11	0.00037	0.1	—	—	3	R4.10.18	0	3	
			3	3系B汚泥焼却炉	R4.7.8	0.0000019	0.1	—	—	3	R4.10.19	0	3	
2	豊中市伊丹市クリーンランドごみ焼却施設	豊中市原田西町2-1	1	1号焼却炉	R4.8.8	0.0000022	0.1	R4.8.8	0	3	R4.5.27 R4.8.9 R4.11.15 R5.1.18	0.23 0.18 0.18 0.17	3	ばいじんは薬剤処理
			2	2号焼却炉	R4.8.10	0	0.1	R4.8.10	0	3				
			3	3号焼却炉	R4.8.9	0	0.1	R4.8.9	0.000084	3				
			—	—	—	—	—	—	R4.5.27 R4.8.9 R4.11.15 R5.1.18	0.000017 0 0.000016 0.0019	3	—	—	—

表-2 水質基準適用事業場

事業場 No.	事業場名	所在地	特定施設の種類の	ダイオキシン類（排水）			備考
				試料採取日	測定結果 (pg-TEQ/L)	基準	
1	猪名川流域下水道原田処理場 (原田水みらいセンター)	豊中市原田西町1-1	廃ガス洗浄施設 下水道終末処理施設	R4.6.12~R4.6.13	0.00016	10	