

## 豊中市公立こども園照明設備リース契約 仕様書

### 1 業務の目的

本業務は豊中市こども園に設置されている既存照明器具をLED照明に交換し、消費電力の削減に伴う温室効果ガスの排出削減を図ることを目的とする。

### 2 適用範囲

本仕様書は「豊中市公立こども園照明設備リース契約」に適用する。

### 3 適用規格及び参考規格

本仕様書において規定されていないものは、以下の規格等を適用する。

#### (1) JIS規格

JISC62504	一般照明用LED製品及び関連装置の用語及び定義
JISC7801	一般照明用光源の測光方法
JISC7550	ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性
JISC8105-1	照明器具—第1部：安全性要求事項通則
JISC8105-2-1	照明器具—第2-1部：定着灯器具に関する安全性要求事項
JISC8105-2-2	照明器具—第2-2部：埋込み形照明器具に関する安全性要求事項
JISC8105-2-22	照明器具—第2-2-2部：非常時用照明器具に関する安全性要求事項
JISC8105-3	照明器具—第3部：性能要求事項通則
JISC8105-5	照明器具—第5部：配光測定方法
JISC8147-2-7	ランプ制御装置—第2-7部：非常時照明用制御装置の個別要求事項
JISC8147-2-13	ランプ制御装置—第2-13部：直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個別要求事項
JISC8152-1	照明用白色発光ダイオード（LED）の測光方法—第1部：LEDパッケージ
JISC8152-2	照明用白色発光ダイオード（LED）の測光方法—第2部：LEDモジュール及びLEDライトエンジン
JISC8152-3	照明用白色発光ダイオード（LED）の測光方法—第3部：光束維持率の測定方法
JISC8153	LEDモジュール用制御装置—性能要求事項
JISC8154	一般照明用LEDモジュール—安全仕様
JISC8155	一般照明用LEDモジュール—性能要求事項

※選定する照明器具等について、JIS規格で示している最低照度基準を原則満たすこととする。

ただし、既設器具が照度基準を満たせていない場合は、発注者と協議し、決めることとする。

#### (2) 電気用品安全法（PSE）

日本国内電気用品安全法上の技術基準の内容に準拠するものとする。

(3) JEL規格

JEL600 光源製品の正しい使い方と表示事項

(4) JILMA規格

JLMA500 LED関連試験規格のJNLA認定記述基準

(5) ガイドライン

ガイドB005 改正ランプ及び制御装置・製品アセスメントマニュアル

ガイド010 直管LEDランプ性能表示等のガイドライン

ガイドB011 高品質照明用LED光源の性能要求指針

ガイドA102 照明器具の銘板等の表示

ガイドA134 LED照明器具性能に関する表示についてのガイドライン

## 4 概要

(1) 履行場所

豊中市公立こども園11施設（別紙1「LED化対象施設一覧表」参照）

(2) 賃貸借物品

ア LED照明器具本体（ランプ共）および付属品

イ その他、取り付けに必要な資材

(3) 数量及び設置場所

別紙2「LED照明リース一覧表」

(4) 契約期間 令和9年1月1日から令和13年12月31日まで

(5) 設置期限 令和8年12月31日

詳細は市担当職員と調整の上、決定すること。

(6) 賃貸借期間

令和9年（2027年）1月1日から令和13年（2031年）12月31日（60ヶ月、5年間）  
（地方自治法第167条の17に基づく債務負担行為）

(7) 賃貸借期間満了時の取り扱い

賃貸借期間が満了し、豊中市（以下「発注者」という。）が賃貸借料を完済したときに、本賃貸借物品の所有権を受注者から発注者に帰属するものとする。

※「発注者」については、本業務における賃貸借契約を締結する所管課を示します。

## 5 照明器具（物品）仕様

(1) 共通

ア 照明器具は、別紙2「LED照明リース一覧表」に示すLED照明機器仕様を満足するLED照明を調達すること。

イ 照明器具等、使用する全てのLED照明は、JIL5004「公共施設用照明器具」の「ベースライト形」「ダウンライト形」「高天井形」全てに登録対応器種を持つメーカーの製品とすること。

（公共施設用照明器具に器種設定のない種類のLED照明についても、同様とすること）

- ウ 光源（LED）寿命は、40,000時間以上の製品とすること。
- エ 避難誘導灯、非常灯、および非常灯兼用器具については、交換対象外とすること。
- オ 交換する賃貸借物品は、既設の建物に配慮して天井等建物の補修を必要としない器具を選定し、契約締結日から取替工事前までに機器図面等を提出のうえ、発注者側の承諾を得ること。
- カ 本契約により設置する照明器具には賃貸借管理シールを貼り、緊急連絡先も掲示すること。
- キ 既設照明器具から交換対象となる箇所へはLED器具ごと交換のみとする。（直管ランプおよび電球交換は認めない。）

## （2）LED一体型ベースライト

- ア 照明器具の電源装置はメンテナンス性を考慮しライトバー側に備える機器を選定すること。

## （3）ダウンライト

- ア 既設取り付け開口と異なる機器を設置する場合は、リニューアルプレート等を用いて設置すること。

## （4）その他LED照明機器

- ア その他LED照明機器についても、既設取り付け開口と異なる機器を設置する場合は、リニューアルプレート等を用いて設置すること。
- イ 別紙2「LED照明リース一覧表」記載の仕様を満足する製品とすること。

## （5）設置予定物品の規格確認

- ア 落札後調査から施工前までに設置予定機器リストを提出し、発注者の承諾を受けるものとする。

# 6 工事仕様

## （1）設置仕様

### ①着工前

- ア 受注者は、設置作業の着工前に既設器具の取り付け方法・状態等を現地調査のうえ、施工計画（実施工程表、作業体制表、安全管理計画、現場代理人届等）を提出し、承諾を得なければならない。（※様式については任意とする。）
- イ 設置前に現場調査、回路調査等を十分に行い、作業を実施すること。  
また、調査等において仕様書との相違（数量、仕様等）を発見した場合には、照明リストを修正し発注者へ速やかに提出し協議するものとする。
- ウ 停電を要する作業が発生する場合は、影響範囲及び停電日時を示した計画書を発注者に提出し、承諾を得なければならない。
- エ 設置作業に使用する雑材は全て新品とする。（但し、仮設材においては、再使用品でも可能とする。）
- オ 工事期間中、火災保険または、それに代わる請負賠償責任保険等に加入し証書の写しを提出するものとする。

## ②仮設工事

- ア 設置作業において、仮設足場を設置する必要がある場所については、設置した足場にて運営上の支障が起きないように設置すること。
- イ 工事作業員の車や資材搬入、廃棄物の搬出等の運搬車の経路及び駐車位置についての場所、時間等を仮設計画書にて発注者に提出し、承諾を得なければならない。
- ウ 設置に必要な工事用電力及び水等の費用は受注者の負担とする。
- エ 受注者は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、労働安全衛生規則に基づき墜落制止用具を使用させる等、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じること。
- オ 受注者は、既設床に傷等をつけないように、シート合板・ゴムマット・ブルーシートなどで養生をすること。また、机の上の養生を行うと共に現場建物等に損傷を与えることの無いように十分に注意すること。  
なお、万一損傷した場合は、受注者の責任及び費用負担において補修または復旧を行うこと。
- カ 工事に係る器具等の保管場所については、発注者と協議すること。

## ③設置工事

- ア 受注者は、既設機器を取り外した後、賃貸借物品を設置し即日点灯するものとする。
- イ 設置作業において発生する軽微な工事、補修等については、本契約の作業範囲として実施するものとする。
- ウ 必要に応じて、工事エリアのみならず、通路及び資材置場の各部養生を行うこと。
- エ 工事中は施設利用者や施設職員に対して、作業方法、作業日程について十分な安全対策を施設運営上の支障が起きないようにすること。
- オ 設置作業にあたっての安全管理については、発注者と打ち合わせを行い、受注者の負担で安全確保に必要な措置を講じること。
- カ 設置作業の前後に当該照明回路の絶縁測定を実施し、作業による絶縁劣化等がないことを確認すること。
- キ LED照明器具施工前、施工後で校正証明書のある照度計によって照度測定を行い、既設照明以上の照度であることを、発注者にその内容を報告すること。
- ク 設置における安全性の確認は、一般社団法人日本照明工業会が発行する「蛍光灯器具に取り付けできる直管LEDランプの使用・照明器具改造に関する注意点」に準じて施工すること。
- ケ 照明器具交換後、照明器具への表示及び記録を行うこと。

### ① 照明器具への表示

a賃貸借期間

b施工業者名

原則、以上のとおり表示することとするが、状況によっては市と協議の上、表示項目を決

める。

② 成果物として保管する資料等

a照明機器の仕様書および取扱説明書等

b工事状況及び完成写真

c完成図面（照明プロット）

- コ 設置作業において発生する軽微な工事、補修等については、本契約の作業範囲として実施するものとする。
- サ 設置作業完了後、完成図書（完成図、写真、設置機器一覧、設置機器図面等）を発注者が指定する日までに提出するものとする。
- シ 本仕様書に記載しない事項については、公共建設改修工事標準仕様書（電気設備工事編）最新版／国土交通省大臣官房 官庁営繕部監修により補完するものとする。
- ス 設置作業に関して本仕様書に明記のない事項に疑義が生じた場合は、発注者と協議するものとする。
- セ 設置工事中に発生した事故については、受注者の責任及び費用負担で対応すること。
- ソ 受注者は、既設の照明器具等を撤去し、撤去した照明器具等は関係法令に基づき適切な処分を行うこと。なお、撤去された照明器具等の発生材の処理については、全て、施設外に搬出し、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、再生資源の利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令に従い適切に処理すること。検査においては、マニフェスト等を確認することとする。なお、PCB含有廃棄物の可能性のあるものを発見した場合は速やかに発注者に連絡すること。また、PCB含有廃棄物が出てきた場合は、発注者が別途指定する場所へ保管することとする。
- タ アスベストの含有のおそれがある天井ボード等の開口が必要な場合は、アスベストの含有があるものとみなし、関係法令に基づき必要な手続きを行ったうえで、適切な方法で作業を行うこと。
- チ アスベストの調査、運搬及び処分に係る費用は受注者の負担とし、適切に処分を行うこと。
- ツ 設置作業時間については原則として毎週土曜日、日曜日の2日間のみとし、土曜日は19時から翌日5時までの間、日曜日は8時から18時までの間の作業とする。この時、夜間工事中に発生する作業音については近隣住民へ十分な配慮を行わなければならない。施設ごとの作業する時間帯については発注者と協議し承諾を得ること。（夏休みや冬休みなどの長期休暇期間の作業は認めない。）
- テ 整備にあたり、各種法令を遵守すること。

## 7 物品の保守等

- (1) 賃貸借期間中、賃貸借物品が正常に点灯するよう維持管理を行うものとし、機器の不具合による物品の取り替え、代替え、修理等（交換作業費含む）に要する費用は受注者の負担とする。

- (2) 賃貸借期間中に消灯その他の不具合(以下「消灯等」という。)が発生した場合は、迅速かつ適切に物品の取り換え、代替え、修理等を行うものとし、消灯等の原因が、落雷等、機器の不具合によらない場合は、発注者は、受注者が付保する動産総合保険の範囲内で、支払いを免れることが出来るものとする。ただし、動産総合保険の付保範囲外の費用負担については、別途協議するものとする。
- (3) 設置作業終了後、消灯等が発生した時の連絡先、担当者等を記載した体制表を提出するものとする。

## 8 物品の移動等

- (1) 発注者が照明器具の設置個所を変更するときは、発注者の責において物品の取外し、設置・調整を行うものとする。
- (2) (1)にあたり、機器の取外し、設置・調整に必要な情報を受注者は発注者に提供するものとする。
- (3) 変更後の機器は、引き続き受注者が管理するものとする。

## 9 維持管理

- (1) 受注者は、灯具の設置後から賃貸借期間終了までの間、LED照明灯が正常な状態で使用できるよう維持管理をすること。
- (2) 賃貸借期間中の不点灯及び照度低下(基準値以下)、原因不明の不具合等は、受注者の責任及び費用負担において、速やかに交換又は補修を行い正常な状態を保つこととする。
- (3) 受注者は、照明機器の設置後から賃貸借期間終了までの間、保険(動産総合保険等)に加入し、落雷、暴風雨などにより機器に不具合が発生した場合、速やかに修繕・交換等の処置を行うこととする。
- (4) 受注者は、照明機器の設置後から賃貸借期間終了までの間の維持管理について、緊急連絡先を記載した保守管理体制を発注者に書面で届け出ること。なお、保守管理体制に変更が生じた場合は、速やかに発注者へ届け出ること。

## 10 賃貸借契約について

### (1) 事業形態

LED照明灯の灯具取替工事及び維持管理を含めた包括的賃貸借契約

### (2) 賃貸借期間

賃貸借期間は令和9年(2027年)1月1日から令和13年(2031年)12月31日(60ヶ月、5年間)とする。

### (3) 賃貸借料支払い条件

月ごとの支払いとし、また、請求書受理後30日以内に賃貸借料を支払うものとする。

### (4) 賃貸借契約に含まれる事項

以下の内容は賃貸借料に含めるものとする。

- (7) LED照明灯設置に必要な付属品一式

- (イ) LED照明灯取替工事に係る工事費
- (ウ) 既存灯等の処分費用
- (エ) 賃貸借金利及び保険費用（動産総合保険、損害賠償保険等）
- (オ) 維持管理費用（部品交換、緊急修理、不点灯時の対応等）

## 11 提出書類

受注者は以下の書類を発注者に提出すること。

番号	提出書類	提出時期
1	設置予定機器リスト	施工前
2	施工計画表	施工前
3	実施工程表	施工前
4	緊急連絡先名簿	施工前
5	完成図面	施工後
6	廃棄物マニフェスト	発行され次第
	その他発注者が必要と認める書類	随時

## 12 発注者と受注者の責任分担

### (1) 予想されるリスクと責任分担

発注者と受注者の責任分担は、原則として次表の「予想されるリスクと責任分担」によることとする。

なお、受注者が責任を負うべき事項で、発注者が責任を負うべき合理的な理由があるものや現段階で分担が決定されていないものについては、別途協議を行う。

### (2) 事業継続が困難になった場合における措置

事業継続が困難になった場合における措置については、賃貸借契約において定める。

表 予想されるリスクと責任分担

リスクの種類	リスクの内容	負担者	
		発注者	受注者
共通	本仕様書の誤り	○	
	安全性の確保		○
	環境の保全		○
	保険		○
	制度の変更	○	○
	事業の中止・延期	発注者の指示によるもの	○
周辺住民等の反対による事業の中止・延期		○	○
設置作業に必要な許可等の取得遅延によるもの			○

		発注者の不注意等による設置作業許可等の遅延によるもの	○	
		受注者の事業放棄・破綻によるもの		○
設置段階	第三者賠償	設置作業における第三者への損害賠償		○
	不可抗力	天災等による設計変更・中止・延期	○	○
	用地の確保	資材置場の確保	○	○
	立入許可	必要な施設への立入許可	○	
	設計変更	発注者の提示条件、指示の不備によるもの	○	
		受注者の指示・判断の不備によるもの		○
	作業遅延・未完工	発注者の責による設置の遅延・未完工による引渡しの延期	○	
		受注者の責による設置の遅延・未完工による引渡しの延期		○
	作業費増大	発注者の指示・承諾による作業費の増大	○	
		受注者の判断の不備によるもの		○
	性能	仕様不適合（施工不良を含む）		○
一時的損害	引渡し前に設置物に関して生じた障害		○	
	引渡し前の設置作業に起因し施設に生じた障害		○	
支払関係	金利の変動	金利の変動		○
	支払遅延・不能	発注者の責による支払いの遅延・不能によるもの	○	
維持管理関係	第三者賠償	維持管理における第三者への損害賠償		○
	計画変更	用途の変更等、発注者の責による事業内容	○	
		受注者が必要と考える計画変更		○
	改修作業	発注者の都合による改修作業等に起因する賃貸借物品及び保守対象	○	
	立入許可	必要な施設への立入許可	○	
	維持管理費の上昇	受注者の責による維持管理費用の増大		○
	機器等の損傷	発注者の過失又は発注者の法人所有施設に起因する賃貸借物品及び保守対象の損傷	○	
機器等の損傷 法人所有施設 損傷	受注者の故意・過失に起因する賃貸借物品及び保守対象の損傷		○	
	受注者の故意・過失又は賃貸借物品及び保守対象に起因する発注者の法人所有施設・設備の損傷		○	

	法人所有施設 損傷 不可抗力	不可抗力以外のその他の原因による発注者の施設・ 設備の損傷	○	
	法人所有施設 損傷 不可抗力	火災・天災・戦争等の不可抗力による発注者の施設 の損傷	○	
	不可抗力 性能	火災・天災・戦争等の不可抗力による賃貸借物品の 損傷	○	○
保 証 関 連	性能	仕様不適合（施工不良を含む）		○
		仕様不適合による法人所有施設・設備への損害、発 注者の施設運営・業務への障害		○

#### 14 その他、特記

- (1) 賃貸借契約期間の開始は、全ての器具が設置完了し、完了検査合格後の始期とするが、器具の仮使用として、設置した箇所から順次、使用を認めるものとする。  
仮使用期間中に消灯等が発生した場合は、その原因が機器の不具合によるときにのみ、受注者の負担で物品の取り替え、代替え、修理等（交換作業費含む）を行うものとする。
- (2) 設置する照明器具は、器具の製造上の欠陥があった場合の対応リスクを減らす観点等から、複数の製造企業の製品を組み合わせることも可能とするものとする。
- (3) この仕様書の定めのない事項については、発注者・受注者双方協議の上、決定する。

別紙1 「LED化対象施設一覧表」

施設名	住所	電話番号
1. 東豊中こども園	豊中市東豊中町5丁目3番1号	06-6848-0306
2. ともだちこども園	豊中市岡町北3丁目13番7号	06-6841-1314
3. 島田こども園	豊中市庄内栄町3丁目12番18号	06-6331-6767
4. 北緑丘こども園	豊中市北緑丘2丁目2番1号	06-6848-0088
5. 桜井谷こども園	豊中市柴原町3丁目11番35号	06-6843-6955
6. 本町こども園	豊中市本町5丁目8番52号	06-6848-2598
7. 螢池こども園	豊中市螢池西町1丁目18番5号	06-6843-6031
8. 旭丘こども園	豊中市西泉丘1丁目9番1号	06-6848-0316
9. 高川こども園	豊中市小曾根4丁目7番1号	06-6336-1500
10. 豊南西こども園	豊中市豊南町西4丁目16番1号	06-6331-1103
11. 庄内西こども園	豊中市二葉町1丁目17番1号	06-6332-6200

別紙2「LED照明リース一覧表」

1. 重要中ごとも園

建物名	階数	採照設備番号	部署名	備考	既存照明情報										ご提案LED照明							
					器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数	ランプ台数	色温度	LED交換方式	非常灯	製品仕様	消費電力(以下) lm/台・本	消費電力(以下) W/台・本
児童中ごとも園	1F	1	玄関(1)		L	埋込スクエア	3灯	FPL36	-	□40	-	-	-	-	2	6	器具交換	LED埋込スクエア/400mm	6,400	42.1	2	
児童中ごとも園	1F	1	玄関(1)		M	埋込専用非常灯	1灯	非常灯用20	-	φ100	-	-	-	-	1	1	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	1F	1	玄関(1)		O	B級BL形誘導灯(中)	1灯	FL20	-	-	縦横口	-	-	-	1	1	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	1F	2	玄関ホール(1)		L	埋込スクエア	3灯	FPL36	-	□40	-	-	-	-	2	6	器具交換	LED埋込スクエア/400mm	6,400	42.1	2	
児童中ごとも園	1F	3	事務室		F1	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	7	14	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	7	
児童中ごとも園	1F	3	事務室		H1	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	1	2	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	1F	4	事務室		F1	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	1	2	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	1	
児童中ごとも園	1F	4	事務室		H1	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	1	2	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	1F	5	清潔コーナー		B1	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	W300	-	-	-	-	1	1	器具交換	LED埋込ベースライト/20型/W300/1600mm	1,560	11.2	1	
児童中ごとも園	1F	5	清潔コーナー		B2	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	W300	-	-	-	-	1	2	器具交換	LED埋込ベースライト/20型/W300/1600mm	1,560	11.2	1	
児童中ごとも園	1F	6	遊戯室		J2-L	埋込ベースライト	3灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	5	15	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/10000mm(直管)	9,280	55.0	5	
児童中ごとも園	1F	6	遊戯室		J3-M	埋込ベースライト	3灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	6	18	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/10000mm(直管)	9,280	55.0	6	
児童中ごとも園	1F	6	遊戯室		J4-R	埋込ベースライト	3灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	5	15	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/10000mm(直管)	9,280	55.0	5	
児童中ごとも園	1F	6	遊戯室		L	埋込スクエア	3灯	FPL36	-	□40	-	-	-	-	11	33	器具交換	LED埋込スクエア/400mm	6,400	42.1	11	
児童中ごとも園	1F	6	遊戯室		M	埋込専用非常灯	1灯	非常灯用20	-	φ100	-	-	-	-	3	3	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	1F	7	相談室		H2-L	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	1	2	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	1F	7	相談室		F3-R	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	2	4	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm(直管)	3,910	24.9	2	
児童中ごとも園	1F	7	相談室		F2-L	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	1	2	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm(直管)	3,910	24.9	1	
児童中ごとも園	1F	8	廊下(1)		B2	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	W300	-	-	-	-	15	30	器具交換	LED埋込ベースライト/20型/W300/1600mm	1,560	11.2	15	
児童中ごとも園	1F	8	廊下(1)		M	埋込専用非常灯	1灯	非常灯用20	-	φ100	-	-	-	-	8	8	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	1F	8	廊下(1)		N	B級BL形誘導灯(中)	1灯	FL20	-	-	縦横口	-	-	-	2	2	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	1F	9	幼児便所(1)		G	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	2	4	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	2	
児童中ごとも園	1F	9	幼児便所(1)		B3	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	W300	-	-	-	-	1	2	器具交換	LED埋込ベースライト/20型/W300/1600mm	1,560	11.2	1	
児童中ごとも園	1F	10	保育室(1)		F1	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	6	18	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	6	
児童中ごとも園	1F	10	保育室(1)		H1	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	1	2	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	1F	11	保育室(2)		F1	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	8	16	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	8	
児童中ごとも園	1F	11	保育室(2)		H1	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	1	2	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	1F	12	保育室(3)		F1	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	8	16	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	8	
児童中ごとも園	1F	12	保育室(3)		H1	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	1	2	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	1F	13	玄関ホール(2)		L	埋込スクエア	3灯	FPL36	-	□40	-	-	-	-	3	9	器具交換	LED埋込スクエア/400mm	6,400	42.1	3	
児童中ごとも園	1F	13	玄関ホール(2)		M	埋込専用非常灯	1灯	非常灯用20	-	φ100	-	-	-	-	2	2	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	1F	14	廊下(2)		L	埋込スクエア	3灯	FPL36	-	□40	-	-	-	-	2	6	器具交換	LED埋込スクエア/400mm	6,400	42.1	2	
児童中ごとも園	1F	14	廊下(2)		M	埋込専用非常灯	1灯	非常灯用20	-	φ100	-	-	-	-	1	1	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	1F	15	休憩室(1)		J1	埋込ベースライト	3灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	2	6	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/10000mm	9,780	55.0	2	
児童中ごとも園	1F	15	休憩室(1)		M	埋込専用非常灯	1灯	非常灯用20	-	φ100	-	-	-	-	1	1	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	1F	16	授乳		A	ダウンライト	1灯	FDL18	-	φ150	-	-	-	-	1	1	器具交換	LEDダウンライト/100mmφ150(防眩/星白色/本体白)	920	6.8	1	
児童中ごとも園	1F	17	ロッカー室(男)		A	ダウンライト	1灯	FDL18	-	φ150	-	-	-	-	2	2	器具交換	LEDダウンライト/100mmφ150(防眩/星白色/本体白)	920	6.8	2	
児童中ごとも園	1F	17	ロッカー室(男)		M	埋込専用非常灯	1灯	非常灯用20	-	φ100	-	-	-	-	1	1	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	1F	18	ロッカー室(女)		F1	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	2	4	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	2	
児童中ごとも園	1F	18	ロッカー室(女)		M	埋込専用非常灯	1灯	非常灯用20	-	φ100	-	-	-	-	1	1	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	1F	19	パントリー		F1	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	1	2	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	1	
児童中ごとも園	1F	19	パントリー		H1	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	1	2	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	1F	20	調理室		F1	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	9	18	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	9	
児童中ごとも園	1F	21	食品庫		D	LED埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	2	2	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W230/2000mm	2,000	13.6	2	
児童中ごとも園	1F	22	夜所(男)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	1F	23	夜所(女)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	1F	24	倉庫(1)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	1F	25	倉庫(2)		D	LED埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	2	2	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W230/2000mm	2,000	13.6	2	
児童中ごとも園	1F	26	身体検査係		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	1F	27	幼児便所(2)		F1	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	3	6	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	3	
児童中ごとも園	1F	28	倉庫(3)		D	LED埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	1	1	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W230/2000mm	2,000	13.6	1	
児童中ごとも園	1F	29	休憩室(2)		L	埋込スクエア	3灯	FPL36	-	□40	-	-	-	-	1	3	器具交換	LED埋込スクエア/400mm	6,400	42.1	1	
児童中ごとも園	1F	30	機械室		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	1F	31	消化ポンプ室		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	1F	32	倉庫(4)		D	LED埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	2	2	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W230/2000mm	2,000	13.6	2	
児童中ごとも園	1F	33	ホーチ(1)-(2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	1F	34	テラス(1)-(2)-(3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	1F	35	道路		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	1F	36	外壁		P	ブラケット灯	1灯	BL40	-	-	防湿・防雨型	-	-	-	2	2	L	器具交換	LEDブラケット40型/角形カバー/防湿防雨/電圧指定	560	6.5	2
児童中ごとも園	2F	1	廊下(2)		B2	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	W300	-	-	-	-	7	14	器具交換	LED埋込ベースライト/20型/W300/1600mm	1,560	11.2	7	
児童中ごとも園	2F	1	廊下(2)		N	B級BL形誘導灯(中)	1灯	FL20	-	-	縦横口	-	-	-	1	1	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	2F	1	廊下(2)		O	B級BL形誘導灯(中)	1灯	FL20	-	-	縦横口	-	-	-	2	2	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	2F	1	廊下(2)		M	埋込専用非常灯	1灯	非常灯用20	-	φ100	-	-	-	-	5	5	対象外	○ 対象外	-	-	-	
児童中ごとも園	2F	2	倉庫(3)		D	LED埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	1	1	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W230/2000mm	2,000	13.6	1	
児童中ごとも園	2F	3	職員便所		D	LED埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	1	1	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W230/2000mm	2,000	13.6	1	
児童中ごとも園	2F	4	調乳室		C																	

別紙2「LED照明リース一覧表」

2ともだちこども園

建物名	階数	位置	部署名	備考	既存照明情報										ご提案LED照明									
					器具番号	器具種類	灯数	ランプ種類	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数	ランプ台数	色温度	LED交換方式	非常灯	製品仕様	交換率(%) lm/台・本	消費電圧(以下) W/台・本	数量 台・本	
ともだちこども園	B1F	1	廊下1		L	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	-	電池内蔵	1	2	対象外	○	対象外	-	-	-
ともだちこども園	B1F	2	物入		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	○	対象外	-	-	-
ともだちこども園	B1F	3	男子便所		I	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2000lm	2,000	13.6	1
ともだちこども園	B1F	3	男子便所		M	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	器具交換	-	LED一体形洗し元灯20形/棚下直付形/フリンクスイッチ付	500	5.4	1
ともだちこども園	B1F	4	女子便所		I	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2000lm	2,000	13.6	1
ともだちこども園	B1F	4	女子便所		M	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	器具交換	-	LED一体形洗し元灯20形/棚下直付形/フリンクスイッチ付	500	5.4	2
ともだちこども園	B1F	5	女子更衣室		I	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2000lm	2,000	13.6	2
ともだちこども園	B1F	6	男子更衣室		G	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	2
ともだちこども園	B1F	7	倉庫1		G	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	1
ともだちこども園	B1F	7	倉庫1		H	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	対象外	○	対象外	-	-	-
ともだちこども園	B1F	8	倉庫2		I	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2000lm	2,000	13.6	4
ともだちこども園	B1F	9	廊下2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	○	対象外	-	-	-
ともだちこども園	B1F	10	回廊		G	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	5
ともだちこども園	B1F	10	回廊		H	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16	対象外	○	対象外	-	-	-
ともだちこども園	B1F	10	回廊		O	ダウンライト	1灯	Φ150	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト/Φ60形/150lm/白色	580	4.4	2
ともだちこども園	B1F	11	ドライエリア1		P	ブラケット灯	1灯	Φ150	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	器具交換	-	LEDブラケット40形/420lm/天井着/壁面/壁白色	420	6.8	1
ともだちこども園	B1F	12	倉庫3		O	ダウンライト	1灯	Φ150	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト/Φ60形/150lm/白色	580	4.4	1
ともだちこども園	B1F	13	休憩室		Q	ウォールライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	器具交換	-	LEDラフベースライト/40型/4000lm	4,000	24.9	1
ともだちこども園	B1F	14	作品保管室		G	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	6
ともだちこども園	B1F	15	電気室		R	トラフベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2000lm	2,000	13.6	2
ともだちこども園	B1F	15	電気室		I	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2000lm	2,000	13.6	1
ともだちこども園	B1F	15	電気室		S	トラフベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/4000lm	4,000	24.9	1
ともだちこども園	B1F	15	電気室		T	トラフベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	対象外	○	対象外	-	-	-
ともだちこども園	B1F	16	機械操作室		G	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	2
ともだちこども園	B1F	16	機械操作室		H	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	対象外	○	対象外	-	-	-
ともだちこども園	B1F	17	機械室		S	トラフベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	18	36	器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/4000lm	4,000	24.9	18
ともだちこども園	B1F	17	機械室		T	トラフベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	対象外	○	対象外	-	-	-
ともだちこども園	B1F	18	ドライエリア2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	○	対象外	-	-	-
ともだちこども園	1F	1-1	廊下		1-D22	ブラケット灯	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	器具交換	-	LEDウォールライト/30形/480lm/1030mm/防雨防湿	1,030	16.5	1
ともだちこども園	1F	1-1	廊下		1-E41	シーリングライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	器具交換	-	LEDブラケット40形/2900lm/壁白色/防雨防湿	2,440	16.7	1
ともだちこども園	1F	1-1	廊下		F	シーリングライト	1灯	Φ150	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	器具交換	-	LEDダウンシーリング/Φ150/防雨防湿	420	6.8	8
ともだちこども園	1F	1-2	玄関ホール		2-C	フロットライト	1灯	FRL13	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	器具交換	-	LEDフロットライト 40形 埋込型	2	1.0	3
ともだちこども園	1F	1-2	玄関ホール		2-E	ブラケット灯	1灯	FDL13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	器具交換	-	LEDブラケット40形/内柱カバーアーム付/フリンクスイッチ付/W2	530	8.5	2
ともだちこども園	1F	2	下足室		2-A	シーリングライト	4灯	FML55	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16	器具交換	-	LED直付(口)20x25x25/A/12000lm/下照射型/FML55×46角	12,420	90.5	4
ともだちこども園	1F	2	下足室		2-B	埋込ベースライト	1灯	FRP96	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	1
ともだちこども園	1F	2	下足室		2-D	埋込専用非常灯	1灯	非常灯用20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	○	対象外	-	-	-
ともだちこども園	1F	2	下足室		W	B線EL形誘導灯(中)	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	○	対象外	-	-	-
ともだちこども園	1F	3	玄関ホール		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	○	対象外	-	-	-
ともだちこども園	1F	4	事務室		G	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	5
ともだちこども園	1F	4	事務室		H	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	対象外	○	対象外	-	-	-
ともだちこども園	1F	5	幼児便所		I	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2000lm	2,000	13.6	2
ともだちこども園	1F	6	PS1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	○	対象外	-	-	-
ともだちこども園	1F	7	調理員室		H	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	対象外	○	対象外	-	-	-
ともだちこども園	1F	8	DS1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	○	対象外	-	-	-
ともだちこども園	1F	9	洗濯室		G	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	1
ともだちこども園	1F	10	乳児室1才		G	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	10	20	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	10
ともだちこども園	1F	10	乳児室1才		H	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	対象外	○	対象外	-	-	-
ともだちこども園	1F	11	ドライエリア1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	○	対象外	-	-	-
ともだちこども園	1F	12	調乳室		G	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	1
ともだちこども園	1F	12	調乳室		M	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	器具交換	-	LED一体形洗し元灯20形/棚下直付形/フリンクスイッチ付	500	5.4	1
ともだちこども園	1F	13	沐浴室		G	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	1
ともだちこども園	1F	14	乳児室0才		G	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	5
ともだちこども園	1F	14	乳児室0才		H	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	対象外	○	対象外	-	-	-
ともだちこども園	1F	15	乳児ホール		G	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	6
ともだちこども園	1F	15	乳児ホール		H	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	対象外	○	対象外	-	-	-
ともだちこども園	1F	16	廊下1		I	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2000lm	2,000	13.6	2
ともだちこども園	1F	16	廊下1		J	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	対象外	○	対象外	-	-	-
ともだちこども園	1F	17	保育室2才		G	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	7
ともだちこども園	1F	17	保育室2才		H	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	対象外	○	対象外	-	-	-
ともだちこども園	1F	18	保育室3才		G	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000		

別紙2「LED照明リース一覧表」

ともだちこども園	B1-1F	K-1	階段1	U	ウォールライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	1	1	器具交換	-	LEDブラケット直管ランプ40形/2500lm/昼白色	2,130	21.0	1
ともだちこども園	B1-1F	K-1	階段1	V	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	電池内蔵	1	1	対象外	○	対象外	-	-
ともだちこども園	1-2F	K-2	階段2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	対象外	-	-	
ともだちこども園	B1-1F	OK	屋外階段	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	対象外	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

別紙2「LED照明リース一覧表」

3 鳥田ごとも

建物名	階数	棟号	部署名	備考	既存照明 情報										ご提案LED照明										
					器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数	ランプ台数	色温度	LED交換方式	非常灯	製品仕様	交換率(%)	消費電力量(W/台・本)	数量		
鳥田ごとも	1F	1	ボヤ		P-40	ダウンライト	1灯	SL40	-	Φ100	-	-	-	標準仕上	-	2	2	L	器具交換	-	LEDダウンライト/60形φ100仕様/電球色	490	4.4	2	
鳥田ごとも	1F	2	玄関		C-984	埋込スチミア	4灯	FRPR6	-	□800	-	-	-	パネル付	-	6	24	L	器具交換	-	LED直付500x500x70mm/パネルタイプ	8,860	52.0	6	
鳥田ごとも	1F	2	玄関		P-60W	ダウンライト	1灯	SL60	-	Φ150	ウォールウォッシュライト	-	-	パネル仕上	-	10	10	L	器具交換	-	LEDダウンライト/60形φ150仕様/電球色	760	6.8	10	
鳥田ごとも	1F	2	玄関		G-32B	B線B形形導灯(水)	1灯	FL32	-	-	縦樋口	-	-	片面	-	1	1		対象外	○	対象外	-	-	-	
鳥田ごとも	1F	2	玄関		I-30B	埋込専用非常灯	1灯	非常灯用30	-	Φ100	-	-	-	電池内蔵	-	1	1		対象外	○	対象外	-	-	-	
鳥田ごとも	1F	3	廊下1		B-42B	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	電池内蔵	-	6	12		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	6	
鳥田ごとも	1F	3	廊下1		B-42B	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	電池内蔵	-	6	12		対象外	○	対象外	-	-	-	
鳥田ごとも	1F	3	廊下1		G-32B	B線B形形導灯(水)	1灯	FL32	-	-	縦樋口	-	-	片面	-	1	1		対象外	○	対象外	-	-	-	
鳥田ごとも	1F	3	廊下1		H-118G	C線導灯(小)	1灯	FL10	-	-	通路	壁直付	-	片面/ガード付	-	6	6		対象外	○	対象外	-	-	-	
鳥田ごとも	1F	3	廊下1	壁付	D-41	片反射型付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	片面	-	1	1		器具交換	-	LED片反射型付トラフ型ベースライト/40型/2000mm	1,750	13.6	1	
鳥田ごとも	1F	4	受付	壁付	D-41	片反射型付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	片面	-	1	1		器具交換	-	LED片反射型付トラフ型ベースライト/40型/2000mm	1,750	13.6	1	
鳥田ごとも	1F	4	受付		B-42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	電池内蔵	-	4	8		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	4	
鳥田ごとも	1F	4	受付		I-30B	埋込専用非常灯	1灯	非常灯用30	-	Φ100	-	-	-	電池内蔵	-	1	1		対象外	○	対象外	-	-	-	
鳥田ごとも	1F	5	医務室		B-42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	電池内蔵	-	6	12		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	6	
鳥田ごとも	1F	5	医務室	壁付	T-21	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	カバー付	-	1	1		器具交換	-	LED一体形直付灯20形/右下直付形/ブラジンスイッチ付	500	5.4	1	
鳥田ごとも	1F	6	所長室		B-42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	電池内蔵	-	4	8		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	4	
鳥田ごとも	1F	7	便所		A-41 SUS	泛光灯ベースライト	1灯	FL40	-	-	WP/SUS製	-	-	パネル付/デザイン器具	-	2	6	L	器具交換	-	LED泛光灯ベースライト/20型/W230/4000mm/SUS防汚防湿耐塩害	800	5.8	1	
鳥田ごとも	1F	7	便所	壁付	S-43	ブラケット灯	2灯	SL40	-	Φ100	-	-	-	パネル付/デザイン器具	-	2	6	L	器具交換	-	LEDブラケット100形/100形φ100仕様/天吊直付/電球色	1,150	12.7	2	
鳥田ごとも	1F	8	保母室		B-42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	電池内蔵	-	6	12		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	6	
鳥田ごとも	1F	8	保母室		T-21	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	カバー付	-	3	3		器具交換	-	LED一体形直付灯20形/右下直付形/ブラジンスイッチ付	500	5.4	3	
鳥田ごとも	1F	9	更衣室		A-41	泛光灯ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	電池内蔵	-	3	3		器具交換	-	LED泛光灯ベースライト/40型/W230/2000mm	2,000	13.6	3	
鳥田ごとも	1F	10	男子更衣室		B-42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	電池内蔵	-	1	2		対象外	○	対象外	-	-	-	
鳥田ごとも	1F	11	シャワー室		P-40	ダウンライト	1灯	SL40	-	Φ100	-	-	-	標準仕上	-	1	1	L	器具交換	-	LEDダウンライト/60形φ100仕様/電球色	490	4.4	1	
鳥田ごとも	1F	12	洗面室		P-40	ダウンライト	1灯	SL40	-	Φ100	-	-	-	標準仕上	-	1	1	L	器具交換	-	LEDダウンライト/60形φ100仕様/電球色	490	4.4	1	
鳥田ごとも	1F	13	便所1		P-40	ダウンライト	1灯	SL40	-	Φ100	-	-	-	標準仕上	-	1	1	L	器具交換	-	LEDダウンライト/60形φ100仕様/電球色	490	4.4	1	
鳥田ごとも	1F	14	和室1		L-32	ペンダントライト	1灯	FL32	-	-	PS付	-	-	和風センター付	-	1	1		器具交換	-	LED和風シーリングライト/12畳/調色調光	4,700	37.4	1	
鳥田ごとも	1F	15	和室2		L-32	ペンダントライト	1灯	FL32	-	-	PS付	-	-	和風センター付	-	1	1		器具交換	-	LED和風シーリングライト/12畳/調色調光	4,700	37.4	1	
鳥田ごとも	1F	16	職員玄関		G-32B	B線B形形導灯(水)	1灯	FL32	-	-	縦樋口	-	-	片面	-	1	1		対象外	○	対象外	-	-	-	
鳥田ごとも	1F	17	ビロロティ		P-40	ダウンライト	1灯	SL40	-	Φ100	-	-	-	標準仕上	-	10	10	L	器具交換	-	LEDダウンライト/60形φ100仕様/電球色	490	4.4	10	
鳥田ごとも	1F	18	倉庫1		B-21	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	W190	-	-	-	電池内蔵	-	1	1		器具交換	-	LED埋込ベースライト/20型/W190/3000mm	770	5.8	1	
鳥田ごとも	1F	19	機械室1		A-41	泛光灯ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	電池内蔵	-	5	5		器具交換	-	LED泛光灯ベースライト/40型/W230/2000mm	2,000	13.6	5	
鳥田ごとも	1F	19	機械室1	壁付	D-41	片反射型付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	片面	-	2	2		器具交換	-	LED片反射型付トラフ型ベースライト/40型/2000mm	1,750	13.6	2	
鳥田ごとも	1F	20	調理人控室		B-42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	電池内蔵	-	1	2		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	1	
鳥田ごとも	1F	21	便所2		P-40	ダウンライト	1灯	SL40	-	Φ100	-	-	-	標準仕上	-	1	1	L	器具交換	-	LEDダウンライト/60形φ100仕様/電球色	490	4.4	1	
鳥田ごとも	1F	22	【仮】廊下2		B-42 SUS	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	SUS製	-	-	電池内蔵	-	3	6		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W230/4000mm/SUS防汚防湿耐塩害	3,880	24.9	3	
鳥田ごとも	1F	22	【仮】廊下2		T-21	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	カバー付	-	1	1		器具交換	-	LED一体形直付灯20形/右下直付形/ブラジンスイッチ付	500	5.4	1	
鳥田ごとも	1F	23	下駄箱室		B-42 SUS	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	SUS製	-	-	電池内蔵	-	1	2		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W230/4000mm/SUS防汚防湿耐塩害	3,880	24.9	1	
鳥田ごとも	1F	24	食品庫		A-41	泛光灯ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	電池内蔵	-	1	1		器具交換	-	LED泛光灯ベースライト/40型/W230/2000mm	2,000	13.6	1	
鳥田ごとも	1F	25	厨房		B-42 SUS	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	SUS製	-	-	電池内蔵	-	15	30		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W230/4000mm/SUS防汚防湿耐塩害	3,880	24.9	15	
鳥田ごとも	1F	25	厨房		E-41 SUS	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	SUS製/防湿/防汚型	配線ダクト	-	-	電池内蔵	-	3	3		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2000mm/SUS防汚防湿耐塩害	2,000	13.6	3
鳥田ごとも	1F	25	厨房	壁付	T-21	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	カバー付	-	1	1		器具交換	-	LED一体形直付灯20形/右下直付形/ブラジンスイッチ付	500	5.4	1	
鳥田ごとも	1F	26	ホブ室	壁付	O-21	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	電池内蔵	-	2	2		器具交換	-	LEDウォールライト壁直付/20形/1300mm	1,070	13.0	2	
鳥田ごとも	1F	26	ホブ室		P-40	ダウンライト	1灯	SL40	-	Φ100	-	-	-	標準仕上	-	1	1	L	器具交換	-	LEDダウンライト/60形φ100仕様/電球色	490	4.4	1	
鳥田ごとも	1F	26	ホブ室	壁付	O-11	ウォールライト	1灯	FL10	-	-	-	-	-	電池内蔵	-	1	1		器具交換	-	LEDブラケット100形/100形φ100仕様/直付/防湿防汚	1,070	7.8	1	
鳥田ごとも	1F	27	保育室(5才児)		B-42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	電池内蔵	-	6	12		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	6	
鳥田ごとも	1F	28	保育室(5才児)		B-42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	電池内蔵	-	6	12		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	6	
鳥田ごとも	1F	29	便所3		A-41 SUS	泛光灯ベースライト	1灯	FL40	-	-	WP/SUS製	-	-	電池内蔵	-	3	3		器具交換	-	LED泛光灯ベースライト/40型/W230/4000mm/SUS防汚防湿耐塩害	800	5.8	3	
鳥田ごとも	1F	29	便所3	壁付	T-41	ミラー灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	カバー付	-	1	1		器具交換	-	LED一体形直付灯20形/2500mm/直付色	2,130	21.0	1	
鳥田ごとも	1F	30	保育室(3才児)		B-42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	電池内蔵	-	6	12		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	6	
鳥田ごとも	1F	31	保育室(4才児)		B-42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	電池内蔵	-	6	12		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	6	
鳥田ごとも	1F	32	保育室(5才児)		B-42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	電池内蔵	-	6	12		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	6	
鳥田ごとも	1F	33	便所4		A-41 SUS	泛光灯ベースライト	1灯	FL40	-	-	WP/SUS製	-	-	電池内蔵	-	3	3		器具交換	-	LED泛光灯ベースライト/40型/W230/2000mm	2,000	13.6	3	
鳥田ごとも	1F	33	便所4	壁付	T-41	ミラー灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	カバー付	-	1	1		器具交換	-	LED一体形直付灯20形/2500mm/直付色	2,130	21.0	1	
鳥田ごとも	1F	34	倉庫2		A-41	泛光灯ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	電池内蔵	-	1	1		器具交換	-	LED泛光灯ベースライト/40型/W230/2000mm	2,000	13.6	1	
鳥田ごとも	1F	35	倉庫3		A-41	泛光灯ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	電池内蔵	-	1	1		器具交換	-	LED泛光灯ベースライト/40型/W230/2000mm	2,000	13.6	1	
鳥田ごとも	1F	36	幼児ホール		B-42 G-M	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	連結器具(左用)	ガード付	-	電池内蔵	-	14	28		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm(左用)				

別紙2「LED照明リース一覧表」

奥田こども園	2F	19	保育室(12才児)		B-42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	6	12		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	6	
奥田こども園	2F	20	授乳室		A-41 SUS	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	WP/SUS製	-	-	-	-	3	3		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W230/4000lm/SUS防錆防油樹脂成形	800	5.8	3
奥田こども園	2F	20	授乳室	壁付	T-41	ミラー灯	1灯	FL40	-	-	-	-	カバー付	-	1	1		器具交換	-	LEDブラケット直管ランプ40形/2500lm/昼白色	2,130	21.0	1	
奥田こども園	2F	21	保育室(8才児)		B-42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	6	12		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	6	
奥田こども園	2F	22	保育室(3才児)		B-42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	6	12		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	6	
奥田こども園	2F	23	保育室(10才児)		B-42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	6	12		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	6	
奥田こども園	2F	24	授乳室		A-41 SUS	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	WP/SUS製	-	-	-	3	3		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W230/4000lm/SUS防錆防油樹脂成形	800	5.8	3	
奥田こども園	2F	24	授乳室	壁付	T-41	ミラー灯	1灯	FL40	-	-	-	-	カバー付	-	1	1		器具交換	-	LEDブラケット直管ランプ40形/2500lm/昼白色	2,130	21.0	1	
奥田こども園	2F	25	幼児ホール		B-42G-L	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	連結器具(左用)	-	ガード付	-	12	24		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm(左側ガード付)	3,910	24.9	12	
奥田こども園	2F	25	幼児ホール		B-42G-M	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	連結器具(中用)	-	ガード付	-	12	24		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm(中央ガード付)	3,910	24.9	12	
奥田こども園	2F	25	幼児ホール		B-42G-R	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	連結器具(右用)	-	ガード付	-	12	24		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm(右側ガード付)	3,910	24.9	12	
奥田こども園	2F	25	幼児ホール		R-70	スポットライト	1灯	SL75	-	-	-	-	配線ダクト	-	5	5	L	器具交換	-	LEDスポットライト100形/配線ダクト用/電球色	760	6.8	5	
奥田こども園	2F	25	幼児ホール		G-32B	B級B形形露出灯(天)	1灯	FL32	-	-	経路口	-	片面	-	1	1		対象外	-		-	-	-	
奥田こども園	2F	26	倉庫2		A-41	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2500lm	2,000	13.6	1	
奥田こども園	2F	27	【仮】廊下4		B-42G-L	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	連結器具(左用)	-	ガード付	-	1	2		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm(左側ガード付)	3,910	24.9	1	
奥田こども園	2F	27	【仮】廊下4		B-42G-R	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	連結器具(右用)	-	ガード付	-	1	2		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm(右側ガード付)	3,910	24.9	1	
奥田こども園	2F	28	バルコニー		P-40	ダウンライト	1灯	SL40	-	Φ100	-	-	継ぎ目上	-	10	10	L	器具交換	-	LEDダウンライト/60形Φ100筒形/電球色	490	4.4	10	
奥田こども園	2F	28	バルコニー	壁付	O-11	ウォールライト	1灯	FL10	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDブラケットライト20形/1000lm/昼白色/防湿型	1,070	7.8	1	
奥田こども園	1-2F	K-1	階段1		A-21B	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	電池内蔵	1	1		対象外	○	対象外	-	-	-		
奥田こども園	1-2F	K-1	階段1		A-22B	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	電池内蔵	1	2		対象外	○	対象外	-	-	-		
奥田こども園	1-2F	K-1	階段1	壁付	O-21	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDウォールライト壁面直付/20形/1300lm	1,070	13.0	2		
奥田こども園	1-2F	K-2	階段2		A-21B	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	電池内蔵	1	1		対象外	○	対象外	-	-	-		
奥田こども園	1-2F	K-2	階段2		A-22B	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	電池内蔵	1	2		対象外	○	対象外	-	-	-		
奥田こども園	1-2F	K-2	階段2	壁付	O-21	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDウォールライト壁面直付/20形/1300lm	1,070	13.0	2		
奥田こども園	1-2F	OK-1	壁外階段		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		対象外	-		-	-		

別紙2「LED照明リース一覧表」

4.北線丘こども園

建物名	階数	採光設備番号	部屋名	備考	既存照明 情報										ご提案LED照明									
					器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数	ランプ台数	色温度	LED交換方式	非常灯	製品仕様	交換率(以上)	消費電力量(以下)	数量	
																	lm/台・本	W/台・本	台・本					
北線丘こども園	1F	1	玄関	壁付	C-21	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	防湿・防雨型	-	-	-	2	2	-	-	器具交換	-	LEDブラケット20型/SUS防雨防湿	1,070	7.8	2
北線丘こども園	1F	2	ピロティ		K-42	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	W300	-	-	-	-	6	12	-	-	器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	6
北線丘こども園	1F	3	事務室		B-42	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	W300	-	-	-	-	8	16	-	-	器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	8
北線丘こども園	1F	4	休憩室		G-25	シーリングライト	5灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	器具交換	-	LEDシーリングライト/φ224/4層/調色調光	3,800	30.0	1
北線丘こども園	1F	4	休憩室		E-21	押し元灯(キッチン灯)	1灯	FL20	-	-	PS付	棚下取付	-	-	1	1	-	-	器具交換	-	LEDキッチンライト20形/棚下・壁面/カバー付PS付	500	11.5	1
北線丘こども園	1F	5	【仮】給服1		C-21	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W230/800lm	800	5.8	2
北線丘こども園	1F	5	【仮】給服1		F-21	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	器具交換	-	LEDキッチンライト20形/棚下・壁面/カバー付PS付	500	11.5	1
北線丘こども園	1F	6	廊下1		C-22	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W230/1600lm	1,600	11.2	1
北線丘こども園	1F	6	廊下1		C-22B	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	対象外	○	対象外	-	-	-
北線丘こども園	1F	6	廊下1	壁付	D-41	ブラケット灯	1灯	FLR40	-	-	コーナーライト	-	-	-	1	1	-	-	器具交換	-	LEDブラケット埋管ランプ40形/2500lm/壁白色	2,130	21.0	1
北線丘こども園	1F	7	シャワー室		I-40	ダウンライト	1灯	SL40	-	φ130	-	-	-	-	1	1	L	-	器具交換	-	LEDダウンライト/60形/φ100仕様/電球色	490	4.4	1
北線丘こども園	1F	7	シャワー室		J-40	コップ形シーリングライト	1灯	SL40	-	-	-	-	-	-	1	1	L	-	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト/電球色/防湿防雨	320	4.4	1
北線丘こども園	1F	8	便所1		C-22S	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	SUS製	-	-	-	1	2	-	-	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W230/800lm/SUS防雨防湿耐塩害	1,550	11.2	1
北線丘こども園	1F	8	便所1		C-42S	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	-	SUS製	-	-	-	1	2	-	-	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W300/4000lm	3,890	24.9	1
北線丘こども園	1F	8	便所1	壁付	F-21	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	器具交換	-	LEDキッチンライト20形/棚下・壁面/カバー付PS付	500	11.5	2
北線丘こども園	1F	8	身障者便所		C-22S	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	SUS製	-	-	-	1	2	-	-	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W230/800lm/SUS防雨防湿耐塩害	1,550	11.2	1
北線丘こども園	1F	10	医務室		B-42	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	W300	-	-	-	-	2	4	-	-	器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	2
北線丘こども園	1F	10	医務室		E-21	押し元灯(キッチン灯)	1灯	FL20	-	-	PS付	棚下取付	-	-	1	1	-	-	器具交換	-	LEDキッチンライト20形/棚下・壁面/カバー付PS付	500	11.5	1
北線丘こども園	1F	11	通用口		C-22B	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	対象外	○	対象外	-	-	-
北線丘こども園	1F	12	【仮】給服2		I-40	ダウンライト	1灯	SL40	-	φ130	-	-	-	-	1	1	L	-	器具交換	-	LEDダウンライト/60形/φ100仕様/電球色	490	4.4	1
北線丘こども園	1F	13	食品庫		C-41S	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	-	SUS製	-	-	-	1	1	-	-	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W230/800lm/SUS防雨防湿耐塩害	800	5.8	1
北線丘こども園	1F	14	厨房		C-42SW	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	-	防雨型/SUS製	-	-	-	8	16	-	-	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W300/4000lm/SUS防雨防湿耐塩害	3,890	24.9	8
北線丘こども園	1F	14	厨房		A-41SW	片反射型付トランプベースライト	1灯	FLR40	-	-	防雨型/SUS製	-	-	-	2	2	-	-	器具交換	-	LEDトランプベースライト/40型/2000lm/SUS防雨防湿耐塩害	2,000	13.6	2
北線丘こども園	1F	15	保育室(3才児)		B-42	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	W300	-	-	-	-	6	12	-	-	器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	6
北線丘こども園	1F	16	便所2		C-41S	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	-	SUS製	-	-	-	3	3	-	-	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W230/800lm/SUS防雨防湿耐塩害	800	5.8	3
北線丘こども園	1F	17	保育室(2才児)		B-42	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	W300	-	-	-	-	6	12	-	-	器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	6
北線丘こども園	1F	18	倉庫		C-21	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W230/800lm	800	5.8	2
北線丘こども園	1F	19	保育室(1才児)		B-42	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	W300	-	-	-	-	9	18	-	-	器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	9
北線丘こども園	1F	20	廊下2		C-41S	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	-	SUS製	-	-	-	1	1	-	-	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W230/800lm	800	5.8	1
北線丘こども園	1F	21	【仮】給服3		C-22S	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	SUS製	-	-	-	1	2	-	-	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W230/800lm/SUS防雨防湿耐塩害	1,550	11.2	1
北線丘こども園	1F	22	調乳室		C-22	調乳室	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W230/1600lm	1,600	11.2	1
北線丘こども園	1F	22	調乳室		E-21	押し元灯(キッチン灯)	1灯	FL20	-	-	PS付	棚下取付	-	-	1	1	-	-	器具交換	-	LEDキッチンライト20形/棚下・壁面/カバー付PS付	500	11.5	1
北線丘こども園	1F	23	便所3		C-42S	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	-	SUS製	-	-	-	2	4	-	-	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W300/4000lm/SUS防雨防湿耐塩害	3,890	24.9	2
北線丘こども園	1F	24	沐浴室		C-42S	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	-	SUS製	-	-	-	1	2	-	-	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W300/4000lm	3,890	24.9	1
北線丘こども園	1F	25	保育室(0才児)		B-42	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	W300	-	-	-	-	6	12	-	-	器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	6
北線丘こども園	1F	26	倉庫		C-21	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W230/800lm	800	5.8	2
北線丘こども園	1F	27	遊戯室		H-10	スポットライト	1灯	LS170	-	-	配線ダクト	-	-	-	4	4	-	-	器具交換	-	LEDスポットライト100形/配線ダクト用/壁白色	870	6.8	4
北線丘こども園	1F	27	遊戯室		C-42	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	4	8	-	-	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W300/4000lm	4,000	24.9	4
北線丘こども園	1F	27	遊戯室		B-42-L	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	W300	連結器具(左用)	-	-	-	8	16	-	-	器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm左用	3,910	24.9	8
北線丘こども園	1F	27	遊戯室		B-42-R	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	W300	連結器具(右用)	-	-	-	8	16	-	-	器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm右用	3,910	24.9	8
北線丘こども園	1F	27	遊戯室		C-41	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W300/2000lm	2,000	13.6	2
北線丘こども園	1F	28	便所4		C-41S	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	-	SUS製	-	-	-	3	3	-	-	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W230/800lm/SUS防雨防湿耐塩害	800	5.8	3
北線丘こども園	1F	29	保育室(4才児)		B-42	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	W300	-	-	-	-	6	12	-	-	器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	6
北線丘こども園	1F	30	保育室(5才児)		B-42	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	W300	-	-	-	-	6	12	-	-	器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	6
北線丘こども園	1F	31	便所5		C-41S	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	-	SUS製	-	-	-	2	2	-	-	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W230/800lm/SUS防雨防湿耐塩害	800	5.8	2
北線丘こども園	1F	32	テラス		B-21	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	W180	-	-	-	-	13	13	-	-	器具交換	-	LED埋込ベースライト/20型/W180/800lm	770	5.8	13

別紙2「LED照明リース一覧表」

5. 桜井谷こども園

建物名	階数	採光計画番号	部屋名	備考	既存照明情報										ご提案LED照明							
					器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数	ランプ本体	色温度	LED交換方式	非常灯	製品仕様	交換率(%)	消費電力(以下)
																		lm/台・本	W/台・本	台・本		
桜井谷こども園	1F	1	玄関ポーチ	壁付	G22	ブラケット灯	1灯	FL20	-	-	防湿/防雨型	-	デザイン器具	-	1	1	器具交換	-	LEDウォールライト/20型/4800K/1000lm/防湿防雨型	1,030	16.5	1
桜井谷こども園	1F	2	玄関		E21	B級BL形誘導灯(中)	1灯	FL20	-	-	縦樋口	-	共通	-	1	1	対象外	-	-	-	-	
桜井谷こども園	1F	2	玄関		L20	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用20	-	□150	-	-	-	-	1	1	対象外	○	対象外	-	-	-
桜井谷こども園	1F	2	玄関		G24	埋込スクエア	4灯	FL20	-	□69	-	-	ルーバー付	-	2	2	器具交換	-	LED埋込□69スクエア/3740lm	3,740	43.0	2
桜井谷こども園	1F	3	事務室		A42	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	1	2	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	1
桜井谷こども園	1F	4	通廊室		A22S	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	SUS製/防湿/防雨型	-	-	-	1	2	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W230/1600lm/SUS防湿防雨型	1,550	11.2	1
桜井谷こども園	1F	4	通廊室	壁付	F151	ウォールライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	-	1	1	器具交換	-	LEDキッチンライト20形/天井直付用	930	13.0	1
桜井谷こども園	1F	5	宿直室		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	-	-	-	
桜井谷こども園	1F	6	遊戯室		O41	壁付トランプ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	ハイブリッド	-	-	8	8	器具交換	-	LED直射ベースライト/40型/2000lm	1,960	13.8	8
桜井谷こども園	1F	7	廊下		A42	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	4	8	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	4
桜井谷こども園	1F	7	廊下		A42E	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	電池内蔵	-	4	8	対象外	○	対象外	-	-	-
桜井谷こども園	1F	7	廊下		K11	O線誘導灯(小)	1灯	FL10	-	-	通路	-	片面	-	1	1	対象外	-	-	-	-	
桜井谷こども園	1F	7	廊下		E21	B級BL形誘導灯(中)	1灯	FL20	-	-	通路	-	両面	-	1	1	対象外	-	-	-	-	
桜井谷こども園	1F	7	廊下		A22	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	2	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W230/1600lm	1,600	11.2	1
桜井谷こども園	1F	8	押入れ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	-	-	-	
桜井谷こども園	1F	8	保健室		A42	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	2	4	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	2
桜井谷こども園	1F	10	便所		A22S	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	SUS製/防湿/防雨型	-	-	-	2	4	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W230/1600lm/SUS防湿防雨型	1,550	11.2	2
桜井谷こども園	1F	11	保育室1		A42	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	2	4	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	2
桜井谷こども園	1F	12	保育室2		A42	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	2	4	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	2
桜井谷こども園	1F	13	乳児室		A22	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	2	4	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W230/1600lm	1,600	11.2	2
桜井谷こども園	1F	13	乳児室		A42	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	2	4	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	2
桜井谷こども園	1F	13	乳児室	壁付	F151	ウォールライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	-	1	1	器具交換	-	LEDキッチンライト20形/天井直付用	930	13.0	1
桜井谷こども園	1F	14	沐浴洗濯室		A41S	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	SUS製/防湿/防雨型	-	-	-	1	1	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W230/800lm/SUS防湿防雨型	800	5.8	1
桜井谷こども園	1F	15	保育室		A22	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	2	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W230/1600lm	1,600	11.2	1
桜井谷こども園	1F	16	倉庫		A21	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	1	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W230/800lm	800	5.8	1
桜井谷こども園	1F	17	【仮】廊下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	-	-	-	
桜井谷こども園	1F	18	厨房		A42S	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	SUS製/防湿/防雨型	-	-	-	2	4	器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm/SUS防湿防雨型	3,890	24.9	2
桜井谷こども園	1F	19	保育室3	部屋ごとLED済	a42-LED	埋込ベースライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	8	8	対象外	-	-	-	-		
桜井谷こども園	1F	20	通廊	LED済	s51-LED	スポットライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	-	-	-		
桜井谷こども園	1F	20	通廊		Q40	スポットライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	4	4	器具交換	-	LEDスポットライト100形/配線ダクト用/電球色	760	6.8	4
桜井谷こども園	1-2F	OK1	屋外階段		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	-	-	-	

別紙2「LED照明リース一覧表」

9.本取ごとも

建物名	階数	採光設備番号	部屋名	備考	既存照明 情報										ご提案LED照明							
					器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数	ランプ台数	色温度	LED交換方式	非常灯	製品仕様	交換高さ以上 lm/台・本	消費電力(以下) W/台・本
本取ごとも	1F	1	廊下1		1-B21	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	5	5	器具交換	LED逆富士ベースライト/20型/W230/900mm	800	5.8	5	
本取ごとも	1F	2	保育室1		1-B41	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	12	12	器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2000mm	2,000	13.6	12	
本取ごとも	1F	3	教室1		1-E41	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	W190	-	-	-	-	1	1	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W190/2000mm	1,840	13.6	1	
本取ごとも	1F	4	授乳室1		1-B41S	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	SUS製	-	-	-	2	2	器具交換	LED逆富士ベースライト/20型/W230/900mm/SUS防汚防湿耐衝撃型	800	5.8	2	
本取ごとも	1F	5	保育室2		1-B41	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	12	12	器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2000mm	2,000	13.6	12	
本取ごとも	1F	6	倉庫1		1-J8	コップ形ブラケット	1灯	SL40	-	-	-	-	-	-	1	1	L	器具交換	LEDコップ形シーリングライト/電球色/防湿防塵	320	4.4	1
本取ごとも	1F	7	授乳室2	壁付	1-I21	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	LEDブラケットミラー灯20型/壁面直付形	1,200	11.5	1
本取ごとも	1F	7	授乳室2		1-A42S	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	SUS製/防水型	-	-	-	1	2		器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000mm/SUS防汚防湿耐衝撃型	3,890	24.9	1
本取ごとも	1F	8	更衣室		1-B41	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2000mm	2,000	13.6	2
本取ごとも	1F	9	休憩室		1-G25	埋込スクエア	5灯	FL20	-	E99	-	-	-	-	1	5		器具交換	LED埋込□E99スクエア/499mm	4,560	55.0	1
本取ごとも	1F	10	保健室	壁付	1-L21	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	LEDウォールライト壁面直付/20型/1300mm	1,070	13.0	2
本取ごとも	1F	11	廊下		1-A42S	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	SUS製/防水型	-	-	-	8	16		器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000mm/SUS防汚防湿耐衝撃型	3,890	24.9	8
本取ごとも	1F	11	廊下	壁付	1-I21	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	LEDブラケットミラー灯20型/壁面直付形	1,200	11.5	2
本取ごとも	1F	11	廊下		1-O41S	片反射型付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	防水型/SUS製	配線ダクト	-	-	3	3		器具交換	LEDトラフベースライト/40型/2000mm/SUS防汚防湿耐衝撃型	2,000	13.6	3
本取ごとも	1F	12	授乳室3		1-J4-A	コップ形シーリングライト	1灯	SL40	-	-	-	-	-	-	1	1	L	器具交換	LEDコップ形シーリングライト/電球色/防湿防塵	320	4.4	1
本取ごとも	1F	13	食品庫		1-B41	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2000mm	2,000	13.6	1
本取ごとも	1F	14	廊下2		1-B21	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	3	3		器具交換	LED逆富士ベースライト/20型/W230/900mm	800	5.8	3
本取ごとも	1F	15	調理室		1-E42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	2	4		器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	2
本取ごとも	1F	16	事務室		1-D42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	8	16		器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	8
本取ごとも	1F	17	保育室3		1-B41	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	12	12		器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2000mm	2,000	13.6	12
本取ごとも	1F	18	前室2		1-E41	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	W190	-	-	-	-	1	1		器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W190/2000mm	1,840	13.6	1
本取ごとも	1F	19	授乳室4		1-B41S	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	SUS製	-	-	-	2	2		器具交換	LED逆富士ベースライト/20型/W230/900mm/SUS防汚防湿耐衝撃型	800	5.8	2
本取ごとも	1F	20	倉庫2		1-B41	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2000mm	2,000	13.6	1
本取ごとも	1F	21	授乳室5		1-B21S	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	SUS製	-	-	-	1	1		器具交換	LED逆富士ベースライト/20型/W230/900mm/SUS防汚防湿耐衝撃型	800	5.8	1
本取ごとも	1F	22	玄関		2-T41	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	W190	-	-	-	-	1	1		器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W190/2000mm	1,840	13.6	1
本取ごとも	1F	23	保育室4		2-T42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	3	6		器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	3
本取ごとも	1F	24	事務室		2-T42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	1	2		器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	1
本取ごとも	1F	24	事務室		2-T22	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	W300	-	-	-	-	1	2		器具交換	LED埋込ベースライト/20型/W300/1600mm	1,560	11.2	1
本取ごとも	1F	25	倉庫3		2-T22	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	W300	-	-	-	-	1	2		器具交換	LED埋込ベースライト/20型/W300/1600mm	1,560	11.2	1
本取ごとも	1F	26	授乳室6		2-T22	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	W300	-	-	-	-	1	2		器具交換	LED埋込ベースライト/20型/W300/1600mm	1,560	11.2	1
本取ごとも	1F	27	安眠室1		2-T41	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	W190	-	-	-	-	2	2		器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W190/2000mm	1,840	13.6	2
本取ごとも	1F	28	通路		2-T22	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	W300	-	-	-	-	1	2		器具交換	LED埋込ベースライト/20型/W300/1600mm	1,560	11.2	1
本取ごとも	1F	29	沐浴室		2-T41	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	W190	-	-	-	-	2	2		器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W190/2000mm	1,840	13.6	2
本取ごとも	1F	30	安眠室2		2-T41	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	W190	-	-	-	-	1	1		器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W190/2000mm	1,840	13.6	1
本取ごとも	2F	1	倉庫		1-B41	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2000mm	2,000	13.6	2
本取ごとも	2F	2	授乳室1		1-A42S	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	SUS製/防水型	-	-	-	1	2		器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000mm/SUS防汚防湿耐衝撃型	3,890	24.9	1
本取ごとも	2F	3	【廊下】		1-L21	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	4	4		器具交換	LEDウォールライト壁面直付/20型/1300mm	1,070	13.0	4
本取ごとも	2F	4	遊戯室		1-G10	スポットライト	1灯	SL100	-	-	照射方向自在型	配線ダクト	-	-	4	4	L	器具交換	LEDスポットライト100型/配線ダクト用/電球色	760	6.8	4
本取ごとも	2F	4	遊戯室		1-F42-L	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	連結器具(左用)	アルミルーバー付	-	-	12	24		器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm(左用)	3,910	24.9	12
本取ごとも	2F	4	遊戯室		1-F42-M	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	連結器具(中用)	アルミルーバー付	-	-	10	20		器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm(中用)	3,910	24.9	10
本取ごとも	2F	4	遊戯室		1-F42-R	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	連結器具(右用)	アルミルーバー付	-	-	12	24		器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm(右用)	3,910	24.9	12
本取ごとも	2F	5	保育室6		1-B41	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	12	12		器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2000mm	2,000	13.6	12
本取ごとも	2F	6	授乳室2		1-B41S	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	SUS製	-	-	-	2	2		器具交換	LED逆富士ベースライト/20型/W230/900mm/SUS防汚防湿耐衝撃型	800	5.8	2
本取ごとも	2F	7	教室		1-E41	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	W190	-	-	-	-	1	1		器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W190/2000mm	1,840	13.6	1
本取ごとも	2F	8	廊下		1-B21	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	4	4		器具交換	LED逆富士ベースライト/20型/W230/900mm	800	5.8	4
本取ごとも	2F	8	廊下		1-G24	埋込スクエア	4灯	FL20	-	E99	-	-	-	-	1	4		器具交換	LED埋込□E99スクエア/374mm	3,740	45.0	1
本取ごとも	2F	8	廊下		1-H21	B級Bk形誘導灯(中)	1灯	FL20	-	-	避難口	前面	-	-	2	2		対象外	対象外	-	-	-
本取ごとも	2F	8	廊下		1-H21P	B級Bk形誘導灯(中)	1灯	FL20	-	-	避難口	ハイブリッド(側面)	前面	-	3	3		対象外	対象外	-	-	-
本取ごとも	2F	9	保育室5		1-E41-L	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	W190	連結器具(左用)	パネル付	-	-	6	6		器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W190/2000mm	1,840	13.6	6
本取ごとも	2F	9	保育室5		1-E41-R	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	W190	連結器具(右用)	パネル付	-	-	6	6		器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W190/2000mm	1,840	13.6	6
本取ごとも	2F	10	調乳室		1-B21	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	LED逆富士ベースライト/20型/W230/900mm	800	5.8	1
本取ごとも	2F	11	作業室		1-B21	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	LED逆富士ベースライト/20型/W230/900mm	800	5.8	1
本取ごとも	2F	12	通路		1-E41	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	W190	-	-	-	-	1	1		器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W190/2000mm	1,840	13.6	1
本取ごとも	2F	13	【廊下】		1-B41S	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	SUS製	-	-	-	1	1		器具交換	LED逆富士ベースライト/20型/W230/900mm/SUS防汚防湿耐衝撃型	800	5.8	1
本取ごとも	2F	14	授乳室3		1-B41S	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	SUS製	-	-	-	1	1		器具交換	LED逆富士ベースライト/20型/W230/900mm/SUS防汚防湿耐衝撃型	800	5.8	1
本取ごとも	2F	15	沐浴室		1-B41S	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	SUS製	-	-	-	1	1		器具交換	LED逆富士ベースライト/20型/W230/900mm/SUS防汚防湿耐衝撃型	800	5.8	1
本取ごとも	2F	16	保育室4		1-E41-L	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	W190	連結器具(左用)	パネル付	-	-	8	8		器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W190/2000mm	1,840	13.6	8
本取ごとも	2F	16	保育室4		1-E41-R	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	W190	連結器具(右用)	パネル付	-	-	8	8		器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W190/2000mm	1,840	13.6	8
本取ごとも	1-RF	K-1	階段		1-M21	階段誘導誘導灯	1灯	FL20	-	-	階段表示付	-	-	-	2	2		対象外	対象外	-	-	-
本取ごとも</																						

別紙2「LED照明リース一覧表」

7. 養池ごとも

建物名	階数	採光設備番号	部署名	備考	既存照明 情報										ご提案LED照明							
					器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数	ランプ台数	色温度	LED交換方式	非常灯	器具仕様	交換率(%)以上	消費電力(以下)
																	lm/台・本	W/台・本	台・本			
養池ごとも	1F	1	玄関・廊下		B202	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	6	12	器具交換	LED逆富士ベースライト/20型/W230/1600lm	1,600	11.2	6	
養池ごとも	1F	1	玄関・廊下		a21	B級BL形誘導灯(中)	1灯	FL20	-	-	縦樋口	壁直付	片面	-	2	2	対象外	-	-	-	-	
養池ごとも	1F	2	事務室		C402-L	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	2	4	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	2	
養池ごとも	1F	2	事務室		C402-M	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	4	8	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	4	
養池ごとも	1F	2	事務室		C402-R	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	2	4	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	2	
養池ごとも	1F	3	医務室		C402	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	2	4	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	2	
養池ごとも	1F	4	倉庫1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	-	-		
養池ごとも	1F	5	5歳児室		C402	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	7	14	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	7	
養池ごとも	1F	6	5歳児使用		B402	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	1	2	器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	1	
養池ごとも	1F	7	5歳児活動センター		D402-L	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	6	12	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	6	
養池ごとも	1F	7	5歳児活動センター		D402-M	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	21	42	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	21	
養池ごとも	1F	7	5歳児活動センター		D402-R	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	6	12	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	6	
養池ごとも	1F	7	5歳児活動センター		E60	スポットライト	1灯	JDB6	-	-	-	-	知能タクトライティング(グレー)アルミ	セード付	5	5	器具交換	LEDスポットライト/100形/100lm/ダクト用・白色	870	6.8	5	
養池ごとも	1F	7	5歳児活動センター		a41	B級BL形誘導灯(大)	1灯	FL40	-	-	縦樋口	壁直付	片面	-	2	2	対象外	-	-	-		
養池ごとも	1F	8	教材室(1)		A402	トランプベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	4	8	器具交換	LEDトランプベースライト/40型/4000lm	4,000	24.9	4	
養池ごとも	1F	8	教材室(1)		A402	A級誘導灯(特大)	2灯	FL40	-	-	縦樋口	天井直付	片面	-	1	2	対象外	-	-	-		
養池ごとも	1F	9	情報コーナー		D402-L	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	3	6	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	3	
養池ごとも	1F	9	情報コーナー		D402-M	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	6	12	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	6	
養池ごとも	1F	9	情報コーナー		D402-R	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	3	6	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	3	
養池ごとも	1F	9	情報コーナー		a21	B級BL形誘導灯(中)	1灯	FL20	-	-	縦樋口	壁直付	片面	-	1	1	対象外	-	-	-		
養池ごとも	1F	10	更衣室1		C402	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	2	4	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	2	
養池ごとも	1F	11	職員夜所		B402	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	1	2	器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	1	
養池ごとも	1F	11	職員夜所	壁付	F201	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	1	器具交換	LEDブラケットミラー灯20型/壁直付形	1,200	11.5	1	
養池ごとも	1F	12	シャワー室		N80	シーリングライト	1灯	EL60	-	-	防湿・防雨型/浴室用	-	メダロップ形	-	1	1	L	器具交換	LEDシーリングブラケット40形/電球色・防湿防雨	600	7.5	1
養池ごとも	1F	13	台所		B402	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	2	4	器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	2	
養池ごとも	1F	13	台所		P151	調光LED(キッチン灯)	1灯	FL15	-	-	ブルースイッチ付	棚下取付	-	-	1	1	器具交換	LEDキッチンライト40形/棚下/暖色/カバー付/JP付	500	11.5	1	
養池ごとも	1F	14	和室		G322	ペンダントライト	1灯	FL30D-32	-	-	ブルースイッチ付/取付	引出付	和室セード付/電化和室用	-	2	2	器具交換	LED和室ペンダントライト/12型/暖色/電球色	4,700	37.4	2	
養池ごとも	1F	15	物入		A201	トランプベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	1	1	器具交換	LEDトランプベースライト/20型/800lm	800	5.8	1	
養池ごとも	1F	15	物入		B202	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	2	器具交換	LED逆富士ベースライト/20型/W230/1600lm	1,600	11.2	1	
養池ごとも	1F	16	回廊		B402S	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	防湿・防雨型/SUS板	-	-	-	13	26	器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm/SUS防湿防雨型	3,890	24.9	13	
養池ごとも	1F	16	回廊	壁付	F201	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	2	2	器具交換	LEDブラケットミラー灯20型/壁直付形	1,200	11.5	2	
養池ごとも	1F	16	回廊		a11	C級誘導灯(小)	1灯	FL10	-	-	縦樋口	壁直付	片面	-	1	1	対象外	-	-	-		
養池ごとも	1F	17	機室		B202	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	2	器具交換	LED逆富士ベースライト/20型/W230/1600lm	1,600	11.2	1	
養池ごとも	1F	18	便所	壁付	F201	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	1	器具交換	LEDブラケットミラー灯20型/壁直付形	1,200	11.5	1	
養池ごとも	1F	19	更衣室2		C202	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	W300	-	-	-	-	3	6	器具交換	LED埋込ベースライト/20型/W300/1600lm	1,560	11.2	3	
養池ごとも	1F	20	食品庫		B402S	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	防湿・防雨型/SUS板	-	-	-	2	4	器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm/SUS防湿防雨型	3,890	24.9	2	
養池ごとも	1F	21	ビロイ		I282	埋込スクエア	2灯	FFL28	-	□300	防湿・防雨型	-	-	-	10	20	器具交換	LED埋込スクエア/40型/4000lm/防雨防湿	3,990	24.9	10	
養池ごとも	1F	22	4歳児室		C402	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	6	12	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	6	
養池ごとも	1F	23	4歳児使用前置		B402	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	1	2	器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	1	
養池ごとも	1F	23	4歳児使用前置	壁付	F201	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	1	器具交換	LEDブラケットミラー灯20型/壁直付形	1,200	11.5	1	
養池ごとも	1F	24	4歳児使用		B402	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	2	4	器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	2	
養池ごとも	1F	25	3・4歳児活動センター		D402	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	12	24	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	12	
養池ごとも	1F	26	3歳児使用前置		B402	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	1	2	器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	1	
養池ごとも	1F	26	3歳児使用前置	壁付	F201	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	1	器具交換	LEDブラケットミラー灯20型/壁直付形	1,200	11.5	1	
養池ごとも	1F	27	3歳児使用		B402	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	2	4	器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	2	
養池ごとも	1F	28	3歳児室		C402	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	6	12	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	6	
養池ごとも	1F	29	オープン廊下		H271	ダウンライト	1灯	FDL27	-	φ150	防湿・防雨型/ラング付	-	-	-	26	26	器具交換	射下LEDダウンライト/100形/φ150/暖色/昼白色/防水防湿	910	6.8	26	
養池ごとも	1F	30	倉庫2		B202	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	2	4	器具交換	LED逆富士ベースライト/20型/W230/1600lm	1,600	11.2	2	
養池ごとも	1F	31	倉庫3		B202	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	2	4	器具交換	LED逆富士ベースライト/20型/W230/1600lm	1,600	11.2	2	
養池ごとも	2F	1	オープン廊下		H271	ダウンライト	1灯	FDL27	-	φ150	防湿・防雨型/ラング付	-	-	-	17	17	器具交換	射下LEDダウンライト/100形/φ150/暖色/昼白色/防水防湿	910	6.8	17	
養池ごとも	2F	1	オープン廊下		a21	B級BL形誘導灯(中)	1灯	FL20	-	-	縦樋口	壁直付	片面	-	1	1	対象外	-	-	-		
養池ごとも	2F	1	オープン廊下		a21WP	B級BL形誘導灯(中)	1灯	FL20	-	-	縦樋口・防湿・防雨型	壁直付	片面	-	1	1	対象外	-	-	-		
養池ごとも	2F	1	オープン廊下		b21WP	B級BL形誘導灯(中)	1灯	FL20	-	-	縦樋口・防湿・防雨型	両面	両面	-	3	3	対象外	-	-	-		
養池ごとも	2F	2	0歳児室		C402	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	6	12	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	6	
養池ごとも	2F	3	0歳児室		C402	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	6	12	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	6	
養池ごとも	2F	4	沐浴室		B401S	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	防湿・防雨型/SUS板	-	-	-	3	3	器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm/SUS防湿防雨型	800	5.8	3	
養池ごとも	2F	5	倉庫		B402	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	2	4	器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	2	
養池ごとも	2F	6	調乳室		B202	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	2	器具交換	LED逆富士ベースライト/20型/W230/1600lm	1,600	11.2	1	
養池ごとも	2F	7	配膳室		B402	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	2	4	器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	2	
養池ごとも	2F	8	プラン室		B402	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	1	2	器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	1	
養池ごとも	2F	9	教材室(1)		C402	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	4	8	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	4	
養池ごとも	2F	9	教材室(1)	壁付																		

別紙2「LED照明リース一覧表」

8.旭丘こども園

建物名	階数	採光窓番号	部屋名	備考	既存照明 情報										ご提案LED照明							
					器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数	ランプ台数	色温度	LED交換方式	非常灯	製品仕様	交換率(%)	消費電力(以下)
旭丘こども園	1F	1	昇降口		2-G24	埋込スクエア	4灯	FL20	-	□636	-	-	ルーバー付	-	4	16	器具交換	-	LED埋込□636スクエア/2740mm	3,740	43.0	4
旭丘こども園	1F	1	昇降口		2-L20	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用20	-	□100	-	-	-	電池内蔵	4	4	対象外	○	対象外	-	-	-
旭丘こども園	1F	1	昇降口		2-E21	B級BL形誘導灯(中)	1灯	FL20	-	-	避難口	天井直付	片照	-	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
旭丘こども園	1F	2	廊下1		2-A22	富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	2	器具交換	-	LED富士ベースライト/20型/W230/1600mm	1,600	11.2	1
旭丘こども園	1F	2	廊下1		2-E21	B級BL形誘導灯(中)	1灯	FL20	-	-	避難口	天井直付	片照	-	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-
旭丘こども園	1F	2	廊下1		2-K11	C級誘導灯(小)	1灯	FL10	-	-	通路	-	片照	-	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
旭丘こども園	1F	3	事務室・会議室		2-A41	富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	6	6	器具交換	-	LED富士ベースライト/40型/W230/2000mm	2,000	13.6	6
旭丘こども園	1F	4	便所1		2-A41S	富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	防湿・防雨型/SUS製	-	-	-	2	2	器具交換	-	LED富士ベースライト/40型/W230/2000mm	800	5.8	2
旭丘こども園	1F	5	廊下2		1-A	富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	2	4	器具交換	-	LED富士ベースライト/20型/W230/1600mm	1,600	11.2	2
旭丘こども園	1F	5	廊下2		1-B	富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	電池内蔵	1	2	対象外	○	対象外	-	-	-
旭丘こども園	1F	6	保健室		1-C	富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	1	2	器具交換	-	LED富士ベースライト/40型/W230/4000mm	4,000	24.9	1
旭丘こども園	1F	7	倉庫1		3-B202	富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	2	器具交換	-	LED富士ベースライト/20型/W230/1600mm	1,600	11.2	1
旭丘こども園	1F	8	便所2		3-C401S	富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	2	2	器具交換	-	LED富士ベースライト/40型/W230/2000mm	2,000	13.6	2
旭丘こども園	1F	9	保育室 くま		1-C	富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	6	12	器具交換	-	LED富士ベースライト/40型/W230/4000mm	4,000	24.9	6
旭丘こども園	1F	10	乳児室 リズ		1-D	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	6	12	器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	6
旭丘こども園	1F	10	乳児室 リズ		1-E	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	W300	-	-	-	-	4	8	器具交換	-	LED埋込ベースライト/20型/W300/1600mm	1,560	11.2	4
旭丘こども園	1F	11	沐浴室		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	対象外	-	-	-
旭丘こども園	1F	12	乳児室 ひよこ		1-D	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	8	16	器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	8
旭丘こども園	1F	13	倉庫2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	対象外	-	-	-
旭丘こども園	1F	14	湯沸室		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	対象外	-	-	-
旭丘こども園	1F	15	保育室 うさぎ2		1-C	富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	4	8	器具交換	-	LED富士ベースライト/40型/W230/4000mm	4,000	24.9	4
旭丘こども園	1F	16	保育室 うさぎ1		1-C	富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	4	8	器具交換	-	LED富士ベースライト/40型/W230/4000mm	4,000	24.9	4
旭丘こども園	1F	17	遊戯室ホール		1-C	富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	8	16	器具交換	-	LED富士ベースライト/40型/W230/4000mm	4,000	24.9	8
旭丘こども園	1F	18	休憩室		3-B202	富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	3	6	器具交換	-	LED富士ベースライト/20型/W230/1600mm	1,600	11.2	3
旭丘こども園	1F	18	休憩室		3-F302	ペンダントライト	2灯	FL30	-	-	ブルスイッチ付	-	セード付	-	1	2	器具交換	-	LED和風シーリングライト/12畳・調色調光	4,700	37.4	1
旭丘こども園	1F	19	給食室		3-B402SH	富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	防湿・防雨型/SUS製	-	-	-	5	10	器具交換	-	LED富士ベースライト/40型/W230/4000mm/SUS防雨防湿射灯型	3,890	24.9	5
旭丘こども園	1F	20	食品庫		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	対象外	-	-	-
旭丘こども園	1F	21	廊下3		3-B202W	富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	防湿・防雨型	-	-	-	3	6	器具交換	-	LED富士ベースライト/20型/W230/1600mm-WP	1,550	11.2	3
旭丘こども園	1F	22	便所3		3-C401S	富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	2	2	器具交換	-	LED富士ベースライト/40型/W230/2000mm	2,000	13.6	2
旭丘こども園	1F	23	保育室 そら		1-C	富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	6	12	器具交換	-	LED富士ベースライト/40型/W230/4000mm	4,000	24.9	6
旭丘こども園	1F	24	保育室 きりん		1-C	富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	6	12	器具交換	-	LED富士ベースライト/40型/W230/4000mm	4,000	24.9	6
旭丘こども園	1F	25	テラス		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	対象外	-	-	-

別紙2「LED照明リース一覧表」

9.高川ごとも

建物名	階数	採照箇所	部署名	備考	既存照明情報										ご提案LED照明								
					器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細1	器具仕様詳細2	器具仕様詳細3	非常灯	器具台数	ランプ数	色温度	LED交換方式	非常灯	製品仕様	交換率(%)以上	消費電力(以下)	数量
高川ごとも	1F	1	玄関		1-A41SUS	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	SUS製/WP	-	-	-	-	3	3	器具交換	LED逆富士ベースライト/20型/W230/800mm/SUS防雨防湿耐熱樹脂	600	5.8	3	
高川ごとも	1F	1	玄関		1-E55A	埋込スクエア	4灯	FFL35	-	□60	-	-	和風(木枠)	-	-	6	24	器具交換	LED埋込□60スクエア/1200mm	12,050	80.5	6	
高川ごとも	1F	1	玄関		1-X27	ダウンライト	1灯	FDL27	-	φ150	-	-	パドル付/鏡面仕上げ	-	-	12	12	器具交換	LEDダウンライト/φ90Bφ150鏡面/白色/1,520	1,520	11.3	12	
高川ごとも	1F	1	玄関		1-N35	B線B形誘導灯(木)	1灯	J35	-	-	縦樋口	-	片面	-	-	1	1	対象外	対象外	-	-	-	
高川ごとも	1F	1	玄関		1-030D	埋込専用非常灯	1灯	非常灯用30	-	φ100	-	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	
高川ごとも	1F	2	廊下		1-B42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	-	6	12	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	6	
高川ごとも	1F	2	廊下		1-B42D	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	-	7	14	対象外	対象外	-	-	-	
高川ごとも	1F	3	事務室		1-B42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	-	12	24	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	12	
高川ごとも	1F	3	事務室		1-041	片反射型付トラフベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	1	1	器具交換	LED片反射型付トラフベースライト/40型/2900mm	1,750	13.9	1	
高川ごとも	1F	4	調理人控室		1-A41	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	1	1	器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2500mm	2,000	13.6	1	
高川ごとも	1F	4	調理人控室		1-B41	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	W190	-	-	-	-	-	1	1	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W190/2000mm	1,940	13.6	1	
高川ごとも	1F	5	倉庫1		1-A42	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	1	2	器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000mm	4,000	24.9	2	
高川ごとも	1F	6	倉庫		1-A41	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	1	1	器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2500mm	2,000	13.6	1	
高川ごとも	1F	7	便所1		1-P40	ダウンライト	1灯	SL40	-	φ100	-	-	-	-	-	1	1	L	器具交換	LEDダウンライト/φ90Bφ100鏡面/電球色	490	4.4	1
高川ごとも	1F	8	下着室		1-B23SUS	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	W300	SUS製/WP	-	-	-	-	1	2	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W190/2000mm/防湿防湿	1,950	13.6	2	
高川ごとも	1F	9	厨房		1-B42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	-	2	4	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	2	
高川ごとも	1F	9	厨房		1-A22SUS	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	SUS製/WP	-	-	-	-	2	4	器具交換	LED逆富士ベースライト/20型/W230/1600mm/SUS防雨防湿耐熱樹脂	1,550	11.2	2	
高川ごとも	1F	9	厨房		1-A42SUS	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	SUS製/WP	-	-	-	-	2	4	器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000mm/SUS防雨防湿耐熱樹脂	3,890	24.9	2	
高川ごとも	1F	9	厨房		1-B23SUS	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	W300	SUS製/WP	-	-	-	-	3	6	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W190/2000mm/防湿防湿	1,950	13.6	3	
高川ごとも	1F	9	厨房		1-B42SUS	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	SUS製/WP	-	-	-	-	9	18	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm/SUS防雨防湿耐熱樹脂	3,890	24.9	9	
高川ごとも	1F	9	厨房		1-D41SUS	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	SUS製/WP	-	-	-	-	4	4	器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000mm/SUS防雨防湿耐熱樹脂	2,000	13.6	4	
高川ごとも	1F	10	職員玄関		1-Q40	コップ形シーリングライト	1灯	SL40	-	-	WP	-	-	-	-	1	1	L	器具交換	LEDコップ形シーリングライト/電球色/防湿防湿	320	4.4	1
高川ごとも	1F	10	職員玄関		1-N35	B線B形誘導灯(木)	1灯	J35	-	-	縦樋口	-	片面	-	-	1	1	対象外	対象外	-	-	-	
高川ごとも	1F	11	休憩室		1-B42D	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	-	1	2	対象外	対象外	-	-	-	
高川ごとも	1F	11	休憩室		1-K32	ペンダントライト	2灯	FCL30-32	-	-	ブルスイッチ付	引掛け	和風	-	-	2	4	器具交換	LED和風シーリングライト/12灯/調色調光	4,700	37.4	2	
高川ごとも	1F	11	休憩室		1-H15	調色LED(キッチン灯)	1灯	FL15	-	-	ブルスイッチ付	棚下取付	-	-	-	1	1	器具交換	LEDキッチンライト20形/棚下/調色/カバー付/PS付	500	11.5	1	
高川ごとも	1F	12	浴室		1-P40	ダウンライト	1灯	SL40	-	φ100	-	-	-	-	-	1	1	L	器具交換	LEDダウンライト/φ90Bφ100鏡面/電球色	490	4.4	1
高川ごとも	1F	13	便所2		1-P40	ダウンライト	1灯	SL40	-	φ100	-	-	-	-	-	1	1	L	器具交換	LEDダウンライト/φ90Bφ100鏡面/電球色	490	4.4	1
高川ごとも	1F	14	更衣室		1-A41	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	3	3	器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2500mm	2,000	13.6	3	
高川ごとも	1F	15	保育室		1-J362	埋込スクエア	2灯	FMLFWL36	-	□250	-	-	和風(木枠)	-	-	6	12	器具交換	LED埋込□250スクエア/3210mm	3,210	25.7	6	
高川ごとも	1F	15	保育室		1-J554	埋込スクエア	4灯	FFL55	-	□60	-	-	和風(木枠)/強化樹脂付	-	-	4	16	器具交換	LED埋込□60スクエア/1200mm	12,050	80.5	4	
高川ごとも	1F	16	職員便所		1-B41SUS	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	W190	SUS製/WP	-	-	-	-	1	1	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W190/2000mm/防湿防湿	1,950	13.6	1	
高川ごとも	1F	16	職員便所	壁付	1-G15	ミラー灯	1灯	FL15	-	-	-	-	エンドカバー付	-	-	1	1	器具交換	LEDキッチンライト20形/天井直付用	930	13.0	1	
高川ごとも	1F	17	美術室		1-B42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	-	4	8	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	4	
高川ごとも	1F	17	美術室		1-H15	調色LED(キッチン灯)	1灯	FL15	-	-	ブルスイッチ付	棚下取付	-	-	-	1	1	器具交換	LEDキッチンライト20形/棚下/調色/カバー付/PS付	500	11.5	1	
高川ごとも	1F	18	機械室		1-A42	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	5	10	器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2500mm	4,000	24.9	5	
高川ごとも	1F	19	ホール		1-A22	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	-	1	2	器具交換	LED逆富士ベースライト/20型/W230/1600mm	1,500	11.2	2	
高川ごとも	1F	20	保育室A		1-B42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	-	6	12	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	6	
高川ごとも	1F	21	保育室B		1-B42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	-	6	12	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	6	
高川ごとも	1F	22	便所3		1-B41SUS	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	W190	SUS製/WP	-	-	-	-	3	3	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W190/2000mm/防湿防湿	1,950	13.6	3	
高川ごとも	1F	22	便所3	壁付	1-G15	ミラー灯	1灯	FL15	-	-	-	-	エンドカバー付	-	-	2	2	器具交換	LEDキッチンライト20形/天井直付用	930	13.0	2	
高川ごとも	1F	23	保育室C		1-B42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	-	6	12	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	6	
高川ごとも	1F	24	保育室D		1-B42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	-	6	12	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	6	
高川ごとも	1F	25	保育室E		1-B42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	-	6	12	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	6	
高川ごとも	1F	26	便所4		1-B41SUS	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	W190	SUS製/WP	-	-	-	-	3	3	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W190/2000mm/防湿防湿	1,950	13.6	3	
高川ごとも	1F	26	便所4	壁付	1-G15	ミラー灯	1灯	FL15	-	-	-	-	エンドカバー付	-	-	2	2	器具交換	LEDキッチンライト20形/天井直付用	930	13.0	2	
高川ごとも	1F	27	倉庫2		1-A21	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	-	2	2	器具交換	LED逆富士ベースライト/20型/W230/800mm	800	5.8	2	
高川ごとも	1F	28	遊びコーナー		1-A41	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	器具交換	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2500mm	2,000	13.6	1	
高川ごとも	1F	29	幼児ホール		1-B42G-L	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	-	14	28	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm/ガード付	3,910	24.9	14	
高川ごとも	1F	29	幼児ホール		1-B42G-M	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	-	11	22	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm/ガード付	3,910	24.9	11	
高川ごとも	1F	29	幼児ホール		1-B42G-R	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	-	14	28	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm/ガード付	3,910	24.9	14	
高川ごとも	1F	29	幼児ホール		1-N21	B線B形誘導灯(布)	1灯	FL20	-	-	縦樋口	天井直付	片面	-	-	1	1	対象外	対象外	-	-	-	
高川ごとも	1F	30	EV前		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	
高川ごとも	1F	31	倉庫3		1-A21	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	-	1	1	器具交換	LED逆富士ベースライト/20型/W230/800mm	800	5.8	1	
高川ごとも	1F	32	EV機械室		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-
高川ごとも	1F	33	屋外廊下		1-Q40	コップ形シーリングライト	1灯	SL40	-	-	WP	-	-	-	-	8	8	L	器具交換	LEDコップ形シーリングライト/電球色/防湿防湿	320	4.4	8
高川ごとも	2F	1	廊下1		1-R80	ブラケット灯	1灯	SL40	-	-	WP	アーム付	円柱形カバー付	-	-	1	1	L	器具交換	LEDブラケット40形/円柱カバーアーム付/セリヤナシ/電球色/WP	530	8.5	1
高川ごとも	2F	1	廊下1		1-B42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	-	5	10	器具交換	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000mm	3,910	24.9	5	
高川ごとも	2F	1	廊下1		1-B42D	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	-	8	16	対象外	対象外	-	-	-	
高川ごとも	2F	1	廊下1		1-N35	B線B形誘導灯(木)	1灯	J35	-	-	縦												

別紙2「LED照明リース一覧表」

高川こども園	2F	22	幼児ホール		1-B42G-R	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	ガード付	-	11	22		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm/ダーク仕様	3,810	24.9	11
高川こども園	2F	22	幼児ホール		1-N21	B線B形誘導灯(中)	1灯	FL20	-	-	縦樋口	天井直付	片面	-	1	1		対象外	-	対象外	-	-	-
高川こども園	2F	22	幼児ホール		1-N05	B線B形誘導灯(大)	1灯	J05	-	-	縦樋口	-	片面	-	1	1		対象外	-	対象外	-	-	-
高川こども園	2F	23	遊びコーナー		1-B42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,810	24.9	2
高川こども園	2F	24	倉庫2		1-A41	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2000lm	2,000	13.6	1
高川こども園	2F	25	EV前		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		対象外	-	対象外	-	-	-
高川こども園	2F	26	バルコニー		1-Q40	コップ形シーリングライト	1灯	SL40	-	-	WP	-	-	-	10	10	L	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト/電球色/防塵防湿	320	4.4	10
高川こども園	2F	26	バルコニー		1-R60	ブラケット灯	1灯	SL60	-	-	WP	アーム付	円柱形カバー付	-	1	1	L	器具交換	-	LEDブラケット40形/円柱カバーアーム付/センサなし/電球色/WP	530	8.5	1
高川こども園	1-2F	K-1	階段室1		1-A22D	階段通路誘導灯	2灯	FL20	-	-	逆富士ベースライト	-	-	-	2	4		対象外	-	対象外	-	-	-
高川こども園	1-2F	K-1	階段室1	壁付	1-S21	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDウォールライト壁面直付/20形/1300lm	1,070	13.0	2
高川こども園	1-2F	K-2	階段室2		1-A22D	階段通路誘導灯	2灯	FL20	-	-	逆富士ベースライト	-	-	-	2	4		対象外	-	対象外	-	-	-
高川こども園	1-2F	K-2	階段室2	壁付	1-S21	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDウォールライト壁面直付/20形/1300lm	1,070	13.0	2
高川こども園	1-2F	K-3	階段室3		1-T41	笠付トランプ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	ハイブリッド(樹脂)	-	-	1	1		器具交換	-	LED反射型ベースライト/40型/2000lm	1,960	13.6	1
高川こども園	1-2F	OK-1	屋外階段		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		対象外	-	対象外	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

10. 豊南西こども園

建物名	階数	採光設備番号	部屋名	備考	既存照明 情報										ご提案LED照明										
					器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数	ランプ台数	色温度	LED交換方式	非常灯	製品仕様	光源光束(以上)	消費電力(以下)	数量		
																	lm/台・本	W/台・本	台・本						
豊南西こども園	1F	1	玄関ホール		1-Q24	埋込スクエア	4灯	FL20	-	□830	-	-	-	ルーバー付	-	2	8		器具交換	-	LED埋込□830スクエア/2740lm	3,740	43.0	2	
豊南西こども園	1F	1	玄関ホール		1-E321	B級BL形球泡灯(中)	1灯	FL10	-	-	縦樋口	-	-	共通	-	1	1		対象外	-	対象外	-	-	-	
豊南西こども園	1F	2	事務室		1-A42	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	2	
豊南西こども園	1F	3	遊戯室		1-A41	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	12	12		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2000lm	2,000	13.6	12	
豊南西こども園	1F	4	廊下		1-A22	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	-	12	24		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W230/1800lm	1,800	11.2	12	
豊南西こども園	1F	4	廊下		1-K11	C級球泡灯(小)	1灯	FL10	-	-	通路	-	-	共通	-	5	5		対象外	-	対象外	-	-	-	
豊南西こども園	1F	5	保育室		1-A42	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	2	
豊南西こども園	1F	6	保育室1		1-A42	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	4	8		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	4	
豊南西こども園	1F	7	保育室2		1-A42	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	4	8		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	4	
豊南西こども園	1F	8	授乳室		1-A22S	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	防湿・防雨型/SUS製	-	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W230/1800lm/SUS防湿防滴耐湿耐腐	1,800	11.2	2	
豊南西こども園	1F	9	倉庫		1-J32	ペンダントライト	1灯	FCL30-32	-	-	プルスイッチ付	引掛け	和風セード付	-	-	1	1		器具交換	-	LEDシーリングライト/φ924/6畳/調色調光	3,200	24.7	1	
豊南西こども園	1F	10	調理室		2-F1	窓付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	防湿・防雨型	-	-	-	-	3	3		器具交換	-	LED反射型ベースライト/40型/2900lm/WP	2,430	21.0	3	
豊南西こども園	1F	10	調理室		2-F2	窓付トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED反射型ベースライト/20型/800lm	810	5.8	1	
豊南西こども園	1F	11	廊下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		対象外	-	対象外	-	-	-	
豊南西こども園	1F	12	保育室		1-J32	ペンダントライト	1灯	FCL30-32	-	-	プルスイッチ付	引掛け	和風セード付	-	-	1	1		器具交換	-	LED和風シーリングライト/12畳/調色調光	4,700	37.4	1	
豊南西こども園	1F	13	乳児室		1-D42	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	W300	-	-	-	-	-	4	8		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/4000lm	3,910	24.9	4	
豊南西こども園	1F	14	乳児室		1-A21S	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	防湿・防雨型/SUS製	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W230/1800lm/SUS防湿防滴耐湿耐腐	800	5.8	1	
豊南西こども園	1F	15	沐浴室		1-A41S	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	防湿・防雨型/SUS製	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm/SUS防湿防滴耐湿耐腐	4,000	24.9	2	
豊南西こども園	1F	16	ほふく室		1-A41	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	8	8		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2000lm	2,000	13.6	8	
豊南西こども園	1F	17	保育室		1-A41S	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	防湿・防雨型/SUS製	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W230/1800lm/SUS防湿防滴耐湿耐腐	800	5.8	2	
豊南西こども園	1F	18	保育室3		1-A42	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	3	6		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	3	
豊南西こども園	1F	19	保育室4		1-A42	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	-	4	8		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/4000lm	4,000	24.9	4	
豊南西こども園	1F	20	ポーチ		2-F	コップ形シーリングライト	1灯	SL60	-	-	-	-	-	-	2	2	L		器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト/電球色/防湿防滴	320	4.4	2	
豊南西こども園	1F	21	外壁		2-F	コップ形ブラケット	1灯	SL40	-	-	防湿・防雨型	-	-	-	-	1	1	L		器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト/電球色/防湿防滴	320	4.4	1
豊南西こども園	1F	21	外壁		2-G	ランプホルダー形投光器	1灯	SL150	-	-	-	フランジ式	ガード付	-	-	1	1	L		器具交換	-	LED小型投光器708形/屋外/電球色/フランジ	3,700	27.6	1
豊南西こども園	1F	21	外壁		1-Q	ブラケット灯	1灯	SL20	-	-	防湿・防雨型	-	丸形カバー付	-	-	1	1		器具交換	-	LEDシーリングブラケット30形/丸形/屋白色/防湿防滴	1,380	18.1	1	
豊南西こども園	1F	22	テラス		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		対象外	-	対象外	-	-	-	
豊南西こども園	1-2F	OK1	屋外階段1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		対象外	-	対象外	-	-	-	
豊南西こども園	1-2F	OK2	屋外階段2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		対象外	-	対象外	-	-	-	

