

小型動力ポンプ（C-1 級） 仕様書

豊 中 市 消 防 局

1 総則

- (1) 本仕様書は、豊中市（消防局）が購入する、小型動力ポンプ（C-1 級）の仕様について定める。
- (2) 入札にあたっては、本仕様書を十分に検討し疑義がある場合又は同等品以上を使用する場合は、質疑等申請期限までに契約検査課に申請すること。
なお、契約後、本仕様書に疑義が生じた場合は、消防局の解釈に従うこと。
- (3) 仕様書に明記していない箇所で、当然すべきことは、メーカーで責任を持って実施すること。
- (4) 納期は、令和 8 年 3 月 31 日までとし、納品場所は、豊中市消防局（豊中市岡上の町 1 丁目 8 番 24 号）とする。
- (5) 納品台数は、1 台とする。

2 提出書類

- (1) 整備解説書（A4 ファイル綴） 2 部
- (2) 取扱説明書（A4 ファイル綴） 3 部

3 検査

本仕様書に基づき、消防局が行う納品検査を受けること。

4 取扱指導

消防局の指定する日時に、小型動力ポンプの操作及び整備要領について、説明・実技指導をすること。

5 保証

保証期間は、メーカーの定めた期間とすること。

なお、構造あるいは製作にかかる技術に起因した不備欠陥による場合は、保証期間後であっても無償にて取り替え又は修理を行うこと。

6 ポンプ型式

ポンプ型式は、次のいずれかとする。（C-1 級）

トーハツ（株）	V20F
（株）IHI シバウラ	FT300M

7 付属品

番号	品名	規格・型式	数量
1	吸管（軽量）	65mm×6m・バンド3本付き	1本
2	吸管ストレーナー	ポリエチレン製	1個
3	吸管ちりよけ籠	ポリエチレン製	1個
4	吸管まくら木	ゴム製黄色	1個
5	吸管ロープ	径10mm・長さ10m	1本
6	消火栓金具	65mmメスネジ×65mm差し込みメス・AC	1個
7	消火栓開閉金具	地下式1m以上豊中市型	1本
8	消火栓蓋開閉金具	豊中市型	1本
9	管そう	無反動管そうα PL-50A ヨネ株式会社製	1本
10	ノズル※	AC 65×20(品番：42006) 噴口 三段切替（段レバー）（株）報商製作所製	1個
11	吸管レンチ	長角型・菊型	各1本
12	スタンドパイプ	単口引上式約80cm・AC	1本
13	ホース(65mm)※	使用圧1.6MPa・65mm・20m・AC・リング締め（袴・オス側緑色、メス側黒色）	10本
14	標準付属品	カバー等	一式
15	工具箱	鉄製・サイズは別途指示	1個
16	媒介金具	65mmメスネジ×75mmオスネジ・長角金具付き	1個
17	水そうレンチ	豊中市型	2本

※番号10は番号9と適合すること。

※番号13は2重巻の状態で納品すること。

以上