

消防団消防用ホース仕様書

豊中市消防局

1 総則

- (1) 本仕様書は豊中市消防局が購入する、消防団消防用ホース（以下、「消防用ホース」という。）の仕様について定める。
- (2) 消防用ホースは、「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」及び「消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令」に適合するものであること。
- (3) 契約後、本仕様書に疑義が生じた場合は、豊中市消防局の解釈に従うこと。
- (4) 質疑がある場合は、質疑等申請期限までに豊中市契約検査課に申請すること。
- (5) 本仕様書に基づき、豊中市消防局が行う納品検査を受けること。
- (6) 納期は令和7年3月31日までとし、製品は次の場所へ納入とすること。
豊中市岡上の町 1-8-24 4階 豊中市消防局 消防総務課
- (7) 納品数量は消防用 65mmホース 45 本とする。
- (8) 製品の保証は、納品後 1 年とする。
なお、製作上の要因による不具合等が生じた場合は、速やかに無償にて交換を行うこと。

2 仕様

メーカー	芦森工業株式会社
品名	Dライトエースα
使用圧（MPa）	1.6
呼称（φ）	65
重量	300±10g/min
織組織	綾織
流量	1000ℓ /min
その他	袴：赤 ルミナスジェットL（蓄光） ミラクルロック金具（蓄光タイヤ付） 光輪（両端グリーン）付 リング締 二重巻き

3 連絡先

所 属： 豊中市消防局 消防総務課 消防団係

担 当： 日浅

電 話： 06-6846-8419

FAX： 06-6843-0119