

小型動力ポンプ（台車付）仕様書
（消防団）

豊 中 市 消 防 局

1 総則

- (1) 本仕様書は、豊中市（消防局）が購入する小型動力ポンプ（台車付）について適用する。
- (2) 入札にあたっては、本仕様書を十分に検討し、疑義のある場合は、質疑等申請期限までに契約検査課に問い合わせ、内容を納得の上応札すること。
なお、契約後における疑義は、全て消防局の解釈に従うものとする。
- (3) 仕様書に明記していない箇所で、当然すべきことは、メーカーで責任を持って実施すること。
- (4) 納期は、令和8年3月31日までとし、納品場所は、豊中市消防訓練場（豊中市原田中1-12）とする。
- (5) 本仕様書に記載している数量及び単位は小型動力ポンプ1台分とし、納品については11台分とする。
- (6) 納品については、一括で納品するものとする。

2 提出書類

- (1) 整備解説書（A4 ファイル綴） 2部（1台あたり）
- (2) 取扱説明書（A4 ファイル綴） 3部（1台あたり）

3 検査

- (1) 本仕様書に基づき、消防局が行う納品検査を受けること。
- (2) 積載箇所やポンプの十分な点検を行い、燃料タンクは満量とすること。

4 取扱指導

納品後、指定する日時に、小型動力ポンプの操作及び整備要領について、説明・実技指導をすること。

5 保証

保証期間は、メーカーの定めた期間とすること。

なお、構造あるいは製作にかかる技術に起因した不備欠陥による場合は、保証期間後であっても無償にて取り替え又は修理を行うこと。

6 ポンプ型式

ポンプ型式は、次のいずれかとする。（C-1級）

- ・ トーハツ（株） VE20A
- ・（株）IHI シバウラ FT310M

7 台車

台車パイプフレームの最大積載幅に合わせ、資機材の落下防止のためアルミ製の縞板を取り付けること。

8 付属品（1台あたり）

番号	品名	規格・型式	数量
1	吸管（軽量）	65mm×6m	1本
2	吸管ストレーナー	ポリエチレン製	1個
3	吸管ちりよけ籠	ポリエチレン製	1個
4	吸管まくら木	ゴム製黄色	1個
5	吸管ロープ	径10mm・長さ10m（ゴム輪付き）	1本
6	消火栓金具	65mmメスネジ×65mm差し込みメス・AC	1個
7	媒介金具	65mmメスネジ×長角金具付×75mmオスネジ・菊型・AC（採水口用）	1個
8	消火栓開閉金具	地上式・地下式1m以上豊中市型	一式
9	消火栓蓋開閉金具	豊中市型	1本
10	管そう	安全管そう（YONE製）	1本
11	ノズル	ダブルコントロール・マークⅡ	1個
12	とび口	長さ約1.5m	1本
13	収納袋	50センチ×25センチ（マチ付き）	1個
14	スタンドパイプ	2分割エルボ [®] 離脱式・AC （エルボ [®] 含む全長約87cm豊中市型）	1本
15	台車	マキタCUADZM（パイプフレーム仕様）	一式
16	バッテリー	パワーソースキット2	一式
17	標準付属品	カバー等	一式
18	標準工具	工具箱付	一式
19	水そうレンチ	豊中市型	2本
20	吸管レンチ	長角型・菊型	各1本

2 1	RC ホッパー 6 5	ツノ式消防ネジメス呼び径 6 5	1 個
2 2	ボアテックスノズル	NV-40VX（呼び 40）	1 個
2 3	携行管	立型 10 リットル	2 個
2 4	吸管バンド	クイックタイプ	2 本
2 5	背負い式消火水のう	アキレス株式会社 ファイヤーハンター F H - 0 1	1 個

以上

明 細 書

品 目：小型動力ポンプ台車付（消防団）
数 量：11 台
規 格：仕様書のとおり
期 間：令和8年3月31日まで
納品場所：豊中市消防訓練場（豊中市原田中 1-12）

担 当：豊中市消防局警防課 西元
T E L：06-6846-8422
F A X：06-6843-0119
メー ル：keibou@city.toyonaka.osaka.jp