

消防用ホース（40 mm）仕様書

1 総則

- (1) 本仕様書は、消防用ホースの仕様について定める。
- (2) 消防用ホースは、「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」及び「消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令」に適合するものであること。
- (3) 契約後、本仕様書に疑義が生じた場合は、消防局の解釈に従うこと。
- (4) 同等品以上を使用する場合は、同等品申請又は質疑がある場合は、質疑等申請期限までに契約検査課に申請すること。
- (5) 本仕様書に基づき、消防局が行う納品検査を受けること。
- (6) 納期は、令和 9 年 3 月 31 日までとし、納品場所は豊中市消防局 警防課（豊中市 岡上の町 1-8-2 4）とする。検品検査後、各署所へ配付すること。
- (7) 納品数量は、消防用 40 mm ホース 50 本とする。
- (8) 製品の保証は、納入後 1 年とする。
なお、製作上の要因による不具合等が発生した場合は、速やかに無償にて交換を行うこと。
- (9) 摩耗試験については消防検定協会にて行われている方法で、摩耗回数約 500 回以上とし、縦糸には 10% 以上のアラミド繊維を含むこと。
- (10) 結合金具は不意離脱防止結合金具（豊中市型）にすること。ただし、従来の町野式と結合可能であること。
- (11) ホース体に反射材又は蓄光材を取り付けること。
- (12) 袴及び保護リングの色については別紙のとおりとする。

2 仕様

呼称 (φ)	使用圧 (MPa)	金具取り付け方法	金具・袴長さ・袴織方・リヤ	ホース体織方・ホース体長さ (m)	本数 (本)
40	1.6	リング締め	町野式・20 cm・綾(平)織・蓄光式	綾織・20	50

※ 消防用ホース納入時は、二重巻きとすること。

以上

消防用ホース（65 mm）仕様書

1 総則

- (1) 本仕様書は、消防用ホースの仕様について定める。
- (2) 消防用ホースは、「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」及び「消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令」に適合するものであること。
- (3) 契約後、本仕様書に疑義が生じた場合は、消防局の解釈に従うこと。
- (4) 同等品以上を使用する場合は、同等品申請又は質疑がある場合は、質疑等申請期限までに契約検査課に申請すること。
- (5) 本仕様書に基づき、消防局が行う納品検査を受けること。
- (6) 納期は、令和9年3月31日までとし、納品場所は豊中市消防局 警防課（豊中市岡上の町1-8-24）とする。納品検査後、各署所へ配付すること。
- (7) 納品数量は、消防用65mmホース100本とする。
- (8) 製品の保証は、納入後1年とする。
なお、製作上の要因による不具合等が発生した場合は、速やかに無償にて交換を行うこと。
- (9) 結合金具は不意離脱防止結合金具（豊中市型）にすること。ただし、従来の町野式と結合可能であること。
- (10) ホース体に反射材又は蓄光材を取り付けること。
- (11) 袴及び保護リングの色については別紙のとおりとする。

2 仕様

呼称 (φ)	使用圧 (MPa)	金具取り付け方法	金具・袴長さ・袴織方・リヤ	ホース体織方・ホース体長さ(m)	本数 (本)
65	1.6	リング締め	町野式・30 cm・綾(平)織・蓄光式	綾織・20	100

※ 消防用ホース納入時は、二重巻きとすること。

以上

別紙

ホースの袴及び保護リングの色計画について

袴色/保護リング色	袴色/保護リング色	袴色/保護リング色	袴色/保護リング色	袴色/保護リング色	袴色/保護リング色
グリーン/緑	ブルー/緑	ブラウン/緑	イエロー/緑	オレンジ/緑	レッド/緑
平成27年 2015年	平成28年 2016年	平成29年 2017年	平成30年 2018年	令和元年 2019年	令和2年 2020年
令和3年 2021年	令和4年 2022年	令和5年 2023年	令和6年 2024年	令和7年 2025年	令和8年 2026年
令和9年 2027年	令和10年 2028年	令和11年 2029年	令和12年 2030年	令和13年 2031年	令和14年 2032年
令和15年 2033年	令和16年 2034年	令和17年 2035年	令和18年 2036年	令和19年 2037年	令和20年 2038年

※ 上記の表を参照し、製造年によりホースの袴及び保護リングの色を指定するもの。

消防用ホース配布リスト

配布先	住所
北消防署 北本署	豊中市岡上の町 1-8-24
北消防署 原田出張所	豊中市原田元町 3-9-6
北消防署 蛍池出張所	豊中市蛍池西町 1-25-10
南消防署 南本署	豊中市庄内幸町 5-7-1
南消防署 小曾根出張所	豊中市浜 2-18-1
南消防署 服部出張所	豊中市服部本町 4-1-7
新千里消防署 新千里本署	豊中市新千里西町 2-2-14
新千里消防署 桜井谷出張所	豊中市西緑丘 1-1-14
新千里消防署 東泉丘出張所	豊中市東泉丘 4-6-7