

令和 8 年度ポンプ場

消防設備点検業務

特 記 仕 様 書

豊中市上下水道局技術部下水道施設課

## 第1条 一般事項

本特記仕様書は、令和8年度ポンプ場消防設備点検業務に適用する。この点検は消防法第17条の3の3によるものとする。

## 第2条 委託内容

### 1. 委託範囲

本委託の範囲は次の通りであり、小曾根第1ポンプ場・小曾根第2ポンプ場・穂積ポンプ場・利倉ポンプ場・桜井谷ポンプ場・千里園ポンプ場・空港貯留施設No.1管理棟・空港貯留施設No.4管理棟・新免ポンプ場・熊野田南中継ポンプ室、計10施設に設置されている消防設備について点検を行う。

### 2. 施設毎の点検主要設備

#### 2-1. 小曾根第1ポンプ場（豊中市豊南町南5丁目1番2号）

##### （1）消火器具

|                |     |
|----------------|-----|
| ・ABC粉末消火器（10型） | 13本 |
|----------------|-----|

##### （2）自動火災報知設備

|             |     |
|-------------|-----|
| ・受信機（P型1級）  | 1面  |
| ・常用電源       | 1組  |
| ・予備電源       | 1組  |
| ・発信機（P型1級）  | 2個  |
| ・音響装置       | 4個  |
| ・表示灯        | 2個  |
| ・差動式スポット感知器 | 3個  |
| ・定温式スポット感知器 | 1個  |
| ・煙感知器       | 15個 |

##### （3）配線

|     |    |
|-----|----|
| ・配線 | 1式 |
|-----|----|

#### 2-2. 小曾根第2ポンプ場（豊中市豊南町東3丁目55番地）

##### （1）消火器具

|                |     |
|----------------|-----|
| ・ABC粉末消火器（10型） | 13本 |
|----------------|-----|

##### （2）自動火災報知設備

|            |    |
|------------|----|
| ・受信機（P型1級） | 1面 |
| ・常用電源      | 1組 |
| ・予備電源      | 1組 |
| ・副受信機      | 1面 |
| ・発信機（P型1級） | 3個 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ・音響装置               | 3 個           |
| ・表示灯                | 3 個           |
| ・差動式スポット感知器         | 1 3 個         |
| ・定温式スポット感知器         | 前期 5 個→後期 4 個 |
| ・光電式分離型感知器（受光部と送光部） | 1 セット         |
| ・煙感知器               | 1 0 個         |
| (3) 誘導灯             |               |
| ・誘導灯                | 9 灯           |
| (4) 配線              |               |
| ・配線                 | 1 式           |

### 2-3. 穂積ポンプ場（豊中市穂積2丁目16番30号）

|                     |       |
|---------------------|-------|
| (1) 消火器具            |       |
| ・ABC粉末消火器（10型）      | 1 3 本 |
| ・ABC粉末消火器（50型）      | 1 本   |
| (2) 自動火災報知設備        |       |
| ・受信機（P型1級）          | 1 面   |
| ・常用電源               | 1 組   |
| ・予備電源               | 1 組   |
| ・発信機（P型1級）          | 4 個   |
| ・音響装置               | 4 個   |
| ・表示灯                | 4 個   |
| ・差動式スポット感知器         | 6 個   |
| ・定温式スポット感知器         | 3 個   |
| ・光電式分離型感知器（受光部と送光部） | 2 セット |
| ・煙感知器               | 1 5 個 |
| (3) 誘導灯             |       |
| ・誘導灯                | 7 灯   |
| (4) 配線              |       |
| ・配線                 | 1 式   |

### 2-4. 利倉ポンプ場（豊中市利倉2丁目15-1）

|                |       |
|----------------|-------|
| (1) 消火器具       |       |
| ・ABC粉末消火器（10型） | 1 3 本 |
| ・ABC粉末消火器（50型） | 1 本   |
| (2) 自動火災報知設備   |       |
| ・受信機（P型1級）     | 1 面   |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| ・ 常用電源               | 1 組   |
| ・ 予備電源               | 1 組   |
| ・ 発信機（P 型 1 級）       | 4 個   |
| ・ 音響装置               | 4 個   |
| ・ 表示灯                | 4 個   |
| ・ 差動式スポット感知器         | 3 0 個 |
| ・ 光電式分離型感知器（受光部と送光部） | 2 セット |
| ・ 煙感知器               | 4 個   |
| （3）誘導灯               |       |
| ・ 誘導灯                | 4 灯   |
| （4）配線                |       |
| ・ 配線                 | 1 式   |

## 2-5. 桜井谷ポンプ場（豊中市桜の町2丁目9番1号）

|                      |       |
|----------------------|-------|
| （1）消火器具              |       |
| ・ A B C 粉末消火器（1 0 型） | 1 5 本 |
| ・ A B C 粉末消火器（2 0 型） | 3 本   |
| （2）自動火災報知設備          |       |
| ・ 受信機（P 型 1 級）       | 1 面   |
| ・ 常用電源               | 1 組   |
| ・ 予備電源               | 1 組   |
| ・ 発信機（P 型 1 級）       | 6 個   |
| ・ 音響装置               | 6 個   |
| ・ 表示灯                | 6 個   |
| ・ 差動式スポット感知器         | 2 1 個 |
| ・ 定温式スポット感知器         | 3 個   |
| ・ 光電式分離型感知器（受光部と送光部） | 3 セット |
| ・ 煙感知器               | 2 1 個 |
| （3）誘導灯               |       |
| ・ 誘導灯                | 2 0 灯 |
| （4）屋内消火栓設備           |       |
| ・ 加圧送水装置             | 1 組   |
| ・ 制御盤                | 1 面   |
| ・ 屋内消火栓              | 6 組   |
| ・ 起動用スイッチ            | 6 個   |
| ・ 表示灯                | 6 個   |
| ・ 水源                 | 1 式   |

|              |     |
|--------------|-----|
| ・呼び水装置       | 1 式 |
| ・放水試験（1 回／年） | 1 式 |
| （5）防排煙設備     |     |
| ・防排煙連動制御盤    | 1 面 |
| ・防排煙用煙感知器    | 3 個 |
| ・排煙窓（2 階電気室） | 1 台 |
| ・防火戸（S 型）    | 2 枚 |
| （6）配線        |     |
| ・配線          | 1 式 |

## 2-6. 千里園ポンプ場（豊中市螢池南町1丁目22番号30号）

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| （1）消火器具                  |     |
| ・ABC粉末消火器（10型）           | 13本 |
| ・ABC粉末消火器（50型）           | 1本  |
| （2）自動火災報知設備              |     |
| ・受信機（P型1級）               | 1面  |
| ・常用電源                    | 1組  |
| ・予備電源                    | 1組  |
| ・発信機（P型1級）               | 4個  |
| ・表示灯                     | 4個  |
| ・音響装置                    | 5個  |
| ・差動式分布型空気管式1種（原動機室、操作室他） | 6個  |
| ・定温式スポット感知器              | 8個  |
| ・煙感知器                    | 32個 |
| （3）誘導灯                   |     |
| ・誘導灯                     | 13灯 |
| （4）防排煙設備                 |     |
| ・防排煙連動制御盤                | 1面  |
| ・防排煙用煙感知器                | 2個  |
| ・電動式防火シャッター              | 1台  |
| （5）配線                    |     |
| ・配線                      | 1式  |

## 2-7. 空港貯留施設

### No.1 管理棟（豊中市螢池西町3丁目）

|                |    |
|----------------|----|
| （1）消火器具        |    |
| ・ABC粉末消火器（10型） | 2本 |

(2) 誘導灯

・ 誘導灯 4 灯

(3) 配線

・ 配線 1 式

No.4 管理棟（池田市空港 2 丁目）

(1) 消火器具

・ A B C 粉末消火器（10 型） 1 本

(2) 誘導灯

・ 誘導灯 2 灯

(3) 配線

・ 配線 1 式

2-8. 新免ポンプ場（豊中市本町 9 丁目 2 4 8）

(1) 消火器具

・ A B C 粉末消火器（10 型） 2 本

2-9. 熊野田南中継ポンプ室（豊中市西泉丘 2 丁目 2 4 3 2-2）

(1) 消火器具

・ A B C 粉末消火器（10 型） 2 本

※別紙「施設毎消防設備機器一覧」に記載

3. 主要設備毎の点検要領

主要設備毎の点検要領は以下のとおり行うものとする。

3-1 消火器具

| 小曾根第 1 ポンプ場      | 点検時期 | 外観点検    | 機能点検    | 放出試験    |
|------------------|------|---------|---------|---------|
| 対 象 消 火 器        |      | 数 量 (本) | 数 量 (本) | 数 量 (本) |
| 粉末消火器 A B C 10 型 | 前 期  | 0       | 0       | 0       |
|                  | 後 期  | 13      | 0       | 0       |

| 小曾根第 2 ポンプ場      | 点検時期 | 外観点検    | 機能点検    | 放出試験    |
|------------------|------|---------|---------|---------|
| 対 象 消 火 器        |      | 数 量 (本) | 数 量 (本) | 数 量 (本) |
| 粉末消火器 A B C 10 型 | 前 期  | 13      | 0       | 0       |
|                  | 後 期  | 13      | 1       | 1       |

| 穂積ポンプ場           | 点検時期 | 外観点検    | 機能点検    | 放出試験    |
|------------------|------|---------|---------|---------|
| 対 象 消 火 器        |      | 数 量 (本) | 数 量 (本) | 数 量 (本) |
| 粉末消火器A B C 1 0 型 | 前 期  | 13      | 1       | 1       |
|                  | 後 期  | 13      | 0       | 0       |
| 粉末消火器A B C 5 0 型 | 前 期  | 1       | 0       | 0       |
|                  | 後 期  | 1       | 0       | 0       |

| 利倉ポンプ場           | 点検時期 | 外観点検    | 機能点検    | 放出試験    |
|------------------|------|---------|---------|---------|
| 対 象 消 火 器        |      | 数 量 (本) | 数 量 (本) | 数 量 (本) |
| 粉末消火器A B C 1 0 型 | 前 期  | 13      | 1       | 1       |
|                  | 後 期  | 13      | 0       | 0       |
| 粉末消火器A B C 5 0 型 | 前 期  | 1       | 0       | 0       |
|                  | 後 期  | 1       | 0       | 0       |

| 桜井谷ポンプ場          | 点検時期 | 外観点検    | 機能点検    | 放出試験    |
|------------------|------|---------|---------|---------|
| 対 象 消 火 器        |      | 数 量 (本) | 数 量 (本) | 数 量 (本) |
| 粉末消火器A B C 1 0 型 | 前 期  | 15      | 1       | 1       |
|                  | 後 期  | 15      | 0       | 0       |
| 粉末消火器A B C 2 0 型 | 前 期  | 3       | 0       | 0       |
|                  | 後 期  | 3       | 0       | 0       |

| 千里園ポンプ場          | 点検時期 | 外観点検    | 機能点検    | 放出試験    |
|------------------|------|---------|---------|---------|
| 対 象 消 火 器        |      | 数 量 (本) | 数 量 (本) | 数 量 (本) |
| 粉末消火器A B C 1 0 型 | 前 期  | 13      | 0       | 0       |
|                  | 後 期  | 13      | 1       | 1       |
| 粉末消火器A B C 5 0 型 | 前 期  | 1       | 0       | 0       |
|                  | 後 期  | 1       | 0       | 0       |

| 空港貯留No.1 管理棟     | 点検時期 | 外観点検    | 機能点検    | 放出試験    |
|------------------|------|---------|---------|---------|
| 対 象 消 火 器        |      | 数 量 (本) | 数 量 (本) | 数 量 (本) |
| 粉末消火器A B C 1 0 型 | 前 期  | 2       | 0       | 0       |
|                  | 後 期  | 2       | 0       | 0       |

| 空港貯留No.4 管理棟     | 点検時期 | 外観点検    | 機能点検    | 放出試験    |
|------------------|------|---------|---------|---------|
| 対 象 消 火 器        |      | 数 量 (本) | 数 量 (本) | 数 量 (本) |
| 粉末消火器A B C 1 0 型 | 前 期  | 1       | 0       | 0       |
|                  | 後 期  | 1       | 0       | 0       |

| 新免ポンプ場      | 点検時期 | 外観点検    | 機能点検    | 放出試験    |
|-------------|------|---------|---------|---------|
| 対 象 消 火 器   |      | 数 量 (本) | 数 量 (本) | 数 量 (本) |
| 粉末消火器ABC10型 | 前 期  | 2       | 0       | 0       |
|             | 後 期  | 2       | 0       | 0       |

| 熊野田南中継ポンプ室  | 点検時期 | 外観点検    | 機能点検    | 放出試験    |
|-------------|------|---------|---------|---------|
| 対 象 消 火 器   |      | 数 量 (本) | 数 量 (本) | 数 量 (本) |
| 粉末消火器ABC10型 | 前 期  | 2       | 0       | 0       |
|             | 後 期  | 2       | 0       | 0       |

### 3・2 自動火災報知設備（小曾根1P・小曾根2P・穂積P・利倉P・桜井谷P・千里園P）

機器点検 1回／6ヶ月

総合点検（光電式分離型感知器の光軸調整含む） 1回／年

### 3・3 誘導灯（小曾根2P・穂積P・利倉P・桜井谷P・千里園P・空港貯留No.1・No.4）

機器点検 1回／6ヶ月

### 3・4 屋内消火栓設備（桜井谷P）

機器点検 1回／6ヶ月

総合点検（放水試験含む） 1回／年

### 3・5 防排煙設備（桜井谷P・千里園P）

機器点検 1回／6ヶ月

### 3・6 配線

配線点検 1回／年

## 4. 消火器の更新

・蓄圧式粉末消火器ABC10型 19本

・蓄圧式粉末消火器ABC50型 1台

小曾根第1ポンプ場に設置されている消火器13本全数前期点検時に更新し、2022年以降製造の消火器については指定する他ポンプ場の古い消火器と取替える（別紙消火器一覧表参照）  
取替えた古い消火器は処分する。

放出試験した消火器は更新する。

桜井谷ポンプ場の10型消火器1本を更新する

利倉ポンプ場の50型消火器1本を更新する。

更新した消火器はテプラ等にて表記のこと。

放出試験をした消火器はリサイクル処分品としてポンプ場に仮置きをし1年分をまとめてリサイクル処分をすること。

## 5. 安全

点検に先立ち安全管理者、業務責任者を配置し、作業手順書に従い点検を行うこと。

## 6. 発生品の処分

業務によって生じた現場発生品（放出試験後の薬剤等）については、受注者が排出事業者となり関係法令に則り処分を行うものとする。また、廃棄物管理票（マニフェスト）により、適正に処分されていることを確認するとともに、その写しを監督職員に提出しなければならない。

## 7. その他

- ・仕様書に記載なき事項であっても、発注者が必要と認めた事項については、受注者の責任において行うこと。
- ・本点検作業中、消防設備機器及び関連設備に故障や欠陥を発見した際、又、機能低下により以後の設備管理に支障があると判定した時には、直ちに係員に連絡し、その指示を受け適切な処置を講ずること。
- ・設備の点検に伴うヒューズ、ランプ等、小部品及び消耗品の補給、取替えは本委託に含むものとする。
- ・消火器放出試験で放出した薬剤については、リサイクル制度に従って適正に処理すること
- ・点検作業の実施にあたっては、その作業実施日、時間等を事前に係員に連絡し協議のうえ実施するものとする。
- ・保守点検作業は、原則として平日午前9時から午後5時までの本局執務時間内に実施するものとする。
- ・小曽根第2ポンプ場及び利倉ポンプ場の手動式クレーン操作については係員の立会の下、受託者が操作すること。
- ・撤去した消火器については、リサイクル制度に従って適正に処理すること。
- ・消火器点検終了後に設置場所、種別、メーカー、形式、製造番号、製造年等を記した消火器一覧表を提出のこと。

## 8. 点検時の故障・不具合等の対応

受注者は、点検業務の実施時に発見した故障・不具合等の状況及び処理方法について、簡易な故障・不具合等に関しては速やかに対応する。それ以外は発注者まで連絡を行い、指示を受けること。後日、写真報告書にて、発注者に詳細報告するものとする。

## 9. 別途工事等への協力

受注者は、関連工事等の準備作業について管理上必要な場合、発注者の指示により、これに協力しなければならない。

## 第3条 一括再委託等の禁止

契約書第10条第1項にかかる、再委託できない主たる部分は以下のとおりとする。また、第2項の再委託できない指定部分、及び第3項の承諾を要しない再委託可能な軽微な部分は以下のとおりとする。

### 【主たる部分】

消火設備等の機器点検管理業務

|  |
|--|
|  |
|--|

|        |
|--------|
| 【指定部分】 |
|--------|

|         |
|---------|
| 【軽微な部分】 |
|---------|

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 簡易なもの（コピーや資料の収集、収集資料の整理、単純な集計、原稿のワープロ打ち、印刷、製本、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入など、容易に扱える簡易な業務など） |
|----------------------------------------------------------------------------------------|

## 施設毎消防設備機器一覽

[illegible]

消火器一覧表 機能点検及び更新対象

|       | No. | 設置場所         | 種別     | 型式 | 製造業者  | 製造番号     | 製造年  | 検定番号    | 2026年 |     | 備考          |
|-------|-----|--------------|--------|----|-------|----------|------|---------|-------|-----|-------------|
|       |     |              |        |    |       |          |      |         | 前期    | 後期  |             |
| 小曾根 1 | 1   | 2 階 厨房       | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 720111   | 2022 | 27-60-1 | 更新    |     | 利倉 No.12へ   |
|       | 2   | 2 階 操作室      | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 745393   | 2022 | 27-60-1 |       |     | 空港 No.1へ    |
|       | 3   | 2 階 受電歩廊     | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 441782   | 2023 | 27-60-1 |       |     | 新免 No.1へ    |
|       | 4   | 2 階 受電ステージ 北 | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 441803   | 2023 | 27-60-1 |       |     | 新免 No.2へ    |
|       | 5   | 2 階 受電ステージ 南 | ABC 蓄圧 | 10 | モリタ宮田 | 1120874K | 2024 | 29-7    |       |     | 空港1 No.1へ   |
|       | 6   | 1 階 自家発電機    | ABC 蓄圧 | 10 | モリタ宮田 | 0055216K | 2025 | 29-7    |       |     | 空港1 No.2へ   |
|       | 7   | 1 階 ポンプ室北    | ABC 蓄圧 | 10 | ハツタ   | 68556    | 2026 | 29-1    |       |     | 熊野田南 No.1へ  |
|       | 8   | 1 階 燃料小出槽    | ABC 蓄圧 | 10 | ハツタ   | 020431   | 2026 | 29-1    |       |     | 熊野田南 No.2へ  |
|       | 9   | 1 階 ポンプ室南    | ABC 蓄圧 | 10 | モリタ宮田 | 063825K  | 2017 | 28-5    |       |     |             |
|       | 10  | 屋外地下タンク      | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 346860   | 2021 | 27-60-1 |       |     |             |
|       | 11  | 屋外地下タンク      | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 346340   | 2021 | 27-60-1 |       |     |             |
|       | 12  | 屋外貯蔵所        | ABC 蓄圧 | 10 | ハツタ   | 006824   | 2016 | 23-101  |       |     |             |
|       | 13  | 屋外倉庫         | ABC 蓄圧 | 10 | ハツタ   | 006906   | 2016 | 23-101  |       |     |             |
| 小曾根 2 | 1   | B1F雨水ポンプ前 1  | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 140419   | 2020 | 27-60-1 |       |     |             |
|       | 2   | B1F雨水ポンプ前 2  | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 140420   | 2020 | 27-60-1 |       |     |             |
|       | 3   | 1F 気蓄槽       | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 346852   | 2021 | 27-60-1 |       |     |             |
|       | 4   | 1F 燃料小出槽     | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 346872   | 2021 | 27-60-1 |       |     |             |
|       | 5   | 1F雨水ポンプ防音室外  | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 745413   | 2022 | 27-60-1 |       |     |             |
|       | 6   | 自家発電機        | ABC 蓄圧 | 10 | ハツタ   | 020533   | 2026 | 29-1    |       |     |             |
|       | 7   | 事務室          | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 754573   | 2022 | 27-60-1 |       |     |             |
|       | 8   | 地下タンク 1      | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 441787   | 2023 | 27-60-1 |       |     |             |
|       | 9   | 地下タンク 2      | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 435047   | 2023 | 27-60-1 |       |     |             |
|       | 10  | 2F 電気室       | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | V013270  | 2019 | 27-60-1 |       |     |             |
|       | 11  | 2F 電機室       | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | V013267  | 2019 | 27-60-1 |       | 機・放 |             |
|       | 12  | 屋外危険物倉庫      | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | V013268  | 2019 | 27-60-1 |       |     |             |
|       | 13  | 1F雨水ポンプ防音室内  | ABC 蓄圧 | 10 | モリタ宮田 | 0391838K | 2026 | 29-7    |       |     |             |
| 穂積    | 1   | B 1 ポンプ室 1   | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 201113   | 2018 | 27-59-1 |       |     |             |
|       | 2   | B 1 ポンプ室 2   | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 720118   | 2022 | 27-60-1 |       |     |             |
|       | 3   | 廊 下          | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 201114   | 2018 | 27-59-1 |       |     |             |
|       | 4   | 事 務 室        | ABC 蓄圧 | 10 | モリタ宮田 | 0081961K | 2025 | 29-7    |       |     |             |
|       | 5   | 操 作 室        | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 201101   | 2018 | 27-59-1 |       |     |             |
|       | 6   | 電 気 室        | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 253579   | 2017 | 27-59-1 | 機・放   |     |             |
|       | 7   | ポンプ室 1       | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 435051   | 2023 | 27-60-1 |       |     |             |
|       | 8   | ポンプ室 2       | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 346873   | 2021 | 27-60-1 |       |     |             |
|       | 9   | ポンプ室 3       | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | V007557  | 2019 | 27-59-1 |       |     |             |
|       | 10  | ポンプ室 4       | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | V027185  | 2019 | 27-59-1 |       |     |             |
|       | 11  | ポンプ室 5       | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | V007549  | 2019 | 27-59-1 |       |     |             |
|       | 12  | 重油タンク室 1     | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 745404   | 2022 | 27-60-1 |       |     |             |
|       | 13  | 少量危険物置場      | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | V014024  | 2019 | 27-59-1 |       |     |             |
|       | 14  | 重油タンク室 2     | ABC 蓄圧 | 50 | モリタ宮田 | 002347K  | 2025 | 27-12   |       |     |             |
| 利倉    | 1   | 1 階 東側入口     | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 720119   | 2022 | 27-60-1 |       |     |             |
|       | 2   | シャッター横 1     | ABC 蓄圧 | 10 | モリタ宮田 | 1120834K | 2024 | 29-7    |       |     |             |
|       | 3   | シャッター横 2     | ABC 蓄圧 | 10 | モリタ宮田 | 0055217K | 2025 | 29-7    |       |     |             |
|       | 4   | シャッター横 3     | ABC 蓄圧 | 10 | ハツタ   | 886250   | 2025 | 29-1    |       |     |             |
|       | 5   | 西側入口         | ABC 蓄圧 | 10 | ハツタ   | 886269   | 2025 | 29-1    |       |     |             |
|       | 6   | 発電機前面        | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 253597   | 2017 | 27-59-1 |       |     |             |
|       | 7   | 中央部          | ABC 蓄圧 | 10 | ハツタ   | 886293   | 2025 | 29-1    |       |     |             |
|       | 8   | 2 階 宿直室      | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 346863   | 2021 | 27-60-1 |       |     |             |
|       | 9   | 南壁面          | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 346874   | 2021 | 27-60-1 |       |     |             |
|       | 10  | 燃料小出槽        | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 720116   | 2022 | 27-60-1 |       |     |             |
|       | 11  | 操作室内         | ABC 蓄圧 | 10 | ハツタ   | 376014   | 2016 | 23-101  | 機・放   |     |             |
|       | 12  | 操作室入口        | ABC 蓄圧 | 10 | モリタ宮田 | 002981K  | 2016 | 28-5    | 入替    |     | 小曾根1 No.1より |
|       | 13  | 野外 重油タンク前    | ABC 蓄圧 | 10 | 丸山    | 003071   | 2018 | 26-19   |       |     |             |
|       | 14  | 野外 重油タンク前    | ABC 蓄圧 | 50 | 丸山    | 000017   | 2018 | 28-6    | 更新    |     |             |

|      |    |                      |        |    |       |          |      |          |     |     |             |
|------|----|----------------------|--------|----|-------|----------|------|----------|-----|-----|-------------|
| 桜井谷  | 1  | B1F沈 砂 池 1           | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 140402   | 2020 | 27-60-1  |     |     |             |
|      | 2  | B1F沈 砂 池 2           | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | V194336  | 2019 | 27-59-1  |     |     |             |
|      | 3  | B1F沈 砂 池 3           | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 346861   | 2021 | 27-60-1  |     |     |             |
|      | 4  | B1F沈 砂 池 4           | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 346862   | 2021 | 27-60-1  |     |     |             |
|      | 5  | B1F雨水ポンプ室            | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 720125   | 2022 | 27-60-1  |     |     |             |
|      | 6  | MB1F発電設備             | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | V194353  | 2019 | 27-59-1  |     |     |             |
|      | 7  | MB1F脱臭機室             | ABC 蓄圧 | 20 | ヤマト   | 009563   | 2023 | 23-361-1 |     |     |             |
|      | 8  | MB1F雨水エンジン室          | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 435018   | 2023 | 27-60-1  |     |     |             |
|      | 9  | 1F倉 庫 前              | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 435055   | 2023 | 27-60-1  |     |     |             |
|      | 10 | 1F燃料小出槽              | ABC 蓄圧 | 10 | モリタ宮田 | 1120878K | 2024 | 23-101   |     |     |             |
|      | 11 | 2F電気室 1              | ABC 蓄圧 | 10 | モリタ宮田 | 0055235K | 2025 | 29-7     |     |     |             |
|      | 12 | 2F電気室 2              | ABC 蓄圧 | 10 | ハツタ   | 886190   | 2025 | 29-1     |     |     |             |
|      | 13 | 2F操作室                | ABC 蓄圧 | 10 | ハツタ   | 886246   | 2025 | 29-1     |     |     |             |
|      | 14 | 第1会議室                | ABC 蓄圧 | 10 | ハツタ   | 006902   | 2016 | 23-101   | 機・放 |     |             |
|      | 15 | 更 衣 室                | ABC 蓄圧 | 10 | ハツタ   | 006899   | 2016 | 23-101   | 更新  |     |             |
|      | 16 | 地下タンク貯蔵所 1           | ABC 蓄圧 | 20 | ヤマト   | 021803   | 2019 | 23-361-1 |     |     |             |
|      | 17 | 地下タンク貯蔵所 2           | ABC 蓄圧 | 20 | ヤマト   | 021806   | 2019 | 23-361-1 |     |     |             |
|      | 18 | 1F少量危険物倉庫            | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 253609   | 2017 | 27-59-1  |     |     |             |
| 千里園  | 1  | B1ポンプ室               | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | V013269  | 2019 | 27-60-1  |     | 機・放 |             |
|      | 2  | B1スクリーン室             | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | V013262  | 2019 | 27-60-1  |     |     |             |
|      | 3  | B1スクリーン室<br>圧力ホップ    | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | V013263  | 2019 | 27-60-1  |     |     |             |
|      | 4  | 1F原動機室 東             | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 140417   | 2020 | 27-60-1  |     |     |             |
|      | 5  | 1F原動機室<br>少量危険物      | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 140426   | 2020 | 27-60-1  |     |     |             |
|      | 6  | 1F原動機室 東入口           | ABC 蓄圧 | 50 | ヤマト   | 005798   | 2023 | 25-1     |     |     |             |
|      | 7  | 1F原動機室 発電機           | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 140438   | 2020 | 27-60-1  |     |     |             |
|      | 8  | 1 F 監視室兼電気室<br>南入口   | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 346341   | 2021 | 27-60-1  |     |     |             |
|      | 9  | 1 F 監視室兼電気室<br>受変電設備 | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 346868   | 2021 | 27-60-1  |     |     |             |
|      | 10 | 1 F 監視室兼電気室<br>蓄電池設備 | ABC 蓄圧 | 10 | ハツタ   | 020479   | 2026 | 29-1     |     |     |             |
|      | 11 | 1 F 倉庫横              | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 745419   | 2022 | 27-60-1  |     |     |             |
|      | 12 | 2 F 換気機械室            | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 720124   | 2022 | 27-60-1  |     |     |             |
|      | 13 | 屋外地下タンク貯蔵            | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 720126   | 2022 | 27-60-1  |     |     |             |
|      | 14 | 屋外地下タンク貯蔵            | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | 745412   | 2022 | 27-60-1  |     |     |             |
| 空港1  | 1  | No.1 管理棟<br>搬出入室     | ABC 蓄圧 | 10 | ハツタ   | 109548   | 2018 | 29-1     | 入替  |     | 小曽根1 No.5より |
|      | 2  | No.1 管理棟<br>電気室      | ABC 蓄圧 | 10 | ハツタ   | 109485   | 2018 | 29-1     | 入替  |     | 小曽根1 No.6より |
| 空港4  | 1  | No.4 管理棟<br>ファン室     | ABC 蓄圧 | 10 | ハツタ   | 109470   | 2018 | 29-1     | 入替  |     | 小曽根1 No.2より |
| 新免   | 1  | 自家発内                 | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | V238164  | 2020 | 27-60-1  | 入替  |     | 小曽根1 No.3より |
|      | 2  | ポンプ室内                | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | V238196  | 2020 | 27-60-1  | 入替  |     | 小曽根1 No.4より |
| 熊野田南 | 1  | 1F                   | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | V238152  | 2020 | 27-60-1  | 入替  |     | 小曽根1 No.7より |
|      | 2  | 1F                   | ABC 蓄圧 | 10 | ヤマト   | V238170  | 2020 | 27-60-1  | 入替  |     | 小曽根1 No.8より |

| 【消火器交換本数】 | 小曽根1 | 小曽根2 | 穂積 | 利倉 | 桜井谷 | 千里園 | 空港1 | 空港4 | 新免 | 熊野田南 | 計  |
|-----------|------|------|----|----|-----|-----|-----|-----|----|------|----|
| 10型       | 13   | 1    | 1  | 1  | 2   | 1   | 0   | 0   | 0  | 0    | 19 |
| 20型       | 0    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0    | 0  |
| 50型       | 0    | 0    | 0  | 1  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0    | 1  |