

**豊中市上下水道局寺内配水場小水力発電事業
企画提案審査基準**

審査項目		審査内容	配点
事業体制・事業の実績		<ul style="list-style-type: none"> ・経営の安定性と運営能力を有しているか。 ・配置予定技術者（設計・工事）等の配置状況は適切か。 ・上水道施設において小水力発電設備の設置・運用・維持管理を継続した実績を有しているか。 	15
事業計画	工程計画	<ul style="list-style-type: none"> ・実施工程表について、設計、施工、発電及び運営まで具体的かつ実現可能な提案をしているか。 	10
	設計	<ul style="list-style-type: none"> ・施工図（配管及び機器配置等）について、耐震性能を有しており、具体的かつ詳細な提案をしているか。 ・水運用に支障のない施工方法について、配水池への流入停止時間を考慮した施工方法を提案しているか。 ・運転操作フロー図について、条件書を理解し、具体的かつ実現可能な提案をしているか。 	10
	維持管理・緊急時	<ul style="list-style-type: none"> ・維持管理の内容について、具体的かつ実現可能な提案をしているか。 ・緊急時について、動員体制及び対応方法など具体的かつ実現可能な提案をしているか。 ・小水力発電設備の故障時の対応について、水運用に支障がなく、迅速、的確及び実現可能な提案をしているか。 	20
	水運用	<ul style="list-style-type: none"> ・流入制御方法について、具体的な提案をしているか。また、配水池水位の著しい低下がないなど配水池の運用に考慮した提案をしているか。 ・水撃作用の対策について、具体的な提案をしているか。 	30
	収支計画	<ul style="list-style-type: none"> ・収支計画について、設計費、設置工事費、維持管理費、利用制度（FIT 制度(新設区分)・FIT 制度(既設導水路活用型区分)・FIP 制度）、売電収入等を具体的に記載しており、実現可能な提案をしているか。 	15
過去3年以内の処分歴		<ul style="list-style-type: none"> 公募開始日から過去3年以内に豊中市から業務停止処分を受けていないか。（該当の場合は減点） 	▲5
合計			100