

排水設備工事点検表

「排水設備工事の完工検査に関する要綱」第4条の規定により、排水設備工事を点検したので次のとおり報告します。

検査項目		検査内容 ※責任技術者は、確認した項目に「○」を記入してください		確認欄
接続	誤接続	分流	1 汚水、雨水は別系統で排水する 汚水は公共ます等污水管渠に接続し、雨水は側溝などに接続している	
		合流	2 汚水と雨水を公共ます等公共下水道に接続している	
	公共ます	3 公共ますに接続する管はインバート部分の管底高にくいちがいが生じないように取り付けている		
	雨水排水管	4 雨水排水管は側溝内に設置されている公共雨水ます本体に接続していない		
書類照合	図面記載	5	平面図の方位、建物配置、土地境界等が正しく記載されている	
		6	現地と図面の整合が取れている ・排水箇所（便所・台所など）の位置 ・排水管の管径、種別及び経路 ・ますの位置、種別及び口径	
屋内排水設備	防臭対策	7	排水箇所が器具防臭等で対策がされている	
	排水管	8	排水を行い、排水不良又は漏水がないことを確認した	
	通気対策	9	污水排水施設の通気が確保されている	
屋外排水設備	ます	10	ます間隔が管径の120倍以内になっている	
		11	排水設備のます内で排水管が確実に接続されている	
		12	排水設備のます種別が汚水・雨水別に正しく設置されている	
	排水管	13	排水管の勾配又は排水不良がなく、水を流し滞留がない	
	防臭対策	14	二重防臭になっていない	
		15	器具防臭がない污水施設には防臭対策が施されている	
		16	合流区域では雨水施設の必要な箇所に防臭対策が施されている	
その他	ごみ置場	17	設置されている場合、清掃に使用した排水の排水先は污水系統に防臭対策が施され接続されている	
	排水ヘッダー	18	設置されている場合、点検口が確保されている	
	グリーストラップ	19	設置されている場合、提出された図書のとおり設置されている	
	受水槽	20	設置されている場合、オーバーフロー排水は污水系統へ間接接続されている	

確認番号	—	責任技術者	登録番号	第	号
指定工事店名			氏名		

※この点検表の不備により、問題が生じた際には当方の責任において処理します。