

排水設備工事点検表

「排水設備工事の検査に関する内規」第8条の規定により、排水設備工事を点検したので次のとおり報告します。

排水設備工事の点検日	排水設備工事責任技術者		
	登録番号	第 号	氏名
確認番号	工事場所		申込者(排水設備工事設置者)
—	豊中市		

責任技術者の現地検査 …… 確認は○、検査対象外は—、不明及び検査官による現地検査は空欄とする。

検査種別	検査項目	検査の内容	確認
現地照合	図面記載	1 平面図の方位、建物配置、土地境界等が正しく記載されている。	
		2 排水箇所(便所・台所など)が添付図面に表示されている。	
屋内排水設備	防臭対策	3 排水箇所が器具防臭等で対策がされている。	
	排水管	4 添付図面に記載されている排水管の管径が正しく表示されている。	
		5 排水を行い、排水不良又は漏水がないのを確認した。	
	通気対策	6 汚水排水施設の通気が確保されている。	
	排水ヘッダー	7 設置されている場合、点検孔が確保されている。	
	グリーストラップ	8 設置されている場合、提出された図書のとおり設置されている。	
	受水槽	9 設置されている場合、オーバーフロー排水は汚水系統へ間接接続されている。	
雨水湧水槽	10 建築後の地下水を排水する場合、雨水として排水されている。		
屋外排水設備	排水管	11 排水管の延長が記載され、ます間隔が管径の120倍以内になっている。	
	ます	12 排水設備のますが図面記載の位置及び種別、径で設置されている。	
		13 排水設備のます内で排水管が確実に接続されている。	
		14 排水設備のます種別が汚水・雨水別に正しく設置されている。	
	排水管	15 排水管の排水経路及び管径が図面のとおり設置されている。	
		16 排水管の勾配又は排水不良がない。	
	防臭対策	17 合流区域では雨水施設の必要な箇所に防臭対策が施されている。	
		18 器具防臭がない汚水施設には防臭対策が施されている。	
		19 二重防臭になっていない。	
	ごみ置場	20 清掃に使用した排水の排水先は汚水系統に接続されている。	