

## 令和8年度 単価契約(薬品)

品名	施設名		使用数量見込 数量合計
	原田処理場	庄内 下水処理場	
次亜塩素酸ソーダ	kg 882,167	kg 162,000	kg 1,044,167

### 《品質等納入条件》

1. 塩素濃度12%以上の品質
2. 毎回納入分の分析結果を提出すること。
3. 納入時には公認された機関による計量証明書を添付すること。
4. 搬入方法はタンクローリーによる。
5. 納入指定日の9:00～12:00もしくは13:00～16:00のどちらかの時間帯に搬入し、納入まで完了すること。
6. 発注者の都合により、使用数量見込と購入数量に差異が生じても受注者は一切の異議を申し立てないものとする。
7. 毒物及び劇物取締法、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)の指定物質、消防法等に該当する場合は発注者の承諾を得ること。
8. SDSを提出すること。

### 納入場所

#### 原田処理場

滅菌用・塩素混和池 発注単位は4～9m<sup>3</sup>/回 週1～2回 受入口:50A、JIS10Kフランジ

・3系急ろ施設 発注単位は5～8m<sup>3</sup>/回 月2～3回 受入口:50A、JIS10Kフランジ

2ヶ所卸しあり(再利用設備 約1m<sup>3</sup>, 3系急ろ施設 残量) 再利用設備受入口:50A、JIS10Kフランジ

※原田処理場への納入時は、事務所前の市道原田伊丹線(片側1車線道路)に路上駐車しないこと。

#### 庄内下水処理場

滅菌用 3～5m<sup>3</sup>/回 受入口:50A、JIS10Kフランジ