

令和8年度 単価契約(薬品)

区分 品名	施設名		使用数量見込 数量合計
	原田処理場	庄内 下水処理場	
ポリ硫酸第二鉄	kg 643,800	kg 202,000	kg 845,800

《品質等納入条件》

1. ポリ硫酸第二鉄溶液の品質保証値は、下記のとおりとする。

種目	単位	品質保証値	種目	単位	品質保証値
比重(20℃)		1.50以上	カドミウム	mg/kg	0.1以下
全鉄	%	12.5以上	鉛	mg/kg	6以下
第一鉄	%	0.1以下	クロム	mg/kg	100以下
塩素イオン	%	0.05以下	砒素	mg/kg	2以下
硫酸イオン	%	30以上	銅	mg/kg	20以下
総水銀	mg/kg	0.01以下	亜鉛	mg/kg	350以下

2. ポリ硫酸第二鉄溶液納入の際には、品質保証値証明書と計量証明書を添えて納入すること。なお、品質保証値は環境省告示の産業廃棄物に含まれている有害物質の検定方法に基づき分析すること。
3. ポリ硫酸第二鉄溶液の抜き取り検査は、必要に応じて受注者並びに府県に登録された分析機関によるクロスチェックを行うものとする。なお、分析機関による検査費用は、受注者の負担とする。
4. 抜き取り検査の結果、品質保証値を満足しないポリ硫酸第二鉄溶液は、受注者の責任で取り替えるなど適切な措置を行うものとする。なお、違反した品質の納入により発注者が損害を被った場合は、受注者がその責任を負うものとする。
5. 納入方法はタンクローリーによる(10t(約6.5m³)/回での発注)。
6. 納入指定日の9:00~12:00もしくは13:00~16:00のどちらかの時間帯に搬入し、納入まで完了すること。
7. 発注者の都合により、使用数量見込と購入数量に差異が生じても受注者は一切の異議を申し立てないものとする。
8. SDSを提出すること。

受入口口径

原田処理場:80A、JIS10Kフランジ

※原田処理場への納入時は、事務所前の市道原田伊丹線(片側1車線道路)に路上駐車しないこと。

庄内下水処理場 受入口:80A、JIS10Kフランジ