

(別表1) 需給対象施設

対象施設	住所	用途
石橋中継ポンプ場	大阪府池田市住吉1丁目8番20号	導水施設

(別表2) 供給設備の概要

対象施設	石橋中継ポンプ場
供給電気方式	交流3相3線式
供給電圧	6600V
計量電圧	6600V
標準周波数	60Hz
受電方式	2回線受電 (常用・予備線)
蓄熱式負荷設備	無
常用自家発電設備	無
非常用自家発電設備	無
アンシラリーサービス料金 対象容量	無