

仕 様 書

品名	Φ200 電動外ねじ式吐出弁一式（バルコン含む）			
付属品	ステムブッシュ 配管用ボルト・ナット・ガスケット 補修塗料			
型式	(既設メーカー) SL-62TE（同等品） LTKD-02（同等品） ※製品仕様規格は別途添付資料 1. 2. 3. 4 と同等品であること。			
材質	本体：FCD450 弁棒：SUS 弁座：SUS			
数量	吐出弁 3 台 バルコン（西部電機製）3 台	}	組み立てての納品のこと	
納品場所	石橋中継ポンプ場 池田市住吉 1－3 5			
納品期限	令和 9 年 3 月 3 0 日			
担当者	浄水課浄水係 田辺 0 6－6 8 4 1－0 0 7 0			