

(別表1) 需給対象施設

対象施設	住所	用途
柴原浄水場	大阪府豊中市宮山町3丁目20番1号	浄水施設
猪名川取水場	兵庫県伊丹市下河原2丁目4番10号	取水施設
石橋中継ポンプ場	大阪府池田市住吉1丁目8番20号	導水施設
柿ノ木配水場	大阪府豊中市新千里北町2丁目46番3号	送水施設

(別表2) 供給設備の概要

対象施設	柴原浄水場	猪名川取水場
供給電気方式	交流3相3線式	交流3相3線式
供給電圧	6600V	6600V
計量電圧	6600V	6600V
標準周波数	60Hz	60Hz
受電方式	2回線受電 (常用・予備電源)	2回線受電 (常用・予備線)
蓄熱式負荷設備	無	無
常用自家発電設備	無	無
非常用自家発電設備	有(200kVA×1台)	無
アンシラリーサービス料金 対象容量	無	無

対象施設	石橋中継ポンプ場	柿ノ木配水場
供給電気方式	交流3相3線式	交流3相3線式
供給電圧	6600V	6600V
計量電圧	6600V	6600V
標準周波数	60Hz	60Hz
受電方式	2回線受電 (常用・予備線)	2回線受電 (常用・予備電源)
蓄熱式負荷設備	無	無
常用自家発電設備	無	無
非常用自家発電設備	無	有(625kVA×1台)
アンシラリーサービス料金 対象容量	無	無