

(別表1) 需給対象

対象建築物	住所	用途
小曽根第1ポンプ場	豊中市豊南町南5丁目1番2号	ポンプ場
小曽根第2ポンプ場	大阪市淀川区十八条3丁目16番46号	ポンプ場
穂積ポンプ場	豊中市穂積2丁目16番30号	ポンプ場
桜井谷ポンプ場	豊中市桜の町2丁目9番1号	ポンプ場
利倉ポンプ場	豊中市利倉2丁目15番1号	ポンプ場
千里園ポンプ場	豊中市蛍池南町1丁目22番30号	ポンプ場

(別表2) 需要設備の概要

対象建築物	小曽根第1ポンプ場	小曽根第2ポンプ場	穂積ポンプ場
供給電気方式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式
供給電圧	6600V	6600V	6600V
計量電圧	6600V	6600V	6600V
標準周波数	60Hz	60Hz	60Hz
受電方式	1回線受電（常用のみ）	1回線受電（常用のみ）	1回線受電（常用のみ）
蓄熱式負荷設備	無	無	無
常用自家発電設備	無	無	無
非常用自家発電設備	有(150kVA×1台)	有(500kVA×1台)	有(375kVA×1台)
アンシラリーサービス料金対象容量	無	無	無
対象建築物	桜井谷ポンプ場	利倉ポンプ場	千里園ポンプ場
供給電気方式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式
供給電圧	6600V	6600V	6600V
計量電圧	6600V	6600V	6600V
標準周波数	60Hz	60Hz	60Hz
受電方式	1回線受電（常用のみ）	1回線受電（常用のみ）	1回線受電（常用のみ）
蓄熱式負荷設備	無	無	無
常用自家発電設備	無	無	無
非常用自家発電設備	有(300kVA×1台)	有(200kVA×1台)	有(500kVA×1台)
アンシラリーサービス料金対象容量	無	無	無