

(別表 1) 需給対象施設

対象施設	住所	用途
柴原浄水場	大阪府豊中市宮山町 3 丁目 20 番 1 号	浄水施設
猪名川取水場	兵庫県伊丹市下河原 2 丁目 4 番 10 号	取水施設
石橋中継ポンプ場	大阪府池田市住吉 1 丁目 8 番 20 号	導水施設
柿ノ木配水場	大阪府豊中市新千里北町 2 丁目 46 番 3 号	送配水施設

(別表 2) 供給設備の概要

対象施設	柴原浄水場	猪名川取水場
供給電気方式	交流 3 相 3 線式	交流 3 相 3 線式
供給電圧	6600V	6600V
計量電圧	6600V	6600V
標準周波数	60Hz	60Hz
受電方式	2 回線受電 (常用・予備電源)	2 回線受電 (常用・予備線)
蓄熱式負荷設備	無	無
常用自家発電設備	無	無
非常用自家発電設備	有(200kVA×1 台)	無
アンシラリーサービス料金 対象容量	無	無

対象施設	石橋中継ポンプ場	柿ノ木配水場
供給電気方式	交流 3 相 3 線式	交流 3 相 3 線式
供給電圧	6600V	6600V
計量電圧	6600V	6600V
標準周波数	60Hz	60Hz
受電方式	2 回線受電 (常用・予備線)	2 回線受電 (常用・予備電源)
蓄熱式負荷設備	無	無
常用自家発電設備	無	無
非常用自家発電設備	無	有(625kVA×1 台)
アンシラリーサービス料金 対象容量	無	無