

採水地点	基準値	原水	浄水	柴原配水場	走井寺配水場	市民会館水質モニター	若竹水質モニター	医療保健センター水質モニター	千成水質モニター	刀根山公園水質モニター	柿ノ木場	千里西町公園水質モニター	東豊中水質モニター
一般細菌	100 個/mL 以下	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	11	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.88	0.93	1.06	1.05	0.61	0.61	0.60	0.62	0.62	0.61	0.61	0.61
フッ素化合物及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.243	0.241	0.234	0.216	0.095	0.092	0.092	0.093	0.095	0.095	0.096	0.094
ホウ素化合物及びその化合物	1.0 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6 mg/L 以下		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.080	0.077	0.078	0.081	0.081	0.080	0.078	0.075
クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	0.06 mg/L 以下		0.0040	0.0061	0.0074	0.0077	0.0066	0.0063	0.0066	0.0073	0.0093	0.0055	0.0062
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下		0.002未満	0.002未満	0.0022	0.0039	0.0034	0.0031	0.0031	0.0035	0.0037	0.0030	0.0032
臭素酸	0.01 mg/L 以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下		0.0073	0.0127	0.0149	0.0177	0.0155	0.0145	0.0148	0.0166	0.0195	0.0133	0.0147

基準項目試験成績書 No. 2

令和6年(2024年)7月2日

天候：曇

気温：26.5℃

採水地点	基準値	原水	浄水	柴原配水場	走水質モニター 井寺配水場	市民会館 水質モニター	若竹 水質モニター	医療保健センター 水質モニター	千成 水質モニター	刀根山公園 水質モニター	柿ノ木 配水場	千里西町公園 水質モニター	東豊中 水質モニター
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下		0.0025	0.0047	0.0053	0.0062	0.0055	0.0052	0.0052	0.0058	0.0065	0.0048	0.0052
プロモホルム	0.09 mg/L 以下		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	8.2	9.6	10.1	10.0	9.0	8.6	8.5	9.3	8.6	9.0	8.8	8.7
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200 mg/L 以下	6.6	7.7	8.3	8.7	12.1	12.2	12.1	12.0	12.3	12.1	12.1	12.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	43.7	45.8	48.7	47.6	32.6	31.6	30.7	32.5	31.6	30.9	32.2	31.9
蒸発残留物	500 mg/L 以下	106	115	132	128	99	103	102	85	93	93	94	96
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	—	—	—		—					—		
ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満				0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満				0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	—	—	—		—					—		
フェノール類	0.005 mg/L 以下	—	—	—		—					—		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	1.00	0.81	0.77	0.70	0.59	0.59	0.57	0.61	0.59	0.62	0.60	0.59
pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	3.24	0.66	0.51	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.43	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

判定：上記水質項目については、全地点とも水質基準に適合。
(なお、原水については水質基準値の適用を行わない。)

検査機関：豊中市上下水道局技術部浄水課水質係
検査責任者：豊中市上下水道局技術部浄水課長

解説： の表記か所は、検査対象外です。

備考： 検査の内容についての詳細は令和6年度水質検査計画(PDF書類)をご覧ください。



JWWA-GLP038

水質管理目標設定項目試験成績書

令和6年(2024年)7月2日

天候：曇

気温： 26.5 ℃

採水地点	目標値	原水	浄水	柴原配水場	走井寺配水	内場	市民会館	若竹	医療保健センター	千成	刀根山公園	柿ノ木	千里西町公園	東豊中
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	0.4 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
抱水クロール	0.02 mg/L 以下(暫定)		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
農薬類	1 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満						0.01未満		
残留塩素	1 mg/L 以下		0.72	0.61	0.62	0.59	0.50	0.49	0.65	0.42	0.43	0.57	0.55	0.57
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100 mg/L	43.7	45.8	48.7	47.6	32.6	31.6	30.7	32.5	31.6	30.9	32.2	31.9	31.4
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
遊離炭酸	20 mg/L 以下	4.1	5.0	3.8	3.4	2.6	2.5	2.5	2.6	2.4	2.4	2.6	2.5	2.5
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気強度 (TON)	3 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	30～200 mg/L	106	115	132	128	99	103	102	85	93	93	94	96	94
濁度	1度以下	0.43	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
pH 値	7.5程度	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
腐食性(ランゲリア指数)	－1～0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
従属栄養細菌	2000個/mL 以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタノール	0.00005mg/L以下(暫定)	—	—		—									

解説： の表記か所は、今月の検査対象でないことを表しています。 の表記か所は、検査対象外です。

農薬類の数値は、分析を行った項目の総和です。

備考： 検査の内容についての詳細は令和6年度水質検査計画(PDF書類)をご覧ください。

独自に行う水質項目

令和6年(2024年)7月2日

天候：曇

気温： 26.5 ℃

採 水 地 点	目 標 値	原 水	浄 水	柴 原 配 水 場	走 井 寺 水 質 モ ニ タ ー	内 市 民 会 館 水 質 モ ニ タ ー	若 竹 水 質 モ ニ タ ー	医 療 保 健 セ ン タ ー 水 質 モ ニ タ ー	千 成 水 質 モ ニ タ ー	刀 根 山 公 園 水 質 モ ニ タ ー	柿 配 水	木 場	千 里 西 町 公 園 水 質 モ ニ タ ー	東 豊 中 水 質 モ ニ タ ー
採 水 時 刻		9:30	9:30	9:30	10:50	10:48	9:45	10:20	9:35	11:00	9:55	9:45	10:10	11:25
水 温	℃	21.4	21.5	22.5	24	25.1	23.4	24	24.9	24.6	25.4	24.1	23.5	24
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L	0.02未満												
侵 食 性 遊 離 炭 酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
リ ン 酸 イ オ ン	mg/L	0.16	0.11	0.11	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ト リ ハ ロ メ タ ン 生 成 能	mg/L	0.004												
ア ル カ リ 度	mg/L	39.7	43.8	45.4	44.1	25.9	24.7	25.0	25.8	24.4	24.4	25.1	24.7	24.5
硫 酸 イ オ ン	mg/L	11.4	12.0	13.3	13.1	9.9	9.6	9.4	9.5	9.9	10.5	9.4	9.5	9.5
臭 化 物 イ オ ン	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
カ リ ウ ム イ オ ン	mg/L	2.1	2.2	2.3	2.3	1.7	1.6	1.6	1.7	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6
マ グ ネ シ ウ ム イ オ ン	mg/L	2.1	2.2	2.3	2.2	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7
カ ル シ ウ ム イ オ ン	mg/L	14.1	14.8	15.8	15.4	10.2	9.8	9.5	10.2	9.9	9.6	10.0	9.9	9.7
電 気 伝 導 度	μ S/cm	126	133	143	142	133	107	107	108	107	109	108	108	107
モ リ ブ デ ン	0.07 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ダ イ オ キ シ ン 類	1 pg-TEQ/L 以下(暫定)	—	—											
キ シ レ ン	0.4 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム	原水:個/10L 浄水:個/40L	—	—											
ジ ア ル ジ ア	原水:個/10L 浄水:個/40L	—	—											
嫌 気 性 芽 胞 菌	個/100mL	0												
ベ ル フ ル オ ロ ヘ キ サ ン ス ル ホ ン 酸	mg/L	—	—		—									

解説：

—

 の表記か所は、今月の検査対象でないことを表しています。

の表記か所は、検査対象外です。

備考： 検査の内容についての詳細は令和6年度水質検査計画(PDF書類)をご覧ください。

番号	農薬名	目標値 単位	原水	浄水	柴原配水場	寺内配水場	柿ノ木配水場
1	1,3-ジクロロプロベン	0.05 mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
2	2,2-DPA(ダラボン)	0.08 mg/L	-	-	-	-	-
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004 mg/L	-	-	-	-	-
5	MCPA	0.005 mg/L	-	-	-	-	-
6	アシュラム	0.9 mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
7	アセフエート	0.006 mg/L	-	-	-	-	-
8	アトラジン	0.01 mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003 mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
10	アミトラズ	0.006 mg/L	-	-	-	-	-
11	アラクロール	0.03 mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005 mg/L	-	-	-	-	-
13	イソフェンホス	0.001 mg/L	-	-	-	-	-
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イブフェンカルバゾン	0.002 mg/L	-	-	-	-	-
17	イブロベンホス（IBP）	0.09 mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
18	イミノクタジン	0.006 mg/L	-	-	-	-	-
19	インダノファン	0.009 mg/L	-	-	-	-	-
20	エスプロカルブ	0.03 mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
21	エトフェンブロックス	0.08 mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
22	エンドスルファン（ベンゾエビン）	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
23	オキサジクロメホン	0.02 mg/L	-	-	-	-	-
24	オキシン銅（有機銅）	0.03 mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
25	オリサストロビン	0.1 mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	カズサホス	0.0006 mg/L	-	-	-	-	-
27	カフェンストロール	0.008 mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
28	カルタップ	0.08 mg/L	-	-	-	-	-
29	カルバリル（NAC）	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	カルボフラン	0.0003 mg/L	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
31	キノクラミン（ACN）	0.005 mg/L	-	-	-	-	-
32	キャブタン	0.3 mg/L	-	-	-	-	-
33	クミルロン	0.03 mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
34	グリホサート	2 mg/L	-	-	-	-	-
35	グルホシネート	0.02 mg/L	-	-	-	-	-
36	クロメブロッブ	0.02 mg/L	-	-	-	-	-
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001 mg/L	-	-	-	-	-
38	クロルビリホス	0.003 mg/L	-	-	-	-	-
39	クロロタロニル（TPN）	0.05 mg/L	-	-	-	-	-
40	シアナジン	0.001 mg/L	-	-	-	-	-
41	シアノホス（CYAP）	0.003 mg/L	-	-	-	-	-
42	ジウロン（DCMU）	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
43	ジクロベニル（DBN）	0.03 mg/L	-	-	-	-	-
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008 mg/L	-	-	-	-	-
45	ジクワット	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 mg/L	-	-	-	-	-
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 mg/L	-	-	-	-	-
48	ジチオビル	0.009 mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
49	シハロホップブチル	0.006 mg/L	-	-	-	-	-
50	シマジン（CAT）	0.003 mg/L	-	-	-	-	-
51	ジメタメトリン	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
52	ジメトエート	0.05 mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
53	シメトリン	0.03 mg/L	-	-	-	-	-
54	ダイアジノン	0.003 mg/L	-	-	-	-	-
55	ダイムロン	0.8 mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
57	チアジニル	0.1 mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
58	チウラム	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
59	チオジカルブ	0.08 mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
60	チオファネートメチル	0.3 mg/L	-	-	-	-	-
61	チオベンカルブ	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満

番号	農薬名	目標値 単位	原水	浄水	柴原配水場	寺内配水場	柿ノ木配水場
62	テフリルトリオン	0.002 mg/L	-	-	-	-	-
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02 mg/L	-	-	-	-	-
64	トリクロビル	0.006 mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
65	トリクロルホン（DEP）	0.005 mg/L	-	-	-	-	-
66	トリシクラゾール	0.1 mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
67	トリフルラリン	0.06 mg/L	-	-	-	-	-
68	ナプロバミド	0.03 mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
69	バラコート	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
70	ビペロホス	0.0009 mg/L	-	-	-	-	-
71	ビラクロニル	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
72	ビラゾキシフェン	0.004 mg/L	-	-	-	-	-
73	ビラゾリネート（ビラゾレート）	0.02 mg/L	-	-	-	-	-
74	ビリダフェンチオン	0.002 mg/L	-	-	-	-	-
75	ビリブチカルブ	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
76	ビロキロン	0.05 mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
77	フィブロニル	0.0005 mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03 mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
80	フェリムゾン	0.05 mg/L	-	-	-	-	-
81	フェンチオン（MPP）	0.006 mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
82	フェントエート（PAP）	0.007 mg/L	-	-	-	-	-
83	フェントラザミド	0.01 mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
84	フサライド	0.1 mg/L	-	-	-	-	-
85	ブタクロール	0.03 mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
86	ブタミホス	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	ブプロフェジン	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
88	フルアジナム	0.03 mg/L	-	-	-	-	-
89	ブレチラクロール	0.05 mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
90	プロシミドン	0.09 mg/L	-	-	-	-	-
91	プロチオホス	0.007 mg/L	-	-	-	-	-
92	プロビコナゾール	0.05 mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロビスミド	0.05 mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
94	プロベナゾール	0.03 mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
95	プロモブチド	0.1 mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
96	ペノミル	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
97	ペンシクロン	0.1 mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
98	ペンゾビシクロン	0.09 mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
99	ベンゾフェナップ	0.005 mg/L	-	-	-	-	-
100	ベンタゾン	0.2 mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
101	ベンディメタリン	0.3 mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
102	ベンフラカルブ	0.02 mg/L	-	-	-	-	-
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
104	ベンフレセート	0.07 mg/L	-	-	-	-	-
105	ホスチアゼート	0.005 mg/L	-	-	-	-	-
106	馬拉チオン（マラソン）	0.7 mg/L	-	-	-	-	-
107	メコブロップ（MCPP）	0.05 mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
108	メソミル	0.03 mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
109	メタラキシル	0.2 mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
110	メチダチオン（DMTP）	0.004 mg/L	-	-	-	-	-
111	メトミノストロビン	0.04 mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
112	メトリブジン	0.03 mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
113	メフェナセット	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
114	メブロニル	0.1 mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
115	モリネート	0.005 mg/L	-	-	-	-	-
検出指標値の総和		1以下	0	0	0	0	0