基準項目試験成績書　No. 1

令和7年(2025年)5月13日　　天候: 晴　　気温: 24.2 ℃

採水地点	基準値	原水	浄水	柴原配水場	走井水質モニター	寺内配水場	市民会館水質モニター	若竹水質モニター	医療保健センター水質モニター	千成水質モニター	刀根山公園水質モニター	柿ノ木配水場	千里西町公園水質モニター	東豊中水質モニター
一般細菌	100 個/mL 以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.74	0.75	0.75	0.76	0.76	0.76	0.76	0.74	0.77	0.76	0.77	0.77	0.77
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.282	0.286	0.273	0.255	0.090	0.089	0.089	0.093	0.090	0.089	0.089	0.090	0.089
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ベンゼン	0.01 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
塩素酸	0.6 mg/L 以下		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
クロロホルム	0.06 mg/L 以下		0.002未満	0.0034	0.0052	0.0043	0.0045	0.0053	0.0045	0.0057	0.0046	0.0037	0.0038	0.0047
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下		0.0023	0.0037	0.0050	0.0050	0.0052	0.0065	0.0056	0.0063	0.0053	0.0044	0.0043	0.0056
臭素酸	0.01 mg/L 以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0011	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下		0.0066	0.0128	0.0180	0.0162	0.0168	0.0204	0.0174	0.0209	0.0171	0.0139	0.0141	0.0177

基準項目試験成績書　No. 2

令和7年(2025年)5月13日　　天候: 晴　　気温: 24.2 ℃

採水地点	基準値	原水	浄水	柴原配水場	走井水質モニター	寺内配水場	市民会館水質モニター	若竹水質モニター	医療保健センター水質モニター	千成水質モニター	刀根山公園水質モニター	柿ノ木配水場	千里西町公園水質モニター	東豊中水質モニター
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下		0.0025	0.0049	0.0068	0.0058	0.0060	0.0073	0.0061	0.0074	0.0061	0.0049	0.0050	0.0063
ブロモホルム	0.09 mg/L 以下		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	15.2	15.6	15.2	14.9	12.8	13.0	12.9	12.8	12.9	13.3	12.9	12.7	12.7
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
塩化物イオン	200 mg/L 以下	14.9	15.3	15.1	15.2	17.8	17.7	17.9	17.7	17.9	18.0	17.9	17.9	17.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	67.7	66.5	64.1	62.1	41.1	41.8	41.5	41.5	41.4	42.2	41.5	41.1	41.0
蒸発残留物	500 mg/L 以下	123	117	119	113	89	88	86	79	85	86	86	91	93
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	−	−	−		−						−		
ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	−	−		−					−				−
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	−	−		−					−				−
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	−	−	−		−						−		
フェノール類	0.005 mg/L 以下	−	−	−		−						−		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.73	0.70	0.69	0.68	0.72	0.73	0.71	0.73	0.71	0.70	0.73	0.72	0.72
pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1.75	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

判　　定: 上記水質項目については、全地点とも水質基準に適合。
(なお、原水については水質基準値の適用を行わない。)

検査機関: 豊中市上下水道局技術部浄水課水質係

検査責任者:豊中市上下水道局技術部浄水課長

解　　説: ／の表記か所は、検査対象外です。

備　　考: 検査の内容についての詳細は令和7年度水質検査計画(PDF書類)をご覧下さい。

JWWA-GLP038

水質管理目標設定項目試験成績書

令和7年(2025年)5月13日　　天候：晴　　気温：24.2 ℃

採水地点	目標値	原水	浄水	柴原配水場	走井水質モニター	寺内配水場	市民会館水質モニター	若竹水質モニター	医療保健センター水質モニター	千成水質モニター	刀根山公園水質モニター	柿ノ木配水場	千里西町公園水質モニター	東豊中水質モニター
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	0.4 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
農薬類	1 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満						0.01未満		
残留塩素	1 mg/L 以下		0.77	0.67	0.51	0.49	0.50	0.47	0.54	0.46	0.43	0.57	0.57	0.58
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100 mg/L	67.7	66.5	64.1	62.1	41.1	41.8	41.5	41.5	41.4	42.2	41.5	41.1	41.0
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
遊離炭酸	20 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気強度(TON)	3 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	30～200 mg/L	123	117	119	113	89	88	86	79	85	86	86	91	93
濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
pH値	7.5程度	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
腐食性(ランゲリア指数)	−1～0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
従属栄養細菌	2000個/mL 以下(暫定)	14	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	0.00005mg/L以下(暫定)	—	—		—									

解説：　—　の表記か所は、今月の検査対象でないことを表しています。　　の表記か所は、検査対象外です。

農薬類の数値は、分析を行った項目の総和です。

備考：　検査の内容についての詳細は令和7年度水質検査計画(PDF書類)をご覧下さい。

独自に行う水質項目

令和7年(2025年)5月13日　　天候：晴　　気温：24.2 ℃

採水地点	目標値	原水	浄水	柴原配水場	走井水質モニター	寺内配水場	市民会館水質モニター	若竹水質モニター	医療保健センター水質モニター	千成水質モニター	刀根山公園水質モニター	柿ノ木配水場	千里西町公園水質モニター	東豊中水質モニター
採水時刻		9:25	9:25	9:25	10:35	10:35	9:50	10:15	10:00	10:50	11:30	10:05	9:45	11:00
水温	℃	18.3	18.7	19.1	20.2	20.1	19.0	19.2	20.6	19.2	20.0	19.6	18.6	19.1
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満												
侵食性遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
リン酸イオン	mg/L	0.12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
トリハロメタン生成能	mg/L	—												
アルカリ度	mg/L	61.6	60.7	58.5	55.8	31.5	30.7	31.1	31.8	31.3	31.2	32.3	31.3	32.4
硫酸イオン	mg/L	16.6	16.6	16.2	16.0	14.4	14.3	14.4	14.5	14.5	14.6	14.5	14.5	14.4
臭化物イオン	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
カリウムイオン	mg/L	2.6	2.7	2.6	2.6	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4
マグネシウムイオン	mg/L	3.2	3.1	3.0	2.9	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2
カルシウムイオン	mg/L	21.9	21.5	20.7	20.0	12.8	13.0	12.9	13.0	12.9	13.2	12.9	12.8	12.8
電気伝導度	μS/cm	190	190	175	175	136	138	136	139	142	140	140	136	140
モリブデン	0.07 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L 以下(暫定)	—	—											
キシレン	0.4 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クリプトスポリジウム	原水：個/10L 浄水：個/40L	0	0											
ジアルジア	原水：個/10L 浄水：個/40L	0	0											
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0												
ペルフルオロヘキサンスルホン酸	mg/L	—	—		—									

解説：　—　の表記か所は、今月の検査対象でないことを表しています。

　　の表記か所は、検査対象外です。

備考：　検査の内容についての詳細は令和7年度水質検査計画(PDF書類)をご覧下さい。

クリプトスポリジウムは、5月21日採水

農薬類（水質管理目標設定項目）　　採水日 令和7年5月13日(火)

番号	農薬名	目標値　単位	原水	浄水	柴原配水場	寺内配水場	柿ノ木配水場
1	1,3-ジクロロプロペン	0.05 mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08 mg/L	0.0008未満	0.0008未満	-	-	-
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004 mg/L	0.00004未満	0.00004未満	-	-	-
5	MCPA	0.005 mg/L	0.00005未満	0.00005未満	-	-	-
6	アシュラム	0.9 mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
7	アセフェート	0.006 mg/L	0.00006未満	0.00006未満	-	-	-
8	アトラジン	0.01 mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003 mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
10	アミトラズ	0.006 mg/L	0.00006未満	0.00006未満	-	-	-
11	アラクロール	0.03 mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005 mg/L	0.00005未満	0.00005未満	-	-	-
13	イソフェンホス	0.001 mg/L	0.00001未満	0.00001未満	-	-	-
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002 mg/L	0.00002未満	0.00002未満	-	-	-
17	イプロベンホス（IBP）	0.09 mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
18	イミノクタジン	0.006 mg/L	0.00006未満	0.00006未満	-	-	-
19	インダノファン	0.009 mg/L	0.00009未満	0.00009未満	-	-	-
20	エスプロカルブ	0.03 mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
21	エトフェンプロックス	0.08 mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01 mg/L	0.0001未満	0.0001未満	-	-	-
23	オキサジクロメホン	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	-	-	-
24	オキシン銅（有機銅）	0.03 mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
25	オリサストロビン	0.1 mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	カズサホス	0.0006 mg/L	0.000006未満	0.000006未満	-	-	-
27	カフェンストロール	0.008 mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
28	カルタップ	0.08 mg/L	0.0008未満	0.0008未満	-	-	-
29	カルバリル（NAC）	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	カルボフラン	0.0003 mg/L	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
31	キノクラミン（ACN）	0.005 mg/L	0.00005未満	0.00005未満	-	-	-
32	キャプタン	0.3 mg/L	0.003未満	0.003未満	-	-	-
33	クミルロン	0.03 mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
34	グリホサート	2 mg/L	0.02未満	0.02未満	-	-	-
35	グルホシネート	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	-	-	-
36	クロメプロップ	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	-	-	-
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001 mg/L	0.00001未満	0.00001未満	-	-	-
38	クロルピリホス	0.003 mg/L	0.00003未満	0.00003未満	-	-	-
39	クロロタロニル（TPN）	0.05 mg/L	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-
40	シアナジン	0.001 mg/L	0.00001未満	0.00001未満	-	-	-
41	シアノホス（CYAP）	0.003 mg/L	0.00003未満	0.00003未満	-	-	-
42	ジウロン（DCMU）	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
43	ジクロベニル（DBN）	0.03 mg/L	0.0003未満	0.0003未満	-	-	-
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008 mg/L	0.00008未満	0.00008未満	-	-	-
45	ジクワット	0.01 mg/L	0.0001未満	0.0001未満	-	-	-
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 mg/L	0.00004未満	0.00004未満	-	-	-
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 mg/L	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-
48	ジチオピル	0.009 mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
49	シハロホップブチル	0.006 mg/L	0.00006未満	0.00006未満	-	-	-
50	シマジン（CAT）	0.003 mg/L	0.00003未満	0.00003未満	-	-	-
51	ジメタメトリン	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
52	ジメトエート	0.05 mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
53	シメトリン	0.03 mg/L	0.0003未満	0.0003未満	-	-	-
54	ダイアジノン	0.003 mg/L	0.00003未満	0.00003未満	-	-	-
55	ダイムロン	0.8 mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01 mg/L	0.0001未満	0.0001未満	-	-	-
57	チアジニル	0.1 mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
58	チウラム	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
59	チオジカルブ	0.08 mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
60	チオファネートメチル	0.3 mg/L	0.003未満	0.003未満	-	-	-
61	チオベンカルブ	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満

農薬類（水質管理目標設定項目）　　採水日 令和7年5月13日(火)

番号	農薬名	目標値　単位	原水	浄水	柴原配水場	寺内配水場	柿ノ木配水場
62	テフリルトリオン	0.002 mg/L	0.00002未満	0.00002未満	-	-	-
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	-	-	-
64	トリクロピル	0.006 mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
65	トリクロルホン（DEP）	0.005 mg/L	0.00005未満	0.00005未満	-	-	-
66	トリシクラゾール	0.1 mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
67	トリフルラリン	0.06 mg/L	0.0006未満	0.0006未満	-	-	-
68	ナプロパミド	0.03 mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
69	パラコート	0.01 mg/L	0.0001未満	0.0001未満	-	-	-
70	ピペロホス	0.0009 mg/L	0.000009未満	0.000009未満	-	-	-
71	ピラクロニル	0.01 mg/L	0.0001未満	0.0001未満	-	-	-
72	ピラゾキシフェン	0.004 mg/L	0.00004未満	0.00004未満	-	-	-
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	-	-	-
74	ピリダフェンチオン	0.002 mg/L	0.00002未満	0.00002未満	-	-	-
75	ピリブチカルブ	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
76	ピロキロン	0.05 mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
77	フィプロニル	0.0005 mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01 mg/L	0.0001未満	0.0001未満	-	-	-
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03 mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
80	フェリムゾン	0.05 mg/L	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-
81	フェンチオン（MPP）	0.006 mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
82	フェントエート（PAP）	0.007 mg/L	0.00007未満	0.00007未満	-	-	-
83	フェントラザミド	0.01 mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
84	フサライド	0.1 mg/L	0.001未満	0.001未満	-	-	-
85	ブタクロール	0.03 mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
86	ブタミホス	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	ブプロフェジン	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
88	フルアジナム	0.03 mg/L	0.0003未満	0.0003未満	-	-	-
89	プレチラクロール	0.05 mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
90	プロシミドン	0.09 mg/L	0.0009未満	0.0009未満	-	-	-
91	プロチオホス	0.007 mg/L	0.00007未満	0.00007未満	-	-	-
92	プロピコナゾール	0.05 mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロピサミド	0.05 mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
94	プロベナゾール	0.03 mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
95	ブロモブチド	0.1 mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
96	ベノミル	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
97	ペンシクロン	0.1 mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
98	ベンゾビシクロン	0.09 mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
99	ベンゾフェナップ	0.005 mg/L	0.00005未満	0.00005未満	-	-	-
100	ベンタゾン	0.2 mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
101	ペンディメタリン	0.3 mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
102	ベンフラカルブ	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	-	-	-
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 mg/L	0.0001未満	0.0001未満	-	-	-
104	ベンフレセート	0.07 mg/L	0.0007未満	0.0007未満	-	-	-
105	ホスチアゼート	0.005 mg/L	0.00005未満	0.00005未満	-	-	-
106	マラチオン（マラソン）	0.7 mg/L	0.007未満	0.007未満	-	-	-
107	メコプロップ（MCPP）	0.05 mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
108	メソミル	0.03 mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
109	メタラキシル	0.2 mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
110	メチダチオン（DMTP）	0.004 mg/L	0.00004未満	0.00004未満	-	-	-
111	メトミノストロビン	0.04 mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
112	メトリブジン	0.03 mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
113	メフェナセット	0.02 mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
114	メプロニル	0.1 mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
115	モリネート	0.005 mg/L	0.00005未満	0.00005未満	-	-	-
検出指標値の総和		1以下	0	0	0	0	0