

基準項目試験成績書 No. 1

令和8年(2026年)2月4日

天候: 晴

気温: 8.5 °C

採水地点	基準値	原水	浄水	柴原配水場	走水質モニター	井配水	寺内場	市民会館水質モニター	若竹水質モニター	医療保健センター水質モニター	千成水質モニター	刀根山公園水質モニター	柿ノ木場	千里西町公園水質モニター	東豊中水質モニター
一般細菌	100 個/mL 以下	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	1	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.0023	0.0022	0.0018	0.0016	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.77	0.77	0.82	0.86	1.06	1.05	1.06	1.04	1.05	1.06	1.09	1.08	1.09	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.274	0.274	0.235	0.207	0.085	0.084	0.085	0.084	0.085	0.086	0.086	0.087	0.086	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.12	0.12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	0.01 mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩素酸	0.6 mg/L 以下		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム	0.06 mg/L 以下		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下		0.0021	0.0035	0.0038	0.0020	0.0026	0.002未満	0.002未満	0.0024	0.0022	0.0027	0.0028	0.0026	
臭素酸	0.01 mg/L 以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0011	0.0010	0.001未満	0.0011	0.0011	0.0011	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下		0.0050	0.0079	0.0087	0.0043	0.0056	0.0044	0.004未満	0.0052	0.0047	0.0059	0.0062	0.0056	

基準項目試験成績書 No. 2

令和8年(2026年)2月4日

天候: 晴

気温: 8.5 °C

採水地点	基準値	原水	浄水	柴原配水場	走水質モニター	井寺配水場	内市民会館水質モニター	若竹水質モニター	医療保健センター水質モニター	千成水質モニター	刀根山公園水質モニター	柿ノ木水場	千里西町公園水質モニター	東豊中水質モニター
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	/	0.002未満	0.0022	0.0026	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
プロモホルム	0.09 mg/L 以下	/	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01未満	0.012	0.012	0.012	0.010	0.01未満	0.01未満	0.010	0.01未満	0.01未満	0.011	0.010	0.011
鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	16.4	16.7	16.2	16.0	15.0	14.9	15.0	14.7	14.8	14.9	14.8	14.8	14.9
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0010	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0010	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200 mg/L 以下	16.2	16.5	17.1	17.5	19.5	19.5	19.6	19.3	19.6	19.7	19.8	19.7	19.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	69.3	67.9	62.0	60.0	44.6	44.3	44.3	44.2	44.0	44.1	44.0	44.0	44.4
蒸発残留物	500 mg/L 以下	123	118	112	114	88	96	80	87	90	82	84	86	88
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ジオスミン	0.00001 mg/L 以下	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
フェノール類	0.005 mg/L 以下	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.57	0.57	0.59	0.63	0.81	0.82	0.81	0.83	0.81	0.80	0.81	0.80	0.83
pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
味	異常でないこと	/	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	薬臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1.05	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

判定: 上記水質項目については、全地点とも水質基準に適合。
(なお、原水については水質基準値の適用を行わない。)

解説:  の表記か所は、検査対象外です。

検査機関: 豊中市上下水道局技術部浄水課水質係
検査責任者: 豊中市上下水道局技術部浄水課長

備考: 検査の内容についての詳細は令和7年度水質検査計画(PDF書類)をご覧ください。



JWWA-GLP038

水質管理目標設定項目試験成績書

令和8年(2026年)2月4日

天候: 晴

気温: 8.5 °C

採水地点	目標値	原水	浄水	柴原配水場	走井寺配水場	内市民会館	若竹	医療保健センター	千成	刀根山公園	柿ノ木	千里西町公園	東豊中	
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下	0.002未満												
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下(暫定)	0.0002未満												
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下	0.002未満												
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
トルエン	0.4 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下	0.008未満												
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下	—	0.06未満											
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	—	0.001未満											
抱水クロール	0.02 mg/L 以下(暫定)	—	0.002未満											
農薬類	1 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
残留塩素	1 mg/L 以下	—	0.64	0.57	0.56	0.50	0.44	0.43	0.48	0.46	0.46	0.49	0.52	0.46
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10~100 mg/L	69.3	67.9	62.0	60.0	44.6	44.3	44.3	44.2	44.0	44.1	44.0	44.4	
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0010	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0010	0.001未満	0.001未満	
遊離炭酸	20 mg/L 以下	10.4	7.2	7.2	6.6	4.0	4.1	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4	4.2	4.0
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
臭気強度(TON)	3 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
蒸発残留物	30~200 mg/L	123	118	112	114	88	96	80	87	90	82	84	86	88
濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満											
pH値	7.5程度	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
腐食性(ランゲリア指数)	-1~0	—	—	#VALUE!	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
従属栄養細菌	2000個/mL 以下(暫定)	40	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下	0.01未満	0.012	0.012	0.012	0.010	0.01未満	0.01未満	0.010	0.01未満	0.01未満	0.011	0.010	0.011
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	0.00005mg/L以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

解説:  の表記か所は、今月の検査対象でないことを表しています。  の表記か所は、検査対象外です。

農薬類の数値は、分析を行った項目の総和です。

備考: 検査の内容についての詳細は令和7年度水質検査計画(PDF書類)をご覧ください。

独自に行う水質項目

令和8年(2026年)2月4日

天候: 晴

気温: 8.5 °C

採水地点	目標値	原水	浄水	柴原配水場	走井寺配水場	内市市民会館水質モニター	若竹水質モニター	医療保健センター水質モニター	千成水質モニター	刀根山公園水質モニター	柿ノ木配水場	千里西町公園水質モニター	東豊中水質モニター	
採水時刻		9:50	9:50	9:50	10:30	10:35	10:15	10:40	9:40	11:15	11:00	10:05	9:45	11:05
水温	°C	9.6	9.7	8.9	9.5	8.5	7.8	8.2	9.3	8.4	8.7	8.1	7.1	8.9
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満												
侵食性遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
リン酸イオン	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
トリハロメタン生成能	mg/L	0.014												
アルカリ度	mg/L	65.3	64.1	57.9	56.0	36.9	36.5	36.6	36.6	36.9	37.0	36.7	36.2	36.7
硫酸イオン	mg/L	16.9	16.9	15.9	15.4	13.0	12.7	12.7	12.5	12.9	13.6	12.6	12.5	12.7
臭化物イオン	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
カリウムイオン	mg/L	2.5	2.5	2.5	2.6	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8	2.7	2.7	2.8
マグネシウムイオン	mg/L	3.5	3.4	3.2	3.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
カルシウムイオン	mg/L	22.0	21.6	19.6	18.9	13.7	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.5	13.7
電気伝導度	μS/cm	196	204	194	191	165	163	161	159	159	161	162	160	161
モリブデン	0.07 mg/L以下	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L以下(暫定)	—	—											
キシレン	0.4 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クリプトスポリジウム	原水:個/10L 浄水:個/40L	—	—											
ジアルジア	原水:個/10L 浄水:個/40L	—	—											
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0												
ベルフルオロヘキサンスルホン酸	mg/L	—	—		—									

解説:  の表記か所は、今月の検査対象でないことを表しています。

 の表記か所は、検査対象外です。

備考: 検査の内容についての詳細は令和7年度水質検査計画(PDF書類)をご覧ください。