

基準項目試験成績書 No. 1

令和5年(2023年)2月7日

天候:曇

気温: 11.5 °C

採水地点	基準値	原水	浄水	柴原配水場	井野配水場	市民会館	若竹	医療保健センター	千成	刀根山公園	柿ノ木	千里西町公園	東豊	
採水時刻		9:55	9:55	9:55	10:25	9:55	10:05	10:30	11:00	10:55	9:45	10:28	10:53	11:27
水温	°C	9.2	9.4	9.3	9.8	7.7	8.1	9.0	9.3	9.1	9.4	9.6	8.2	9.2
一般細菌	100個/mL以下	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	18	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.0023	0.0021	0.0020	0.0018	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.63	0.64	0.67	0.69	1.20	1.20	1.21	1.18	1.20	1.20	1.14	1.15	1.18
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.282	0.225	0.224	0.211	0.084	0.080	0.081	0.080	0.081	0.090	0.08未満	0.082	0.081
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6 mg/L以下		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.063	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.001未満	0.0013	0.0015	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.0015	0.0028	0.0032	0.0029	0.0031	0.0033	0.0027	0.0033	0.0034	0.0030	0.0030	0.0035
臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0017	0.0017	0.0017	0.0015	0.0019	0.0018	0.0016	0.0018	0.0017
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.004未満	0.0072	0.0082	0.0057	0.0062	0.0065	0.0053	0.0067	0.0069	0.0062	0.0060	0.0075

基準項目試験成績書 No. 2


令和5年(2023年)2月7日

天候:曇

気温: 11.5 °C

採水地点	基準値	原水	浄水	柴原配水場	走井野配水場	市民会館	若竹	医療保健センター	千成	刀根山公園	柿ノ木	千里西町公園	東豊
				水質モニター	水質モニター	水質モニター	水質モニター	水質モニター	水質モニター	水質モニター	水質モニター	水質モニター	水質モニター
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.0013	0.0027	0.0030	0.0014	0.0016	0.0017	0.0013	0.0017	0.0019	0.0018	0.0023
プロモホルム	0.09 mg/L以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0011	0.0012	0.0012	0.001未満	0.0013	0.0012	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01未満	0.017	0.016	0.016	0.011	0.011	0.010	0.010	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	15.1	15.1	14.7	15.0	15.1	15.4	15.4	15.1	15.4	15.5	14.8	15.2
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.0014	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0011	0.0012	0.0017	0.0029	0.0030
塩化物イオン	200 mg/L以下	15.3	15.8	16.1	16.5	21.2	21.1	21.3	20.9	21.1	21.1	20.3	21.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	63.9	61.4	58.7	59.1	43.3	43.8	44.0	43.2	43.7	44.2	42.2	42.7
蒸発残留物	500 mg/L以下	113	110	105	104	97	98	109	99	98	114	114	112
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満						0.02未満	
ジオスミン	0.00001 mg/L以下	-	-		-					-			-
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	-	-		-					-			-
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満						0.005未満	
フェノール類	0.005 mg/L以下	-	-	-		-						-	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.71	0.63	0.64	0.70	0.88	0.84	0.83	0.84	0.84	0.85	0.84	0.91
pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1.55	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.18	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

判定: 上記水質項目については、全地点とも水質基準に適合。  
(なお、原水については水質基準値の適用を行わない。)

解説:  の表記が所は、検査対象外です。

検査機関: 豊中市上下水道局技術部浄水課水質係

備考: 検査の内容についての詳細は令和4年度水質検査計画(PDF書類)をご覧ください。



JWWA-GLP038

水質管理目標設定項目試験成績書

令和5年(2023年)2月7日

天候:曇

気温: 11.5 °C

採水地点	目標値	原水	浄水	柴原配水場	走井野畑市民会館若竹医療保健センター千成刀根山公園柿ノ木千里西町公園東豊中	水質モニター	水質モニター	水質モニター	水質モニター	水質モニター	水質モニター	水質モニター	水質モニター	水質モニター
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
トルエン	0.4 mg/L 以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
農薬類	1 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
残留塩素	1 mg/L 以下	0.64	0.55	0.48	0.48	0.47	0.45	0.46	0.47	0.48	0.58	0.56	0.56	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10~100 mg/L	63.9	61.4	58.7	59.1	43.3	43.8	44.0	43.2	43.7	44.2	42.2	41.4	42.7
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.0014	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0011	0.0012	0.0017	0.0029	0.0030	0.0030
遊離炭酸	20 mg/L 以下	4.1	5.9	4.7	3.0	1.8	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.7
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
臭気強度(TON)	3 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	30~200 mg/L	113	110	105	104	97	98	109	99	98	114	114	112	113
濁度	1度以下	0.18	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
pH値	7.5程度	7.4	7.2	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
腐食性(ランゲリア指数)	-1~0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
従属栄養細菌	2000個/mL 以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下	0.01未満	0.017	0.016	0.016	0.011	0.011	0.010	0.010	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ペルフルオロオクタンルスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	0.00005mg/L以下(暫定)	0.000088	0.000093	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

解説: □ の表記か所は、今月の検査対象でないことを表しています。 ▽ の表記か所は、検査対象外です。

農薬類の数値は、分析を行った項目の総和です。

備考: 検査の内容についての詳細は令和4年度水質検査計画(PDF書類)をご覧ください。


独自に行う水質項目


令和5年(2023年)2月7日

天候:曇

気温: 11.5 °C

採水地点	目標値	原水	浄水	柴原配水場	走井野畑市民会館若竹医療保健センター	水質モニター	配水場	水質モニター	水質モニター	水質モニター	水質モニター	水質モニター	水質モニター	水質モニター
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
侵食性遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リン酸イオン	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
トリハロメタン生成能	mg/L	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
アルカリ度	mg/L	52.5	51.7	49.3	48.3	29.9	29.7	30.1	30.0	29.6	29.2	26.8	27.3	27.5
硫酸イオン	mg/L	14.8	14.8	14.7	14.7	14.0	14.3	14.2	14.5	14.8	15.6	17.6	17.7	18.4
臭化物イオン	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
カリウムイオン	mg/L	2.2	2.2	2.1	2.2	2.7	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.7
マグネシウムイオン	mg/L	3.1	3.0	2.9	2.9	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4
カルシウムイオン	mg/L	20.4	19.6	18.7	18.8	13.4	13.6	13.7	13.4	13.6	13.7	13.1	12.8	13.2
電気伝導度	μS/cm	198	197	195	195	173	173	174	173	174	174	172	173	174
モリブデン	0.07 mg/L以下	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L以下(暫定)	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
キシレン	0.4 mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
クリプトスポリジウム	原水:個/10L 浄水:個/40L	0	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ジアルジア	原水:個/10L 浄水:個/40L	0	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

解説:  の表記か所は、今月の検査対象でないことを表しています。

 の表記か所は、検査対象外です。

備考: 検査の内容についての詳細は令和4年度水質検査計画(PDF書類)をご覧ください。  
クリプトスポリジウム・ジアルジアは2月16日採水です。