

2024年 4月

毎日検査成績書(色及び濁り並びに残留塩素)

検査場所		千里西町公園			蛍池消防署			若 竹			千 成			医療保健センター			走 井			市民会館			東豊中			刀根山公園			浜・小曽根		
日	天候	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素
1(月)	晴	0.1	0.03	0.59	0.2	0.02	0.61	0.1	0.02	0.48	0.1	0.03	0.53	0.1	0.04	0.58	0.2	0.02	0.55	0.1	0.02	0.53	0.1	0.01	0.48	0.1	0.03	0.51	0.1	0.02	0.49
2(火)	晴	0.1	0.03	0.63	0.2	0.02	0.62	0.1	0.02	0.50	0.1	0.03	0.54	0.1	0.03	0.63	0.2	0.02	0.58	0.1	0.02	0.55	0.1	0.01	0.50	0.1	0.02	0.52	0.1	0.02	0.52
3(水)	雨	0.1	0.02	0.63	0.1	0.02	0.64	0.1	0.02	0.52	0.1	0.03	0.57	0.1	0.03	0.62	0.1	0.02	0.63	0.1	0.01	0.57	0.1	0.01	0.52	0.1	0.02	0.55	0.1	0.01	0.53
4(木)	曇	0.1	0.02	0.64	0.1	0.02	0.65	0.1	0.02	0.53	0.1	0.03	0.58	0.1	0.03	0.64	0.1	0.02	0.64	0.1	0.02	0.58	0.1	0.01	0.53	0.1	0.02	0.56	0.1	0.01	0.54
5(金)	晴	0.1	0.02	0.65	0.1	0.02	0.66	0.1	0.02	0.55	0.1	0.03	0.59	0.1	0.03	0.65	0.1	0.02	0.65	0.1	0.02	0.60	0.1	0.01	0.54	0.1	0.02	0.57	0.1	0.01	0.55
6(土)	晴	0.1	0.03	0.65	0.1	0.02	0.66	0.1	0.02	0.55	0.1	0.03	0.60	0.1	0.03	0.64	0.1	0.02	0.65	0.1	0.02	0.60	0.1	0.01	0.55	0.1	0.02	0.58	0.1	0.02	0.56
7(日)	晴	0.1	0.03	0.64	0.1	0.03	0.62	0.1	0.02	0.55	0.1	0.03	0.59	0.1	0.04	0.63	0.1	0.03	0.64	0.1	0.02	0.59	0.1	0.02	0.54	0.1	0.03	0.58	0.1	0.02	0.55
8(月)	雨	0.1	0.03	0.62	0.1	0.03	0.59	0.1	0.02	0.54	0.1	0.03	0.57	0.1	0.03	0.61	0.1	0.03	0.63	0.1	0.02	0.58	0.1	0.01	0.53	0.1	0.03	0.56	0.1	0.02	0.54
9(火)	曇	0.1	0.02	0.61	0.1	0.02	0.57	0.1	0.02	0.52	0.1	0.02	0.56	0.1	0.03	0.60	0.1	0.02	0.62	0.1	0.01	0.57	0.1	0.01	0.51	0.1	0.02	0.54	0.1	0.01	0.52
10(水)	晴	0.1	0.02	0.62	0.1	0.02	0.57	0.1	0.01	0.51	0.1	0.03	0.56	0.1	0.03	0.61	0.1	0.02	0.61	0.1	0.02	0.56	0.1	0.01	0.51	0.1	0.02	0.54	0.1	0.01	0.52
11(木)	晴	0.1	0.03	0.63	0.1	0.03	0.58	0.1	0.02	0.52	0.1	0.03	0.56	0.1	0.03	0.62	0.1	0.02	0.63	0.1	0.02	0.57	0.1	0.01	0.52	0.1	0.03	0.54	0.1	0.02	0.53
12(金)	晴	0.1	0.03	0.64	0.1	0.03	0.60	0.1	0.02	0.53	0.1	0.03	0.57	0.1	0.03	0.62	0.1	0.03	0.60	0.1	0.02	0.58	0.1	0.02	0.53	0.1	0.03	0.55	0.1	0.02	0.55
13(土)	晴	0.1	0.02	0.63	0.1	0.02	0.60	0.1	0.02	0.54	0.1	0.03	0.58	0.1	0.04	0.63	0.1	0.02	0.57	0.1	0.02	0.59	0.1	0.01	0.53	0.1	0.03	0.56	0.1	0.02	0.58
14(日)	晴	0.1	0.03	0.63	0.1	0.03	0.59	0.1	0.02	0.53	0.1	0.03	0.58	0.1	0.04	0.62	0.1	0.02	0.56	0.1	0.02	0.58	0.1	0.01	0.53	0.1	0.03	0.56	0.1	0.02	0.58
15(月)	晴	0.1	0.03	0.63	0.1	0.03	0.59	0.1	0.02	0.53	0.1	0.03	0.58	0.1	0.03	0.62	0.1	0.02	0.56	0.1	0.02	0.58	0.1	0.01	0.53	0.1	0.03	0.56	0.1	0.02	0.57
16(火)	曇	0.1	0.03	0.62	0.1	0.03	0.58	0.1	0.02	0.52	0.1	0.03	0.57	0.1	0.04	0.61	0.1	0.02	0.55	0.1	0.02	0.57	0.1	0.01	0.52	0.1	0.03	0.56	0.1	0.02	0.57
17(水)	晴	0.1	0.03	0.61	0.1	0.03	0.57	0.1	0.02	0.52	0.1	0.03	0.56	0.1	0.04	0.60	0.1	0.03	0.54	0.1	0.02	0.57	0.1	0.02	0.51	0.1	0.03	0.55	0.1	0.02	0.56
18(木)	曇	0.1	0.02	0.61	0.1	0.02	0.58	0.1	0.02	0.51	0.1	0.03	0.56	0.1	0.03	0.61	0.1	0.02	0.55	0.1	0.02	0.56	0.1	0.01	0.51	0.1	0.02	0.53	0.1	0.01	0.55
19(金)	晴	0.1	0.03	0.61	0.1	0.02	0.57	0.1	0.02	0.50	0.1	0.03	0.55	0.1	0.04	0.60	0.1	0.02	0.54	0.1	0.02	0.55	0.1	0.01	0.50	0.1	0.03	0.53	0.1	0.02	0.55
20(土)	晴	0.1	0.03	0.61	0.1	0.03	0.57	0.1	0.02	0.50	0.1	0.03	0.54	0.1	0.04	0.61	0.1	0.03	0.53	0.1	0.02	0.55	0.1	0.01	0.50	0.1	0.03	0.53	0.1	0.02	0.55
21(日)	雨	0.1	0.03	0.60	0.1	0.02	0.57	0.1	0.02	0.51	0.1	0.03	0.54	0.1	0.04	0.61	0.1	0.02	0.53	0.1	0.02	0.56	0.1	0.01	0.50	0.1	0.02	0.53	0.1	0.02	0.55
22(月)	曇	0.1	0.03	0.62	0.1	0.03	0.58	0.1	0.02	0.50	0.1	0.03	0.55	0.1	0.04	0.60	0.1	0.03	0.55	0.1	0.02	0.56	0.1	0.02	0.50	0.2	0.04	0.53	0.1	0.02	0.55
23(火)	曇	0.1	0.02	0.60	0.1	0.02	0.57	0.1	0.02	0.50	0.1	0.03	0.55	0.1	0.03	0.60	0.1	0.02	0.55	0.1	0.02	0.56	0.1	0.01	0.51	0.1	0.03	0.53	0.1	0.02	0.55
24(水)	曇	0.1	0.03	0.59	0.1	0.02	0.56	0.1	0.02	0.49	0.1	0.03	0.54	0.1	0.03	0.59	0.1	0.02	0.53	0.1	0.02	0.54	0.1	0.01	0.49	0.1	0.02	0.52	0.1	0.01	0.54
25(木)	晴	0.1	0.03	0.63	0.1	0.03	0.59	0.1	0.02	0.50	0.1	0.03	0.54	0.1	0.04	0.62	0.1	0.03	0.55	0.1	0.02	0.55	0.1	0.02	0.51	0.1	0.03	0.52	0.1	0.02	0.55
26(金)	晴	0.1	0.03	0.62	0.1	0.02	0.59	0.1	0.02	0.51	0.1	0.03	0.55	0.1	0.04	0.61	0.1	0.02	0.56	0.1	0.02	0.57	0.1	0.01	0.51	0.1	0.03	0.53	0.1	0.02	0.56
27(土)	曇	0.1	0.03	0.61	0.3	0.02	0.55	0.1	0.02	0.50	0.1	0.03	0.54	0.1	0.04	0.60	0.3	0.02	0.52	0.1	0.02	0.55	0.1	0.01	0.50	0.1	0.02	0.53	0.1	0.02	0.54
28(日)	晴	0.1	0.03	0.61	0.3	0.02	0.54	0.1	0.02	0.49	0.1	0.03	0.54	0.1	0.04	0.61	0.3	0.02	0.48	0.1	0.02	0.55	0.1	0.02	0.50	0.1	0.03	0.53	0.1	0.02	0.54
29(月)	曇	0.1	0.03	0.61	0.3	0.02	0.53	0.1	0.02	0.50	0.1	0.03	0.54	0.1	0.04	0.61	0.3	0.02	0.46	0.1	0.02	0.55	0.1	0.01	0.50	0.1	0.02	0.52	0.1	0.02	0.54
30(火)	曇	0.1	0.03	0.60	0.3	0.02	0.53	0.1	0.02	0.49	0.1	0.03	0.54	0.1	0.04	0.60	0.2	0.02	0.47	0.1	0.02	0.54	0.1	0.01	0.50	0.1	0.03	0.51	0.1	0.02	0.54
最 大		0.1	0.03	0.65	0.3	0.03	0.66	0.1	0.02	0.55	0.1	0.03	0.60	0.1	0.04	0.65	0.3	0.03	0.65	0.1	0.02	0.60	0.1	0.02	0.55	0.2	0.04	0.58	0.1	0.02	0.58
最 小		0.1	0.02	0.59	0.1	0.02	0.53	0.1	0.01	0.48	0.1	0.02	0.53	0.1	0.03	0.58	0.1	0.02	0.46	0.1	0.01	0.53	0.1	0.01	0.48	0.1	0.02	0.51	0.1	0.01	0.49
平 均		0.1	0.03	0.62	0.1	0.02	0.59	0.1	0.02	0.51	0.1	0.03	0.56	0.1	0.04	0.61	0.1	0.02	0.57	0.1	0.02	0.57	0.1	0.01	0.51	0.1	0.03	0.54	0.1	0.02	0.55

※)評価:色(色度は水質基準では5度以下)、濁り(濁度は水質基準では2度以下)は異常でないこと。残留塩素は、0. 1mg／l以上。
単位:色度、濁度は度。残留塩素はmg／l 。