

2024年 7月

毎日検査成績書(色及び濁り並びに残留塩素)

検査場所		千里西町公園			蛍池消防署			若 竹			千 成			医療保健センター			走 井			市民会館			東豊中			刀根山公園			浜・小曽根		
日	天候	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素
1(月)	雨	0.1	0.03	0.54	0.1	0.03	0.63	0.1	0.03	0.50	0.1	0.04	0.47	0.1	0.04	0.61	0.1	0.03	0.59	0.1	0.03	0.50	0.1	0.02	0.52	0.1	0.03	0.49	0.1	0.03	0.52
2(火)	曇	0.1	0.03	0.54	0.3	0.03	0.62	0.1	0.03	0.51	0.1	0.05	0.48	0.1	0.04	0.64	0.2	0.02	0.58	0.1	0.03	0.52	0.1	0.02	0.54	0.1	0.04	0.45	0.1	0.02	0.54
3(水)	晴	0.1	0.04	0.58	0.4	0.03	0.58	0.1	0.04	0.53	0.1	0.05	0.52	0.1	0.04	0.67	0.3	0.03	0.53	0.1	0.04	0.53	0.1	0.03	0.56	0.1	0.04	0.45	0.1	0.03	0.57
4(木)	曇	0.1	0.04	0.59	0.3	0.03	0.62	0.1	0.03	0.56	0.1	0.05	0.54	0.1	0.05	0.68	0.3	0.03	0.56	0.1	0.04	0.56	0.1	0.03	0.59	0.2	0.04	0.48	0.1	0.03	0.59
5(金)	晴	0.1	0.04	0.58	0.3	0.03	0.62	0.1	0.04	0.57	0.1	0.05	0.55	0.1	0.05	0.67	0.2	0.03	0.57	0.1	0.04	0.57	0.1	0.03	0.59	0.2	0.04	0.49	0.1	0.03	0.60
6(土)	晴	0.1	0.04	0.59	0.3	0.03	0.62	0.1	0.03	0.56	0.1	0.05	0.55	0.1	0.05	0.68	0.2	0.03	0.56	0.1	0.04	0.57	0.1	0.03	0.59	0.2	0.04	0.51	0.1	0.03	0.59
7(日)	晴	0.1	0.04	0.60	0.2	0.03	0.62	0.1	0.03	0.57	0.1	0.04	0.55	0.1	0.05	0.68	0.2	0.03	0.56	0.1	0.04	0.57	0.1	0.03	0.60	0.2	0.04	0.51	0.1	0.03	0.60
8(月)	晴	0.1	0.04	0.63	0.2	0.03	0.62	0.1	0.04	0.58	0.1	0.05	0.57	0.1	0.05	0.69	0.2	0.03	0.57	0.1	0.04	0.58	0.1	0.03	0.61	0.1	0.04	0.51	0.1	0.03	0.61
9(火)	曇	0.1	0.04	0.65	0.2	0.03	0.62	0.1	0.04	0.57	0.1	0.05	0.56	0.1	0.05	0.68	0.2	0.03	0.54	0.1	0.04	0.58	0.1	0.03	0.61	0.1	0.04	0.52	0.1	0.03	0.61
10(水)	曇	0.1	0.03	0.64	0.3	0.02	0.63	0.1	0.03	0.56	0.1	0.04	0.53	0.1	0.04	0.67	0.2	0.02	0.52	0.1	0.03	0.57	0.1	0.03	0.60	0.1	0.04	0.49	0.2	0.03	0.60
11(木)	雨	0.1	0.03	0.66	0.2	0.02	0.62	0.1	0.03	0.55	0.1	0.03	0.52	0.1	0.04	0.65	0.2	0.02	0.50	0.1	0.02	0.56	0.1	0.02	0.60	0.1	0.03	0.49	0.1	0.02	0.59
12(金)	雨	0.1	0.03	0.67	0.3	0.02	0.62	0.1	0.03	0.56	0.1	0.03	0.54	0.1	0.04	0.63	0.2	0.02	0.50	0.1	0.02	0.57	0.1	0.02	0.59	0.1	0.03	0.49	0.1	0.02	0.62
13(土)	晴	0.1	0.04	0.67	0.3	0.03	0.62	0.1	0.03	0.58	0.1	0.04	0.55	0.1	0.05	0.64	0.3	0.02	0.49	0.1	0.03	0.58	0.1	0.02	0.56	0.1	0.04	0.52	0.1	0.02	0.62
14(日)	曇	0.1	0.04	0.66	0.3	0.02	0.59	0.1	0.03	0.58	0.1	0.04	0.55	0.1	0.04	0.64	0.3	0.02	0.47	0.1	0.03	0.58	0.1	0.02	0.56	0.1	0.04	0.52	0.1	0.02	0.62
15(月)	曇	0.1	0.04	0.66	0.3	0.03	0.60	0.1	0.03	0.57	0.1	0.04	0.54	0.1	0.04	0.62	0.3	0.02	0.50	0.1	0.03	0.57	0.1	0.02	0.55	0.2	0.04	0.50	0.1	0.02	0.60
16(火)	晴	0.1	0.04	0.66	0.3	0.03	0.61	0.1	0.03	0.57	0.1	0.04	0.54	0.1	0.05	0.63	0.3	0.03	0.51	0.1	0.04	0.57	0.1	0.03	0.55	0.2	0.03	0.47	0.1	0.03	0.60
17(水)	晴	0.1	0.04	0.65	0.3	0.03	0.63	0.1	0.04	0.55	0.1	0.05	0.54	0.1	0.05	0.64	0.2	0.03	0.53	0.1	0.04	0.57	0.1	0.03	0.55	0.2	0.01	0.42	0.1	0.03	0.61
18(木)	晴	0.1	0.04	0.66	0.3	0.03	0.63	0.1	0.04	0.51	0.1	0.05	0.55	0.2	0.05	0.63	0.2	0.03	0.53	0.2	0.04	0.58	0.1	0.03	0.56	0.2	0.01	0.43	0.1	0.03	0.61
19(金)	晴	0.1	0.04	0.67	0.3	0.03	0.65	0.1	0.04	0.51	0.1	0.05	0.55	0.2	0.05	0.64	0.2	0.03	0.54	0.2	0.04	0.57	0.1	0.03	0.55	0.2	0.02	0.43	0.1	0.03	0.62
20(土)	晴	0.1	0.04	0.67	0.2	0.03	0.63	0.1	0.04	0.51	0.1	0.05	0.55	0.2	0.05	0.65	0.2	0.03	0.54	0.2	0.04	0.58	0.1	0.03	0.57	0.2	0.02	0.46	0.1	0.03	0.62
21(日)	晴	0.1	0.04	0.66	0.2	0.03	0.61	0.2	0.05	0.52	0.1	0.05	0.55	0.2	0.06	0.65	0.2	0.03	0.54	0.2	0.05	0.59	0.1	0.03	0.57	0.2	0.02	0.50	0.1	0.03	0.62
22(月)	晴	0.1	0.04	0.64	0.3	0.04	0.60	0.2	0.05	0.52	0.1	0.05	0.55	0.2	0.05	0.64	0.2	0.03	0.53	0.2	0.05	0.59	0.1	0.03	0.57	0.2	0.02	0.49	0.1	0.03	0.62
23(火)	晴	0.1	0.04	0.64	0.3	0.03	0.60	0.2	0.04	0.51	0.1	0.05	0.55	0.1	0.05	0.64	0.2	0.03	0.53	0.2	0.05	0.58	0.1	0.03	0.57	0.2	0.02	0.48	0.1	0.03	0.62
24(水)	曇	0.1	0.04	0.62	0.2	0.03	0.61	0.1	0.04	0.49	0.1	0.05	0.54	0.1	0.05	0.62	0.2	0.03	0.54	0.2	0.04	0.56	0.1	0.03	0.55	0.2	0.02	0.47	0.1	0.03	0.60
25(木)	晴	0.1	0.04	0.62	0.2	0.03	0.62	0.1	0.04	0.48	0.1	0.04	0.53	0.1	0.05	0.62	0.2	0.03	0.54	0.1	0.04	0.56	0.1	0.03	0.54	0.2	0.02	0.46	0.1	0.03	0.59
26(金)	晴	0.1	0.04	0.63	0.2	0.03	0.62	0.1	0.04	0.47	0.1	0.05	0.54	0.1	0.05	0.62	0.2	0.03	0.55	0.1	0.04	0.55	0.1	0.04	0.54	0.2	0.02	0.45	0.1	0.03	0.59
27(土)	晴	0.1	0.04	0.62	0.3	0.03	0.61	0.1	0.04	0.45	0.1	0.05	0.53	0.1	0.05	0.61	0.2	0.03	0.53	0.1	0.04	0.53	0.1	0.03	0.54	0.2	0.02	0.44	0.1	0.03	0.58
28(日)	晴	0.1	0.05	0.62	0.3	0.03	0.60	0.1	0.04	0.45	0.1	0.05	0.52	0.2	0.05	0.62	0.2	0.03	0.52	0.1	0.04	0.53	0.1	0.04	0.54	0.2	0.02	0.44	0.1	0.03	0.58
29(月)	晴	0.1	0.04	0.63	0.3	0.04	0.59	0.1	0.04	0.44	0.1	0.05	0.54	0.2	0.05	0.62	0.2	0.03	0.52	0.1	0.04	0.52	0.1	0.03	0.54	0.2	0.02	0.44	0.1	0.03	0.58
30(火)	晴	0.1	0.04	0.62	0.3	0.03	0.59	0.1	0.04	0.42	0.1	0.05	0.53	0.2	0.05	0.61	0.2	0.03	0.50	0.1	0.04	0.50	0.1	0.03	0.54	0.2	0.02	0.43	0.1	0.03	0.58
31(水)	曇	0.1	0.04	0.62	0.3	0.03	0.62	0.1	0.04	0.41	0.1	0.05	0.53	0.2	0.05	0.61	0.2	0.03	0.51	0.1	0.04	0.49	0.1	0.03	0.53	0.2	0.01	0.42	0.1	0.03	0.58
最 大		0.1	0.05	0.67	0.4	0.04	0.65	0.2	0.05	0.58	0.1	0.05	0.57	0.2	0.06	0.69	0.3	0.03	0.59	0.2	0.05	0.59	0.1	0.04	0.61	0.2	0.04	0.52	0.2	0.03	0.62
最 小		0.1	0.03	0.54	0.1	0.02	0.58	0.1	0.03	0.41	0.1	0.03	0.47	0.1	0.04	0.61	0.1	0.02	0.47	0.1	0.02	0.49	0.1	0.02	0.52	0.1	0.01	0.42	0.1	0.02	0.52
平 均		0.1	0.04	0.63	0.3	0.03	0.61	0.1	0.04	0.52	0.1	0.05	0.54	0.1	0.05	0.64	0.2	0.03	0.53	0.1	0.04	0.56	0.1	0.03	0.56	0.2	0.03	0.47	0.1	0.03	0.60

※)評価:色(色度は水質基準では5度以下)、濁り(濁度は水質基準では2度以下)は異常でないこと。残留塩素は、0. 1mg／l以上。
単位:色度、濁度は度。残留塩素はmg／l 。