

2024年 9月

毎日検査成績書(色及び濁り並びに残留塩素)

検査場所		千里西町公園			蛍池消防署			若 竹			千 成			医療保健センター			走 井			市民会館			東豊中			刀根山公園			浜・小曽根			
日	天候	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	
1(日)	曇	0.2	0.05	0.56	0.3	0.03	0.59	0.2	0.04	0.32	0.2	0.05	0.45	0.2	0.05	0.59	0.2	0.02	0.51	0.2	0.03	0.39	0.2	0.04	0.50	0.2	0.01	0.34	0.2	0.03	0.49	
2(月)	晴	0.2	0.05	0.58	0.3	0.03	0.57	0.2	0.04	0.33	0.2	0.05	0.46	0.2	0.05	0.62	0.2	0.02	0.52	0.2	0.04	0.40	0.2	0.04	0.51	0.2	0.02	0.34	0.2	0.03	0.50	
3(火)	曇	0.2	0.05	0.58	0.3	0.03	0.59	0.2	0.04	0.35	0.2	0.05	0.48	0.2	0.05	0.62	0.2	0.02	0.53	0.2	0.04	0.42	0.2	0.04	0.52	0.2	0.01	0.35	0.2	0.03	0.51	
4(水)	晴	0.2	0.04	0.57	0.3	0.03	0.57	0.2	0.04	0.36	0.2	0.05	0.48	0.2	0.05	0.63	0.2	0.02	0.53	0.2	0.04	0.42	0.2	0.03	0.52	0.2	0.02	0.39	0.2	0.03	0.52	
5(木)	晴	0.2	0.05	0.59	0.3	0.03	0.55	0.2	0.04	0.37	0.2	0.05	0.48	0.2	0.05	0.64	0.2	0.02	0.51	0.2	0.04	0.43	0.2	0.04	0.52	0.2	0.02	0.38	0.2	0.03	0.52	
6(金)	晴	0.2	0.04	0.61	0.3	0.03	0.56	0.2	0.04	0.38	0.2	0.05	0.50	0.2	0.05	0.65	0.2	0.02	0.49	0.2	0.04	0.45	0.1	0.04	0.54	0.2	0.02	0.39	0.2	0.03	0.54	
7(土)	晴	0.2	0.04	0.61	0.3	0.03	0.56	0.2	0.04	0.40	0.2	0.05	0.50	0.2	0.05	0.64	0.2	0.02	0.48	0.2	0.04	0.46	0.1	0.04	0.56	0.2	0.02	0.41	0.1	0.03	0.54	
8(日)	晴	0.2	0.05	0.60	0.3	0.03	0.56	0.1	0.04	0.40	0.1	0.05	0.50	0.2	0.05	0.61	0.2	0.03	0.47	0.2	0.04	0.46	0.1	0.03	0.55	0.2	0.02	0.42	0.1	0.03	0.53	
9(月)	晴	0.1	0.04	0.61	0.3	0.03	0.56	0.1	0.04	0.40	0.1	0.05	0.49	0.2	0.05	0.59	0.2	0.03	0.49	0.2	0.04	0.47	0.1	0.04	0.55	0.2	0.02	0.42	0.1	0.03	0.53	
10(火)	晴	0.1	0.04	0.60	0.2	0.03	0.57	0.1	0.04	0.40	0.1	0.05	0.49	0.2	0.05	0.57	0.2	0.02	0.52	0.2	0.04	0.46	0.1	0.03	0.55	0.2	0.02	0.42	0.1	0.03	0.53	
11(水)	晴	0.1	0.04	0.58	0.3	0.03	0.57	0.1	0.04	0.39	0.1	0.05	0.48	0.2	0.05	0.56	0.2	0.02	0.54	0.2	0.04	0.46	0.1	0.03	0.53	0.2	0.02	0.40	0.1	0.03	0.52	
12(木)	晴	0.1	0.04	0.59	0.3	0.03	0.57	0.1	0.04	0.38	0.1	0.05	0.47	0.2	0.05	0.57	0.2	0.02	0.52	0.2	0.04	0.45	0.1	0.04	0.53	0.2	0.02	0.38	0.1	0.03	0.51	
13(金)	晴	0.1	0.04	0.59	0.3	0.03	0.57	0.2	0.04	0.37	0.1	0.05	0.47	0.2	0.05	0.57	0.2	0.02	0.51	0.2	0.04	0.44	0.1	0.03	0.53	0.2	0.02	0.37	0.1	0.03	0.52	
14(土)	晴	0.1	0.04	0.59	0.3	0.03	0.57	0.2	0.04	0.37	0.1	0.05	0.47	0.2	0.05	0.57	0.2	0.02	0.46	0.2	0.04	0.44	0.1	0.04	0.53	0.2	0.02	0.38	0.1	0.03	0.52	
15(日)	曇	0.1	0.04	0.58	0.3	0.03	0.57	0.2	0.04	0.36	0.1	0.04	0.46	0.2	0.05	0.57	0.2	0.02	0.45	0.2	0.04	0.43	0.1	0.03	0.53	0.2	0.01	0.36	0.1	0.03	0.50	
16(月)	晴	0.1	0.04	0.59	0.3	0.03	0.58	0.2	0.04	0.36	0.1	0.05	0.44	0.2	0.05	0.57	0.2	0.02	0.46	0.2	0.04	0.43	0.1	0.03	0.52	0.2	0.02	0.36	0.1	0.03	0.50	
17(火)	晴	0.2	0.04	0.60	0.3	0.04	0.56	0.2	0.04	0.37	0.1	0.05	0.45	0.2	0.05	0.59	0.2	0.03	0.46	0.2	0.04	0.44	0.1	0.03	0.53	0.2	0.02	0.35	0.1	0.03	0.51	
18(水)	晴	0.1	0.04	0.60	0.3	0.03	0.57	0.2	0.04	0.38	0.1	0.05	0.46	0.2	0.05	0.57	0.2	0.03	0.47	0.2	0.04	0.45	0.1	0.04	0.53	0.2	0.02	0.38	0.1	0.03	0.51	
19(木)	晴	0.1	0.04	0.59	0.3	0.03	0.59	0.2	0.04	0.37	0.1	0.05	0.46	0.2	0.05	0.58	0.2	0.02	0.49	0.2	0.04	0.45	0.1	0.03	0.53	0.2	0.02	0.37	0.1	0.03	0.52	
20(金)	晴	0.1	0.04	0.60	0.3	0.03	0.58	0.2	0.04	0.38	0.1	0.05	0.47	0.2	0.05	0.58	0.2	0.02	0.49	0.2	0.04	0.46	0.1	0.04	0.53	0.2	0.02	0.37	0.1	0.03	0.52	
21(土)	曇	0.1	0.04	0.59	0.2	0.03	0.58	0.2	0.04	0.38	0.1	0.04	0.46	0.2	0.05	0.57	0.2	0.02	0.46	0.2	0.04	0.45	0.1	0.03	0.53	0.2	0.01	0.36	0.1	0.03	0.51	
22(日)	雨	0.1	0.05	0.59	0.2	0.02	0.59	0.2	0.04	0.36	0.1	0.04	0.44	0.2	0.05	0.57	0.2	0.02	0.46	0.2	0.04	0.44	0.1	0.03	0.53	0.2	0.01	0.35	0.1	0.03	0.51	
23(月)	晴	0.1	0.04	0.58	0.2	0.02	0.59	0.1	0.04	0.37	0.1	0.04	0.45	0.2	0.05	0.58	0.2	0.02	0.49	0.2	0.03	0.45	0.1	0.03	0.54	0.2	0.02	0.36	0.1	0.03	0.51	
24(火)	晴	0.1	0.04	0.59	0.2	0.03	0.60	0.2	0.03	0.38	0.1	0.04	0.47	0.2	0.05	0.61	0.2	0.02	0.49	0.2	0.03	0.46	0.1	0.03	0.55	0.2	0.02	0.37	0.1	0.03	0.53	
25(水)	晴	0.1	0.04	0.59	0.2	0.03	0.60	0.1	0.03	0.39	0.1	0.04	0.48	0.2	0.04	0.61	0.2	0.02	0.51	0.1	0.03	0.48	0.1	0.03	0.52	0.2	0.01	0.38	0.1	0.03	0.54	
26(木)	晴	0.1	0.04	0.58	0.2	0.03	0.59	0.1	0.04	0.41	0.1	0.04	0.49	0.2	0.05	0.60	0.2	0.02	0.49	0.1	0.04	0.49	0.3	0.03	0.51	0.2	0.01	0.40	0.1	0.03	0.54	
27(金)	晴	0.1	0.04	0.59	0.2	0.03	0.64	0.1	0.04	0.40	0.1	0.04	0.48	0.2	0.05	0.59	0.2	0.02	0.52	0.2	0.04	0.48	0.1	0.03	0.50	0.2	0.01	0.40	0.1	0.03	0.53	
28(土)	曇	0.1	0.04	0.59	0.2	0.02	0.67	0.1	0.04	0.40	0.1	0.04	0.47	0.1	0.05	0.60	0.2	0.02	0.53	0.2	0.04	0.48	0.1	0.03	0.51	0.1	0.01	0.40	0.1	0.03	0.53	
29(日)	曇	0.1	0.04	0.58	0.2	0.02	0.67	0.1	0.03	0.40	0.1	0.04	0.46	0.1	0.05	0.60	0.2	0.02	0.50	0.1	0.03	0.49	0.1	0.03	0.51	0.1	0.01	0.40	0.1	0.03	0.53	
30(月)	曇	0.1	0.04	0.58	0.2	0.03	0.66	0.1	0.04	0.41	0.1	0.04	0.47	0.2	0.05	0.60	0.2	0.02	0.52	0.1	0.04	0.50	0.1	0.03	0.51	0.1	0.01	0.40	0.1	0.03	0.54	
最 大		0.2	0.05	0.61	0.3	0.04	0.67	0.2	0.04	0.41	0.2	0.05	0.50	0.2	0.05	0.65	0.2	0.03	0.54	0.2	0.04	0.50	0.3	0.04	0.56	0.2	0.02	0.42	0.2	0.03	0.54	
最 小		0.1	0.04	0.56	0.2	0.02	0.55	0.1	0.03	0.32	0.1	0.04	0.44	0.1	0.04	0.56	0.2	0.02	0.45	0.1	0.03	0.39	0.1	0.03	0.50	0.1	0.01	0.34	0.1	0.03	0.49	
平 均		0.1	0.04	0.59	0.3	0.03	0.59	0.2	0.04	0.38	0.1	0.05	0.47	0.2	0.05	0.59	0.2	0.02	0.50	0.2	0.04	0.45	0.1	0.03	0.53	0.2	0.02	0.38	0.1	0.03	0.52	

※)評価:色(色度は水質基準では5度以下)、濁り(濁度は水質基準では2度以下)は異常でないこと。残留塩素は、0. 1mg／l以上。
単位:色度、濁度は度。残留塩素はmg／l 。