

2024年11月

毎日検査成績書(色及び濁り並びに残留塩素)

検査場所		千里西町公園			蛍池消防署			若 竹			千 成			医療保健センター			走 井			市民会館			東豊中			刀根山公園			浜・小曽根			
日	天候	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	
1(金)	雨	0.2	0.03	0.51	0.5	0.00	0.55	0.2	0.03	0.38	0.1	0.03	0.40	0.2	0.04	0.51	0.5	0.02	0.45	0.2	0.02	0.43	0.1	0.02	0.47	0.1	0.00	0.40	0.1	0.02	0.47	
2(土)	雨	0.1	0.03	0.51	0.5	0.00	0.55	0.2	0.03	0.36	0.1	0.03	0.38	0.2	0.04	0.51	0.5	0.02	0.45	0.2	0.02	0.41	0.1	0.02	0.45	0.1	0.00	0.40	0.1	0.02	0.45	
3(日)	晴	0.2	0.04	0.51	0.5	0.01	0.56	0.2	0.03	0.37	0.1	0.03	0.38	0.2	0.04	0.52	0.5	0.02	0.45	0.2	0.03	0.42	0.1	0.02	0.45	0.1	0.00	0.39	0.1	0.02	0.45	
4(月)	晴	0.2	0.04	0.52	0.5	0.01	0.61	0.2	0.03	0.39	0.2	0.03	0.39	0.2	0.04	0.53	0.5	0.02	0.48	0.2	0.02	0.44	0.1	0.02	0.46	0.1	0.01	0.40	0.2	0.02	0.46	
5(火)	晴	0.1	0.04	0.51	0.4	0.01	0.60	0.2	0.03	0.40	0.2	0.03	0.41	0.2	0.04	0.52	0.5	0.02	0.51	0.2	0.02	0.45	0.1	0.02	0.46	0.1	0.00	0.41	0.1	0.02	0.48	
6(水)	晴	0.1	0.03	0.51	0.4	0.00	0.62	0.2	0.02	0.39	0.1	0.03	0.41	0.2	0.03	0.52	0.5	0.02	0.52	0.2	0.02	0.44	0.1	0.02	0.47	0.1	0.00	0.42	0.1	0.02	0.47	
7(木)	晴	0.1	0.03	0.51	0.4	0.00	0.61	0.2	0.02	0.39	0.1	0.03	0.40	0.2	0.03	0.52	0.5	0.02	0.53	0.2	0.01	0.44	0.1	0.01	0.47	0.1	0.00	0.42	0.1	0.02	0.47	
8(金)	晴	0.1	0.03	0.52	0.4	0.00	0.63	0.2	0.02	0.40	0.1	0.03	0.42	0.2	0.03	0.51	0.4	0.02	0.52	0.2	0.01	0.45	0.1	0.01	0.47	0.1	0.00	0.42	0.1	0.02	0.48	
9(土)	晴	0.2	0.03	0.52	0.4	0.00	0.61	0.2	0.02	0.40	0.1	0.03	0.42	0.2	0.03	0.52	0.4	0.01	0.52	0.2	0.02	0.45	0.1	0.01	0.48	0.1	0.00	0.43	0.1	0.02	0.48	
10(日)	晴	0.2	0.03	0.52	0.3	0.00	0.60	0.2	0.03	0.41	0.2	0.03	0.42	0.2	0.04	0.52	0.4	0.02	0.50	0.2	0.02	0.46	0.1	0.02	0.48	0.1	0.00	0.42	0.2	0.02	0.48	
11(月)	晴	0.2	0.03	0.52	0.3	0.00	0.55	0.2	0.03	0.40	0.2	0.03	0.42	0.2	0.04	0.51	0.4	0.02	0.52	0.2	0.02	0.46	0.1	0.02	0.48	0.2	0.00	0.42	0.2	0.02	0.48	
12(火)	晴	0.2	0.03	0.50	0.3	0.00	0.55	0.2	0.02	0.40	0.1	0.03	0.42	0.2	0.04	0.51	0.4	0.02	0.53	0.2	0.02	0.41	0.1	0.02	0.47	0.1	0.00	0.42	0.2	0.02	0.47	
13(水)	晴	0.1	0.03	0.51	0.3	0.00	0.56	0.2	0.02	0.41	0.1	0.03	0.42	0.2	0.03	0.52	0.3	0.02	0.53	0.2	0.02	0.39	0.1	0.02	0.46	0.1	0.00	0.41	0.1	0.02	0.48	
14(木)	晴	0.1	0.03	0.52	0.3	0.00	0.57	0.2	0.02	0.39	0.2	0.04	0.41	0.2	0.04	0.53	0.3	0.02	0.55	0.2	0.02	0.39	0.1	0.02	0.47	0.1	0.00	0.43	0.1	0.02	0.47	
15(金)	曇	0.1	0.03	0.52	0.3	0.00	0.57	0.2	0.02	0.37	0.2	0.03	0.40	0.2	0.04	0.52	0.3	0.02	0.54	0.2	0.02	0.40	0.1	0.02	0.48	0.1	0.00	0.43	0.1	0.02	0.45	
16(土)	曇	0.1	0.03	0.52	0.3	0.00	0.57	0.2	0.02	0.37	0.1	0.03	0.39	0.2	0.03	0.53	0.3	0.02	0.53	0.2	0.02	0.39	0.1	0.01	0.47	0.1	0.00	0.44	0.1	0.02	0.45	
17(日)	晴	0.2	0.03	0.52	0.3	0.00	0.56	0.2	0.02	0.37	0.1	0.03	0.39	0.2	0.04	0.55	0.3	0.02	0.53	0.2	0.02	0.40	0.1	0.02	0.48	0.1	0.00	0.43	0.1	0.02	0.45	
18(月)	晴	0.1	0.03	0.52	0.3	0.00	0.56	0.2	0.02	0.37	0.1	0.03	0.40	0.2	0.03	0.55	0.3	0.02	0.54	0.2	0.02	0.40	0.1	0.01	0.49	0.1	0.00	0.42	0.1	0.01	0.45	
19(火)	晴	0.1	0.02	0.53	0.3	0.00	0.56	0.1	0.01	0.38	0.1	0.02	0.40	0.1	0.02	0.54	0.3	0.01	0.54	0.1	0.01	0.41	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.43	0.1	0.01	0.46	
20(水)	晴	0.1	0.02	0.53	0.3	0.00	0.57	0.1	0.02	0.38	0.1	0.03	0.41	0.1	0.03	0.54	0.3	0.01	0.55	0.1	0.01	0.42	0.1	0.01	0.50	0.1	0.00	0.43	0.1	0.01	0.47	
21(木)	晴	0.1	0.02	0.54	0.3	0.00	0.59	0.2	0.02	0.38	0.1	0.03	0.41	0.1	0.03	0.54	0.3	0.01	0.55	0.1	0.01	0.42	0.1	0.01	0.52	0.1	0.00	0.45	0.1	0.01	0.47	
22(金)	晴	0.1	0.02	0.54	0.3	0.00	0.59	0.2	0.01	0.39	0.1	0.02	0.42	0.1	0.03	0.55	0.3	0.01	0.55	0.1	0.01	0.42	0.1	0.01	0.53	0.1	0.00	0.47	0.1	0.01	0.48	
23(土)	晴	0.1	0.02	0.54	0.2	0.00	0.55	0.1	0.01	0.40	0.1	0.02	0.41	0.1	0.03	0.56	0.3	0.01	0.54	0.1	0.01	0.43	0.1	0.01	0.51	0.1	0.00	0.48	0.1	0.01	0.47	
24(日)	曇	0.1	0.02	0.54	0.2	0.00	0.55	0.1	0.01	0.40	0.1	0.02	0.42	0.1	0.02	0.57	0.3	0.01	0.53	0.1	0.00	0.43	0.1	0.00	0.51	0.1	0.00	0.47	0.1	0.01	0.48	
25(月)	晴	0.1	0.02	0.55	0.3	0.00	0.55	0.1	0.01	0.40	0.1	0.02	0.43	0.1	0.03	0.59	0.3	0.01	0.55	0.1	0.01	0.44	0.1	0.01	0.51	0.1	0.00	0.47	0.1	0.01	0.48	
26(火)	雨	0.1	0.03	0.55	0.3	0.01	0.54	0.1	0.02	0.40	0.1	0.03	0.43	0.1	0.03	0.55	0.3	0.02	0.55	0.1	0.01	0.44	0.1	0.01	0.51	0.1	0.00	0.46	0.1	0.01	0.49	
27(水)	曇	0.1	0.02	0.54	0.4	0.00	0.55	0.1	0.02	0.41	0.1	0.02	0.43	0.1	0.03	0.54	0.4	0.02	0.54	0.1	0.01	0.43	0.1	0.01	0.51	0.1	0.00	0.47	0.1	0.01	0.48	
28(木)	晴	0.1	0.02	0.55	0.4	0.00	0.53	0.1	0.01	0.41	0.1	0.02	0.43	0.1	0.03	0.56	0.5	0.01	0.52	0.1	0.01	0.44	0.1	0.00	0.52	0.1	0.00	0.46	0.1	0.01	0.48	
29(金)	晴	0.1	0.02	0.61	0.4	0.00	0.54	0.1	0.01	0.43	0.1	0.02	0.46	0.1	0.03	0.63	0.4	0.02	0.52	0.1	0.01	0.45	0.1	0.00	0.54	0.1	0.00	0.47	0.1	0.01	0.52	
30(土)	晴	0.1	0.02	0.60	0.5	0.00	0.56	0.1	0.01	0.44	0.1	0.02	0.50	0.1	0.03	0.61	0.4	0.02	0.52	0.1	0.01	0.46	0.1	0.01	0.58	0.1	0.00	0.48	0.1	0.01	0.55	
最 大		0.2	0.04	0.61	0.5	0.01	0.63	0.2	0.03	0.44	0.2	0.04	0.50	0.2	0.04	0.63	0.5	0.02	0.55	0.2	0.03	0.46	0.1	0.02	0.58	0.2	0.01	0.48	0.2	0.02	0.55	
最 小		0.1	0.02	0.50	0.2	0.00	0.53	0.1	0.01	0.36	0.1	0.02	0.38	0.1	0.02	0.51	0.3	0.01	0.45	0.1	0.00	0.39	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.39	0.1	0.01	0.45	
平 均		0.1	0.03	0.53	0.4	0.00	0.57	0.2	0.02	0.39	0.1	0.03	0.41	0.2	0.03	0.54	0.4	0.02	0.52	0.2	0.02	0.43	0.1	0.01	0.49	0.1	0.00	0.44	0.1	0.02	0.47	

※)評価:色(色度は水質基準では5度以下)、濁り(濁度は水質基準では2度以下)は異常でないこと。残留塩素は、0. 1mg／l以上。
単位:色度、濁度は度。残留塩素はmg／l 。