

2025年 3月

毎日検査成績書(色及び濁り並びに残留塩素)

検査場所		千里西町公園			蛍池消防署			若 竹			千 成			医療保健センター			走 井			市民会館			東豊中			刀根山公園			浜・小曽根		
日	天候	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素
1(土)	晴	0.1	0.02	0.51	0.2	0.00	0.54	0.1	0.02	0.52	0.1	0.02	0.46	0.1	0.00	0.50	0.2	0.01	0.54	0.1	0.01	0.47	0.1	0.01	0.45	0.1	0.00	0.44	0.1	0.01	0.48
2(日)	雨	0.1	0.02	0.51	0.2	0.00	0.54	0.1	0.02	0.50	0.1	0.02	0.46	0.1	0.00	0.51	0.2	0.01	0.53	0.1	0.01	0.47	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.44	0.1	0.01	0.49
3(月)	雨	0.1	0.02	0.51	0.2	0.00	0.54	0.1	0.01	0.48	0.1	0.02	0.46	0.1	0.00	0.50	0.2	0.01	0.54	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.48
4(火)	雨	0.1	0.01	0.51	0.2	0.00	0.55	0.1	0.01	0.47	0.1	0.02	0.46	0.1	0.00	0.51	0.2	0.01	0.54	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.49
5(水)	雨	0.1	0.02	0.52	0.2	0.00	0.55	0.1	0.01	0.48	0.1	0.02	0.47	0.1	0.00	0.50	0.2	0.01	0.54	0.1	0.01	0.47	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.45	0.1	0.01	0.49
6(木)	曇	0.1	0.01	0.51	0.3	0.00	0.54	0.1	0.01	0.48	0.1	0.02	0.47	0.1	0.00	0.53	0.3	0.01	0.52	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.50
7(金)	晴	0.1	0.00	0.45	0.3	0.00	0.55	0.1	0.00	0.48	0.1	0.01	0.45	0.1	0.00	0.52	0.3	0.01	0.52	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.51
8(土)	晴	0.1	0.00	0.45	0.2	0.00	0.55	0.1	0.01	0.48	0.1	0.00	0.42	0.1	0.00	0.53	0.3	0.01	0.52	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.50
9(日)	晴	0.1	0.00	0.45	0.2	0.00	0.57	0.1	0.01	0.48	0.1	0.00	0.41	0.1	0.00	0.53	0.2	0.01	0.54	0.1	0.01	0.48	0.1	0.01	0.48	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.50
10(月)	晴	0.1	0.00	0.45	0.2	0.01	0.58	0.1	0.02	0.49	0.1	0.00	0.42	0.1	0.00	0.52	0.2	0.02	0.55	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.48	0.1	0.01	0.46	0.1	0.01	0.51
11(火)	雨	0.1	0.00	0.45	0.2	0.00	0.57	0.1	0.01	0.49	0.1	0.00	0.42	0.1	0.00	0.51	0.2	0.01	0.52	0.1	0.01	0.50	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.46	0.1	0.01	0.50
12(水)	曇	0.1	0.01	0.45	0.2	0.00	0.57	0.1	0.02	0.48	0.1	0.01	0.42	0.1	0.00	0.52	0.2	0.01	0.51	0.1	0.02	0.49	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.45	0.1	0.01	0.51
13(木)	晴	0.1	0.00	0.45	0.2	0.00	0.56	0.1	0.02	0.46	0.1	0.00	0.43	0.1	0.00	0.52	0.2	0.01	0.51	0.1	0.02	0.47	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.47	0.1	0.01	0.51
14(金)	晴	0.1	0.01	0.45	0.2	0.00	0.55	0.1	0.01	0.46	0.1	0.00	0.42	0.1	0.00	0.51	0.2	0.00	0.49	0.1	0.02	0.46	0.1	0.01	0.48	0.1	0.00	0.46	0.1	0.01	0.49
15(土)	曇	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.55	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.41	0.1	0.00	0.51	0.2	0.00	0.48	0.1	0.01	0.45	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.48
16(日)	雨	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.55	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.40	0.1	0.00	0.52	0.1	0.00	0.48	0.1	0.01	0.44	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.44	0.1	0.01	0.48
17(月)	曇	0.1	0.00	0.45	0.2	0.00	0.55	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.40	0.1	0.00	0.51	0.2	0.00	0.49	0.1	0.01	0.44	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.44	0.1	0.01	0.47
18(火)	晴	0.1	0.00	0.45	0.2	0.00	0.55	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.41	0.1	0.00	0.51	0.2	0.00	0.49	0.1	0.01	0.45	0.1	0.01	0.47	0.1	0.01	0.45	0.1	0.00	0.48
19(水)	曇	0.1	0.00	0.46	0.2	0.00	0.54	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.40	0.1	0.00	0.51	0.2	0.00	0.48	0.1	0.01	0.44	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.43	0.1	0.00	0.48
20(木)	晴	0.1	0.00	0.46	0.2	0.00	0.54	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.41	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.47	0.1	0.01	0.44	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.48
21(金)	晴	0.1	0.00	0.46	0.2	0.00	0.54	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.41	0.1	0.00	0.52	0.2	0.01	0.48	0.1	0.01	0.45	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.45	0.1	0.01	0.48
22(土)	晴	0.1	0.01	0.47	0.2	0.00	0.55	0.1	0.00	0.45	0.1	0.01	0.42	0.1	0.01	0.52	0.2	0.01	0.49	0.1	0.02	0.45	0.1	0.01	0.48	0.1	0.01	0.46	0.1	0.01	0.49
23(日)	晴	0.1	0.01	0.46	0.2	0.00	0.55	0.1	0.01	0.45	0.1	0.01	0.42	0.1	0.01	0.52	0.2	0.01	0.49	0.1	0.02	0.46	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.46	0.1	0.01	0.49
24(月)	曇	0.1	0.01	0.45	0.1	0.00	0.56	0.1	0.01	0.45	0.1	0.01	0.42	0.1	0.01	0.52	0.2	0.01	0.49	0.1	0.02	0.45	0.1	0.01	0.48	0.1	0.01	0.45	0.1	0.01	0.49
25(火)	晴	0.1	0.01	0.45	0.1	0.00	0.56	0.1	0.01	0.44	0.1	0.01	0.42	0.1	0.01	0.52	0.1	0.01	0.49	0.1	0.02	0.45	0.1	0.01	0.48	0.1	0.01	0.44	0.1	0.01	0.49
26(水)	晴	0.1	0.01	0.45	0.1	0.00	0.55	0.1	0.01	0.44	0.1	0.01	0.41	0.1	0.01	0.51	0.1	0.01	0.49	0.1	0.03	0.45	0.1	0.02	0.48	0.1	0.01	0.44	0.1	0.01	0.49
27(木)	曇	0.1	0.02	0.45	0.1	0.00	0.55	0.1	0.01	0.45	0.1	0.01	0.41	0.1	0.01	0.51	0.1	0.01	0.48	0.1	0.03	0.45	0.1	0.01	0.51	0.1	0.01	0.44	0.1	0.02	0.49
28(金)	曇	0.1	0.01	0.43	0.2	0.00	0.56	0.1	0.01	0.43	0.1	0.01	0.40	0.1	0.01	0.50	0.2	0.01	0.48	0.1	0.02	0.44	0.1	0.01	0.50	0.1	0.01	0.43	0.1	0.01	0.48
29(土)	曇	0.1	0.01	0.44	0.4	0.00	0.55	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.40	0.1	0.00	0.52	0.3	0.00	0.47	0.1	0.02	0.44	0.1	0.01	0.51	0.1	0.00	0.43	0.1	0.01	0.48
30(日)	晴	0.1	0.00	0.45	0.3	0.00	0.54	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.41	0.1	0.00	0.53	0.3	0.00	0.41	0.1	0.01	0.45	0.1	0.00	0.52	0.1	0.00	0.43	0.1	0.00	0.49
31(月)	晴	0.1	0.00	0.47	0.2	0.00	0.55	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.42	0.1	0.00	0.54	0.2	0.01	0.44	0.1	0.01	0.46	0.1	0.01	0.54	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.50
最 大		0.1	0.02	0.52	0.4	0.01	0.58	0.1	0.02	0.52	0.1	0.02	0.47	0.1	0.01	0.54	0.3	0.02	0.55	0.1	0.03	0.50	0.1	0.02	0.54	0.1	0.01	0.47	0.1	0.02	0.51
最 小		0.1	0.00	0.43	0.1	0.00	0.54	0.1	0.00	0.43	0.1	0.00	0.40	0.1	0.00	0.50	0.1	0.00	0.41	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.43	0.1	0.00	0.47
平 均		0.1	0.01	0.46	0.2	0.00	0.55	0.1	0.01	0.46	0.1	0.01	0.42	0.1	0.00	0.52	0.2	0.01	0.50	0.1	0.01	0.46	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.45	0.1	0.01	0.49

※)評価:色(色度は水質基準では5度以下)、濁り(濁度は水質基準では2度以下)は異常でないこと。残留塩素は、0. 1mg／l以上。
単位:色度、濁度は度。残留塩素はmg／l 。