

2025年 4月

毎日検査成績書(色及び濁り並びに残留塩素)

検査場所		千里西町公園			蛭池消防署			若 竹			千 成			医療保健センター			走 井			市民会館			東豊中			刀根山公園			浜・小曽根		
日	天候	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素
1(火)	曇	0.1	0.01	0.48	0.2	0.00	0.54	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.43	0.1	0.00	0.54	0.2	0.01	0.44	0.1	0.02	0.47	0.1	0.00	0.55	0.1	0.00	0.46	0.1	0.01	0.52
2(水)	曇	0.1	0.01	0.51	0.2	0.00	0.57	0.1	0.00	0.49	0.1	0.01	0.45	0.1	0.00	0.59	0.2	0.01	0.48	0.1	0.02	0.49	0.1	0.01	0.59	0.1	0.00	0.47	0.1	0.01	0.55
3(木)	晴	0.1	0.01	0.51	0.1	0.00	0.58	0.1	0.00	0.52	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.60	0.1	0.00	0.50	0.1	0.02	0.51	0.1	0.01	0.59	0.1	0.00	0.49	0.1	0.01	0.56
4(金)	晴	0.1	0.00	0.52	0.1	0.00	0.58	0.1	0.00	0.53	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.60	0.1	0.00	0.51	0.1	0.02	0.52	0.1	0.01	0.60	0.1	0.00	0.50	0.1	0.00	0.56
5(土)	晴	0.1	0.01	0.52	0.1	0.00	0.58	0.1	0.00	0.54	0.1	0.01	0.49	0.1	0.00	0.61	0.1	0.01	0.50	0.1	0.02	0.53	0.1	0.01	0.61	0.1	0.01	0.52	0.1	0.01	0.53
6(日)	晴	0.1	0.01	0.53	0.1	0.00	0.59	0.1	0.01	0.55	0.1	0.01	0.50	0.1	0.01	0.61	0.1	0.01	0.50	0.1	0.02	0.53	0.1	0.01	0.62	0.1	0.01	0.53	0.1	0.01	0.53
7(月)	晴	0.1	0.01	0.54	0.1	0.00	0.58	0.1	0.00	0.55	0.1	0.01	0.50	0.1	0.00	0.62	0.1	0.01	0.51	0.1	0.02	0.54	0.1	0.01	0.62	0.1	0.01	0.52	0.1	0.01	0.54
8(火)	晴	0.1	0.01	0.53	0.1	0.00	0.58	0.1	0.01	0.55	0.1	0.01	0.50	0.1	0.01	0.61	0.1	0.01	0.50	0.1	0.02	0.54	0.1	0.01	0.61	0.1	0.01	0.53	0.1	0.01	0.54
9(水)	晴	0.1	0.01	0.53	0.1	0.00	0.58	0.1	0.01	0.54	0.1	0.01	0.50	0.1	0.01	0.60	0.1	0.01	0.50	0.1	0.02	0.54	0.1	0.01	0.58	0.1	0.01	0.52	0.1	0.01	0.53
10(木)	曇	0.1	0.01	0.52	0.1	0.00	0.58	0.1	0.01	0.54	0.1	0.01	0.49	0.1	0.00	0.60	0.1	0.01	0.51	0.1	0.02	0.53	0.1	0.01	0.55	0.1	0.01	0.51	0.1	0.01	0.53
11(金)	曇	0.1	0.01	0.52	0.1	0.00	0.58	0.1	0.01	0.54	0.1	0.01	0.48	0.1	0.01	0.60	0.1	0.01	0.50	0.1	0.02	0.53	0.1	0.01	0.55	0.1	0.01	0.51	0.1	0.01	0.53
12(土)	晴	0.1	0.01	0.52	0.2	0.00	0.60	0.1	0.01	0.54	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.60	0.2	0.01	0.51	0.1	0.02	0.53	0.1	0.01	0.55	0.1	0.01	0.51	0.1	0.01	0.53
13(日)	雨	0.1	0.01	0.53	0.1	0.00	0.58	0.1	0.00	0.54	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.61	0.1	0.01	0.49	0.1	0.02	0.53	0.1	0.00	0.55	0.1	0.00	0.50	0.1	0.01	0.53
14(月)	晴	0.1	0.01	0.52	0.2	0.00	0.57	0.1	0.00	0.54	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.60	0.2	0.00	0.50	0.1	0.02	0.53	0.1	0.01	0.55	0.1	0.01	0.51	0.1	0.01	0.53
15(火)	曇	0.1	0.00	0.53	0.1	0.00	0.58	0.1	0.00	0.54	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.61	0.2	0.00	0.50	0.1	0.01	0.53	0.1	0.00	0.55	0.1	0.00	0.50	0.1	0.01	0.53
16(水)	曇	0.1	0.01	0.53	0.2	0.00	0.58	0.1	0.00	0.54	0.1	0.01	0.49	0.1	0.00	0.61	0.2	0.01	0.50	0.1	0.02	0.53	0.1	0.01	0.55	0.1	0.01	0.51	0.1	0.01	0.53
17(木)	晴	0.1	0.01	0.54	0.2	0.00	0.58	0.1	0.01	0.54	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.62	0.2	0.01	0.50	0.1	0.03	0.54	0.1	0.01	0.57	0.1	0.01	0.51	0.1	0.02	0.54
18(金)	曇	0.1	0.01	0.53	0.2	0.00	0.58	0.1	0.01	0.56	0.1	0.01	0.51	0.1	0.01	0.62	0.2	0.01	0.50	0.1	0.03	0.55	0.1	0.01	0.56	0.1	0.01	0.51	0.1	0.01	0.54
19(土)	晴	0.1	0.02	0.53	0.2	0.01	0.57	0.1	0.01	0.56	0.1	0.01	0.53	0.1	0.02	0.62	0.2	0.01	0.48	0.1	0.03	0.55	0.1	0.02	0.56	0.1	0.02	0.52	0.1	0.02	0.55
20(日)	曇	0.1	0.02	0.55	0.2	0.00	0.56	0.1	0.01	0.54	0.1	0.01	0.53	0.1	0.02	0.61	0.2	0.01	0.47	0.1	0.03	0.54	0.1	0.02	0.56	0.1	0.01	0.52	0.1	0.02	0.54
21(月)	晴	0.1	0.01	0.57	0.2	0.01	0.55	0.1	0.01	0.52	0.1	0.02	0.52	0.1	0.02	0.60	0.2	0.01	0.47	0.1	0.03	0.53	0.1	0.02	0.55	0.1	0.02	0.51	0.1	0.02	0.53
22(火)	晴	0.1	0.01	0.56	0.2	0.01	0.55	0.1	0.01	0.52	0.1	0.02	0.51	0.1	0.01	0.59	0.2	0.01	0.47	0.1	0.03	0.52	0.1	0.01	0.55	0.1	0.02	0.50	0.1	0.02	0.53
23(水)	曇	0.1	0.01	0.57	0.2	0.00	0.56	0.1	0.01	0.51	0.1	0.01	0.51	0.1	0.01	0.61	0.1	0.01	0.47	0.1	0.02	0.52	0.1	0.01	0.55	0.1	0.01	0.50	0.1	0.02	0.53
24(木)	晴	0.1	0.01	0.57	0.2	0.00	0.56	0.1	0.01	0.52	0.1	0.01	0.51	0.1	0.01	0.61	0.2	0.01	0.47	0.1	0.03	0.52	0.1	0.01	0.55	0.1	0.01	0.50	0.1	0.01	0.53
25(金)	曇	0.1	0.01	0.55	0.2	0.00	0.57	0.1	0.01	0.51	0.1	0.01	0.50	0.1	0.01	0.58	0.2	0.01	0.48	0.1	0.02	0.51	0.1	0.01	0.54	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.52
26(土)	晴	0.1	0.01	0.55	0.2	0.00	0.58	0.1	0.00	0.50	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.58	0.2	0.01	0.46	0.1	0.02	0.51	0.1	0.01	0.53	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.51
27(日)	晴	0.1	0.01	0.56	0.2	0.00	0.59	0.1	0.01	0.51	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.59	0.2	0.01	0.47	0.1	0.02	0.51	0.1	0.01	0.54	0.1	0.01	0.48	0.1	0.01	0.51
28(月)	雨	0.1	0.01	0.55	0.2	0.00	0.59	0.1	0.01	0.51	0.1	0.01	0.50	0.1	0.01	0.58	0.1	0.01	0.49	0.1	0.02	0.51	0.1	0.01	0.54	0.1	0.01	0.48	0.1	0.01	0.52
29(火)	晴	0.1	0.01	0.55	0.1	0.00	0.58	0.1	0.00	0.50	0.1	0.01	0.49	0.1	0.00	0.58	0.2	0.01	0.47	0.1	0.02	0.50	0.1	0.01	0.53	0.1	0.00	0.48	0.1	0.01	0.50
30(水)	晴	0.1	0.01	0.56	0.1	0.00	0.59	0.1	0.01	0.51	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.59	0.1	0.01	0.50	0.1	0.02	0.51	0.1	0.01	0.54	0.1	0.01	0.48	0.1	0.01	0.52
最 大		0.1	0.02	0.57	0.2	0.01	0.60	0.1	0.01	0.56	0.1	0.02	0.53	0.1	0.02	0.62	0.2	0.01	0.51	0.1	0.03	0.55	0.1	0.02	0.62	0.1	0.02	0.53	0.1	0.02	0.56
最 小		0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.54	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.43	0.1	0.00	0.54	0.1	0.00	0.44	0.1	0.01	0.47	0.1	0.00	0.53	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.50
平 均		0.1	0.01	0.54	0.2	0.00	0.58	0.1	0.01	0.53	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.60	0.2	0.01	0.49	0.1	0.02	0.52	0.1	0.01	0.56	0.1	0.01	0.50	0.1	0.01	0.53

※)評価:色(色度は水質基準では5度以下)、濁り(濁度は水質基準では2度以下)は異常でないこと。残留塩素は、0. 1mg／l以上。

単位:色度、濁度は度。残留塩素はmg／l 。