

2025年 8月

毎日検査成績書(色及び濁り並びに残留塩素)

検査場所		千里西町公園			蛍池消防署			若 竹			千 成			医療保健センター			走 井			市民会館			東豊中			刀根山公園			浜・小曽根		
日	天候	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素
1(金)	晴	0.2	0.03	0.57	0.2	0.02	0.64	0.1	0.03	0.39	0.1	0.03	0.37	0.2	0.03	0.56	0.2	0.02	0.51	0.2	0.05	0.43	0.2	0.03	0.54	0.2	0.03	0.32	0.2	0.03	0.50
2(土)	晴	0.1	0.03	0.57	0.2	0.02	0.62	0.1	0.03	0.38	0.2	0.03	0.34	0.2	0.03	0.55	0.2	0.02	0.48	0.2	0.04	0.43	0.2	0.03	0.54	0.2	0.03	0.32	0.2	0.03	0.47
3(日)	晴	0.1	0.03	0.59	0.2	0.02	0.60	0.2	0.03	0.39	0.2	0.03	0.34	0.2	0.03	0.57	0.2	0.02	0.44	0.2	0.05	0.43	0.2	0.04	0.55	0.2	0.04	0.33	0.2	0.03	0.47
4(月)	晴	0.1	0.03	0.61	0.2	0.02	0.60	0.2	0.03	0.40	0.2	0.03	0.36	0.2	0.03	0.57	0.2	0.02	0.45	0.2	0.04	0.45	0.2	0.04	0.57	0.2	0.04	0.32	0.2	0.03	0.49
5(火)	晴	0.1	0.03	0.58	0.2	0.02	0.60	0.1	0.03	0.37	0.1	0.03	0.38	0.1	0.03	0.57	0.2	0.02	0.46	0.2	0.04	0.42	0.2	0.04	0.55	0.2	0.04	0.34	0.2	0.03	0.49
6(水)	晴	0.1	0.03	0.59	0.2	0.02	0.59	0.1	0.03	0.34	0.1	0.03	0.38	0.1	0.03	0.57	0.2	0.02	0.46	0.2	0.04	0.40	0.2	0.03	0.55	0.2	0.04	0.32	0.2	0.03	0.49
7(木)	曇	0.1	0.03	0.60	0.2	0.01	0.60	0.1	0.02	0.35	0.1	0.02	0.39	0.1	0.02	0.57	0.2	0.02	0.46	0.2	0.04	0.40	0.1	0.03	0.56	0.2	0.03	0.31	0.1	0.03	0.50
8(金)	晴	0.1	0.03	0.60	0.3	0.01	0.60	0.1	0.02	0.35	0.1	0.02	0.41	0.1	0.02	0.57	0.2	0.01	0.46	0.1	0.04	0.40	0.1	0.03	0.56	0.2	0.03	0.32	0.1	0.03	0.50
9(土)	曇	0.1	0.03	0.61	0.3	0.01	0.59	0.1	0.02	0.36	0.1	0.02	0.41	0.1	0.02	0.58	0.3	0.01	0.42	0.1	0.04	0.41	0.1	0.03	0.58	0.2	0.03	0.32	0.1	0.03	0.51
10(日)	雨	0.1	0.03	0.60	0.3	0.01	0.61	0.1	0.02	0.35	0.1	0.02	0.41	0.1	0.02	0.59	0.3	0.01	0.43	0.1	0.04	0.41	0.1	0.03	0.57	0.2	0.02	0.31	0.1	0.03	0.50
11(月)	雨	0.1	0.03	0.61	0.3	0.01	0.61	0.1	0.02	0.34	0.1	0.02	0.41	0.1	0.02	0.57	0.3	0.01	0.43	0.1	0.03	0.40	0.1	0.03	0.57	0.2	0.02	0.32	0.1	0.03	0.49
12(火)	曇	0.1	0.03	0.61	0.4	0.01	0.59	0.1	0.02	0.35	0.1	0.02	0.41	0.1	0.03	0.59	0.3	0.02	0.42	0.2	0.04	0.40	0.2	0.03	0.59	0.2	0.03	0.32	0.1	0.03	0.50
13(水)	晴	0.1	0.03	0.61	0.3	0.01	0.60	0.1	0.03	0.36	0.1	0.03	0.43	0.1	0.03	0.63	0.3	0.02	0.42	0.2	0.05	0.42	0.2	0.03	0.58	0.2	0.04	0.33	0.2	0.03	0.53
14(木)	晴	0.1	0.03	0.64	0.3	0.01	0.63	0.1	0.03	0.38	0.1	0.03	0.46	0.1	0.03	0.65	0.3	0.02	0.46	0.2	0.05	0.44	0.1	0.03	0.61	0.2	0.03	0.37	0.1	0.03	0.56
15(金)	雨	0.1	0.03	0.62	0.3	0.01	0.64	0.1	0.03	0.42	0.1	0.03	0.47	0.1	0.02	0.63	0.2	0.02	0.47	0.1	0.04	0.46	0.1	0.03	0.60	0.2	0.03	0.41	0.1	0.03	0.56
16(土)	晴	0.1	0.03	0.62	0.3	0.01	0.62	0.1	0.02	0.41	0.1	0.03	0.46	0.1	0.02	0.62	0.2	0.02	0.48	0.1	0.04	0.45	0.1	0.03	0.60	0.1	0.03	0.42	0.1	0.02	0.56
17(日)	晴	0.1	0.03	0.63	0.3	0.02	0.59	0.1	0.03	0.41	0.1	0.03	0.45	0.1	0.03	0.63	0.2	0.02	0.47	0.1	0.04	0.45	0.2	0.03	0.60	0.2	0.03	0.42	0.1	0.03	0.55
18(月)	晴	0.1	0.03	0.63	0.3	0.02	0.58	0.1	0.03	0.40	0.1	0.03	0.45	0.1	0.03	0.61	0.2	0.02	0.47	0.1	0.05	0.45	0.1	0.03	0.60	0.2	0.04	0.41	0.2	0.03	0.55
19(火)	晴	0.1	0.03	0.61	0.3	0.02	0.55	0.1	0.03	0.38	0.1	0.03	0.43	0.1	0.03	0.60	0.2	0.02	0.44	0.2	0.05	0.43	0.1	0.03	0.58	0.2	0.04	0.38	0.1	0.03	0.53
20(水)	曇	0.1	0.03	0.62	0.2	0.02	0.56	0.1	0.03	0.37	0.1	0.03	0.41	0.1	0.03	0.61	0.2	0.02	0.45	0.1	0.05	0.42	0.1	0.03	0.58	0.2	0.04	0.36	0.1	0.03	0.52
21(木)	晴	0.1	0.03	0.62	0.2	0.02	0.58	0.1	0.03	0.37	0.1	0.03	0.41	0.1	0.03	0.60	0.2	0.02	0.47	0.1	0.04	0.42	0.1	0.04	0.59	0.1	0.04	0.36	0.1	0.03	0.52
22(金)	晴	0.1	0.03	0.61	0.2	0.02	0.59	0.1	0.03	0.37	0.1	0.03	0.40	0.1	0.03	0.60	0.2	0.02	0.48	0.1	0.05	0.42	0.1	0.03	0.58	0.2	0.04	0.34	0.1	0.03	0.53
23(土)	曇	0.1	0.03	0.61	0.2	0.02	0.59	0.1	0.03	0.37	0.1	0.03	0.39	0.1	0.03	0.61	0.2	0.02	0.47	0.1	0.05	0.42	0.1	0.03	0.58	0.2	0.03	0.35	0.1	0.03	0.53
24(日)	晴	0.1	0.04	0.59	0.2	0.02	0.58	0.1	0.03	0.37	0.1	0.03	0.39	0.1	0.03	0.60	0.2	0.02	0.45	0.1	0.05	0.42	0.1	0.04	0.59	0.1	0.03	0.36	0.1	0.03	0.51
25(月)	曇	0.1	0.03	0.57	0.3	0.02	0.57	0.1	0.03	0.36	0.1	0.03	0.39	0.1	0.03	0.60	0.2	0.02	0.46	0.1	0.05	0.42	0.1	0.03	0.57	0.2	0.04	0.34	0.1	0.03	0.52
26(火)	晴	0.1	0.03	0.58	0.3	0.02	0.56	0.1	0.03	0.36	0.1	0.03	0.39	0.1	0.03	0.58	0.3	0.02	0.43	0.1	0.04	0.41	0.1	0.03	0.59	0.1	0.03	0.35	0.1	0.03	0.52
27(水)	曇	0.1	0.03	0.58	0.3	0.01	0.57	0.1	0.03	0.36	0.1	0.03	0.39	0.1	0.03	0.56	0.2	0.02	0.44	0.1	0.04	0.41	0.1	0.03	0.56	0.1	0.03	0.34	0.1	0.03	0.52
28(木)	晴	0.1	0.03	0.61	0.3	0.02	0.58	0.1	0.03	0.36	0.1	0.03	0.39	0.1	0.02	0.57	0.2	0.02	0.45	0.1	0.04	0.42	0.1	0.03	0.57	0.1	0.03	0.35	0.1	0.03	0.53
29(金)	晴	0.1	0.03	0.59	0.2	0.02	0.58	0.1	0.03	0.37	0.1	0.03	0.42	0.1	0.03	0.58	0.2	0.02	0.46	0.1	0.04	0.43	0.1	0.03	0.56	0.1	0.03	0.36	0.1	0.03	0.54
30(土)	曇	0.1	0.03	0.57	0.2	0.02	0.60	0.1	0.03	0.38	0.1	0.03	0.41	0.1	0.03	0.57	0.2	0.02	0.45	0.1	0.04	0.44	0.1	0.03	0.54	0.1	0.03	0.36	0.1	0.03	0.53
31(日)	晴	0.1	0.04	0.59	0.2	0.02	0.58	0.1	0.03	0.38	0.1	0.03	0.40	0.1	0.03	0.57	0.2	0.02	0.43	0.1	0.05	0.43	0.1	0.04	0.55	0.1	0.04	0.36	0.1	0.03	0.52
最 大		0.2	0.04	0.64	0.4	0.02	0.64	0.2	0.03	0.42	0.2	0.03	0.47	0.2	0.03	0.65	0.3	0.02	0.51	0.2	0.05	0.46	0.2	0.04	0.61	0.2	0.04	0.42	0.2	0.03	0.56
最 小		0.1	0.03	0.57	0.2	0.01	0.55	0.1	0.02	0.34	0.1	0.02	0.34	0.1	0.02	0.55	0.2	0.01	0.42	0.1	0.03	0.40	0.1	0.03	0.54	0.1	0.02	0.31	0.1	0.02	0.47
平 均		0.1	0.03	0.60	0.3	0.02	0.59	0.1	0.03	0.37	0.1	0.03	0.40	0.1	0.03	0.59	0.2	0.02	0.45	0.1	0.04	0.42	0.1	0.03	0.57	0.2	0.03	0.35	0.1	0.03	0.52

※)評価:色(色度は水質基準では5度以下)、濁り(濁度は水質基準では2度以下)は異常でないこと。残留塩素は、0. 1mg／l以上。
単位:色度、濁度は度。残留塩素はmg／l 。