

2026年 1月

毎日検査成績書(色及び濁り並びに残留塩素)

検査場所		千里西町公園			蛍池消防署			若 竹			千 成			医療保健センター			走 井			市民会館			東豊中			刀根山公園			浜・小曽根		
日	天候	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素
1(木)	曇	0.1	0.00	0.47	0.2	0.00	0.57	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.41	0.1	0.00	0.50	0.2	0.00	0.49	0.1	0.01	0.43	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.42
2(金)	晴	0.1	0.00	0.47	0.2	0.00	0.55	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.41	0.1	0.00	0.50	0.2	0.00	0.48	0.1	0.01	0.43	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.42
3(土)	晴	0.1	0.00	0.48	0.2	0.00	0.52	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.42	0.1	0.00	0.51	0.2	0.00	0.47	0.1	0.01	0.43	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.43
4(日)	曇	0.1	0.00	0.48	0.2	0.00	0.51	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.49	0.1	0.01	0.44	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.44
5(月)	曇	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.52	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.50	0.1	0.01	0.45	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.44
6(火)	晴	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.52	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.49	0.1	0.01	0.45	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.44
7(水)	晴	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.52	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.50	0.1	0.01	0.46	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.43
8(木)	晴	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.53	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.51	0.1	0.01	0.46	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.43
9(金)	曇	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.53	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.51	0.1	0.01	0.46	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.43
10(土)	晴	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.53	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.51	0.2	0.00	0.51	0.1	0.02	0.46	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.44
11(日)	曇	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.53	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.51	0.2	0.00	0.50	0.1	0.01	0.46	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.43
12(月)	晴	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.54	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.51	0.2	0.00	0.50	0.1	0.01	0.46	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.42
13(火)	曇	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.53	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.52	0.1	0.01	0.47	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.44
14(水)	晴	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.54	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.52	0.1	0.01	0.47	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.44
15(木)	晴	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.54	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.52	0.1	0.02	0.47	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.44
16(金)	晴	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.55	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.52	0.1	0.02	0.47	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.47	0.1	0.01	0.43
17(土)	晴	0.1	0.01	0.49	0.1	0.00	0.55	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.53	0.2	0.00	0.53	0.1	0.02	0.48	0.1	0.00	0.50	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.43
18(日)	晴	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.55	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.53	0.2	0.00	0.53	0.1	0.02	0.48	0.1	0.00	0.50	0.1	0.00	0.49	0.1	0.01	0.45
19(月)	晴	0.1	0.01	0.49	0.2	0.00	0.55	0.1	0.00	0.48	0.1	0.01	0.45	0.1	0.01	0.52	0.2	0.00	0.55	0.1	0.02	0.48	0.1	0.00	0.50	0.1	0.01	0.48	0.1	0.01	0.44
20(火)	曇	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.55	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.51	0.2	0.00	0.55	0.1	0.01	0.47	0.1	0.00	0.50	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.44
21(水)	晴	0.1	0.00	0.48	0.2	0.00	0.55	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.51	0.2	0.00	0.55	0.1	0.01	0.47	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.43
22(木)	晴	0.1	0.00	0.49	0.2	0.00	0.55	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.51	0.2	0.00	0.55	0.1	0.01	0.47	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.43
23(金)	晴	0.1	0.00	0.49	0.2	0.00	0.56	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.51	0.2	0.00	0.56	0.1	0.01	0.47	0.1	0.00	0.50	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.44
24(土)	晴	0.1	0.01	0.50	0.1	0.00	0.57	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.56	0.1	0.01	0.48	0.1	0.00	0.51	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.44
25(日)	晴	0.1	0.01	0.49	0.1	0.00	0.57	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.56	0.1	0.01	0.48	0.1	0.00	0.51	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.44
26(月)	曇	0.1	0.01	0.49	0.1	0.00	0.57	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.57	0.1	0.01	0.48	0.1	0.00	0.51	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.44
27(火)	晴	0.1	0.01	0.49	0.1	0.00	0.57	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.57	0.1	0.01	0.48	0.1	0.00	0.50	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.44
28(水)	晴	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.59	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.53	0.2	0.00	0.58	0.1	0.01	0.48	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.44
29(木)	晴	0.1	0.00	0.50	0.1	0.00	0.58	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.53	0.2	0.00	0.58	0.1	0.01	0.48	0.1	0.00	0.43	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.44
30(金)	曇	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.58	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.58	0.1	0.01	0.48	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.44
31(土)	曇	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.57	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.58	0.1	0.01	0.48	0.1	0.00	0.43	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.44
最 大		0.1	0.01	0.50	0.2	0.00	0.59	0.1	0.00	0.49	0.1	0.01	0.46	0.1	0.01	0.53	0.2	0.00	0.58	0.1	0.02	0.48	0.1	0.00	0.51	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.45
最 小		0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.51	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.41	0.1	0.00	0.50	0.2	0.00	0.47	0.1	0.01	0.43	0.1	0.00	0.43	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.42
平 均		0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.55	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.53	0.1	0.01	0.47	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.44

※)評価:色(色度は水質基準では5度以下)、濁り(濁度は水質基準では2度以下)は異常でないこと。残留塩素は、0. 1mg／l以上。

単位:色度、濁度は度。残留塩素はmg／l 。