

2026年 3月

毎日検査成績書(色及び濁り並びに残留塩素)

検査場所		千里西町公園			蛭池消防署			若竹			千成			医療保健センター			走井			市民会館			東豊中			刀根山公園			浜・小曽根		
日	天候	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素
1(日)	晴	0.1	0.01	0.50	0.3	0.00	0.52	0.1	0.00	0.41	0.1	0.00	0.40	0.1	0.01	0.51	0.3	0.00	0.47	0.1	0.02	0.48	0.1	0.01	0.43	0.1	0.00	0.46	0.1	0.01	0.42
2(月)	曇	0.1	0.01	0.50	0.2	0.00	0.51	0.1	0.00	0.41	0.1	0.00	0.40	0.1	0.01	0.50	0.3	0.00	0.49	0.1	0.02	0.48	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.46	0.1	0.01	0.43
3(火)	雨	0.1	0.01	0.50	0.2	0.00	0.54	0.1	0.00	0.40	0.1	0.00	0.40	0.1	0.00	0.50	0.2	0.01	0.50	0.1	0.02	0.48	0.1	0.00	0.43	0.1	0.00	0.45	0.1	0.01	0.42
4(水)	晴	0.1	0.01	0.50	0.2	0.00	0.56	0.1	0.00	0.40	0.1	0.00	0.40	0.1	0.00	0.51	0.2	0.00	0.53	0.1	0.02	0.48	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.45	0.1	0.01	0.42
5(木)	晴	0.1	0.00	0.49	0.2	0.00	0.54	0.1	0.00	0.41	0.1	0.00	0.41	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.51	0.1	0.02	0.49	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.43
6(金)	曇	0.1	0.00	0.48	0.2	0.00	0.52	0.1	0.00	0.41	0.1	0.00	0.43	0.1	0.00	0.51	0.3	0.00	0.50	0.1	0.02	0.49	0.1	0.01	0.44	0.1	0.00	0.46	0.1	0.01	0.43
7(土)	晴	0.1	0.00	0.49	0.2	0.00	0.53	0.1	0.00	0.41	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.52	0.3	0.00	0.49	0.1	0.01	0.49	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.47	0.1	0.01	0.43
8(日)	晴	0.1	0.00	0.48	0.2	0.00	0.54	0.1	0.00	0.42	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.51	0.3	0.00	0.50	0.1	0.01	0.50	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.43
9(月)	晴	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.54	0.1	0.00	0.42	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.51	0.1	0.02	0.50	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.43
10(火)	晴	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.54	0.1	0.00	0.41	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.51	0.2	0.00	0.52	0.1	0.02	0.47	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.43
11(水)	晴	0.1	0.00	0.50	0.1	0.00	0.55	0.1	0.00	0.41	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.51	0.2	0.00	0.53	0.1	0.01	0.45	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.44
12(木)	晴	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.57	0.1	0.00	0.41	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.55	0.1	0.01	0.45	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.45
13(金)	曇	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.56	0.1	0.00	0.42	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.54	0.1	0.01	0.45	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.46
14(土)	晴	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.56	0.1	0.00	0.43	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.54	0.1	0.01	0.45	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.46
15(日)	晴	0.1	0.00	0.50	0.1	0.00	0.56	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.54	0.1	0.00	0.54	0.1	0.02	0.46	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.50	0.1	0.01	0.47
16(月)	晴	0.1	0.01	0.49	0.1	0.00	0.56	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.52	0.1	0.00	0.54	0.1	0.02	0.46	0.1	0.01	0.47	0.1	0.01	0.50	0.1	0.01	0.47
17(火)	晴	0.1	0.01	0.49	0.1	0.00	0.55	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.52	0.1	0.00	0.54	0.1	0.02	0.46	0.1	0.00	0.46	0.1	0.01	0.48	0.1	0.01	0.46
18(水)	曇	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.58	0.1	0.00	0.43	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.52	0.2	0.01	0.55	0.1	0.01	0.46	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.47
19(木)	曇	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.57	0.1	0.00	0.43	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.52	0.2	0.01	0.55	0.1	0.02	0.45	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.48	0.1	0.01	0.46
20(金)	晴	0.1	0.00	0.50	0.2	0.00	0.56	0.1	0.00	0.43	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.55	0.1	0.01	0.45	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.46
21(土)	晴	0.1	0.01	0.50	0.2	0.00	0.54	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.46	0.1	0.01	0.52	0.2	0.00	0.52	0.1	0.01	0.45	0.1	0.01	0.47	0.1	0.00	0.49	0.1	0.01	0.46
22(日)	曇	0.1	0.01	0.50	0.2	0.00	0.54	0.1	0.00	0.43	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.53	0.2	0.00	0.51	0.1	0.02	0.45	0.1	0.01	0.47	0.1	0.00	0.49	0.1	0.01	0.45
23(月)	曇	0.1	0.01	0.50	0.2	0.00	0.54	0.1	0.01	0.44	0.1	0.01	0.46	0.1	0.00	0.53	0.2	0.01	0.51	0.1	0.02	0.45	0.1	0.01	0.47	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.46
24(火)	晴	0.1	0.01	0.50	0.2	0.00	0.55	0.1	0.01	0.44	0.1	0.01	0.46	0.1	0.01	0.52	0.2	0.00	0.52	0.1	0.02	0.46	0.1	0.01	0.47	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.46
25(水)	雨	0.1	0.00	0.50	0.2	0.00	0.55	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.54	0.1	0.02	0.45	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.49	0.1	0.01	0.46
26(木)	晴	0.1	0.01	0.50	0.2	0.00	0.56	0.1	0.00	0.43	0.1	0.01	0.46	0.1	0.01	0.52	0.2	0.00	0.54	0.1	0.02	0.45	0.1	0.01	0.47	0.1	0.00	0.48	0.1	0.01	0.45
27(金)	晴	0.1	0.01	0.51	0.2	0.00	0.55	0.1	0.00	0.44	0.1	0.01	0.46	0.1	0.01	0.53	0.2	0.01	0.54	0.1	0.02	0.46	0.1	0.01	0.47	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.46
28(土)	晴	0.1	0.01	0.50	0.2	0.00	0.54	0.1	0.01	0.44	0.1	0.01	0.46	0.1	0.01	0.53	0.2	0.01	0.51	0.1	0.02	0.46	0.1	0.01	0.47	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.46
29(日)	晴	0.1	0.02	0.51	0.2	0.00	0.57	0.1	0.01	0.44	0.1	0.01	0.46	0.1	0.01	0.54	0.2	0.01	0.53	0.1	0.02	0.46	0.1	0.01	0.47	0.1	0.01	0.49	0.1	0.02	0.46
30(月)	曇	0.1	0.02	0.52	0.2	0.01	0.57	0.1	0.01	0.45	0.1	0.02	0.47	0.1	0.02	0.54	0.2	0.01	0.54	0.1	0.03	0.47	0.1	0.01	0.48	0.1	0.02	0.50	0.1	0.02	0.47
31(火)	曇	0.1	0.02	0.51	0.2	0.00	0.53	0.1	0.01	0.43	0.1	0.01	0.47	0.1	0.01	0.53	0.2	0.01	0.51	0.1	0.02	0.45	0.1	0.01	0.48	0.1	0.01	0.49	0.1	0.02	0.47
最大		0.1	0.02	0.52	0.3	0.01	0.58	0.1	0.01	0.45	0.1	0.02	0.47	0.1	0.02	0.54	0.3	0.01	0.55	0.1	0.03	0.50	0.1	0.01	0.48	0.1	0.02	0.50	0.1	0.02	0.47
最小		0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.51	0.1	0.00	0.40	0.1	0.00	0.40	0.1	0.00	0.50	0.1	0.00	0.47	0.1	0.01	0.45	0.1	0.00	0.43	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.42
平均		0.1	0.01	0.50	0.2	0.00	0.55	0.1	0.00	0.43	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.52	0.1	0.02	0.46	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.48	0.1	0.01	0.45

※)評価:色(色度は水質基準では5度以下)、濁り(濁度は水質基準では2度以下)は異常でないこと。残留塩素は、0.1mg/l以上。

単位:色度、濁度は度。残留塩素はmg/l。