

2026年 4月

毎日検査成績書(色及び濁り並びに残留塩素)

検査場所		千里西町公園			蛭池消防署			若竹			千成			医療保健センター			走井			市民会館			東豊中			刀根山公園			浜・小曽根		
日	天候	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素
1(水)	雨	0.1	0.01	0.52	0.2	0.00	0.54	0.1	0.01	0.44	0.1	0.01	0.47	0.1	0.01	0.55	0.2	0.01	0.51	0.1	0.02	0.47	0.1	0.01	0.48	0.1	0.01	0.50	0.1	0.01	0.47
2(木)	晴	0.1	0.01	0.56	0.2	0.00	0.56	0.1	0.01	0.46	0.1	0.02	0.49	0.1	0.01	0.59	0.2	0.00	0.53	0.1	0.02	0.49	0.1	0.01	0.50	0.1	0.01	0.51	0.1	0.01	0.49
3(金)	晴	0.1	0.01	0.59	0.2	0.00	0.57	0.1	0.01	0.48	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.60	0.2	0.01	0.55	0.1	0.02	0.51	0.1	0.01	0.54	0.1	0.01	0.54	0.1	0.01	0.51
4(土)	雨	0.1	0.01	0.58	0.2	0.00	0.57	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.48	0.1	0.01	0.60	0.2	0.01	0.53	0.1	0.02	0.52	0.1	0.01	0.55	0.1	0.01	0.55	0.1	0.02	0.52
5(日)	曇	0.1	0.02	0.58	0.2	0.00	0.57	0.1	0.01	0.50	0.1	0.02	0.47	0.1	0.01	0.60	0.2	0.01	0.53	0.1	0.03	0.52	0.1	0.02	0.55	0.1	0.02	0.55	0.1	0.02	0.52
6(月)	晴	0.1	0.02	0.59	0.3	0.01	0.55	0.1	0.02	0.50	0.1	0.02	0.48	0.1	0.02	0.61	0.3	0.01	0.52	0.1	0.03	0.53	0.1	0.02	0.56	0.1	0.02	0.56	0.1	0.02	0.53
7(火)	曇	0.1	0.01	0.59	0.3	0.00	0.56	0.1	0.01	0.50	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.57	0.3	0.01	0.52	0.1	0.02	0.53	0.1	0.01	0.56	0.1	0.01	0.56	0.1	0.01	0.53
8(水)	晴	0.1	0.01	0.59	0.2	0.00	0.58	0.1	0.01	0.50	0.1	0.01	0.48	0.1	0.01	0.55	0.3	0.01	0.54	0.1	0.02	0.53	0.1	0.01	0.55	0.1	0.01	0.56	0.1	0.01	0.53
9(木)	曇	0.1	0.01	0.61	0.2	0.00	0.58	0.1	0.01	0.50	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.55	0.2	0.01	0.54	0.1	0.03	0.54	0.1	0.01	0.57	0.1	0.01	0.56	0.1	0.02	0.53
10(金)	雨	0.1	0.01	0.60	0.2	0.00	0.58	0.1	0.01	0.51	0.1	0.03	0.50	0.1	0.01	0.55	0.2	0.01	0.55	0.1	0.02	0.54	0.1	0.01	0.58	0.1	0.01	0.57	0.1	0.01	0.54
11(土)	晴	0.1	0.02	0.60	0.3	0.00	0.57	0.1	0.01	0.51	0.1	0.02	0.49	0.1	0.02	0.56	0.3	0.01	0.53	0.1	0.03	0.55	0.1	0.01	0.58	0.1	0.02	0.58	0.1	0.02	0.54
12(日)	晴	0.1	0.02	0.60	0.3	0.00	0.57	0.1	0.01	0.52	0.1	0.02	0.50	0.1	0.02	0.57	0.3	0.01	0.51	0.1	0.03	0.55	0.1	0.02	0.58	0.1	0.02	0.59	0.1	0.02	0.54
13(月)	曇	0.1	0.02	0.60	0.2	0.01	0.59	0.1	0.02	0.52	0.1	0.02	0.50	0.1	0.02	0.56	0.3	0.01	0.53	0.1	0.03	0.55	0.1	0.01	0.56	0.1	0.02	0.58	0.1	0.02	0.54
14(火)	晴	0.1	0.02	0.59	0.2	0.01	0.60	0.1	0.02	0.51	0.1	0.02	0.49	0.1	0.02	0.55	0.2	0.02	0.55	0.1	0.03	0.54	0.1	0.02	0.52	0.1	0.02	0.57	0.1	0.02	0.53
15(水)	雨	0.1	0.02	0.59	0.2	0.00	0.61	0.1	0.01	0.51	0.1	0.02	0.49	0.1	0.01	0.54	0.2	0.01	0.56	0.1	0.03	0.53	0.1	0.01	0.51	0.1	0.01	0.56	0.1	0.02	0.53
16(木)	晴	0.1	0.02	0.60	0.2	0.00	0.61	0.1	0.01	0.51	0.1	0.02	0.49	0.1	0.01	0.54	0.2	0.01	0.57	0.1	0.03	0.54	0.1	0.02	0.52	0.1	0.01	0.56	0.1	0.02	0.53
17(金)	晴	0.1	0.02	0.61	0.3	0.00	0.58	0.1	0.01	0.52	0.1	0.02	0.49	0.1	0.01	0.56	0.4	0.01	0.53	0.1	0.03	0.55	0.1	0.02	0.52	0.1	0.01	0.57	0.1	0.02	0.54
18(土)	晴	0.1	0.02	0.60	0.2	0.00	0.58	0.1	0.02	0.51	0.1	0.02	0.50	0.1	0.02	0.55	0.3	0.01	0.52	0.1	0.03	0.55	0.1	0.02	0.53	0.1	0.02	0.56	0.1	0.02	0.54
19(日)	晴	0.1	0.02	0.59	0.2	0.01	0.57	0.1	0.02	0.51	0.1	0.02	0.49	0.1	0.03	0.53	0.2	0.01	0.53	0.1	0.03	0.54	0.1	0.02	0.52	0.1	0.02	0.54	0.1	0.03	0.53
20(月)	曇	0.1	0.02	0.59	0.2	0.01	0.56	0.1	0.02	0.50	0.1	0.03	0.48	0.1	0.02	0.53	0.2	0.02	0.54	0.1	0.03	0.54	0.1	0.02	0.51	0.1	0.04	0.53	0.1	0.03	0.52
21(火)	曇	0.1	0.02	0.58	0.1	0.02	0.56	0.1	0.02	0.49	0.1	0.02	0.47	0.1	0.02	0.53	0.1	0.02	0.54	0.1	0.03	0.53	0.1	0.02	0.51	0.1	0.02	0.52	0.1	0.02	0.51
22(水)	曇	0.1	0.02	0.57	0.1	0.02	0.57	0.1	0.02	0.49	0.1	0.02	0.47	0.1	0.02	0.53	0.1	0.03	0.54	0.1	0.03	0.53	0.1	0.02	0.50	0.1	0.01	0.51	0.1	0.02	0.51
23(木)	雨	0.1	0.01	0.58	0.2	0.00	0.58	0.1	0.01	0.48	0.1	0.01	0.46	0.1	0.01	0.52	0.2	0.01	0.55	0.1	0.02	0.52	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.50	0.1	0.02	0.50
24(金)	曇	0.1	0.02	0.58	0.3	0.00	0.55	0.1	0.01	0.47	0.1	0.01	0.46	0.1	0.01	0.51	0.3	0.01	0.54	0.1	0.02	0.51	0.1	0.01	0.50	0.1	0.01	0.51	0.1	0.02	0.50
25(土)	曇	0.1	0.02	0.59	0.3	0.00	0.54	0.1	0.01	0.48	0.1	0.02	0.47	0.1	0.02	0.53	0.4	0.01	0.48	0.1	0.03	0.52	0.1	0.02	0.51	0.1	0.02	0.51	0.1	0.02	0.51
26(日)	晴	0.1	0.02	0.58	0.2	0.00	0.54	0.1	0.01	0.50	0.1	0.02	0.48	0.1	0.02	0.55	0.3	0.01	0.47	0.1	0.03	0.53	0.1	0.02	0.51	0.1	0.02	0.53	0.1	0.02	0.52
27(月)	晴	0.1	0.02	0.57	0.2	0.00	0.54	0.1	0.02	0.49	0.1	0.02	0.47	0.1	0.02	0.53	0.2	0.01	0.51	0.1	0.03	0.53	0.1	0.02	0.51	0.1	0.02	0.52	0.1	0.02	0.51
28(火)	晴	0.1	0.02	0.58	0.3	0.01	0.53	0.1	0.02	0.50	0.1	0.02	0.48	0.1	0.02	0.54	0.4	0.01	0.49	0.1	0.04	0.53	0.1	0.02	0.51	0.1	0.02	0.53	0.1	0.02	0.52
29(水)	曇	0.1	0.02	0.59	0.3	0.00	0.54	0.1	0.02	0.50	0.1	0.02	0.48	0.1	0.02	0.53	0.3	0.01	0.47	0.1	0.03	0.53	0.1	0.02	0.51	0.1	0.01	0.53	0.1	0.02	0.52
30(木)	雨	0.1	0.01	0.59	0.2	0.00	0.54	0.1	0.01	0.51	0.1	0.01	0.48	0.1	0.01	0.54	0.2	0.01	0.50	0.1	0.03	0.53	0.1	0.02	0.52	0.1	0.01	0.54	0.1	0.02	0.53
最大		0.1	0.02	0.61	0.3	0.02	0.61	0.1	0.02	0.52	0.1	0.03	0.50	0.1	0.03	0.61	0.4	0.03	0.57	0.1	0.04	0.55	0.1	0.02	0.58	0.1	0.04	0.59	0.1	0.03	0.54
最小		0.1	0.01	0.52	0.1	0.00	0.53	0.1	0.01	0.44	0.1	0.01	0.46	0.1	0.01	0.51	0.1	0.00	0.47	0.1	0.02	0.47	0.1	0.01	0.48	0.1	0.01	0.50	0.1	0.01	0.47
平均		0.1	0.02	0.59	0.2	0.00	0.57	0.1	0.01	0.50	0.1	0.02	0.48	0.1	0.02	0.55	0.2	0.01	0.53	0.1	0.03	0.53	0.1	0.02	0.53	0.1	0.02	0.54	0.1	0.02	0.52

※)評価:色(色度は水質基準では5度以下)、濁り(濁度は水質基準では2度以下)は異常でないこと。残留塩素は、0.1mg/l以上。

単位:色度、濁度は度。残留塩素はmg/l。