

2026年 5月

毎日検査成績書(色及び濁り並びに残留塩素)

検査場所		千里西町公園			蛭池消防署			若竹			千成			医療保健センター			走井			市民会館			東豊中			刀根山公園			浜・小曽根		
日	天候	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素
1(金)	曇	0.1	0.02	0.60	0.2	0.00	0.55	0.1	0.01	0.50	0.1	0.01	0.48	0.1	0.01	0.53	0.2	0.01	0.52	0.1	0.03	0.53	0.1	0.02	0.52	0.1	0.01	0.53	0.1	0.02	0.53
2(土)	晴	0.1	0.02	0.60	0.2	0.01	0.55	0.1	0.02	0.51	0.1	0.02	0.48	0.1	0.02	0.54	0.2	0.01	0.50	0.1	0.03	0.54	0.1	0.02	0.53	0.1	0.02	0.53	0.1	0.02	0.53
3(日)	曇	0.1	0.02	0.60	0.2	0.01	0.54	0.1	0.02	0.51	0.1	0.02	0.48	0.1	0.01	0.54	0.3	0.01	0.48	0.1	0.03	0.54	0.1	0.02	0.53	0.1	0.01	0.53	0.1	0.02	0.53
4(月)	晴	0.1	0.02	0.58	0.1	0.01	0.55	0.1	0.01	0.51	0.1	0.02	0.48	0.1	0.01	0.54	0.2	0.02	0.50	0.1	0.03	0.54	0.1	0.02	0.53	0.1	0.01	0.53	0.1	0.02	0.52
5(火)	晴	0.1	0.02	0.59	0.2	0.01	0.58	0.1	0.01	0.51	0.1	0.02	0.48	0.1	0.01	0.54	0.2	0.02	0.54	0.1	0.03	0.54	0.1	0.02	0.52	0.1	0.01	0.53	0.1	0.02	0.53
6(水)	曇	0.1	0.02	0.61	0.2	0.00	0.56	0.1	0.01	0.51	0.1	0.02	0.48	0.1	0.01	0.55	0.2	0.01	0.54	0.1	0.03	0.54	0.1	0.02	0.53	0.1	0.01	0.54	0.1	0.02	0.53
7(木)	晴	0.1	0.02	0.61	0.2	0.01	0.54	0.1	0.02	0.51	0.1	0.02	0.49	0.1	0.02	0.54	0.3	0.01	0.52	0.1	0.03	0.55	0.1	0.02	0.54	0.1	0.02	0.55	0.1	0.03	0.54
8(金)	曇	0.1	0.02	0.62	0.2	0.00	0.55	0.1	0.02	0.51	0.1	0.02	0.49	0.1	0.02	0.55	0.3	0.01	0.52	0.1	0.03	0.56	0.1	0.02	0.54	0.1	0.02	0.55	0.1	0.02	0.54
9(土)	晴	0.1	0.02	0.62	0.2	0.00	0.56	0.1	0.01	0.51	0.1	0.02	0.50	0.1	0.01	0.55	0.2	0.01	0.52	0.1	0.03	0.56	0.1	0.02	0.54	0.1	0.01	0.56	0.1	0.02	0.55
10(日)	晴	0.1	0.02	0.62	0.2	0.01	0.55	0.1	0.01	0.51	0.1	0.02	0.49	0.1	0.01	0.55	0.2	0.01	0.51	0.1	0.03	0.56	0.1	0.02	0.54	0.1	0.02	0.55	0.1	0.02	0.54
11(月)	晴	0.1	0.02	0.60	0.2	0.01	0.55	0.1	0.02	0.51	0.1	0.02	0.49	0.1	0.02	0.55	0.2	0.01	0.53	0.1	0.03	0.56	0.1	0.02	0.55	0.1	0.02	0.54	0.1	0.02	0.54
12(火)	晴	0.1	0.02	0.57	0.2	0.01	0.56	0.1	0.02	0.50	0.1	0.02	0.48	0.1	0.02	0.55	0.2	0.02	0.54	0.1	0.03	0.53	0.1	0.02	0.54	0.1	0.02	0.54	0.1	0.02	0.54
13(水)	曇	0.1	0.02	0.57	0.2	0.01	0.55	0.1	0.02	0.49	0.1	0.02	0.48	0.1	0.02	0.54	0.2	0.01	0.54	0.1	0.03	0.50	0.1	0.02	0.53	0.1	0.02	0.53	0.1	0.02	0.54
14(木)	晴	0.1	0.02	0.56	0.2	0.02	0.54	0.1	0.02	0.48	0.1	0.02	0.47	0.1	0.02	0.53	0.2	0.02	0.52	0.1	0.04	0.49	0.1	0.02	0.53	0.1	0.02	0.53	0.1	0.02	0.53
15(金)	晴	0.1	0.02	0.55	0.2	0.01	0.56	0.1	0.02	0.47	0.1	0.02	0.46	0.1	0.02	0.53	0.2	0.02	0.55	0.1	0.03	0.48	0.1	0.02	0.51	0.1	0.02	0.51	0.1	0.03	0.52
16(土)	晴	0.1	0.03	0.55	0.2	0.01	0.53	0.1	0.02	0.46	0.1	0.02	0.45	0.1	0.02	0.53	0.2	0.02	0.51	0.1	0.04	0.48	0.1	0.02	0.51	0.1	0.02	0.50	0.1	0.02	0.52
17(日)	晴	0.1	0.03	0.55	0.2	0.01	0.53	0.1	0.02	0.45	0.1	0.03	0.44	0.1	0.03	0.52	0.2	0.02	0.49	0.2	0.04	0.48	0.1	0.02	0.50	0.1	0.03	0.49	0.1	0.03	0.50
18(月)	晴	0.1	0.03	0.55	0.2	0.01	0.53	0.1	0.03	0.44	0.1	0.03	0.43	0.1	0.03	0.52	0.2	0.02	0.51	0.2	0.05	0.47	0.1	0.03	0.49	0.1	0.04	0.48	0.1	0.04	0.50
19(火)	晴	0.1	0.03	0.53	0.2	0.01	0.52	0.1	0.03	0.42	0.1	0.03	0.41	0.1	0.03	0.50	0.2	0.02	0.50	0.1	0.05	0.45	0.1	0.03	0.47	0.1	0.04	0.46	0.1	0.03	0.49
20(水)	晴	0.1	0.03	0.53	0.2	0.01	0.53	0.1	0.03	0.41	0.1	0.03	0.40	0.1	0.03	0.51	0.2	0.02	0.51	0.1	0.05	0.44	0.1	0.03	0.46	0.1	0.03	0.45	0.1	0.03	0.49
21(木)	雨	0.1	0.03	0.53	0.2	0.01	0.53	0.1	0.03	0.40	0.1	0.03	0.39	0.1	0.02	0.50	0.2	0.01	0.50	0.1	0.04	0.43	0.1	0.03	0.44	0.1	0.02	0.45	0.1	0.03	0.48
22(金)	雨	0.1	0.03	0.53	0.3	0.01	0.52	0.1	0.02	0.39	0.1	0.03	0.39	0.1	0.02	0.51	0.3	0.01	0.49	0.1	0.04	0.42	0.1	0.03	0.44	0.1	0.02	0.43	0.1	0.03	0.48
23(土)	晴	0.1	0.02	0.54	0.3	0.00	0.49	0.1	0.02	0.39	0.1	0.02	0.38	0.1	0.02	0.51	0.3	0.01	0.43	0.1	0.04	0.42	0.1	0.02	0.44	0.1	0.02	0.40	0.1	0.02	0.48
24(日)	晴	0.2	0.03	0.56	0.2	0.01	0.50	0.1	0.02	0.39	0.1	0.03	0.38	0.1	0.02	0.50	0.3	0.01	0.41	0.2	0.04	0.42	0.1	0.03	0.45	0.1	0.03	0.37	0.1	0.03	0.47
25(月)	晴	0.1	0.03	0.54	0.3	0.01	0.52	0.1	0.03	0.39	0.1	0.03	0.38	0.1	0.02	0.50	0.3	0.02	0.49	0.2	0.04	0.42	0.1	0.03	0.45	0.1	0.03	0.37	0.2	0.03	0.47
26(火)	晴	0.1	0.03	0.51	0.2	0.01	0.52	0.1	0.03	0.38	0.1	0.03	0.37	0.1	0.03	0.49	0.3	0.02	0.46	0.2	0.04	0.40	0.1	0.03	0.43	0.1	0.03	0.36	0.1	0.03	0.46
27(水)	雨	0.1	0.02	0.51	0.2	0.01	0.52	0.1	0.02	0.36	0.1	0.02	0.34	0.1	0.02	0.48	0.3	0.01	0.41	0.2	0.04	0.39	0.1	0.02	0.40	0.1	0.02	0.34	0.1	0.02	0.45
28(木)	曇	0.1	0.02	0.52	0.2	0.01	0.51	0.1	0.02	0.35	0.1	0.02	0.34	0.1	0.02	0.48	0.3	0.01	0.42	0.2	0.04	0.38	0.1	0.02	0.40	0.1	0.02	0.35	0.1	0.03	0.45
29(金)	晴	0.1	0.02	0.53	0.3	0.01	0.54	0.1	0.02	0.35	0.1	0.02	0.34	0.1	0.02	0.49	0.3	0.01	0.42	0.2	0.04	0.38	0.1	0.03	0.40	0.1	0.02	0.34	0.1	0.03	0.45
30(土)	晴	0.1	0.02	0.54	0.3	0.01	0.52	0.1	0.02	0.38	0.1	0.02	0.36	0.1	0.02	0.49	0.3	0.01	0.40	0.1	0.03	0.40	0.1	0.02	0.43	0.1	0.02	0.37	0.1	0.03	0.45
31(日)	曇	0.1	0.02	0.52	0.3	0.01	0.53	0.1	0.02	0.37	0.1	0.02	0.35	0.1	0.02	0.49	0.3	0.01	0.39	0.1	0.03	0.39	0.1	0.03	0.43	0.1	0.03	0.36	0.1	0.03	0.44
最大		0.2	0.03	0.62	0.3	0.02	0.58	0.1	0.03	0.51	0.1	0.03	0.50	0.1	0.03	0.55	0.3	0.02	0.55	0.2	0.05	0.56	0.1	0.03	0.55	0.1	0.04	0.56	0.2	0.04	0.55
最小		0.1	0.02	0.51	0.1	0.00	0.49	0.1	0.01	0.35	0.1	0.01	0.34	0.1	0.01	0.48	0.2	0.01	0.39	0.1	0.03	0.38	0.1	0.02	0.40	0.1	0.01	0.34	0.1	0.02	0.44
平均		0.1	0.02	0.56	0.2	0.01	0.54	0.1	0.02	0.45	0.1	0.02	0.43	0.1	0.02	0.52	0.2	0.01	0.49	0.1	0.04	0.48	0.1	0.02	0.49	0.1	0.02	0.47	0.1	0.03	0.50

※)評価:色(色度は水質基準では5度以下)、濁り(濁度は水質基準では2度以下)は異常でないこと。残留塩素は、0.1mg/l以上。

単位:色度、濁度は度。残留塩素はmg/l。