

2026年 6月

毎日検査成績書(色及び濁り並びに残留塩素)

検査場所		千里西町公園			蛭池消防署			若 竹			千 成			医療保健センター			走 井			市民会館			東豊中			刀根山公園			浜・小曽根		
日	天候	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素
1(月)	晴	0.1	0.02	0.52	0.3	0.01	0.55	0.1	0.02	0.36	0.1	0.02	0.34	0.1	0.02	0.49	0.3	0.01	0.43	0.1	0.03	0.38	0.1	0.02	0.41	0.1	0.02	0.36	0.1	0.03	0.43
2(火)	雨	0.1	0.02	0.51	0.2	0.00	0.53	0.1	0.02	0.35	0.1	0.02	0.33	0.1	0.01	0.46	0.2	0.01	0.43	0.1	0.03	0.37	0.1	0.02	0.40	0.1	0.01	0.36	0.1	0.02	0.42
3(水)	晴	0.1	0.02	0.51	0.3	0.01	0.55	0.1	0.02	0.32	0.1	0.02	0.32	0.1	0.02	0.47	0.3	0.01	0.44	0.1	0.03	0.36	0.1	0.02	0.39	0.1	0.02	0.35	0.1	0.02	0.41
4(木)	曇	0.1	0.02	0.54	0.3	0.01	0.54	0.1	0.02	0.34	0.1	0.02	0.33	0.1	0.02	0.50	0.4	0.01	0.42	0.2	0.03	0.38	0.1	0.02	0.42	0.1	0.02	0.36	0.1	0.02	0.44
5(金)	曇	0.1	0.02	0.53	0.3	0.01	0.56	0.1	0.02	0.38	0.1	0.02	0.39	0.1	0.02	0.52	0.3	0.01	0.43	0.1	0.03	0.41	0.1	0.02	0.45	0.1	0.02	0.41	0.1	0.02	0.47
6(土)	曇	0.1	0.02	0.54	0.3	0.01	0.54	0.1	0.02	0.39	0.1	0.02	0.43	0.1	0.02	0.53	0.3	0.01	0.42	0.1	0.03	0.42	0.1	0.02	0.47	0.1	0.02	0.43	0.1	0.02	0.47
7(日)	雨	0.1	0.01	0.54	0.2	0.00	0.54	0.1	0.01	0.41	0.1	0.01	0.43	0.1	0.01	0.54	0.3	0.01	0.40	0.1	0.03	0.44	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.44	0.1	0.02	0.48
8(月)	曇	0.1	0.02	0.55	0.2	0.01	0.52	0.1	0.01	0.42	0.1	0.01	0.46	0.1	0.02	0.55	0.3	0.01	0.42	0.1	0.03	0.46	0.1	0.01	0.50	0.1	0.02	0.46	0.1	0.02	0.50
9(火)	曇	0.1	0.01	0.58	0.3	0.01	0.54	0.1	0.01	0.44	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.56	0.3	0.01	0.43	0.1	0.03	0.48	0.1	0.01	0.53	0.1	0.01	0.49	0.1	0.02	0.52
10(水)	晴	0.1	0.02	0.58	0.3	0.01	0.55	0.1	0.01	0.46	0.1	0.02	0.52	0.1	0.01	0.55	0.3	0.01	0.45	0.1	0.03	0.49	0.1	0.01	0.56	0.1	0.01	0.50	0.1	0.02	0.53
11(木)	晴	0.1	0.02	0.57	0.2	0.01	0.56	0.1	0.02	0.46	0.1	0.02	0.51	0.1	0.02	0.55	0.3	0.01	0.45	0.1	0.03	0.49	0.1	0.02	0.56	0.1	0.02	0.49	0.1	0.02	0.52
12(金)	晴	0.1	0.02	0.54	0.2	0.01	0.57	0.1	0.02	0.45	0.1	0.02	0.49	0.1	0.02	0.54	0.3	0.01	0.50	0.1	0.03	0.48	0.1	0.02	0.54	0.1	0.02	0.48	0.1	0.02	0.51
13(土)	晴	0.1	0.02	0.55	0.2	0.01	0.55	0.1	0.01	0.44	0.1	0.02	0.48	0.1	0.02	0.54	0.3	0.01	0.47	0.1	0.01	0.48	0.1	0.02	0.53	0.1	0.02	0.48	0.1	0.02	0.50
14(日)	曇	0.1	0.02	0.55	0.2	0.01	0.54	0.1	0.01	0.43	0.1	0.01	0.48	0.1	0.01	0.53	0.2	0.01	0.45	0.1	0.00	0.47	0.1	0.01	0.52	0.1	0.01	0.47	0.1	0.02	0.50
15(月)	曇	0.1	0.02	0.54	0.2	0.01	0.55	0.1	0.02	0.43	0.1	0.02	0.47	0.1	0.02	0.53	0.3	0.02	0.48	0.1	0.01	0.47	0.1	0.02	0.50	0.1	0.02	0.46	0.1	0.02	0.49
16(火)	晴	0.1	0.02	0.55	0.2	0.01	0.55	0.1	0.01	0.43	0.1	0.02	0.47	0.1	0.02	0.53	0.2	0.01	0.48	0.1	0.01	0.46	0.1	0.02	0.47	0.1	0.02	0.45	0.1	0.02	0.49
17(水)	晴	0.1	0.02	0.55	0.2	0.01	0.56	0.1	0.01	0.43	0.1	0.02	0.47	0.1	0.01	0.55	0.2	0.01	0.49	0.1	0.01	0.47	0.1	0.02	0.48	0.1	0.02	0.46	0.1	0.02	0.51
18(木)	晴	0.1	0.02	0.54	0.2	0.01	0.55	0.1	0.02	0.42	0.1	0.02	0.47	0.1	0.02	0.56	0.2	0.02	0.48	0.1	0.01	0.46	0.1	0.02	0.47	0.1	0.02	0.46	0.1	0.02	0.50
19(金)	曇	0.1	0.02	0.54	0.2	0.01	0.57	0.1	0.02	0.42	0.1	0.02	0.46	0.1	0.02	0.55	0.3	0.02	0.49	0.1	0.01	0.46	0.1	0.02	0.47	0.1	0.02	0.44	0.1	0.02	0.49
20(土)	雨	0.1	0.02	0.52	0.2	0.01	0.55	0.1	0.01	0.40	0.1	0.02	0.44	0.1	0.02	0.54	0.3	0.01	0.45	0.1	0.01	0.44	0.1	0.01	0.45	0.1	0.01	0.43	0.1	0.02	0.48
21(日)	晴	0.1	0.03	0.51	0.3	0.01	0.57	0.1	0.02	0.39	0.1	0.02	0.43	0.1	0.03	0.53	0.3	0.01	0.47	0.1	0.01	0.42	0.1	0.02	0.43	0.1	0.02	0.41	0.1	0.03	0.46
22(月)	曇	0.1	0.02	0.52	0.3	0.01	0.52	0.1	0.02	0.37	0.1	0.03	0.41	0.1	0.02	0.54	0.4	0.02	0.44	0.1	0.01	0.41	0.1	0.02	0.42	0.1	0.04	0.40	0.1	0.03	0.45
23(火)	曇	0.1	0.02	0.53	0.3	0.01	0.53	0.1	0.02	0.38	0.1	0.02	0.42	0.1	0.02	0.52	0.3	0.01	0.45	0.1	0.01	0.41	0.1	0.02	0.44	0.1	0.02	0.41	0.1	0.02	0.46
24(水)	曇	0.1	0.02	0.53	0.2	0.00	0.53	0.1	0.01	0.38	0.1	0.01	0.42	0.1	0.01	0.51	0.3	0.01	0.45	0.1	0.01	0.42	0.1	0.01	0.43	0.1	0.01	0.40	0.1	0.02	0.46
25(木)	雨	0.1	0.02	0.54	0.2	0.00	0.55	0.1	0.01	0.38	0.1	0.01	0.43	0.1	0.01	0.51	0.3	0.01	0.48	0.1	0.00	0.43	0.1	0.01	0.44	0.1	0.01	0.42	0.1	0.02	0.47
26(金)	雨	0.1	0.02	0.54	0.2	0.01	0.53	0.1	0.01	0.39	0.1	0.01	0.44	0.1	0.01	0.52	0.3	0.01	0.46	0.1	0.01	0.43	0.1	0.01	0.45	0.1	0.01	0.42	0.1	0.02	0.47
27(土)	雨	0.1	0.02	0.54	0.1	0.02	0.54	0.1	0.01	0.39	0.1	0.01	0.44	0.1	0.01	0.53	0.1	0.02	0.46	0.1	0.01	0.43	0.1	0.01	0.45	0.1	0.02	0.43	0.1	0.02	0.48
28(日)	曇	0.1	0.02	0.54	0.1	0.02	0.57	0.1	0.02	0.42	0.1	0.02	0.47	0.1	0.02	0.55	0.1	0.03	0.49	0.1	0.01	0.45	0.1	0.02	0.47	0.1	0.02	0.45	0.1	0.02	0.49
29(月)	曇	0.1	0.02	0.56	0.1	0.03	0.60	0.1	0.04	0.45	0.1	0.02	0.50	0.1	0.02	0.56	0.1	0.03	0.56	0.1	0.02	0.48	0.1	0.02	0.49	0.1	0.03	0.48	0.1	0.02	0.51
30(火)	晴	0.1	0.02	0.55	0.2	0.01	0.64	0.1	0.02	0.46	0.1	0.02	0.51	0.1	0.02	0.56	0.2	0.02	0.57	0.1	0.01	0.49	0.1	0.02	0.50	0.1	0.02	0.49	0.1	0.02	0.51
最 大		0.1	0.03	0.58	0.3	0.03	0.64	0.1	0.04	0.46	0.1	0.03	0.52	0.1	0.03	0.56	0.4	0.03	0.57	0.2	0.03	0.49	0.1	0.02	0.56	0.1	0.04	0.50	0.1	0.03	0.53
最 小		0.1	0.01	0.51	0.1	0.00	0.52	0.1	0.01	0.32	0.1	0.01	0.32	0.1	0.01	0.46	0.1	0.01	0.40	0.1	0.00	0.36	0.1	0.01	0.39	0.1	0.01	0.35	0.1	0.02	0.41
平 均		0.1	0.02	0.54	0.2	0.01	0.55	0.1	0.02	0.41	0.1	0.02	0.44	0.1	0.02	0.53	0.3	0.01	0.46	0.1	0.02	0.44	0.1	0.02	0.47	0.1	0.02	0.44	0.1	0.02	0.48

※)評価:色(色度は水質基準では5度以下)、濁り(濁度は水質基準では2度以下)は異常でないこと。残留塩素は、0. 1mg／l以上。
単位:色度、濁度は度。残留塩素はmg／l 。