

2026年 7月

毎日検査成績書(色及び濁り並びに残留塩素)

検査場所		千里西町公園			蛍池消防署			若 竹			千 成			医療保健センター			走 井			市民会館			東豊中			刀根山公園			浜・小曽根		
日	天候	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素
1(水)	曇	0.1	0.02	0.57	0.3	0.01	0.59	0.1	0.02	0.45	0.1	0.02	0.51	0.1	0.01	0.57	0.3	0.01	0.53	0.1	0.01	0.48	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.48	0.1	0.02	0.49
2(木)	晴	0.1	0.02	0.62	0.3	0.01	0.59	0.1	0.02	0.46	0.1	0.02	0.53	0.1	0.02	0.62	0.3	0.02	0.51	0.1	0.01	0.50	0.1	0.02	0.52	0.1	0.02	0.50	0.1	0.02	0.50
3(金)	曇	0.1	0.02	0.66	0.3	0.01	0.58	0.1	0.02	0.50	0.1	0.02	0.58	0.1	0.02	0.65	0.3	0.02	0.50	0.1	0.01	0.54	0.1	0.02	0.57	0.1	0.02	0.54	0.1	0.02	0.54
4(土)	曇	0.1	0.02	0.68	0.3	0.01	0.58	0.1	0.01	0.53	0.1	0.01	0.60	0.1	0.01	0.67	0.3	0.01	0.48	0.1	0.01	0.56	0.1	0.01	0.60	0.1	0.01	0.57	0.1	0.02	0.57
5(日)	雨	0.1	0.02	0.67	0.2	0.00	0.58	0.1	0.01	0.54	0.1	0.01	0.61	0.1	0.01	0.67	0.3	0.01	0.47	0.1	0.00	0.56	0.1	0.01	0.61	0.1	0.01	0.59	0.1	0.02	0.57
6(月)	雨	0.1	0.02	0.68	0.3	0.01	0.57	0.1	0.01	0.54	0.1	0.01	0.63	0.1	0.01	0.67	0.3	0.01	0.49	0.1	0.00	0.58	0.1	0.01	0.61	0.1	0.02	0.58	0.1	0.02	0.57
7(火)	曇	0.1	0.02	0.69	0.3	0.01	0.57	0.1	0.01	0.56	0.1	0.02	0.59	0.1	0.02	0.66	0.4	0.02	0.49	0.1	0.01	0.59	0.1	0.02	0.63	0.1	0.02	0.60	0.1	0.02	0.58
8(水)	晴	0.1	0.02	0.69	0.3	0.02	0.59	0.1	0.02	0.57	0.1	0.02	0.56	0.1	0.02	0.67	0.3	0.02	0.51	0.1	0.01	0.59	0.1	0.02	0.64	0.1	0.02	0.59	0.1	0.02	0.59
9(木)	晴	0.1	0.02	0.68	0.2	0.02	0.61	0.1	0.02	0.57	0.1	0.02	0.57	0.1	0.02	0.67	0.3	0.02	0.53	0.1	0.01	0.61	0.1	0.02	0.64	0.1	0.02	0.60	0.1	0.02	0.59
10(金)	晴	0.1	0.02	0.68	0.2	0.01	0.61	0.1	0.02	0.57	0.1	0.02	0.56	0.1	0.02	0.68	0.3	0.02	0.55	0.1	0.01	0.60	0.1	0.02	0.63	0.1	0.02	0.59	0.1	0.02	0.59
11(土)	晴	0.1	0.02	0.69	0.2	0.01	0.60	0.1	0.02	0.57	0.1	0.02	0.57	0.1	0.02	0.68	0.2	0.01	0.52	0.1	0.01	0.60	0.1	0.02	0.64	0.1	0.02	0.61	0.1	0.02	0.60
12(日)	晴	0.1	0.03	0.68	0.2	0.02	0.59	0.1	0.02	0.56	0.1	0.02	0.55	0.1	0.02	0.66	0.2	0.02	0.49	0.1	0.01	0.59	0.1	0.02	0.64	0.1	0.02	0.60	0.1	0.02	0.58
13(月)	曇	0.1	0.03	0.67	0.2	0.02	0.59	0.1	0.02	0.54	0.1	0.03	0.53	0.1	0.03	0.66	0.2	0.02	0.51	0.1	0.02	0.57	0.1	0.03	0.62	0.1	0.03	0.57	0.1	0.03	0.57
14(火)	晴	0.1	0.03	0.67	0.2	0.02	0.61	0.1	0.02	0.53	0.1	0.03	0.52	0.1	0.03	0.65	0.3	0.02	0.53	0.1	0.02	0.56	0.1	0.02	0.61	0.1	0.03	0.57	0.1	0.03	0.56
15(水)	晴	0.1	0.03	0.66	0.2	0.02	0.59	0.1	0.02	0.52	0.1	0.03	0.51	0.1	0.03	0.65	0.2	0.02	0.51	0.1	0.02	0.55	0.1	0.03	0.60	0.1	0.03	0.56	0.1	0.03	0.56
16(木)	晴	0.1	0.03	0.65	0.1	0.03	0.63	0.1	0.03	0.52	0.1	0.03	0.50	0.1	0.03	0.64	0.1	0.03	0.56	0.1	0.02	0.55	0.1	0.03	0.60	0.1	0.03	0.55	0.1	0.03	0.55
17(金)	晴	0.1	0.03	0.64	0.2	0.02	0.63	0.1	0.02	0.50	0.1	0.03	0.48	0.1	0.03	0.63	0.2	0.03	0.56	0.1	0.02	0.53	0.1	0.03	0.58	0.1	0.03	0.52	0.1	0.03	0.54
18(土)	晴	0.1	0.03	0.64	0.2	0.02	0.61	0.1	0.02	0.49	0.1	0.03	0.46	0.1	0.03	0.63	0.2	0.02	0.52	0.1	0.02	0.52	0.1	0.03	0.58	0.1	0.03	0.52	0.1	0.03	0.52
19(日)	曇	0.1	0.03	0.64	0.2	0.02	0.59	0.1	0.02	0.47	0.1	0.03	0.45	0.1	0.03	0.62	0.2	0.02	0.49	0.1	0.02	0.51	0.1	0.03	0.57	0.1	0.03	0.49	0.1	0.03	0.51
20(月)	晴	0.1	0.03	0.64	0.2	0.02	0.59	0.1	0.03	0.47	0.1	0.03	0.44	0.1	0.03	0.63	0.2	0.02	0.49	0.1	0.02	0.50	0.1	0.03	0.57	0.1	0.04	0.49	0.1	0.03	0.51
21(火)	晴	0.1	0.03	0.64	0.2	0.02	0.59	0.1	0.03	0.46	0.1	0.03	0.44	0.1	0.03	0.63	0.2	0.02	0.49	0.1	0.02	0.50	0.1	0.03	0.57	0.1	0.04	0.48	0.1	0.03	0.51
22(水)	晴	0.1	0.03	0.63	0.2	0.02	0.58	0.1	0.03	0.44	0.1	0.03	0.44	0.1	0.03	0.61	0.2	0.02	0.48	0.1	0.02	0.49	0.1	0.03	0.56	0.1	0.03	0.48	0.1	0.03	0.50
23(木)	晴	0.1	0.03	0.62	0.2	0.02	0.58	0.1	0.03	0.42	0.1	0.03	0.43	0.1	0.03	0.60	0.3	0.02	0.49	0.1	0.02	0.47	0.1	0.03	0.54	0.1	0.03	0.46	0.1	0.03	0.49
24(金)	晴	0.1	0.03	0.62	0.2	0.02	0.58	0.1	0.03	0.42	0.1	0.03	0.43	0.1	0.03	0.61	0.3	0.02	0.49	0.1	0.02	0.48	0.1	0.03	0.53	0.1	0.04	0.46	0.1	0.03	0.49
25(土)	晴	0.1	0.03	0.61	0.2	0.02	0.59	0.1	0.03	0.41	0.1	0.03	0.43	0.1	0.03	0.60	0.3	0.02	0.48	0.1	0.02	0.47	0.1	0.03	0.53	0.1	0.03	0.46	0.1	0.03	0.49
26(日)	晴	0.1	0.03	0.61	0.2	0.02	0.59	0.1	0.03	0.41	0.1	0.03	0.43	0.1	0.03	0.60	0.2	0.02	0.47	0.1	0.02	0.48	0.1	0.03	0.53	0.1	0.03	0.46	0.1	0.03	0.49
27(月)	晴	0.1	0.03	0.58	0.2	0.02	0.60	0.1	0.03	0.42	0.1	0.03	0.45	0.1	0.02	0.60	0.2	0.02	0.49	0.1	0.02	0.49	0.1	0.03	0.51	0.1	0.03	0.47	0.1	0.03	0.49
28(火)	晴	0.1	0.03	0.59	0.2	0.02	0.59	0.1	0.02	0.42	0.1	0.03	0.46	0.1	0.02	0.60	0.3	0.02	0.49	0.1	0.02	0.50	0.1	0.03	0.49	0.1	0.03	0.48	0.1	0.03	0.50
29(水)	晴	0.1	0.03	0.59	0.3	0.01	0.58	0.1	0.02	0.43	0.1	0.03	0.48	0.1	0.03	0.58	0.3	0.02	0.49	0.1	0.01	0.51	0.1	0.03	0.50	0.1	0.03	0.50	0.1	0.03	0.51
30(木)	晴	0.1	0.03	0.58	0.3	0.02	0.57	0.1	0.03	0.43	0.1	0.03	0.48	0.1	0.03	0.57	0.3	0.02	0.48	0.1	0.02	0.51	0.1	0.03	0.50	0.1	0.03	0.51	0.1	0.03	0.51
31(金)	晴	0.1	0.03	0.57	0.3	0.02	0.58	0.1	0.03	0.43	0.1	0.03	0.48	0.1	0.03	0.58	0.3	0.02	0.49	0.1	0.02	0.51	0.1	0.03	0.49	0.1	0.03	0.50	0.1	0.03	0.51
最 大		0.1	0.03	0.69	0.3	0.03	0.63	0.1	0.03	0.57	0.1	0.03	0.63	0.1	0.03	0.68	0.4	0.03	0.56	0.1	0.02	0.61	0.1	0.03	0.64	0.1	0.04	0.61	0.1	0.03	0.60
最 小		0.1	0.02	0.57	0.1	0.00	0.57	0.1	0.01	0.41	0.1	0.01	0.43	0.1	0.01	0.57	0.1	0.01	0.47	0.1	0.00	0.47	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.46	0.1	0.02	0.49
平 均		0.1	0.03	0.64	0.2	0.02	0.59	0.1	0.02	0.49	0.1	0.03	0.51	0.1	0.02	0.63	0.3	0.02	0.50	0.1	0.02	0.53	0.1	0.02	0.57	0.1	0.03	0.53	0.1	0.03	0.53

※)評価:色(色度は水質基準では5度以下)、濁り(濁度は水質基準では2度以下)は異常でないこと。残留塩素は、0. 1mg／l以上。

単位:色度、濁度は度。残留塩素はmg／l 。