

【別紙3】対象業務一覧（修繕）：説明

修繕業務に関して、基本仕様書に基づき、別紙3を修繕対象として修繕業務をおこなうこと。

また、修繕料の見積もりに際して、以下の内容を踏まえて積算すること。

○現受託者の令和5年度修繕実績

- ①協力事業者発注
- ②内製化発注（金額は材料費と経費等（人工含まず））

○現修繕業務に追加する業務

- ③市が直接発注していたもの（令和5年度修繕実績）
- ④市の職員が直接修繕対応していたもの（令和2年度実績）
- ⑤130万円以上500万円未満（税込）の緊急修繕業務（令和2年度から令和5年度まで実績）

・⑤は年間10件見込むこと

・令和7年度中に学校・共同利用施設（空港課所管のセンター）・消防署等は室内照明がLEDリース化予定。

リース機器については、修繕はリース会社対応になる予定。現在、①に含まれる照明の修繕が本業務対象外となるものあり（①のうち150件程度）

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1	おやこ保健課	085_児童福祉関連複 合施設(旧あゆみ学 園)	04_空調	市外	ガス吸収式冷温水機2号 機水漏れ修繕
2	おやこ保健課	085_児童福祉関連複 合施設(旧あゆみ学 園)	02_電気	市内	1階バナナ保育室照明器 具不具合調査
3	おやこ保健課	085_児童福祉関連複 合施設(旧あゆみ学 園)	05_消防	市内	地下1階受水槽上煙感知 器取替
4	おやこ保健課	085_児童福祉関連複 合施設(旧あゆみ学 園)	05_消防	市内	2階配膳室内煙感知器(2 種)不具合修繕
5	おやこ保健課	085_児童福祉関連複 合施設(旧あゆみ学 園)	09_セキュリテイー	市外	機械警備機器撤去作業
6	おやこ保健課	086_障害福祉セン ターひまわり・児童 発達支援センター	01_建築	市内	医務室窓開閉不具合修繕 ②
7	おやこ保健課	086_障害福祉セン ターひまわり・児童 発達支援センター	03_衛生	市内	4階女子トイレ大便器(洋 式)不具合修繕
8	おやこ保健課	086_障害福祉セン ターひまわり・児童 発達支援センター	01_建築	市内	1階保育室4他窓・扉不具 合修繕(6箇所)
9	くらし支援課	105_生活情報セン ターくらしかん	05_消防	市内	泡消火設備リレー盤及び 圧力スイッチ調査
10	くらし支援課	105_生活情報セン ターくらしかん	04_空調	市外	吸収式冷温水機(RHU-2) 圧力スイッチ取替
11	くらし支援課	105_生活情報セン ターくらしかん	04_空調	市外	2階事務室ファンコイル 電磁弁交換②
12	くらし支援課	105_生活情報セン ターくらしかん	03_衛生	市内	2階男子トイレ小便器不 具合修繕
13	くらし支援課	105_生活情報セン ターくらしかん	01_建築	市内	正面入り口横スロープ石 垣不具合修繕
14	くらし支援課	105_生活情報セン ターくらしかん	05_消防	市内	防排煙設備垂れ壁不動作 2箇所の調査
15	くらし支援課	105_生活情報セン ターくらしかん	01_建築	市外	正面玄関自動扉(外側)不 具合修繕
16	くらし支援課	105_生活情報セン ターくらしかん	05_消防	市内	泡消火設備圧力計及び2・ 3種感知器取替(ヘッドの み)
17	くらし支援課	105_生活情報セン ターくらしかん	05_消防	市内	南・北階段非常照明器具 取替(4台)
18	くらし支援課	105_生活情報セン ターくらしかん	04_空調	市外	吸収式冷温水機フロート スイッチ不具合修繕
19	こども事業課	060_西丘こども園	01_建築	市内	厨房扉ドアノブ不具合修 繕
20	こども事業課	060_西丘こども園	03_衛生	市内	厨房流し台不具合修繕
21	こども事業課	060_西丘こども園	03_衛生	市内	園庭雨水桝詰まり通管清 掃
22	こども事業課	060_西丘こども園	03_衛生	市内	3歳児クラス手洗い場排 水不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
23	こども事業課	060_西丘こども園	03_衛生	市内	屋外厨房系統バルブ不具合修繕
24	こども事業課	060_西丘こども園	09_セキュリティ	市内	正門門扉不具合修繕
25	こども事業課	060_西丘こども園	03_衛生	市内	園庭雨水桝詰まり通管清掃(その2)
26	こども事業課	060_西丘こども園	01_建築	市内	ホール前テラス床剥がれ・コンクリート割れ不具合修繕
27	こども事業課	060_西丘こども園	03_衛生	市内	2階1歳児リス組大人用洗面台給水管不具合修繕
28	こども事業課	060_西丘こども園	01_建築	市内	南側職員用トイレブース不具合修繕
29	こども事業課	060_西丘こども園	01_建築	市内	駐輪場土間不具合修繕②
30	こども事業課	060_西丘こども園	04_空調	市外	1階フリールームエアコン室内機薬品洗浄
31	こども事業課	060_西丘こども園	01_建築	市内	スロープ下倉庫扉鍵不具合修繕
32	こども事業課	060_西丘こども園	03_衛生	市内	1階西側トイレ汚水管不具合修繕
33	こども事業課	060_西丘こども園	02_電気	市内	1階くまA組照明器具不具合修繕
34	こども事業課	060_西丘こども園	03_衛生	市内	1階トイレ天井漏水不具合修繕
35	こども事業課	060_西丘こども園	03_衛生	市内	1階くまB組手洗い排水管不具合修繕
36	こども事業課	060_西丘こども園	03_衛生	市内	1階トイレ天井漏水・2階トイレ他大便器不具合修繕(4箇所)
37	こども事業課	061_東丘こども園	01_建築	市内	0歳児クラス天井雨漏り修繕
38	こども事業課	061_東丘こども園	03_衛生	市内	ホール前トイレ排水不具合修繕
39	こども事業課	061_東丘こども園	01_建築	市内	厨房内壁面タイル不具合修繕
40	こども事業課	061_東丘こども園	03_衛生	市内	屋外汚水桝内インバート破損修繕
41	こども事業課	061_東丘こども園	04_空調	市内	3歳児クマ組1保育室エアコン不具合修繕
42	こども事業課	061_東丘こども園	01_建築	市内	0歳児室他扉不具合修繕(5箇所)
43	こども事業課	061_東丘こども園	04_空調	市内	厨房スポットクーラー・ホールエアコン不具合修繕
44	こども事業課	061_東丘こども園	04_空調	市内	厨房スポットクーラー不具合修繕(2台)
45	こども事業課	061_東丘こども園	01_建築	市内	幼児トイレ裏軒天不具合修繕
46	こども事業課	061_東丘こども園	01_建築	市内	事務所厨房側出入口扉不具合修繕
47	こども事業課	061_東丘こども園	02_電気	市内	ホール・1歳児うさぎ1組コンセント不具合修繕
48	こども事業課	061_東丘こども園	03_衛生	市内	ホール内トイレ汚水管不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
49	こども事業課	062_旭丘こども園	01_建築	市内	0歳児クラス天井雨漏り修繕
50	こども事業課	062_旭丘こども園	01_建築	市内	1階トイレ床面不具合修繕②
51	こども事業課	062_旭丘こども園	04_空調	市内	ゾウ組保育室2エアコン不具合修繕
52	こども事業課	062_旭丘こども園	01_建築	市内	3歳児クラス網戸不具合修繕
53	こども事業課	062_旭丘こども園	03_衛生	市内	厨房流し台水栓蛇口取替、厨房系統給水バルブ取替
54	こども事業課	062_旭丘こども園	04_空調	市内	厨房スポットエアコン不具合修繕
55	こども事業課	062_旭丘こども園	03_衛生	市内	幼児室便所用給水バルブ漏水修繕
56	こども事業課	062_旭丘こども園	01_建築	市内	1歳児室出入口扉不具合修繕
57	こども事業課	062_旭丘こども園	01_建築	市内	5歳児クラステラス階段・外壁不具合修繕
58	こども事業課	063_東豊中複合施設 (東豊中こども園)	03_衛生	市内	3階ホール横倉庫内壁補修
59	こども事業課	063_東豊中複合施設 (東豊中こども園)	02_電気	市内	1階うさぎ組照明器具取替(4箇所)
60	こども事業課	063_東豊中複合施設 (東豊中こども園)	01_建築	市内	3階ホール倉庫錠前不具合修繕
61	こども事業課	063_東豊中複合施設 (東豊中こども園)	02_電気	市内	屋上分電盤不具合修繕(2箇所)
62	こども事業課	063_東豊中複合施設 (東豊中こども園)	01_建築	市内	屋上止水栓破損修繕
63	こども事業課	063_東豊中複合施設 (東豊中こども園)	01_建築	市内	玄関門扉不具合修繕
64	こども事業課	063_東豊中複合施設 (東豊中こども園)	01_建築	市内	屋上プール不具合修繕
65	こども事業課	063_東豊中複合施設 (東豊中こども園)	03_衛生	市内	4階プール横男子トイレ小便器不具合修繕
66	こども事業課	063_東豊中複合施設 (東豊中こども園)	03_衛生	市内	1階職員用トイレ大便器(洋式)、2階乳児用トイレ汚物流し不具合修繕
67	こども事業課	063_東豊中複合施設 (東豊中こども園)	01_建築	市内	3階ホール倉庫出入口扉床面破損修繕
68	こども事業課	063_東豊中複合施設 (東豊中こども園)	01_建築	市内	1階うさぎ組軒天雨漏り修繕
69	こども事業課	063_東豊中複合施設 (東豊中こども園)	02_電気	市内	2階リス組照明器具不具合修繕(2台)
70	こども事業課	063_東豊中複合施設 (東豊中こども園)	01_建築	市内	1階うさぎ組軒天雨漏り修繕(その2)
71	こども事業課	063_東豊中複合施設 (東豊中こども園)	05_消防	市内	北階段1階防火扉レリーズ及び1階くま組前誘導灯取替
72	こども事業課	063_東豊中複合施設 (東豊中こども園)	03_衛生	市内	2階トイレ内手洗い場不具合修繕
73	こども事業課	063_東豊中複合施設 (東豊中こども園)	02_電気	市内	1階事務所屋内インターホン設備不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
74	こども事業課	063_東豊中複合施設 (東豊中こども園)	01_建築	市内	クマ組他保育室出入口扉 不具合修繕(3箇所)
75	こども事業課	063_東豊中複合施設 (東豊中こども園)	09_セキュリティ	市内	正面入口電気錠不具合修 繕
76	こども事業課	064_北緑丘こども園	03_衛生	市内	1階職員用トイレ大便器 (洋式)不具合修繕
77	こども事業課	064_北緑丘こども園	01_建築	市内	玄関土間タイル不具合修 繕③
78	こども事業課	064_北緑丘こども園	01_建築	市内	こども用トイレ小便器横 ステンレス支え棒破損修 繕
79	こども事業課	064_北緑丘こども園	03_衛生	市内	厨房スポットクーラー不 具合修繕
80	こども事業課	064_北緑丘こども園	01_建築	市内	5歳児クラス前外廊下天 井ボード不具合修繕
81	こども事業課	064_北緑丘こども園	05_消防	市内	1階事務室自動火災報知 設備火災受信機取替
82	こども事業課	064_北緑丘こども園	01_建築	市内	1階事務所扉指詰め防止 ゴム不具合修繕
83	こども事業課	064_北緑丘こども園	03_衛生	市内	1階職員用トイレ排水管 不具合修繕
84	こども事業課	064_北緑丘こども園	01_建築	市内	5歳児クラス横トイレ壁 面タイル不具合修繕
85	こども事業課	064_北緑丘こども園	02_電気	市内	2歳児クラス他1箇所照明 器具不具合修繕(2箇所)
86	こども事業課	065_桜井谷こども園	02_電気	市内	厨房照明器具不具合修繕 (2箇所)
87	こども事業課	065_桜井谷こども園	04_空調	市内	1階ホールエアコン不具 合修繕
88	こども事業課	065_桜井谷こども園	04_空調	市内	キリン組エアコン不具合 修繕
89	こども事業課	066_小曾根こども園	03_衛生	市内	1階ウサギ組手洗い排水 不具合修繕
90	こども事業課	066_小曾根こども園	04_空調	市内	2階りす組エアコン不具 合修繕
91	こども事業課	066_小曾根こども園	02_電気	市内	園内1階～2階階段灯照度 不足修繕
92	こども事業課	066_小曾根こども園	01_建築	市内	東側門扉不具合修繕②
93	こども事業課	066_小曾根こども園	03_衛生	市内	1階くま組手洗い排水管 不具合修繕
94	こども事業課	067_服部こども園	04_空調	市内	厨房換気扇不具合修繕
95	こども事業課	067_服部こども園	01_建築	市内	屋外コーナーガード不具 合修繕(2箇所)②
96	こども事業課	067_服部こども園	01_建築	市内	厨房裏雨樋不具合修繕③
97	こども事業課	067_服部こども園	04_空調	市内	厨房スポットクーラー室 外機不具合修繕
98	こども事業課	067_服部こども園	01_建築	市内	厨房壁面タイル内漏水修 繕②
99	こども事業課	067_服部こども園	04_空調	市内	ホールエアコン不具合修 繕
100	こども事業課	067_服部こども園	03_衛生	市内	1階ぞう組前トイレ漏水 修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
101	こども事業課	067_服部こども園	01_建築	市内	1階技能倉庫出入口扉不 具合修繕
102	こども事業課	067_服部こども園	02_電気	市内	ホール照明器具取替
103	こども事業課	067_服部こども園	04_空調	市内	1階ホールエアコン不具 合修繕
104	こども事業課	067_服部こども園	01_建築	市内	ホール扉不具合修繕
105	こども事業課	067_服部こども園	03_衛生	市内	1歳児クラスこども用手 洗い排水管用不具合修繕
106	こども事業課	067_服部こども園	02_電気	市内	クマ組天井照明器具不具 合修繕
107	こども事業課	068_野田こども園	08_その他	市外	厨房ガス漏れ修繕〈その 2〉
108	こども事業課	068_野田こども園	04_空調	市内	1階職員室トイレ換気扇 不具合修繕
109	こども事業課	068_野田こども園	01_建築	市内	プール前スロープ・外部 北側階段他不具合修繕
110	こども事業課	068_野田こども園	03_衛生	市内	厨房流し台下給湯配管不 具合修繕
111	こども事業課	068_野田こども園	02_電気	市外	構内第1柱上カラスの巣 撤去作業②
112	こども事業課	068_野田こども園	03_衛生	市内	厨房シンク給水配管不具 合修繕
113	こども事業課	068_野田こども園	01_建築	市内	1階テラス雨漏り修繕
114	こども事業課	068_野田こども園	05_消防	市内	1階玄関誘導灯取替(LED 化)
115	こども事業課	068_野田こども園	02_電気	市内	2階りす組照明器具取替
116	こども事業課	068_野田こども園	03_衛生	市内	厨房グリストラップバス ケット取替
117	こども事業課	068_野田こども園	03_衛生	市内	1階ホール天井内漏水修 繕
118	こども事業課	068_野田こども園	03_衛生	市内	1階こども用トイレ和便 器不具合修繕
119	こども事業課	068_野田こども園	02_電気	市内	外灯不具合修繕
120	こども事業課	068_野田こども園	01_建築	市内	玄関前階段土間タイル不 具合修繕
121	こども事業課	068_野田こども園	03_衛生	市内	1階幼児用トイレ汚水管 不具合修繕
122	こども事業課	068_野田こども園	01_建築	市内	テラス階段スロープ不具 合修繕
123	こども事業課	070_豊南西こども園	04_空調	市内	1階東側男子トイレ換気 扇不具合修繕
124	こども事業課	070_豊南西こども園	03_衛生	市内	屋外廊下漏水修繕
125	こども事業課	070_豊南西こども園	01_建築	市内	園庭手洗い場破損修繕
126	こども事業課	070_豊南西こども園	01_建築	市内	職員自転車置き場地面陥 没修繕②
127	こども事業課	070_豊南西こども園	05_消防	市内	1階玄関誘導灯取替(LED 化)
128	こども事業課	070_豊南西こども園	03_衛生	市内	1階クマ組横・キリン組 横幼児用トイレ不具合修 繕(3箇所)②

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
129	こども事業課	070_豊南西こども園	03_衛生	市内	うさぎ・きりん組間トイレ大便器(洋式)不具合修繕
130	こども事業課	070_豊南西こども園	01_建築	市内	調理室出入口網戸不具合修繕(2枚)
131	こども事業課	070_豊南西こども園	04_空調	市内	厨房スポットエアコン不具合修繕
132	こども事業課	070_豊南西こども園	03_衛生	市内	くま組前大人用トイレ大便器(和式→洋式)取替修繕②
133	こども事業課	070_豊南西こども園	03_衛生	市内	くま組前トイレ下ピット内給水配管漏水修繕
134	こども事業課	070_豊南西こども園	03_衛生	市内	大人用トイレ小便器フラッシュバルブ不具合修繕(2箇所)
135	こども事業課	070_豊南西こども園	01_建築	市内	きりん組テラス扉不具合修繕
136	こども事業課	070_豊南西こども園	08_その他	市内	厨房ガス元栓不具合修繕
137	こども事業課	070_豊南西こども園	03_衛生	市内	1階地域子育て支援センター給水配管不具合修繕
138	こども事業課	071_庄内西こども園	01_建築	市内	屋外職員通用門鉄扉不具合修繕
139	こども事業課	071_庄内西こども園	01_建築	市内	ウサギ組前階段踊り場壁面不具合修繕
140	こども事業課	071_庄内西こども園	03_衛生	市内	ぞう組手洗い場排水詰まり通管清掃
141	こども事業課	071_庄内西こども園	02_電気	市内	絶縁不良調査及び外灯不具合修繕
142	こども事業課	071_庄内西こども園	03_衛生	市内	1階南側男子トイレ排水管用不具合修繕
143	こども事業課	071_庄内西こども園	05_消防	市内	1階くま組前通路誘導灯取替
144	こども事業課	071_庄内西こども園	04_空調	市内	厨房スポットエアコン不具合修繕
145	こども事業課	071_庄内西こども園	04_空調	市内	厨房スポットエアコン不具合修繕(その2)
146	こども事業課	071_庄内西こども園	01_建築	市内	2階うさぎ組内テラス側窓錠前不具合修繕
147	こども事業課	071_庄内西こども園	01_建築	市内	2階ひよこ組・事務所窓錠前不具合修繕(2箇所)
148	こども事業課	072_栄町こども園	02_電気	市内	ゾウ組照明器具不具合修繕
149	こども事業課	072_栄町こども園	08_その他	市内	厨房回転釜ガス栓取替
150	こども事業課	072_栄町こども園	01_建築	市内	玄関扉レバー不具合修繕
151	こども事業課	072_栄町こども園	04_空調	市外	1階ぞう組教室エアコン不具合修繕
152	こども事業課	072_栄町こども園	03_衛生	市内	ぞう組手洗い場給水水漏れ修繕
153	こども事業課	072_栄町こども園	04_空調	市内	職員更衣室エアコン不具合修繕
154	こども事業課	072_栄町こども園	03_衛生	市内	2階こども用トイレ小便器不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
155	こども事業課	072_栄町こども園	01_建築	市内	1階廊下避難口扉不具合修繕
156	こども事業課	072_栄町こども園	03_衛生	市内	1階大人用トイレ大便器(和式)不具合修繕
157	こども事業課	072_栄町こども園	04_空調	市内	厨房スポットエアコン不具合修繕
158	こども事業課	072_栄町こども園	01_建築	市内	玄関扉レバー不具合修繕(その2)
159	こども事業課	072_栄町こども園	01_建築	市内	厨房壁面タイル不具合修繕
160	こども事業課	072_栄町こども園	05_消防	市内	1階玄関避難口誘導灯取替
161	こども事業課	073_島田こども園	01_建築	市内	2階ぺんぎんルーム手洗い場壁面タイル貼替
162	こども事業課	073_島田こども園	01_建築	市内	1階ホールカーテンレール・フローリング床修繕
163	こども事業課	073_島田こども園	01_建築	市内	玄関前タイル不具合修繕②
164	こども事業課	073_島田こども園	01_建築	市内	1階テラス長尺シート・2階リンリンホールカーテンレール不具合修繕
165	こども事業課	073_島田こども園	03_衛生	市内	園庭テラス側溝排水不具合修繕
166	こども事業課	073_島田こども園	01_建築	市内	プールサイド床面不具合修繕
167	こども事業課	073_島田こども園	05_消防	市内	1階ポンプ室屋内消火栓設備呼水槽取替
168	こども事業課	073_島田こども園	04_空調	市内	2階りすA組室内機不具合修繕
169	こども事業課	073_島田こども園	01_建築	市内	1階リンリンホール天井不具合修繕
170	こども事業課	073_島田こども園	01_建築	市内	2階渡り廊下天井不具合修繕
171	こども事業課	073_島田こども園	04_空調	市内	きりんA組エアコン不具合修繕
172	こども事業課	073_島田こども園	01_建築	市内	1階ホールサッシ不具合修繕
173	こども事業課	073_島田こども園	03_衛生	市内	厨房裏雨樋縦配管不具合修繕
174	こども事業課	073_島田こども園	01_建築	市内	1階ポンプ室扉不具合修繕
175	こども事業課	073_島田こども園	01_建築	市内	自転車置き場門扉不具合修繕
176	こども事業課	073_島田こども園	01_建築	市内	2階ぞう組横トイレ壁タイル不具合修繕
177	こども事業課	073_島田こども園	03_衛生	市内	プール行き給水配管不具合修繕
178	こども事業課	073_島田こども園	01_建築	市内	園庭スロープ塗装剥がれ不具合修繕
179	こども事業課	073_島田こども園	05_消防	市内	2階ホール前避難口誘導灯取替
180	こども事業課	073_島田こども園	05_消防	市外	1階職員室受信機及び3階管理人室副受信機取替

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
181	こども事業課	073_島田こども園	02_電気	市内	厨房天井照明器具不具合修繕(3台)
182	こども事業課	073_島田こども園	01_建築	市内	2階リンリンホール床不具合修繕
183	こども事業課	073_島田こども園	09_セキュリティ	市内	エントランス電気錠不具合修繕
184	こども事業課	073_島田こども園	01_建築	市内	2階地域部屋木枠窓不具合修繕(4枚)
185	こども事業課	073_島田こども園	05_消防	市内	1階職員室非常放送設備休止処置
186	こども事業課	073_島田こども園	02_電気	市内	2階ウサギA組他3箇所照明器具不具合修繕(7箇所)
187	こども事業課	073_島田こども園	02_電気	市内	1階ペンギンルーム照明器具不具合修繕(2箇所)
188	こども事業課	074_高川こども園	01_建築	市内	厨房勝手口不具合修繕
189	こども事業課	074_高川こども園	02_電気	市内	休憩室照明器具取替(4箇所)
190	こども事業課	074_高川こども園	02_電気	市内	うさぎ1・2組照明器具不具合修繕(2箇所)
191	こども事業課	074_高川こども園	01_建築	市内	玄関扉不具合修繕
192	こども事業課	074_高川こども園	03_衛生	市内	1階職員用トイレ内床排水不具合修繕
193	こども事業課	074_高川こども園	04_空調	市内	厨房スポットクーラー不具合修繕
194	こども事業課	074_高川こども園	03_衛生	市内	1階職員用トイレ手洗い蛇口不具合修繕
195	こども事業課	074_高川こども園	01_建築	市内	外壁剥落危険部他修繕
196	こども事業課	074_高川こども園	01_建築	市内	1階職員トイレ扉不具合修繕
197	こども事業課	074_高川こども園	01_建築	市内	外部階段軒裏剥離跡修繕
198	こども事業課	074_高川こども園	02_電気	市内	1階ホール・2階バンダルーム(職員室)照明器具不具合修繕
199	こども事業課	074_高川こども園	05_消防	市内	1階幼児ホール内倉庫・2階乳児保育室内(沐浴室)感知器取替
200	こども事業課	074_高川こども園	02_電気	市内	男子更衣室照明器具不具合修繕
201	こども事業課	074_高川こども園	01_建築	市内	プール槽内ゴム不具合修繕
202	こども事業課	074_高川こども園	01_建築	市内	玄関扉不具合修繕
203	こども事業課	074_高川こども園	02_電気	市内	2階ホール・きりん1くみ照明器具取替(4箇所)
204	こども事業課	074_高川こども園	05_消防	市内	管理棟1階東煙感知器(2種)不具合修繕(1箇所)
205	こども事業課	074_高川こども園	05_消防	市内	屋内消火栓ポンプ起動確認灯不具合修繕(7箇所)
206	こども事業課	075_原田こども園	01_建築	市内	施設プール南側外壁不具合修繕
207	こども事業課	075_原田こども園	01_建築	市内	正門扉不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
208	こども事業課	075_原田こども園	04_空調	市内	2階旧うさぎ組エアコン 不具合修繕(2台)
209	こども事業課	075_原田こども園	01_建築	市内	2階階段門扉不具合修繕
210	こども事業課	075_原田こども園	04_空調	市内	2階幼児ホールエアコン 不具合修繕
211	こども事業課	076_螢池こども園	01_建築	市内	1階クマ2組保育室扉不具 合修繕
212	こども事業課	076_螢池こども園	01_建築	市内	1階職員用トイレ個室ア コーディオンカーテン不 具合修繕
213	こども事業課	076_螢池こども園	03_衛生	市内	1階ぞう組大人用手洗い 場漏水修繕
214	こども事業課	076_螢池こども園	01_建築	市内	玄関入口扉ドアノブ不具 合修繕
215	こども事業課	076_螢池こども園	09_セキュリティ	市内	玄関入口扉鍵不具合修繕
216	こども事業課	076_螢池こども園	09_セキュリティ	市内	運動場側倉庫鍵不具合修 繕
217	こども事業課	076_螢池こども園	02_電気	市内	厨房・事務所前廊下照明 器具不具合修繕(6箇所) ②
218	こども事業課	076_螢池こども園	04_空調	市内	1階休憩室エアコン不具 合修繕
219	こども事業課	076_螢池こども園	01_建築	市内	2階相談室扉不具合修繕
220	こども事業課	076_螢池こども園	03_衛生	市内	うさぎ2組大人用手洗い 不具合修繕
221	こども事業課	076_螢池こども園	03_衛生	市内	1階ゾウ組横幼児用トイレ 大便器(洋式)不具合修 繕
222	こども事業課	076_螢池こども園	03_衛生	市内	2階りす2組水栓不具合修 繕
223	こども事業課	076_螢池こども園	01_建築	市内	厨房回転釜下他隙間修繕
224	こども事業課	076_螢池こども園	03_衛生	市内	2階リス2組水栓破損修繕
225	こども事業課	076_螢池こども園	02_電気	市内	2階ひよこ組沐浴室照明 器具不具合修繕(2箇所)
226	こども事業課	076_螢池こども園	01_建築	市内	2階ひよこ組沐浴室タイ ル不具合修繕
227	こども事業課	076_螢池こども園	05_消防	市内	2階ひよこ1前及び2階 きょうざいしつ前誘導灯 取替
228	こども事業課	076_螢池こども園	03_衛生	市内	2階ウサギ組幼児用トイレ 大便器(洋式)不具合修 繕
229	こども事業課	076_螢池こども園	01_建築	市内	ホール窓錠前不具合修繕 (2箇所)②
230	こども事業課	076_螢池こども園	02_電気	市内	1階職員休憩室照明器具 不具合修繕
231	こども事業課	076_螢池こども園	02_電気	市内	倉庫内照明器具取替
232	こども事業課	076_螢池こども園	01_建築	市内	うさぎ組こども用トイレ 内壁面磁器タイル不具合 修繕
233	こども事業課	076_螢池こども園	02_電気	市内	厨房照明器具不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
234	こども事業課	076_螢池こども園	09_セキュリティ	市内	職員更衣室鍵不具合修繕
235	こども事業課	077_本町こども園	01_建築	市内	1階職員用トイレ扉・窓不具合修繕
236	こども事業課	077_本町こども園	03_衛生	市内	マンホール修繕及びプール排水系統管内調査②
237	こども事業課	077_本町こども園	04_空調	市内	うさぎ組・くま組エアコン不具合修繕
238	こども事業課	077_本町こども園	01_建築	市内	2階階段前門扉不具合修繕②
239	こども事業課	077_本町こども園	03_衛生	市内	くま組こども用トイレ大便器(和式→洋式)取替修繕
240	こども事業課	077_本町こども園	01_建築	市内	プール修繕②
241	こども事業課	077_本町こども園	02_電気	市内	うさぎ組照明器具(6箇所)・きりん組コンセント不具合修繕
242	こども事業課	077_本町こども園	01_建築	市内	プール壁他塗装修繕②
243	こども事業課	077_本町こども園	01_建築	市内	1階クマ組横トイレ壁タイル不具合修繕
244	こども事業課	077_本町こども園	02_電気	市内	体育倉庫照明器具不具合修繕
245	こども事業課	077_本町こども園	03_衛生	市内	厨房内シンク取替②
246	こども事業課	077_本町こども園	03_衛生	市内	1階キリン組横幼児用トイレ大便器(洋式)不具合修繕(2箇所)
247	こども事業課	077_本町こども園	01_建築	市内	2階ホール室前外壁クラック修繕
248	こども事業課	078_人権平和センター豊中(ともだちこども園)	01_建築	市内	厨房床不具合修繕
249	こども事業課	078_人権平和センター豊中(ともだちこども園)	01_建築	市内	1階廊下壁紙不具合修繕
250	こども事業課	078_人権平和センター豊中(ともだちこども園)	01_建築	市内	ホール床不良部・教材庫階段不具合修繕
251	こども事業課	078_人権平和センター豊中(ともだちこども園)	01_建築	市内	1階職員用トイレ扉不具合修繕
252	こども事業課	078_人権平和センター豊中(ともだちこども園)	01_建築	市内	1階4才児クラスサッシ廻り漏水修繕
253	こども事業課	078_人権平和センター豊中(ともだちこども園)	01_建築	市内	1階0・1歳児クラス、事務室窓不具合修繕(3箇所)②
254	こども事業課	078_人権平和センター豊中(ともだちこども園)	01_建築	市内	1階地域子育て支援センター(プレイルーム)天井不具合修繕
255	こども事業課	078_人権平和センター豊中(ともだちこども園)	04_空調	市内	1階事務所ファンコイルユニット不具合調査

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
256	こども事業課	078_人権平和センター豊中(ともだちこども園)	01_建築	市内	1階0歳児クラスクロス不具合修繕
257	こども事業課	078_人権平和センター豊中(ともだちこども園)	03_衛生	市内	4歳児クラス大人用・こども用手洗いシンク不具合修繕
258	こども事業課	078_人権平和センター豊中(ともだちこども園)	02_電気	市内	4才児ぞう組入口照明器具不具合修繕
259	こども事業課	078_人権平和センター豊中(ともだちこども園)	01_建築	市内	1階ホール内木製引き戸不具合修繕
260	こども事業課	079_ゆたかこども園	03_衛生	市内	1階職員室漏水修②
261	こども事業課	079_ゆたかこども園	02_電気	市内	もも組照明器具不具合修繕
262	こども事業課	079_ゆたかこども園	01_建築	市内	2階キリン2組扉錠前不具合修繕
263	こども事業課	079_ゆたかこども園	05_消防	市内	2階遊戯室前廊下通路誘導灯取替
264	こども事業課	079_ゆたかこども園	01_建築	市内	1階くま2組スライド扉鍵不具合修繕
265	こども事業課	079_ゆたかこども園	03_衛生	市内	2階トイレ系統給水管漏水不具合修繕
266	こども事業課	079_ゆたかこども園	03_衛生	市内	ピット内排水作業・消毒洗浄
267	こども事業課	079_ゆたかこども園	03_衛生	市内	1階こども用トイレ小便器不具合修繕
268	こども事業課	079_ゆたかこども園	03_衛生	市内	止水弁バルブボックス破損修繕
269	こども事業課	079_ゆたかこども園	03_衛生	市内	1階こども用トイレピット内給排水管漏水修繕
270	こども事業課	079_ゆたかこども園	02_電気	市内	職員室床コンセント不具合修繕
271	こども事業課	079_ゆたかこども園	03_衛生	市内	駐車場散水栓他漏水修繕
272	こども事業課	079_ゆたかこども園	01_建築	市内	2階ぞう2組保育室サッシ不具合修繕
273	こども事業課	079_ゆたかこども園	01_建築	市外	漏水調査
274	こども事業課	079_ゆたかこども園	01_建築	市内	1階保育室クマ1組扉鍵不具合修繕
275	こども事業課	079_ゆたかこども園	01_建築	市内	2階保育室扉鍵不具合修繕(2箇所)
276	こども事業課	079_ゆたかこども園	03_衛生	市内	敷地北側給水管配管漏水修繕
277	こども事業課	080_てしまこども園	01_建築	市内	2階廊下点検口漏水修繕
278	こども事業課	080_てしまこども園	09_セキュリティ	市内	門扉電気錠解錠不具合修繕
279	こども事業課	080_てしまこども園	05_消防	市内	2階階段煙感知器不具合修繕
280	こども事業課	080_てしまこども園	05_消防	市内	1階北廊下トイレ横廊下通路誘導灯取替
281	こども事業課	080_てしまこども園	03_衛生	市内	1階幼児トイレフラッシュバルブ不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
282	こども事業課	081_とねやまこども園	09_セキュリティ	市内	1階3歳児キク組引き戸不 具合修繕
283	こども事業課	081_とねやまこども園	09_セキュリティ	市内	2階もも組・きりん1組鍵 不具合修繕(2箇所)
284	こども事業課	081_とねやまこども園	01_建築	市内	駐輪場トタン屋根不具合 修繕
285	こども事業課	081_とねやまこども園	03_衛生	市内	1階職員用トイレ詰まり 通管清掃
286	こども事業課	082_しんでんこども園	01_建築	市内	1階もも組、2階ばら組、 ゆり組床面修繕
287	こども事業課	082_しんでんこども園	01_建築	市内	非常階段上裏・遊戯室上 裏剥落危険部撤去
288	こども事業課	082_しんでんこども園	02_電気	市内	2階キリン1組コンセント 不具合修繕
289	こども事業課	082_しんでんこども園	02_電気	市内	電気設備不具合修繕
290	こども事業課	082_しんでんこども園	03_衛生	市内	職員室裏側溝詰まり不具 合修繕②
291	こども事業課	082_しんでんこども園	03_衛生	市内	水道メーター用給水配管 漏水修繕②
292	こども事業課	082_しんでんこども園	09_セキュリティ	市内	正門インターホン不具合 修繕
293	こども事業課	082_しんでんこども園	02_電気	市内	保健室前廊下照明器具不 具合修繕
294	こども事業課	082_しんでんこども園	03_衛生	市内	1階職員用トイレ大便器 (洋式)不具合修繕
295	こども事業課	082_しんでんこども園	01_建築	市内	1階テラスコンクリー ト・溝蓋不具合修繕
296	こども事業課	082_しんでんこども園	04_空調	市外	1階遊戯室系統室外機不 具合修繕
297	こども事業課	082_しんでんこども園	01_建築	市内	園庭側非常階段・外壁剥 落危険部修繕
298	こども事業課	082_しんでんこども園	01_建築	市内	1階くま1組・ぞう1組引 戸不具合修繕
299	こども事業課	082_しんでんこども園	01_建築	市内	フェンス不具合修繕
300	こども事業課	082_しんでんこども園	02_電気	市内	2階ゾウ2組照明器具不具 合修繕
301	こども事業課	083_てらうちこども園	03_衛生	市内	プールサイド給水バルブ 不具合修繕
302	こども事業課	083_てらうちこども園	03_衛生	市内	1階厨房壁面漏水修繕
303	こども事業課	083_てらうちこども園	03_衛生	市内	プール排水管不具合修繕
304	こども事業課	084_のばたけこども園	02_電気	市内	2階ゆり組照明器具取替
305	こども事業課	084_のばたけこども園	03_衛生	市内	2階こども用トイレ大便 器(洋式)不具合修繕
306	こども事業課	084_のばたけこども園	02_電気	市内	クマ1組照明器具取替
307	こども事業課	084_のばたけこども園	01_建築	市内	給湯室前廊下天井ボード 不具合修繕
308	こども事業課	149_ポピンズキッズ ルーム庄内	01_建築	市内	3階保育室天井雨漏り修 繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
309	スポーツ振興課	018_(旧)野田・庄内 小学校	04_空調	市外	保健室他エアコン不具合 修繕
310	スポーツ振興課	018_(旧)野田・庄内 小学校	01_建築	市内	1階理科室窓不具合修繕
311	スポーツ振興課	018_(旧)野田・庄内 小学校	05_消防	市内	消防設備不具合(屋上テ スト弁廻り漏水他)修繕 (R5.12)
312	スポーツ振興課	018_(旧)野田・庄内 小学校	04_空調	市内	東館1階ひまわり教室換 気扇取替
313	スポーツ振興課	050_(旧)庄内さくら 学園中学校	05_消防	市内	体育館誘導灯取替
314	スポーツ振興課	050_(旧)庄内さくら 学園中学校	01_建築	市内	プール女子トイレ扉不具 合修繕
315	学び育ち支援課	004_螢池小学校	01_建築	市内	放課後こどもクラブ蛍学 級窓開閉不具合修繕(6箇 所)
316	学び育ち支援課	004_螢池小学校	02_電気	市内	放課後こどもクラブ第1 教室照明器具取替(6箇 所)
317	学び育ち支援課	004_螢池小学校	01_建築	市内	放課後こどもクラブB組 教室前側引き戸不具合修 繕
318	学び育ち支援課	005_桜井谷小学校	04_空調	市内	1階放課後こどもクラブ なかよし1組教室エアコ ン不具合修繕(2台)
319	学び育ち支援課	006_熊野田小学校	04_空調	市内	4号館1階すみれ学級室内 機洗浄(2台)
320	学び育ち支援課	008_豊島小学校(放課 後こどもクラブ)	01_建築	市内	窓不具合修繕(2枚)
321	学び育ち支援課	008_豊島小学校(放課 後こどもクラブ)	01_建築	市内	1階教室窓コーキング不 具合修繕
322	学び育ち支援課	009_原田小学校	04_空調	市内	1階放課後こどもクラブ なかよし学級1組・2組エ アコン不具合修繕(2台)
323	学び育ち支援課	010_小曾根小学校	04_空調	市内	放課後こどもクラブエア コン不具合修繕
324	学び育ち支援課	017_庄内西小学校	02_電気	市内	1階放課後こどもクラブ 教室照明器具不具合修繕
325	学び育ち支援課	022_東丘小学校	03_衛生	市内	北新館1階放課後こども クラブ女子トイレ大便器 (洋式)不具合修繕
326	学び育ち支援課	022_東丘小学校	04_空調	市内	1階放課後こどもクラブ エアコン不具合修繕(2 台)
327	学び育ち支援課	023_東豊中小学校	04_空調	市内	1階放課後こどもクラブ エアコン不具合修繕
328	学び育ち支援課	023_東豊中小学校	04_空調	市内	1階放課後こどもクラブ1 組教室エアコン不具合修 繕
329	学び育ち支援課	029_豊島北小学校	01_建築	市内	放課後こどもクラブ2階1 くみ窓錠前不具合修繕
330	学び育ち支援課	029_豊島北小学校	04_空調	市内	2階放課後こどもクラブ2 組教室エアコン不具合修 繕(2台)

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
331	学び育ち支援課	029_豊島北小学校(放課後こどもクラブ)	01_建築	市内	2階放課後こどもクラブ 教室床不具合修繕
332	学び育ち支援課	031_少路小学校(放課後こどもクラブ)	02_電気	市内	プレハブ校舎廊下照明器具 取替
333	学び育ち支援課	032_野畑小学校	04_空調	市内	放課後こどもクラブ1・ 2(プレハブ)教室エアコン 不具合修繕(3台)
334	学び育ち支援課	032_野畑小学校(放課後こどもクラブ)	01_建築	市内	床不具合修繕
335	学び育ち支援課	034_箕輪小学校	02_電気	市内	1階放課後こどもクラブ 教室照明器具不具合修繕 (3箇所)
336	学び育ち支援課	034_箕輪小学校	01_建築	市内	1階放課後クラブ教室窓 不具合修繕
337	学び育ち支援課	034_箕輪小学校	04_空調	市内	1階放課後こどもクラブ 教室エアコン不具合修繕
338	学び育ち支援課	035_北条小学校	04_空調	市内	1階放課後こどもクラブ なかよし1組教室エアコン 不具合修繕(2台)
339	学び育ち支援課	036_寺内小学校	01_建築	市内	東1階放課後こどもクラ ブ教室框不具合修繕(2箇 所)
340	学び育ち支援課	037_緑地小学校	04_空調	市内	本館1階放課後こどもク ラブ1組教室前側エアコ ン不具合修繕
341	学び育ち支援課	038_桜井谷東小学校	04_空調	市内	1階放課後こどもクラブ なかよし学級Bエアコン 不具合修繕
342	学び育ち支援課	039_東泉丘小学校	04_空調	市内	1階放課後こどもクラブ 1・2組教室エアコン不具 合修繕(2台)
343	学び育ち支援課	040_北緑丘小学校	01_建築	市内	1階北女子トイレ支援児 用洋便器補助手摺り不具 合修繕
344	学校施設管理課	001_克明小学校	03_衛生	市内	中館4階4年2組教室窓側 雨樋不具合修繕
345	学校施設管理課	001_克明小学校	03_衛生	市内	中校舎2階給食前女子ト イレ手洗い場排水トラッ プ漏水修繕
346	学校施設管理課	001_克明小学校	05_消防	市外	E棟2階・A棟2階(西)防火 戸煙感知器(3種)取替
347	学校施設管理課	001_克明小学校	03_衛生	市内	中館2階男子トイレ床排 水不具合修繕
348	学校施設管理課	001_克明小学校	03_衛生	市内	中館1階職員用男子トイレ 小便器・プール男子ト イレ小便器(2箇所)不具 合修繕
349	学校施設管理課	001_克明小学校	02_電気	市内	4階かがやき音楽室照明 不具合修繕
350	学校施設管理課	001_克明小学校	03_衛生	市外	プール塩素自動供給装置 不具合修繕
351	学校施設管理課	001_克明小学校	01_建築	市内	プール入口土間不具合修 繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
352	学校施設管理課	001_克明小学校	04_空調	市内	4階スタジオルームのエ アコン不具合修繕
353	学校施設管理課	001_克明小学校	03_衛生	市内	中館2階理科室前女子ト イレ手洗い不具合修繕
354	学校施設管理課	001_克明小学校	04_空調	市内	1階事務室・1階図工室・ 2階支援学級ミツバチ教 室エアコン不具合修繕
355	学校施設管理課	001_克明小学校	02_電気	市内	かがやき校舎電線不具合 修繕
356	学校施設管理課	001_克明小学校	02_電気	市内	中館1階事務室照明器具 不具合修繕
357	学校施設管理課	001_克明小学校	09_セキュリティ	市外	中校舎1階職員室防犯カ メラ用モニター不具合修 繕
358	学校施設管理課	001_克明小学校	02_電気	市内	南館2階3年1・2組黒板灯 取替(4箇所)
359	学校施設管理課	001_克明小学校	03_衛生	市内	高置水槽出口バルブ不具 合修繕
360	学校施設管理課	001_克明小学校	03_衛生	市内	南館1階～4階男女トイレ 汚水管不具合修繕
361	学校施設管理課	001_克明小学校	01_建築	市内	南館2階5年1組教室フ ローリング床修繕
362	学校施設管理課	002_桜塚小学校	01_建築	市内	西側門扉不具合修繕
363	学校施設管理課	002_桜塚小学校	01_建築	市内	1号館1階男子トイレ前床 不具合修繕
364	学校施設管理課	002_桜塚小学校	01_建築	市内	プール槽不良部修繕
365	学校施設管理課	002_桜塚小学校	02_電気	市内	1号館3階4年3組教室照明 器具不具合修繕
366	学校施設管理課	002_桜塚小学校	04_空調	市内	1号館2階6年3組教室・2 号館3階音楽室室内機エ アコン不具合修繕(4台)
367	学校施設管理課	002_桜塚小学校	04_空調	市外	3号館3階パソコン教室エ アコン不具合修繕
368	学校施設管理課	002_桜塚小学校	01_建築	市内	体育館用具倉庫扉不具合 修繕
369	学校施設管理課	002_桜塚小学校	03_衛生	市内	プールサイド水栓柱不具 合修繕
370	学校施設管理課	002_桜塚小学校	09_セキュリティ	市内	1階児童玄関他3箇所扉不 具合修繕(4箇所)
371	学校施設管理課	002_桜塚小学校	03_衛生	市外	プール濾過装置配管不具 合修繕
372	学校施設管理課	002_桜塚小学校	02_電気	市内	運動場コネクター盤不具 合修繕
373	学校施設管理課	002_桜塚小学校	04_空調	市内	4号館3階4年1組・さく ら・3年3組教室エアコン 不具合修繕②
374	学校施設管理課	002_桜塚小学校	04_空調	市内	4号館普通教室系統冷媒 配管不具合修繕
375	学校施設管理課	003_大池小学校	04_空調	市内	職員室空調機集中リモコ ン修繕
376	学校施設管理課	003_大池小学校	01_建築	市内	プールサイドシール不具 合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
377	学校施設管理課	003_大池小学校	01_建築	市内	1階1年1組・2組・3組教室床修繕
378	学校施設管理課	003_大池小学校	01_建築	市内	1階1年教室前ワーク及びエレベーター前床修繕
379	学校施設管理課	003_大池小学校	01_建築	市内	1階玄関ホール体育館前壁面不具合修繕
380	学校施設管理課	003_大池小学校	03_衛生	市外	プール機械室濾過ポンプ不具合修繕
381	学校施設管理課	003_大池小学校	09_セキュリティ	市外	通用門オートロック不具合修繕
382	学校施設管理課	003_大池小学校	03_衛生	市内	屋上高架水槽ボールタップ・給水バルブ不具合修繕
383	学校施設管理課	003_大池小学校	02_電気	市内	ゆめ校舎5階男子更衣室・のぞみ校舎2階女子更衣室照明不具合修繕
384	学校施設管理課	003_大池小学校	02_電気	市内	1階1年2組教室照明不具合修繕
385	学校施設管理課	003_大池小学校	01_建築	市内	本館3階3年1組教室・南館4階5年2組教室窓不具合修繕②
386	学校施設管理課	003_大池小学校	01_建築	市内	のぞみ校舎1階多目的トイレ鍵前不具合修繕
387	学校施設管理課	003_大池小学校	01_建築	市内	南館4階5年1組教室・南館3階6年3組教室扉不具合修繕(2箇所)
388	学校施設管理課	003_大池小学校	03_衛生	市外	プール薬注ポンプ不具合修繕
389	学校施設管理課	003_大池小学校	02_電気	市内	2階職員室照明不具合修繕
390	学校施設管理課	003_大池小学校	09_セキュリティ	市外	2階職員室監視モニター不具合修繕
391	学校施設管理課	003_大池小学校	01_建築	市内	1階下足室玄関出入口扉不具合修繕
392	学校施設管理課	003_大池小学校	04_空調	市内	のぞみ校舎2階2年2組教室前側エアコン不具合修繕
393	学校施設管理課	003_大池小学校	04_空調	市内	3階支援学級1教室エアコン更新(2台)
394	学校施設管理課	003_大池小学校	01_建築	市内	北館4階3年4組教室前ワークスペース天井漏水不具合修繕
395	学校施設管理課	003_大池小学校	04_空調	市内	のぞみ校舎2階支援学級2教室エアコン不具合修繕
396	学校施設管理課	003_大池小学校	03_衛生	市内	ゆめ校舎屋上高架水槽揚水配管漏水修繕
397	学校施設管理課	003_大池小学校	03_衛生	市内	ゆめ校舎5階男子トイレ小便器不具合修繕②
398	学校施設管理課	003_大池小学校	03_衛生	市内	本館2階理科室6班テーブル漏水修繕
399	学校施設管理課	003_大池小学校	01_建築	市内	体育館舞台幕不具合修繕
400	学校施設管理課	003_大池小学校	02_電気	市内	体育館ステージ端子盤不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
401	学校施設管理課	003_大池小学校	02_電気	市内	駐輪場照明器具不具合修繕②
402	学校施設管理課	003_大池小学校	02_電気	市内	のぞみ校舎4階第1音楽室照明器具不具合修繕
403	学校施設管理課	003_大池小学校	03_衛生	市内	のぞみ校舎1階なかよし教室前縦樋不具合修繕(4箇所)
404	学校施設管理課	003_大池小学校	04_空調	市内	3階相談室エアコン不具合修繕
405	学校施設管理課	003_大池小学校	01_建築	市内	のぞみ校舎2階窓調整器不具合修繕
406	学校施設管理課	003_大池小学校	02_電気	市内	ゆめ校舎階段4階・5階・屋上照明器具不具合修繕(3台)
407	学校施設管理課	003_大池小学校	03_衛生	市内	のぞみ校舎1階外多目的トイレ大便器(洋式)不具合修繕
408	学校施設管理課	003_大池小学校	02_電気	市内	ゆめ校舎2階2年1組教室照明器具不具合修繕
409	学校施設管理課	003_大池小学校	02_電気	市内	南館4階4年4組教室・5階5年4組教室照明器具不具合修繕(2箇所)
410	学校施設管理課	003_大池小学校	03_衛生	市内	体育館男子トイレ小便器不具合修繕
411	学校施設管理課	003_大池小学校	05_消防	市内	屋内消火栓設備メインチャッキ弁他不具合修繕
412	学校施設管理課	003_大池小学校	02_電気	市内	本館4階PC室照明器具不具合修繕
413	学校施設管理課	003_大池小学校	01_建築	市内	北館4階3年4組教室前ワークスペース天井ボード不具合修繕
414	学校施設管理課	003_大池小学校	02_電気	市内	南館1階1年1組前ワークスペース・体育館外側入口照明器具不具合修繕(2箇所)
415	学校施設管理課	003_大池小学校	02_電気	市内	南館3階6年2組教室照明器具取替・体育館照明用スイッチ不具合修繕
416	学校施設管理課	004_螢池小学校	03_衛生	市外	プール濾過機プレコート槽ボールタップ、原水弁取替
417	学校施設管理課	004_螢池小学校	01_建築	市内	体育館屋根漏水修繕②
418	学校施設管理課	004_螢池小学校	01_建築	市内	南校舎3階4年1組教室床板不具合修繕②
419	学校施設管理課	004_螢池小学校	01_建築	市内	給食室網戸不具合修繕(4枚)②
420	学校施設管理課	004_螢池小学校	03_衛生	市外	プール水質不良改善
421	学校施設管理課	004_螢池小学校	03_衛生	市内	北館No.1揚水ポンプ取替及び南館高架水槽梯子・ドレンバルブ取替修繕
422	学校施設管理課	004_螢池小学校	03_衛生	市内	北館高架水槽電極保持器取替修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
423	学校施設管理課	004_螢池小学校	05_消防	市内	体育館誘導灯取替
424	学校施設管理課	004_螢池小学校	03_衛生	市内	給食室給水配管漏水修繕
425	学校施設管理課	004_螢池小学校	04_空調	市内	給食室スポットエアコン 不具合修繕
426	学校施設管理課	004_螢池小学校	03_衛生	市内	南校舎1階理科室生徒用 実験台(前方中央)水栓不 具合修繕
427	学校施設管理課	004_螢池小学校	01_建築	市内	体育館屋根漏水修繕〈そ の2〉
428	学校施設管理課	004_螢池小学校	09_セキュリティ	市外	正門電気錠不具合修繕
429	学校施設管理課	004_螢池小学校	01_建築	市内	2階3年1組・3年2組他教 室床不具合修繕
430	学校施設管理課	004_螢池小学校	01_建築	市内	南校舎1階・2階女子トイ レタイル不具合修繕②
431	学校施設管理課	005_桜井谷小学校	01_建築	市内	プール不良部修繕
432	学校施設管理課	005_桜井谷小学校	05_消防	市外	3号館1階通級指導教室前 廊下・3号館1階通級指導 教室前廊下防火扉不具合 修繕
433	学校施設管理課	005_桜井谷小学校	01_建築	市内	体育館東側擁壁ひび割れ 修繕
434	学校施設管理課	005_桜井谷小学校	03_衛生	市外	プール濾過機集毛器配管 不具合修繕
435	学校施設管理課	005_桜井谷小学校	03_衛生	市内	3号館3階4年1組教室窓側 雨樋不具合修繕
436	学校施設管理課	005_桜井谷小学校	01_建築	市内	3階渡り廊下腰壁破損修 繕
437	学校施設管理課	005_桜井谷小学校	01_建築	市内	体育館入口土間コンク リート破損修繕
438	学校施設管理課	005_桜井谷小学校	04_空調	市外	3号館3階ひまわり少人数 算数教室内機薬品洗浄(2 台)
439	学校施設管理課	005_桜井谷小学校	01_建築	市内	2号館1階ひまわり教室前 天井・3号館1階庇剥落部 修繕
440	学校施設管理課	005_桜井谷小学校	02_電気	市内	2号館3階5年1組照明器具 取替
441	学校施設管理課	005_桜井谷小学校	01_建築	市内	1号館3階5年3組教室窓不 具合修繕
442	学校施設管理課	005_桜井谷小学校	03_衛生	市内	3号館2階・3階女子トイ レ不具合修繕(6箇所)
443	学校施設管理課	005_桜井谷小学校	01_建築	市内	3号館3階4年2組教室水漏 れ修繕〈その2〉
444	学校施設管理課	005_桜井谷小学校	05_消防	市外	屋内消火栓漏水調査
445	学校施設管理課	005_桜井谷小学校	05_消防	市内	消火栓ポンプ不具合修繕
446	学校施設管理課	005_桜井谷小学校	03_衛生	市内	屋外給水配管破損部修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
447	学校施設管理課	005_桜井谷小学校	01_建築	市内	1号館1階職員室屋外出入口不具合修繕
448	学校施設管理課	005_桜井谷小学校	09_セキュリティ	市外	正門インターホン・監視モニター不具合修繕
449	学校施設管理課	005_桜井谷小学校	03_衛生	市外	プール濾過装置ポンプ不具合修繕②
450	学校施設管理課	005_桜井谷小学校	01_建築	市内	西門給食搬入用門扉不具合修繕
451	学校施設管理課	005_桜井谷小学校	01_建築	市内	1号館運動場側溝不具合修繕
452	学校施設管理課	005_桜井谷小学校	08_その他	市外	3号館外(中庭側)埋設配管ガス漏れ修繕
453	学校施設管理課	006_熊野田小学校	03_衛生	市外	プール濾過機ドレン弁他不具合修繕
454	学校施設管理課	006_熊野田小学校	01_建築	市内	4号館2階2年1組教室フローリング床修繕(2箇所)
455	学校施設管理課	006_熊野田小学校	01_建築	市内	4号館3階男子トイレ窓不具合修繕
456	学校施設管理課	006_熊野田小学校	01_建築	市内	3号館1階1年2組教室フローリング床修繕
457	学校施設管理課	006_熊野田小学校	01_建築	市内	プール立上り不良部修繕
458	学校施設管理課	006_熊野田小学校	01_建築	市内	4号館3階3年4組教室・2号館3階5年1組教室床不具合修繕②
459	学校施設管理課	006_熊野田小学校	02_電気	市外	プール機械室制御盤不具合修繕
460	学校施設管理課	006_熊野田小学校	01_建築	市内	4号館1階1年2組教室窓不具合修繕
461	学校施設管理課	006_熊野田小学校	03_衛生	市内	4号館1階放課後クラブ教室前手洗い場排水不具合修繕
462	学校施設管理課	006_熊野田小学校	01_建築	市内	3号館2階4年3組・6年3組教室床不具合修繕
463	学校施設管理課	006_熊野田小学校	01_建築	市内	4号館3階3年4組教室窓(廊下側)不具合修繕
464	学校施設管理課	006_熊野田小学校	03_衛生	市内	3号館1階理科室外給水配管漏水修繕
465	学校施設管理課	006_熊野田小学校	01_建築	市内	2号館給食配膳室前渡り廊下天井漏水修繕
466	学校施設管理課	006_熊野田小学校	01_建築	市内	3号館3階5年3組前廊下・3階男子トイレ窓不具合修繕
467	学校施設管理課	006_熊野田小学校	01_建築	市内	体育館西側出入口扉(3箇所)・4号館北側出入口扉不具合修繕
468	学校施設管理課	006_熊野田小学校	03_衛生	市内	運動場校舎側手洗い場排水不具合修繕
469	学校施設管理課	006_熊野田小学校	02_電気	市内	2号館1階職員室照明器具不具合修繕(2箇所)
470	学校施設管理課	006_熊野田小学校	01_建築	市内	職員室入り口扉不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
471	学校施設管理課	006_熊野田小学校	01_建築	市内	3号館1～3階階段ノンスリップ不具合、2号館3階4年1組教室扉不具合修繕
472	学校施設管理課	006_熊野田小学校	02_電気	市内	体育館前渡り廊下照明器具不具合修繕
473	学校施設管理課	006_熊野田小学校	02_電気	市内	3号館3階図書館照明器具不具合修繕
474	学校施設管理課	007_中豊島小学校	01_建築	市内	プール排水溝蓋不具合修繕
475	学校施設管理課	007_中豊島小学校	03_衛生	市外	プール濾過機ポンプ不具合修繕
476	学校施設管理課	007_中豊島小学校	05_消防	市内	体育館誘導灯取替
477	学校施設管理課	007_中豊島小学校	09_セキュリティ	市内	体育館出入口扉不具合修繕(3箇所)
478	学校施設管理課	007_中豊島小学校	01_建築	市内	プール不良部修繕
479	学校施設管理課	007_中豊島小学校	01_建築	市内	庇コンクリート剥落修繕及びアンカー打ち替え(3箇所)
480	学校施設管理課	007_中豊島小学校	03_衛生	市内	受水槽不具合修繕
481	学校施設管理課	007_中豊島小学校	01_建築	市内	体育館東側軒天剥落危険部修繕
482	学校施設管理課	007_中豊島小学校	04_空調	市内	4階4年3組教室エアコン不具合修繕(2台)
483	学校施設管理課	007_中豊島小学校	09_セキュリティ	市内	プール機械室扉(プールサイド側)不具合修繕
484	学校施設管理課	007_中豊島小学校	03_衛生	市内	プール機械室排水管不具合修繕
485	学校施設管理課	007_中豊島小学校	01_建築	市内	プール物置場トタン屋根不具合修繕②
486	学校施設管理課	007_中豊島小学校	04_空調	市外	1階校長室エアコン不具合修繕
487	学校施設管理課	007_中豊島小学校	04_空調	市内	3階2年1組教室エアコン不具合修繕
488	学校施設管理課	007_中豊島小学校	03_衛生	市内	体育館女子トイレレバー式操作弁修繕
489	学校施設管理課	007_中豊島小学校	04_空調	市内	3階2年3組教室エアコン不具合修繕(2台)
490	学校施設管理課	007_中豊島小学校	01_建築	市内	北校舎2階6年3組教室廊下側窓鍵不具合修繕
491	学校施設管理課	007_中豊島小学校	03_衛生	市内	校舎4階中央男子トイレ小便器不具合修繕(2台)
492	学校施設管理課	007_中豊島小学校	09_セキュリティ	市外	西門防犯カメラ不具合修繕
493	学校施設管理課	007_中豊島小学校	04_空調	市内	1階職員女子更衣室エアコン不具合修繕
494	学校施設管理課	007_中豊島小学校	04_空調	市内	3階3年3組教室エアコン不具合修繕(2台)
495	学校施設管理課	007_中豊島小学校	04_空調	市内	1階給食配膳室エアコン不具合修繕
496	学校施設管理課	007_中豊島小学校	01_建築	市内	体育館扉(運動場側)不具合修繕(3箇所)

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
497	学校施設管理課	007_中豊島小学校	03_衛生	市内	校舎1階中央男子トイレ小便器不具合修繕(2台)
498	学校施設管理課	007_中豊島小学校	03_衛生	市外	プール濾過装置集毛器及び配管不具合修繕
499	学校施設管理課	007_中豊島小学校	04_空調	市内	本校舎4階中央男子トイレ換気扇不具合修繕
500	学校施設管理課	007_中豊島小学校	04_空調	市外	1階職員室エアコン不具合修繕
501	学校施設管理課	007_中豊島小学校	03_衛生	市内	体育館女子トイレ大便器(洋式)不具合修繕②
502	学校施設管理課	007_中豊島小学校	03_衛生	市内	4階中央男子トイレ大便器排水管不具合修繕
503	学校施設管理課	007_中豊島小学校	05_消防	市内	西校舎2階東地区音響装置不具合修繕
504	学校施設管理課	008_豊島小学校	03_衛生	市内	高架水槽行き給水配管他漏水修繕②
505	学校施設管理課	008_豊島小学校	04_空調	市内	職員室集中リモコン不具合修繕
506	学校施設管理課	008_豊島小学校	05_消防	市内	北館3階東階段扉他ドアクローザー取替(3箇所)
507	学校施設管理課	008_豊島小学校	05_消防	市内	北館2階北階段防火戸不具合修繕
508	学校施設管理課	008_豊島小学校	02_電気	市内	プール機械室漏電遮断器不具合修繕
509	学校施設管理課	008_豊島小学校	01_建築	市内	北校舎2階2年2組教室床不具合修繕
510	学校施設管理課	008_豊島小学校	02_電気	市内	北校舎3階3年3組教室照明器具不具合修繕
511	学校施設管理課	008_豊島小学校	09_セキュリティ	市外	1階職員室防犯モニター不具合修繕
512	学校施設管理課	008_豊島小学校	03_衛生	市内	プール棟女子トイレ大便器(和式)不具合修繕(2箇所)
513	学校施設管理課	008_豊島小学校	02_電気	市内	体育館時計不具合修繕
514	学校施設管理課	008_豊島小学校	04_空調	市内	2階1年3組教室エアコン不具合修繕
515	学校施設管理課	008_豊島小学校	04_空調	市内	北校舎3階3年2組教室エアコン不具合修繕(2台)
516	学校施設管理課	008_豊島小学校	03_衛生	市内	東館1階男子トイレ不具合修繕
517	学校施設管理課	008_豊島小学校	03_衛生	市内	プール濾過装置ポンプ・モーター取替②
518	学校施設管理課	008_豊島小学校	03_衛生	市内	北校舎東屋外手洗い場排水管用不具合修繕
519	学校施設管理課	008_豊島小学校	02_電気	市内	北校舎1階他分電盤更新(5箇所)
520	学校施設管理課	009_原田小学校	01_建築	市内	体育館横トイレ出入口扉修繕
521	学校施設管理課	009_原田小学校	03_衛生	市内	本館1階男子トイレ天井漏水修繕
522	学校施設管理課	009_原田小学校	02_電気	市内	1階技能室照明器具取替(2箇所)

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
523	学校施設管理課	009_原田小学校	01_建築	市内	1階渡り廊下スロープ滑り止め修繕②
524	学校施設管理課	009_原田小学校	05_消防	市内	東館屋上補給水槽止水弁周囲保温用ラッキング取替
525	学校施設管理課	009_原田小学校	05_消防	市内	体育館誘導灯取替
526	学校施設管理課	009_原田小学校	01_建築	市内	プール槽不良部修繕
527	学校施設管理課	009_原田小学校	01_建築	市内	本館職員室前コンクリート土間不具合修繕
528	学校施設管理課	009_原田小学校	04_空調	市内	給食室エアコン室内機洗浄(4台)
529	学校施設管理課	009_原田小学校	04_空調	市外	本館2階1年1組教室・本館3階3年2組教室室内機薬品洗浄(4台)
530	学校施設管理課	009_原田小学校	01_建築	市内	東館下足室前廊下床修繕②
531	学校施設管理課	009_原田小学校	01_建築	市内	1階放送室扉不具合修繕
532	学校施設管理課	009_原田小学校	01_建築	市内	東館3階5年2組教室Pタイル貼替
533	学校施設管理課	009_原田小学校	04_空調	市外	本館3階3年2組教室エアコン漏水修繕
534	学校施設管理課	009_原田小学校	03_衛生	市内	本館2階図書室前廊下手洗い場排水管不具合修繕
535	学校施設管理課	009_原田小学校	01_建築	市内	本館3階3年1～4組、6年3組教室床面不具合修繕(4教室)③
536	学校施設管理課	009_原田小学校	01_建築	市内	西館2階支援教室カーペット不具合修繕
537	学校施設管理課	009_原田小学校	03_衛生	市内	東館1階女子トイレ(和式)不具合修繕
538	学校施設管理課	010_小曾根小学校	01_建築	市内	体育館横階段不良部修繕
539	学校施設管理課	010_小曾根小学校	03_衛生	市内	屋外保健室前壁面漏水修繕
540	学校施設管理課	010_小曾根小学校	05_消防	市外	南館1階EV遮煙スクリーン他不具合修繕
541	学校施設管理課	010_小曾根小学校	03_衛生	市内	プール系統給水配管漏水修繕②
542	学校施設管理課	010_小曾根小学校	01_建築	市内	プール不良部修繕
543	学校施設管理課	010_小曾根小学校	04_空調	市内	本館3階3年1組教室・3年2組教室エアコン不具合修繕
544	学校施設管理課	010_小曾根小学校	01_建築	市内	本館3階男子トイレ入口袖壁不具合修繕
545	学校施設管理課	010_小曾根小学校	09_セキュリティ	市外	職員室監視モニター不具合修繕
546	学校施設管理課	010_小曾根小学校	02_電気	市内	3階通級教室照明器具不具合修繕
547	学校施設管理課	010_小曾根小学校	03_衛生	市外	プール濾過機チャッキ弁取替

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
548	学校施設管理課	010_小曾根小学校	02_電気	市内	3階3年2組教室照明器具不具合修繕
549	学校施設管理課	010_小曾根小学校	02_電気	市内	2階多目的教室照明器具不具合修繕
550	学校施設管理課	010_小曾根小学校	02_電気	市内	1階保健室照明器具不具合修繕
551	学校施設管理課	010_小曾根小学校	09_セキュリティ	市外	北西側門扉防犯カメラ不具合修繕
552	学校施設管理課	010_小曾根小学校	03_衛生	市内	4階5年2組前男子トイレ大便器(和式)漏水修繕
553	学校施設管理課	010_小曾根小学校	01_建築	市内	体育館ステージ昇降式バトン不具合修繕
554	学校施設管理課	010_小曾根小学校	02_電気	市内	3階3年2組教室照明器具不具合修繕
555	学校施設管理課	011_豊南小学校	03_衛生	市外	プール濾過機原水配管取替、ドレンバルブ取替
556	学校施設管理課	011_豊南小学校	09_セキュリティ	市内	体育館教官室扉不具合修繕
557	学校施設管理課	011_豊南小学校	04_空調	市外	南館3階視聴覚室系統室外機不具合修繕
558	学校施設管理課	011_豊南小学校	01_建築	市内	プール槽不良部修繕
559	学校施設管理課	011_豊南小学校	01_建築	市内	プールサイド手洗い場修繕
560	学校施設管理課	011_豊南小学校	03_衛生	市内	南館3階西側男子トイレ大便器(洋式)不具合修繕②
561	学校施設管理課	011_豊南小学校	02_電気	市内	北館2階5年2組教室照明器具不具合修繕
562	学校施設管理課	011_豊南小学校	01_建築	市内	体育館緞帳(サイド幕)不具合修繕
563	学校施設管理課	011_豊南小学校	03_衛生	市内	プール手洗い場漏水修繕
564	学校施設管理課	011_豊南小学校	04_空調	市内	南館2階1年2組教室エアコン不具合修繕
565	学校施設管理課	011_豊南小学校	03_衛生	市外	プールろ過装置不具合修繕
566	学校施設管理課	011_豊南小学校	01_建築	市外	体育館外部トイレ・南館1階放送室窓不具合修繕
567	学校施設管理課	011_豊南小学校	04_空調	市内	3年2組・4年2組・5年1組・6年1組教室エアコン不具合修繕(8台)
568	学校施設管理課	011_豊南小学校	04_空調	市外	南館3階少人数教室エアコン不具合修繕
569	学校施設管理課	011_豊南小学校	04_空調	市内	南館3階2年1組教室エアコン不具合修繕
570	学校施設管理課	011_豊南小学校	04_空調	市内	南館1階配膳室・南館3階4年1組教室エアコン不具合修繕
571	学校施設管理課	011_豊南小学校	02_電気	市内	北館2階5年2組教室照度不足不具合修繕
572	学校施設管理課	011_豊南小学校	03_衛生	市内	北館2階女子トイレ天井漏水修繕②

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
573	学校施設管理課	011_豊南小学校	04_空調	市内	3階4年1組教室エアコン 不具合修繕(2台)
574	学校施設管理課	011_豊南小学校	02_電気	市内	体育館絶縁不良調査
575	学校施設管理課	011_豊南小学校	01_建築	市内	北館2階ランチルーム扉 鍵不具合修繕(2箇所)
576	学校施設管理課	011_豊南小学校	04_空調	市内	2階1年2組教室エアコン 不具合修繕
577	学校施設管理課	011_豊南小学校	01_建築	市内	中庭西側側溝不具合修繕
578	学校施設管理課	011_豊南小学校	02_電気	市内	北館1階6年1組教室照度 不足修繕
579	学校施設管理課	011_豊南小学校	01_建築	市内	体育館舞台横右側扉不具 合修繕
580	学校施設管理課	011_豊南小学校	01_建築	市内	体育館グラウンド側扉不 具合修繕
581	学校施設管理課	011_豊南小学校	03_衛生	市外	プール濾過装置チャッキ 弁取替②
582	学校施設管理課	011_豊南小学校	03_衛生	市内	北館1階男子トイレ手洗 い不具合修繕
583	学校施設管理課	011_豊南小学校	01_建築	市内	北館2階女子トイレ天井 漏水修繕〈その2〉
584	学校施設管理課	011_豊南小学校	03_衛生	市内	北館3階東側手洗い場漏 水修繕
585	学校施設管理課	012_上野小学校	03_衛生	市外	プール濾過機ポンプ チャッキ弁取替
586	学校施設管理課	012_上野小学校	01_建築	市内	東館3階女子トイレア コーディオンカーテン不 具合修繕
587	学校施設管理課	012_上野小学校	03_衛生	市内	東館1階男子トイレ天井 漏水修繕
588	学校施設管理課	012_上野小学校	03_衛生	市内	東館1階男子トイレ天井 漏水修繕
589	学校施設管理課	012_上野小学校	03_衛生	市内	東館2階男子トイレ小便 器不具合修繕
590	学校施設管理課	012_上野小学校	01_建築	市内	本館3階6年4組前廊下他 鉄窓不具合修繕(3箇所)
591	学校施設管理課	012_上野小学校	01_建築	市内	体育館扉及び男子トイレ 個室不具合修繕
592	学校施設管理課	012_上野小学校	03_衛生	市内	プール併設女子トイレ漏 水修繕②
593	学校施設管理課	012_上野小学校	03_衛生	市外	プールろ過ポンプ不具合
594	学校施設管理課	012_上野小学校	04_空調	市内	エアコン用ドレン配管 (新館3階2年1組教室系 統)不具合修繕
595	学校施設管理課	012_上野小学校	04_空調	市内	新館3階2年1組教室エア コン(前側)不具合修繕
596	学校施設管理課	012_上野小学校	02_電気	市内	1階職員室照明不具合修 繕(2箇所)
597	学校施設管理課	012_上野小学校	01_建築	市内	本館3階6年5組教室窓不 具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
598	学校施設管理課	012_上野小学校	02_電気	市内	本館3階6年5組前廊下・西側階段踊り場照明不具合修繕
599	学校施設管理課	012_上野小学校	03_衛生	市内	プール手洗い場給水配管固定部不具合修繕
600	学校施設管理課	012_上野小学校	04_空調	市内	本館3階6年3組教室エアコン不具合修繕
601	学校施設管理課	012_上野小学校	02_電気	市内	本館3階多目的室照明器具不具合修繕
602	学校施設管理課	012_上野小学校	04_空調	市内	3階6年1組教室前側エアコン不具合修繕
603	学校施設管理課	012_上野小学校	04_空調	市内	本館2階1年4組教室前側エアコン不具合修繕
604	学校施設管理課	012_上野小学校	03_衛生	市内	新館1階男子トイレ天井漏水修繕
605	学校施設管理課	012_上野小学校	01_建築	市内	運動場西プール前側溝不具合修繕
606	学校施設管理課	012_上野小学校	01_建築	市内	体育館扉不具合修繕
607	学校施設管理課	012_上野小学校	02_電気	市内	第2キュービクル動力盤漏電遮断器不具合修繕
608	学校施設管理課	012_上野小学校	03_衛生	市内	1階職員用トイレ・多目的トイレ天井漏水修繕
609	学校施設管理課	012_上野小学校	03_衛生	市内	本館3階東側女子トイレ漏水修繕
610	学校施設管理課	012_上野小学校	01_建築	市内	運動場テラス西側階段不具合修繕
611	学校施設管理課	012_上野小学校	02_電気	市内	東館階段踊り場照明器具不具合修繕(2箇所)
612	学校施設管理課	012_上野小学校	03_衛生	市内	1階保健室シンク給水管破損・理科室裏止水栓バルブ漏水修繕
613	学校施設管理課	013_南桜塚小学校	03_衛生	市外	プール濾過機排水弁取替
614	学校施設管理課	013_南桜塚小学校	02_電気	市内	2年2組教室照明不具合修繕
615	学校施設管理課	013_南桜塚小学校	03_衛生	市外	プール濾過ポンプ不具合修繕
616	学校施設管理課	013_南桜塚小学校	04_空調	市内	3階ルーム5エアコン不具合修繕
617	学校施設管理課	013_南桜塚小学校	04_空調	市内	本館2階3年3組エアコン不具合修繕
618	学校施設管理課	013_南桜塚小学校	03_衛生	市内	屋上給水配管継手漏水修繕
619	学校施設管理課	013_南桜塚小学校	02_電気	市内	2階3年2組教室照明器具不具合修繕
620	学校施設管理課	013_南桜塚小学校	02_電気	市内	2階2年1組教室照明器具不具合修繕
621	学校施設管理課	013_南桜塚小学校	02_電気	市内	1階廊下分電盤(CLA-1)絶縁不具合修繕
622	学校施設管理課	013_南桜塚小学校	02_電気	市内	2階2年1組教室照明器具不具合修繕
623	学校施設管理課	013_南桜塚小学校	04_空調	市内	2階2年3組教室エアコン不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
624	学校施設管理課	013_南桜塚小学校	03_衛生	市内	プール系統男子トイレ給 水バルブ漏水修繕
625	学校施設管理課	013_南桜塚小学校	02_電気	市内	体育館アリーナ・ステー ジ照明不具合修繕
626	学校施設管理課	013_南桜塚小学校	08_その他	市外	2Fつくし3教室ガス栓取 替
627	学校施設管理課	014_新田小学校	03_衛生	市外	プールピット内配管支持 金具取付
628	学校施設管理課	014_新田小学校	03_衛生	市内	揚水ポンプ修繕
629	学校施設管理課	014_新田小学校	01_建築	市内	中央校舎屋上防水シート 不具合修繕(一部)
630	学校施設管理課	014_新田小学校	01_建築	市内	運動場階段下コンクリー ト破損修繕
631	学校施設管理課	014_新田小学校	03_衛生	市内	中央校舎2階職員室洗面 器不具合修繕
632	学校施設管理課	014_新田小学校	05_消防	市外	2・3階階段室防火防煙 シャッター危害防止用連 動中継器内蓄電池取替(2 箇所)
633	学校施設管理課	014_新田小学校	03_衛生	市内	プール男子・女子トイ レ、体育館女子トイレ不 具合修繕
634	学校施設管理課	014_新田小学校	02_電気	市内	中央校舎2階保健室照明 器具取替
635	学校施設管理課	014_新田小学校	01_建築	市内	プールサイド不良部修繕
636	学校施設管理課	014_新田小学校	01_建築	市内	体育館床フローリング・ 山手校舎1階廊下Pタイル 不具合修繕
637	学校施設管理課	014_新田小学校	01_建築	市内	山手側校舎4階音楽室前 階段天井剥落修繕③
638	学校施設管理課	014_新田小学校	02_電気	市内	3階4年3・4組教室換気扇 不具合修繕
639	学校施設管理課	014_新田小学校	01_建築	市内	中央階段1～3階階段床不 具合修繕
640	学校施設管理課	014_新田小学校	02_電気	市内	運動場側校舎1階3年4組 教室照明器具不具合修繕 ②
641	学校施設管理課	014_新田小学校	03_衛生	市内	運動場側校舎2階3年2組 前トイレ小便器他不具合 修繕(4箇所)
642	学校施設管理課	014_新田小学校	01_建築	市内	体育館天井剥落危険部修 繕
643	学校施設管理課	014_新田小学校	01_建築	市内	中央校舎屋上防水不具合 修繕
644	学校施設管理課	014_新田小学校	04_空調	市外	1階図工室室内機不具合 修繕
645	学校施設管理課	014_新田小学校	04_空調	市外	屋外ドレン縦配管(1階図 工室他系統)不具合修繕
646	学校施設管理課	014_新田小学校	01_建築	市内	プールオーバーフロータ イル手掛かり部修繕
647	学校施設管理課	014_新田小学校	01_建築	市内	中央校舎3階支援学級3・ 4前廊下天井剥落修繕

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
648	学校施設管理課	014_新田小学校	03_衛生	市内	運動場側校舎3階6年1組 教室前男子トイレ小便器 不具合修繕
649	学校施設管理課	014_新田小学校	01_建築	市内	プールサイドオーバーフ ロータイル修繕
650	学校施設管理課	014_新田小学校	03_衛生	市内	運動場側校舎2階3年2組 教室前男子トイレ小便器 不具合修繕
651	学校施設管理課	014_新田小学校	05_消防	市外	2階職員室防排煙運動制 御盤更新②
652	学校施設管理課	014_新田小学校	01_建築	市内	山手側校舎2階廊下床不 具合修繕
653	学校施設管理課	014_新田小学校	04_空調	市外	2階職員室エアコン不具 合修繕
654	学校施設管理課	014_新田小学校	03_衛生	市外	プール濾過装置ポンプ不 具合修繕
655	学校施設管理課	014_新田小学校	02_電気	市内	2階保健室照明器具不具 合修繕
656	学校施設管理課	014_新田小学校	03_衛生	市内	受水槽腐食配管撤去及び 給水配管取替修繕
657	学校施設管理課	016_庄内南・千成小 学校	01_建築	市内	西館3階音楽室2・音楽室 2前廊下天井雨漏り修繕
658	学校施設管理課	016_庄内南・千成小 学校	04_空調	市内	給食室エアコン漏水修繕
659	学校施設管理課	016_庄内南・千成小 学校	04_空調	市内	2階1年1組教室エアコン 不具合修繕
660	学校施設管理課	016_庄内南・千成小 学校	01_建築	市内	西館3階音楽室2天井漏水 修繕
661	学校施設管理課	016_庄内南・千成小 学校	03_衛生	市内	給食調理室水栓蛇口不具 合修繕
662	学校施設管理課	016_庄内南・千成小 学校	04_空調	市内	1階給食調理室スポット エアコン不具合調査
663	学校施設管理課	016_庄内南・千成小 学校	01_建築	市内	給食室前両開きフェンス 不具合修繕
664	学校施設管理課	016_庄内南・千成小 学校	01_建築	市内	車両通行門不具合修繕
665	学校施設管理課	016_庄内南・千成小 学校	04_空調	市内	北校舎1階職員用男子ト イレ換気扇不具合修繕
666	学校施設管理課	016_庄内南・千成小 学校	04_空調	市内	1階厨房空調不具合調査
667	学校施設管理課	016_庄内南・千成小 学校	02_電気	市内	調理室照明器具他取替(4 箇所)
668	学校施設管理課	016_庄内南・千成小 学校	01_建築	市内	体育館前土間点字タイル 不具合修繕②
669	学校施設管理課	016_庄内南・千成小 学校	02_電気	市内	西校舎3階3年2組教室他 天井照明器具不具合修繕 (4箇所)
670	学校施設管理課	016_庄内南・千成小 学校	02_電気	市内	西校舎2階5年1組教室前 廊下、5年2組・6年1組教 室、3階廊下照明器具取 替(4箇所)
671	学校施設管理課	016_庄内南小学校	03_衛生	市内	プール女子トイレ止水バル ブ他部品取替

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
672	学校施設管理課	016_庄内南小学校	01_建築	市内	体育館フローリング床不 具合修繕
673	学校施設管理課	016_庄内南小学校	03_衛生	市外	プール濾過機ポンプ不具 合修繕
674	学校施設管理課	016_庄内南小学校	01_建築	市内	プール槽内部不良部修繕
675	学校施設管理課	016_庄内南小学校	02_電気	市内	受水槽オーバーフロー不 具合修繕②
676	学校施設管理課	016_庄内南小学校	03_衛生	市内	北館3階男子トイレ人感 センサー取替②
677	学校施設管理課	016_庄内南小学校	02_電気	市内	西館1階公民分館室照明 器具取替(6箇所)②
678	学校施設管理課	017_庄内西小学校	03_衛生	市外	プール濾過機原水弁取替
679	学校施設管理課	017_庄内西小学校	05_消防	市内	SR館3階ダクト内煙感知 器(2種)、西校舎1階南側 扉リリース取替
680	学校施設管理課	017_庄内西小学校	09_セキュリティ	市内	本館1階児童玄関扉鍵不 具合修繕
681	学校施設管理課	017_庄内西小学校	03_衛生	市内	本館2階図書館・東館3階 英語教室前男子トイレ小 便器不具合修繕
682	学校施設管理課	017_庄内西小学校	01_建築	市内	体育館雨漏り修繕
683	学校施設管理課	017_庄内西小学校	01_建築	市内	正門門扉不具合修繕
684	学校施設管理課	017_庄内西小学校	04_空調	市内	屋上冷却塔水質改善対応
685	学校施設管理課	017_庄内西小学校	01_建築	市内	本館1階中央出入口扉不 具合修繕
686	学校施設管理課	017_庄内西小学校	05_消防	市外	漏水調査
687	学校施設管理課	017_庄内西小学校	03_衛生	市内	本館3階男子トイレ小便 器不具合修繕(4箇所)
688	学校施設管理課	017_庄内西小学校	03_衛生	市内	プール男子トイレ小便器 排水詰り通管清掃
689	学校施設管理課	017_庄内西小学校	03_衛生	市内	特別棟3階男子トイレ小 便器不具合修繕
690	学校施設管理課	017_庄内西小学校	03_衛生	市内	プール女子トイレ大便器 (和式)漏水修繕
691	学校施設管理課	017_庄内西小学校	03_衛生	市内	屋内消火栓設備不具合修 繕
692	学校施設管理課	017_庄内西小学校	03_衛生	市内	プール男女トイレ漏水修 繕(2箇所)
693	学校施設管理課	017_庄内西小学校	03_衛生	市外	プール濾過装置ポンプ不 具合修繕
694	学校施設管理課	017_庄内西小学校	01_建築	市内	西館3階第2音楽室天井漏 水修繕
695	学校施設管理課	017_庄内西小学校	03_衛生	市内	本館2階3年1組教室前手 洗い給水配管不具合修繕
696	学校施設管理課	017_庄内西小学校	05_消防	市内	体育館ステージ東西階段 煙感知器(2種)不具合修 繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
697	学校施設管理課	021_北丘小学校	03_衛生	市外	プール濾過機ポンプ チャッキ弁取替
698	学校施設管理課	021_北丘小学校	01_建築	市内	2階校長室前廊下床Pタイ ル破損修繕
699	学校施設管理課	021_北丘小学校	02_電気	市内	3・4号棟2階2年3組教 室・3年1組教室照明用ス イッチ(1箇所)、照明器 具取替(5箇所)
700	学校施設管理課	021_北丘小学校	05_消防	市外	4号館1階西音響装置(ペ ル)取替
701	学校施設管理課	021_北丘小学校	05_消防	市内	体育館誘導灯取替
702	学校施設管理課	021_北丘小学校	09_セキュリティ	市内	2号館2階渡り廊下扉鍵前 不具合修繕
703	学校施設管理課	021_北丘小学校	01_建築	市内	南門前舗装修繕②
704	学校施設管理課	021_北丘小学校	03_衛生	市内	1号館1階廊下手洗い場水 栓不具合修繕(6箇所)
705	学校施設管理課	021_北丘小学校	01_建築	市内	プール入口前アスファル ト陥没修繕
706	学校施設管理課	021_北丘小学校	02_電気	市内	4号館1階分電盤(L-1D)絶 縁不良調査②
707	学校施設管理課	021_北丘小学校	03_衛生	市内	3号館1階用務員室天井漏 水修繕
708	学校施設管理課	021_北丘小学校	02_電気	市内	2階トイレ分電盤(L-2B) 絶縁不具合修繕
709	学校施設管理課	021_北丘小学校	01_建築	市内	3号館1階用務員室天井 ウッドパネル不具合修繕
710	学校施設管理課	022_東丘小学校	03_衛生	市外	プール濾過機プレコート 槽ドレン配管不具合修繕
711	学校施設管理課	022_東丘小学校	01_建築	市内	本館・特別棟2階廊下天 井ボード不具合修繕(4箇 所)
712	学校施設管理課	022_東丘小学校	03_衛生	市内	プール排水弁取替
713	学校施設管理課	022_東丘小学校	01_建築	市内	プールサイド不具合修繕
714	学校施設管理課	022_東丘小学校	03_衛生	市内	運動場水場排水詰まり修 繕
715	学校施設管理課	022_東丘小学校	02_電気	市内	1階分電盤(L-1-5)不具合 修繕
716	学校施設管理課	022_東丘小学校	09_セキュリティ	市外	正門インターホン不具合 修繕
717	学校施設管理課	022_東丘小学校	02_電気	市内	2階本館南6年1組照明不 具合修繕
718	学校施設管理課	022_東丘小学校	03_衛生	市内	中新館2階手洗い排水管 不具合修繕
719	学校施設管理課	022_東丘小学校	01_建築	市内	本館南2階6年3組教室天 井・体育館東側庇不具合 修繕
720	学校施設管理課	022_東丘小学校	04_空調	市外	2階2年1組教室エアコン 不具合修繕(2台)
721	学校施設管理課	022_東丘小学校	09_セキュリティ	市外	西門防犯カメラ不具合修 繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
722	学校施設管理課	022_東丘小学校	01_建築	市内	本館南2階6年1組教室天井漏水修繕
723	学校施設管理課	022_東丘小学校	04_空調	市内	本館南1階5年2組教室室内機薬品洗浄(2台)
724	学校施設管理課	022_東丘小学校	03_衛生	市内	中新館2階男子トイレ小便器不具合修繕
725	学校施設管理課	022_東丘小学校	01_建築	市内	本館南1階5年3組教室扉(前側)不具合修繕
726	学校施設管理課	022_東丘小学校	01_建築	市内	中新館東側通路不具合修繕③
727	学校施設管理課	022_東丘小学校	01_建築	市内	特別教室2階館理科室前廊下EXP. J不具合修繕
728	学校施設管理課	022_東丘小学校	01_建築	市内	管理棟・東館渡り廊下剥落危険部撤去修繕
729	学校施設管理課	022_東丘小学校	01_建築	市内	本館玄関前階段手摺修繕
730	学校施設管理課	022_東丘小学校	01_建築	市内	管理棟・東館渡り廊下屋上防水修繕
731	学校施設管理課	022_東丘小学校	09_セキュリティ	市外	西門電気錠不具合修繕
732	学校施設管理課	022_東丘小学校	01_建築	市外	本館1階給食用カート格納庫シャッター不具合修繕
733	学校施設管理課	022_東丘小学校	03_衛生	市内	南新館1階男子トイレ(和式)不具合修繕
734	学校施設管理課	022_東丘小学校	02_電気	市内	1階用務員室天井照明器具不具合修繕
735	学校施設管理課	022_東丘小学校	01_建築	市内	南新館2階2年教室(全3室)扉不具合修繕
736	学校施設管理課	023_東豊中小学校	03_衛生	市外	プール濾過機ポンプチャッキ弁取替
737	学校施設管理課	023_東豊中小学校	01_建築	市内	北館南館Pタイル修繕
738	学校施設管理課	023_東豊中小学校	01_建築	市内	北校舎1階理科室生徒用実験台破損修繕(2箇所)
739	学校施設管理課	023_東豊中小学校	02_電気	市内	学校図書館天井照明器具取替②
740	学校施設管理課	023_東豊中小学校	02_電気	市内	北館1階理科準備室前廊下照明器具取替
741	学校施設管理課	023_東豊中小学校	05_消防	市外	北館東1階熱感知器不具合修繕
742	学校施設管理課	023_東豊中小学校	04_空調	市外	南館4階6年1組教室室内機薬品洗浄(2台)
743	学校施設管理課	023_東豊中小学校	04_空調	市外	4階5年1・2組教室エアコン不具合修繕(4台)
744	学校施設管理課	023_東豊中小学校	03_衛生	市内	北館2階図工室前女子トイレ大便器(洋式)不具合修繕
745	学校施設管理課	023_東豊中小学校	09_セキュリティ	市外	南校舎1階職員室防犯モニター不具合修繕
746	学校施設管理課	023_東豊中小学校	05_消防	市外	北校舎1階理科準備室熱感知器不具合修繕
747	学校施設管理課	023_東豊中小学校	03_衛生	市内	1階保健室排水管不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
748	学校施設管理課	023_東豊中小学校	01_建築	市内	体育館アリーナ窓錠前不 具合修繕(3箇所)
749	学校施設管理課	023_東豊中小学校	01_建築	市外	給食配膳用リフト1階乗 り場床板支柱修繕
750	学校施設管理課	023_東豊中小学校	01_建築	市内	南校舎3階3年2組教室壁 (運動場側)不具合修繕
751	学校施設管理課	023_東豊中小学校	01_建築	市内	運動場散水栓ボックス破 損修繕
752	学校施設管理課	023_東豊中小学校	03_衛生	市内	プール男子トイレ小便器 ハイタンク不具合修繕
753	学校施設管理課	023_東豊中小学校	09_セキュリティ	市外	北門監視カメラ不具合修 繕
754	学校施設管理課	023_東豊中小学校	01_建築	市内	2階1年1組教室後方扉不 具合修繕
755	学校施設管理課	023_東豊中小学校	02_電気	市内	南校舎1階学校図書館前 廊下照明器具不具合修繕
756	学校施設管理課	024_豊島西小学校	03_衛生	市外	プール濾過機逆洗排水 弁、塩素器排水レバー不 具合修繕
757	学校施設管理課	024_豊島西小学校	03_衛生	市内	屋外埋設排水配管及び会 所インバート修繕
758	学校施設管理課	024_豊島西小学校	05_消防	市内	体育館誘導灯取替(2箇 所)
759	学校施設管理課	024_豊島西小学校	04_空調	市内	2階3年1・2組エアコン不 具合修繕(4台)
760	学校施設管理課	024_豊島西小学校	03_衛生	市外	プール濾過装置エアー抜 き配管不具合修繕
761	学校施設管理課	024_豊島西小学校	09_セキュリティ	市外	正門電気錠不具合修繕
762	学校施設管理課	025_西丘小学校	01_建築	市内	プール槽不具合修繕
763	学校施設管理課	025_西丘小学校	01_建築	市内	体育館北側トイレ扉不具 合修繕
764	学校施設管理課	025_西丘小学校	09_セキュリティ	市内	運動場体育倉庫扉不具合 修繕
765	学校施設管理課	025_西丘小学校	03_衛生	市内	プールサイド北東側雨水 排水溝通管清掃
766	学校施設管理課	025_西丘小学校	03_衛生	市外	プール塩素自動供給装置 流量計不具合修繕
767	学校施設管理課	025_西丘小学校	03_衛生	市内	運動場南側会所柵修繕
768	学校施設管理課	025_西丘小学校	03_衛生	市内	北東側雨水排水溝通管清 掃〈その2〉
769	学校施設管理課	025_西丘小学校	05_消防	市外	ガス漏れ火災警報設備ガ ス漏れ検知器取替(19箇 所)
770	学校施設管理課	025_西丘小学校	01_建築	市内	運動場階段ひび割れ修繕
771	学校施設管理課	025_西丘小学校	09_セキュリティ	市内	1階3年2組教室扉錠前不 具合修繕
772	学校施設管理課	025_西丘小学校	03_衛生	市外	プール濾過装置チャッキ 弁取替
773	学校施設管理課	025_西丘小学校	01_建築	市内	東・西門不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
774	学校施設管理課	025_西丘小学校	04_空調	市内	3階教育相談室エアコン 不具合修繕
775	学校施設管理課	025_西丘小学校	01_建築	市内	南棟児童下足室出入口扉 不具合修繕(3箇所)
776	学校施設管理課	026_高川小学校	02_電気	市内	北校舎3階5年2組教室照 明器具不具合修繕
777	学校施設管理課	026_高川小学校	02_電気	市内	北校舎2階2年1組教室・ 北校舎3階5年1組教室照 明器具不具合修繕(2箇 所)
778	学校施設管理課	026_高川小学校	03_衛生	市内	体育館併設女子トイレ他 排水詰まり通管清掃
779	学校施設管理課	026_高川小学校	03_衛生	市内	屋外汚水桝内インバート 破損修繕
780	学校施設管理課	026_高川小学校	02_電気	市内	プールサイド時計不具合 修繕
781	学校施設管理課	026_高川小学校	03_衛生	市内	南館1階男子トイレ小便 器漏水修繕②
782	学校施設管理課	026_高川小学校	01_建築	市内	中庭土間コンクリート・ 側溝蓋破損修繕
783	学校施設管理課	026_高川小学校	01_建築	市内	運動場(職員室前)ハンド ホール周辺不具合修繕
784	学校施設管理課	026_高川小学校	09_セキュリティ	市内	北門(車両側)インターホ ン不具合調査
785	学校施設管理課	026_高川小学校	03_衛生	市外	新館2・4階男子トイレ小 便器不具合修繕(2箇所)
786	学校施設管理課	026_高川小学校	09_セキュリティ	市内	北門(車両側)インターホ ン不具合修繕
787	学校施設管理課	026_高川小学校	01_建築	市内	体育館教官室扉・南館2 階家庭科室前廊下点検口 不具合修繕
788	学校施設管理課	026_高川小学校	02_電気	市内	北校舎2階廊下照明器具 不具合修繕
789	学校施設管理課	026_高川小学校	01_建築	市内	プール男女トイレ扉鍵不 具合調査
790	学校施設管理課	026_高川小学校	01_建築	市内	渡り廊下コンクリートひ び割れ不具合修繕
791	学校施設管理課	026_高川小学校	03_衛生	市内	北館4階男子トイレ大便 器(洋式)漏水修繕
792	学校施設管理課	026_高川小学校	09_セキュリティ	市内	1階職員室屋外出入口扉 不具合修繕
793	学校施設管理課	027_刀根山小学校	01_建築	市内	北館3階西男子トイレ天 井漏水修繕
794	学校施設管理課	027_刀根山小学校	03_衛生	市内	屋外汚水桝内インバート 破損修繕
795	学校施設管理課	027_刀根山小学校	03_衛生	市内	配膳室前雨水排水配管不 具合修繕②
796	学校施設管理課	027_刀根山小学校	02_電気	市内	体育館男子トイレ照明用 スイッチ・コンセント不 具合修繕(5箇所)
797	学校施設管理課	027_刀根山小学校	02_電気	市内	北館4階5年1組教室照明 器具不具合修繕
798	学校施設管理課	027_刀根山小学校	02_電気	市内	北館2階2年3組教室照明 不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
799	学校施設管理課	027_刀根山小学校	01_建築	市内	体育館グランド側テラス壁天井ひび割れ不具合修繕
800	学校施設管理課	027_刀根山小学校	01_建築	市内	北館2階1年3組廊下側窓不具合修繕
801	学校施設管理課	027_刀根山小学校	01_建築	市内	南館1階中央階段下資源置き場(運動場側)扉ドアノブ破損修繕
802	学校施設管理課	027_刀根山小学校	04_空調	市内	北校舎3階5年4組教室エアコン不具合修繕
803	学校施設管理課	027_刀根山小学校	05_消防	市内	体育館誘導灯取替
804	学校施設管理課	027_刀根山小学校	01_建築	市内	北館東階段不具合修繕
805	学校施設管理課	027_刀根山小学校	01_建築	市内	体育館外壁不具合修繕
806	学校施設管理課	027_刀根山小学校	01_建築	市内	北館西5年2組教室内雨漏り修繕
807	学校施設管理課	028_南丘小学校	05_消防	市外	本館西1階・体育館教員室熱感知器取替
808	学校施設管理課	028_南丘小学校	01_建築	市内	西門扉不具合修繕
809	学校施設管理課	028_南丘小学校	03_衛生	市内	屋外コンクリート柱不具合修繕
810	学校施設管理課	028_南丘小学校	01_建築	市内	プール槽・プールサイド不具合修繕
811	学校施設管理課	028_南丘小学校	01_建築	市内	北館1階東側出入口扉・床不具合修繕
812	学校施設管理課	028_南丘小学校	01_建築	市内	プール排水溝蓋不具合修繕
813	学校施設管理課	028_南丘小学校	01_建築	市内	本館3階5年3組教室床修繕
814	学校施設管理課	028_南丘小学校	01_建築	市内	本館3階5年3組教室前扉不具合修繕
815	学校施設管理課	028_南丘小学校	01_建築	市内	体育館横扉不具合修繕
816	学校施設管理課	028_南丘小学校	01_建築	市内	プール女子更衣室及びトイレ扉不具合修繕
817	学校施設管理課	028_南丘小学校	01_建築	市内	体育館天井漏水修繕
818	学校施設管理課	028_南丘小学校	01_建築	市内	本館1階廊下床Pタイル不具合修繕
819	学校施設管理課	028_南丘小学校	03_衛生	市内	北館2階東側男子トイレ床排水詰まり通管清掃
820	学校施設管理課	028_南丘小学校	04_空調	市外	本館3階6年1・2・3組教室・支援学級他教室エアコン不具合修繕(20台)②
821	学校施設管理課	028_南丘小学校	03_衛生	市内	プールサイド手洗い場系統バルブ不具合修繕
822	学校施設管理課	028_南丘小学校	01_建築	市内	2階本館・西館渡り廊下防滑シート不具合修繕②
823	学校施設管理課	028_南丘小学校	09_セキュリティ	市内	本館1階職員室他2扉鍵不具合修繕(3箇所)

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
824	学校施設管理課	028_南丘小学校	01_建築	市内	正門北側壁修繕
825	学校施設管理課	028_南丘小学校	02_電気	市内	本館1階職員室前廊下・西館1階支援学級室前廊下照明器具不具合修繕
826	学校施設管理課	028_南丘小学校	05_消防	市内	本館1階給食室前耐火クロスクリーン危害防止用連動中継器内蔵予備電池取替
827	学校施設管理課	028_南丘小学校	03_衛生	市内	校舎南側田んぼ給水バルブ不具合修繕②
828	学校施設管理課	028_南丘小学校	03_衛生	市内	運動場校舎間手洗い場漏水修繕
829	学校施設管理課	028_南丘小学校	09_セキュリティ	市外	給食配膳室ゲート防犯カメラ不具合修繕
830	学校施設管理課	028_南丘小学校	01_建築	市内	中央階段段鼻タイル・東門中央タイル不具合修繕
831	学校施設管理課	028_南丘小学校	03_衛生	市内	体育館男女トイレ污水管不具合修繕
832	学校施設管理課	028_南丘小学校	03_衛生	市内	体育館男女トイレ詰まり通管清掃
833	学校施設管理課	028_南丘小学校	03_衛生	市内	体育館男女トイレ排水管不具合修繕
834	学校施設管理課	029_豊島北小学校	01_建築	市内	東館2階男子トイレ壁面タイル修繕、1階男子トイレ天井ボード修繕
835	学校施設管理課	029_豊島北小学校	01_建築	市内	校舎外壁危険箇所撤去修繕
836	学校施設管理課	029_豊島北小学校	05_消防	市内	体育館誘導灯取替
837	学校施設管理課	029_豊島北小学校	01_建築	市内	プール槽及びプールサイド不良部修繕
838	学校施設管理課	029_豊島北小学校	02_電気	市内	1階職員室照明器具取替
839	学校施設管理課	029_豊島北小学校	04_空調	市内	2階2年1組教室エアコン不具合修繕
840	学校施設管理課	029_豊島北小学校	09_セキュリティ	市内	西館1階扉鍵不具合修繕
841	学校施設管理課	029_豊島北小学校	04_空調	市内	4階5年2組教室室内機薬品洗浄(2台)
842	学校施設管理課	029_豊島北小学校	04_空調	市内	1階職員室エアコン漏水不具合修繕
843	学校施設管理課	029_豊島北小学校	01_建築	市内	4階5年3組教室天井漏水修繕
844	学校施設管理課	029_豊島北小学校	03_衛生	市内	止水弁バルブボックス破損修繕②
845	学校施設管理課	029_豊島北小学校	01_建築	市内	本校舎3階中央男子トイレブース扉不具合修繕
846	学校施設管理課	029_豊島北小学校	01_建築	市内	プールシャワー用水栓マンホール破損調査(2箇所)②
847	学校施設管理課	029_豊島北小学校	02_電気	市内	1階廊下分電盤(L-1N)絶縁不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
848	学校施設管理課	029_豊島北小学校	05_消防	市内	東校舎4階東端階段、3階東階段防火扉連動用煙感知器(3種)取替
849	学校施設管理課	030_泉丘小学校	03_衛生	市外	プール濾過機集毛器不具合修繕
850	学校施設管理課	030_泉丘小学校	02_電気	市内	正門付近外灯不具合修繕
851	学校施設管理課	030_泉丘小学校	03_衛生	市内	保健室外手洗い場排水詰まり通管清掃
852	学校施設管理課	030_泉丘小学校	05_消防	市内	普通教室棟西階段RF煙感知器(2種)、普通教室西3階煙感知器(3種)取替
853	学校施設管理課	030_泉丘小学校	01_建築	市内	2階2年1・2組教室床面不具合修繕
854	学校施設管理課	030_泉丘小学校	01_建築	市内	職員用玄関前外階段破損修繕
855	学校施設管理課	030_泉丘小学校	05_消防	市内	体育館誘導灯取替
856	学校施設管理課	030_泉丘小学校	02_電気	市内	1階保健室照明器具不具合修繕(3箇所)
857	学校施設管理課	030_泉丘小学校	03_衛生	市内	体育館男子トイレ・手洗い排水詰まり通管清掃
858	学校施設管理課	030_泉丘小学校	01_建築	市内	プール不具合修繕
859	学校施設管理課	030_泉丘小学校	01_建築	市内	4階給食配膳室床タイル不具合修繕
860	学校施設管理課	030_泉丘小学校	03_衛生	市内	プールサイド埋設給水管漏水修繕
861	学校施設管理課	030_泉丘小学校	01_建築	市内	南館東側壁面漏水修繕②
862	学校施設管理課	030_泉丘小学校	04_空調	市内	3階音楽室エアコン不具合修繕②
863	学校施設管理課	030_泉丘小学校	01_建築	市内	1階保健室出入口扉不具合修繕(2箇所)
864	学校施設管理課	030_泉丘小学校	04_空調	市内	3階4年4組教室エアコン不具合修繕
865	学校施設管理課	030_泉丘小学校	01_建築	市内	下足室前階段段鼻タイル不具合修繕
866	学校施設管理課	030_泉丘小学校	04_空調	市内	1階2年2組教室エアコン不具合修繕
867	学校施設管理課	030_泉丘小学校	03_衛生	市内	北館4階男女トイレ大便器(5箇所)・北館1階女子トイレ大便器(1箇所)不具合修繕
868	学校施設管理課	030_泉丘小学校	01_建築	市内	1階給食配膳室床面不具合修繕
869	学校施設管理課	030_泉丘小学校	01_建築	市内	南館東側廊下窓下壁面剝離修繕
870	学校施設管理課	030_泉丘小学校	09_セキュリティ	市内	北館1階中央階段倉庫(清掃用具用)扉鍵不具合修繕
871	学校施設管理課	030_泉丘小学校	04_空調	市内	3階3年2組・4年4組・1階2年2組教室エアコン不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
872	学校施設管理課	030_泉丘小学校	04_空調	市内	本館3階4年全教室他不具合調査
873	学校施設管理課	030_泉丘小学校	01_建築	市内	北館1階中央階段倉庫(清掃用具用)扉不具合修繕
874	学校施設管理課	030_泉丘小学校	04_空調	市内	1階2年3組教室エアコン不具合修繕(2台)
875	学校施設管理課	030_泉丘小学校	04_空調	市内	3階4年4組教室エアコン用リモコン不具合修繕
876	学校施設管理課	030_泉丘小学校	03_衛生	市内	体育館洗面室手洗い不具合修繕(2箇所)
877	学校施設管理課	030_泉丘小学校	03_衛生	市内	南館2階女子トイレ点検口不具合修繕
878	学校施設管理課	030_泉丘小学校	01_建築	市内	北館北側・渡り廊下縦樋破損修繕(2箇所)
879	学校施設管理課	030_泉丘小学校	03_衛生	市内	南館3階女子トイレ床排水他不具合修繕
880	学校施設管理課	030_泉丘小学校	02_電気	市内	北館3階3年3組教室照明器具不具合修繕
881	学校施設管理課	030_泉丘小学校	02_電気	市内	プール機械室動力盤接地不良修繕
882	学校施設管理課	030_泉丘小学校	01_建築	市内	体育倉庫内壁面不具合修繕
883	学校施設管理課	030_泉丘小学校	02_電気	市内	1階保健室照明器具不具合修繕(2箇所)
884	学校施設管理課	030_泉丘小学校	03_衛生	市内	体育館雑排水系統詰まり通管清掃
885	学校施設管理課	030_泉丘小学校	03_衛生	市内	2階凶工室水栓不具合修繕
886	学校施設管理課	030_泉丘小学校	02_電気	市内	2階校長室照明器具不具合修繕
887	学校施設管理課	031_少路小学校	01_建築	市内	プール溝蓋他不具合修繕
888	学校施設管理課	031_少路小学校	02_電気	市内	石灰倉庫前及び1階職員女子更衣室前照明器具取替(2箇所)
889	学校施設管理課	031_少路小学校	05_消防	市外	西館1階音響装置(ベル)取替
890	学校施設管理課	031_少路小学校	01_建築	市内	プール槽不具合修繕
891	学校施設管理課	031_少路小学校	04_空調	市外	3階3年2組教室他6教室室内機薬品洗浄(14台)
892	学校施設管理課	031_少路小学校	04_空調	市外	新館4階2年4組教室他2教室エアコン室内機薬品洗浄(6台)②
893	学校施設管理課	031_少路小学校	09_セキュリティ	市外	正門電気錠・インターホン不具合修繕
894	学校施設管理課	031_少路小学校	02_電気	市内	体育館エントランス照明器具不具合修繕(4台)
895	学校施設管理課	031_少路小学校	03_衛生	市内	東館汚水桝詰まり通管清掃
896	学校施設管理課	031_少路小学校	03_衛生	市内	2階理科室流し台排水管用不具合修繕
897	学校施設管理課	031_少路小学校	02_電気	市内	2階職員室照明器具不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
898	学校施設管理課	031_少路小学校	01_建築	市内	体育館床フローリング不 具合修繕
899	学校施設管理課	031_少路小学校	03_衛生	市内	北西下足室前立水栓不具 合修繕
900	学校施設管理課	032_野畑小学校	03_衛生	市外	プール濾過機ドレン配管 不具合修繕
901	学校施設管理課	032_野畑小学校	01_建築	市内	北館非常階段2・3階踊り 場、2階扉不具合修繕
902	学校施設管理課	032_野畑小学校	01_建築	市内	音楽準備室床Pタイル不 具合修繕
903	学校施設管理課	032_野畑小学校	01_建築	市内	4階4年1組・4年2組教室 天井漏水修繕
904	学校施設管理課	032_野畑小学校	02_電気	市内	南館1階職員室照明器具 不具合修繕
905	学校施設管理課	032_野畑小学校	03_衛生	市内	北校舎2階男子トイレ天 井水漏れ修繕
906	学校施設管理課	032_野畑小学校	01_建築	市内	北校舎1階図書館本棚裏 壁面漏水修繕
907	学校施設管理課	032_野畑小学校	02_電気	市内	1階家庭科室コンセント 回路絶縁不良修繕
908	学校施設管理課	032_野畑小学校	03_衛生	市内	体育館前雨水排水管不具 合修繕
909	学校施設管理課	032_野畑小学校	03_衛生	市内	体育館前雨水排水管不具 合修繕
910	学校施設管理課	032_野畑小学校	03_衛生	市外	プール塩素自動供給装置 流量計不具合修繕
911	学校施設管理課	032_野畑小学校	09_セキュリティ	市外	北門インターホン不具合 修繕
912	学校施設管理課	032_野畑小学校	09_セキュリティ	市外	北門電気錠不具合修繕
913	学校施設管理課	032_野畑小学校	05_消防	市外	北校舎階段1階防火扉連 動用煙感知器(3種)・ キャッチロック取替(2箇 所)
914	学校施設管理課	032_野畑小学校	01_建築	市内	体育館内壁・外壁不具合 修繕
915	学校施設管理課	032_野畑小学校	01_建築	市内	運動場スロープ手摺り破 損修繕(4箇所)
916	学校施設管理課	032_野畑小学校	01_建築	市外	配膳エレベーター復旧作 業
917	学校施設管理課	032_野畑小学校	01_建築	市内	プール女子更衣室天井 ボード不具合修繕
918	学校施設管理課	032_野畑小学校	02_電気	市内	北館1階理科室照明器具 不具合修繕
919	学校施設管理課	033_東豊台小学校	05_消防	市外	一般教室1階西側防火戸 煙感知器(3種)取替
920	学校施設管理課	033_東豊台小学校	02_電気	市内	本校舎3階4年3組教室照 明器具不具合修繕
921	学校施設管理課	033_東豊台小学校	03_衛生	市内	本校舎西側3階女子トイ レ手洗い場自動水栓不具 合修繕
922	学校施設管理課	033_東豊台小学校	03_衛生	市内	運動場埋設給水配管漏水 修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
923	学校施設管理課	033_東豊台小学校	01_建築	市内	本校舎3階3年3組教室引き戸(後方)不具合修繕
924	学校施設管理課	033_東豊台小学校	04_空調	市内	本館3階多目的室エアコン不具合修繕
925	学校施設管理課	033_東豊台小学校	01_建築	市内	本館4階6年1組教室前廊下・東側階段前廊下天井漏水修繕
926	学校施設管理課	033_東豊台小学校	01_建築	市内	北校舎3階廊下天井雨漏り修繕
927	学校施設管理課	033_東豊台小学校	01_建築	市内	体育館渡り廊下磁器タイル不具合修繕
928	学校施設管理課	033_東豊台小学校	01_建築	市内	北校舎3階廊下天井不具合修繕
929	学校施設管理課	033_東豊台小学校	04_空調	市内	校長室エアコン不具合修繕
930	学校施設管理課	033_東豊台小学校	04_空調	市内	4階5年2組教室エアコン不具合修繕(2台)
931	学校施設管理課	033_東豊台小学校	01_建築	市内	体育館渡り廊下土間タイル不具合修繕
932	学校施設管理課	033_東豊台小学校	02_電気	市内	体育館緞帳不具合修繕
933	学校施設管理課	033_東豊台小学校	03_衛生	市内	2階たけのこ1教室前給水配管不具合修繕
934	学校施設管理課	033_東豊台小学校	03_衛生	市外	プール濾過装置ポンプ不具合修繕②
935	学校施設管理課	033_東豊台小学校	01_建築	市内	本校舎1階配膳室床不具合修繕
936	学校施設管理課	033_東豊台小学校	05_消防	市外	本館西側防火扉連動用感知器(3種)不具合修繕
937	学校施設管理課	033_東豊台小学校	04_空調	市内	本館3階3年3組教室エアコン不具合修繕
938	学校施設管理課	033_東豊台小学校	01_建築	市内	本館4階6年3組教室天井雨漏れ修繕
939	学校施設管理課	034_箕輪小学校	03_衛生	市外	プール系統漏水調査
940	学校施設管理課	034_箕輪小学校	05_消防	市外	1階中央側階段室防火戸煙感知器(3種)取替
941	学校施設管理課	034_箕輪小学校	01_建築	市内	体育館ステージ壁面漏水修繕
942	学校施設管理課	034_箕輪小学校	01_建築	市内	東校舎西面外壁剥落危険部修繕
943	学校施設管理課	034_箕輪小学校	03_衛生	市内	2階職員室内洗面台取替
944	学校施設管理課	034_箕輪小学校	04_空調	市内	3階第1図書館室内機薬品洗浄(2台)
945	学校施設管理課	034_箕輪小学校	05_消防	市外	2階西階段防火扉連動用煙感知器(3種)不具合修繕
946	学校施設管理課	034_箕輪小学校	03_衛生	市内	東館1階東側女子トイレ排水管不具合修繕
947	学校施設管理課	034_箕輪小学校	05_消防	市外	西館1階防火扉連動用感知器(3種)不具合修繕
948	学校施設管理課	035_北条小学校	03_衛生	市内	半直化修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
949	学校施設管理課	035_北条小学校	05_消防	市内	体育館誘導灯取替
950	学校施設管理課	035_北条小学校	03_衛生	市内	給食配膳室混合水栓不具合修繕
951	学校施設管理課	035_北条小学校	03_衛生	市内	高架水槽外部修繕
952	学校施設管理課	035_北条小学校	01_建築	市内	本館東・西1～4F階段ノンスリップ不具合修繕
953	学校施設管理課	035_北条小学校	02_電気	市内	北館3階第2音楽室天井照明不具合修繕
954	学校施設管理課	035_北条小学校	01_建築	市内	廊下Pタイル破損不具合修繕
955	学校施設管理課	035_北条小学校	03_衛生	市内	南校舎北側雨樋詰まり通管清掃②
956	学校施設管理課	035_北条小学校	01_建築	市内	本館1階職員男子トイレ入口ドアノブ不具合修繕
957	学校施設管理課	035_北条小学校	09_セキュリティ	市内	プール南側門扉鍵不具合修繕
958	学校施設管理課	035_北条小学校	09_セキュリティ	市外	南校舎1階職員室エレベーター監視用モニター不具合修繕
959	学校施設管理課	035_北条小学校	04_空調	市内	北校舎1階家庭科室エアコン不具合修繕
960	学校施設管理課	035_北条小学校	01_建築	市内	プール機械室扉鍵不具合修繕
961	学校施設管理課	035_北条小学校	01_建築	市内	プール機械室扉不具合修繕
962	学校施設管理課	035_北条小学校	09_セキュリティ	市外	正門電気錠不具合修繕
963	学校施設管理課	035_北条小学校	01_建築	市内	南校舎4階6年1組教室内塗床不具合修繕
964	学校施設管理課	035_北条小学校	01_建築	市内	プールサイド不良部修繕
965	学校施設管理課	035_北条小学校	03_衛生	市内	運動場手洗い場不具合修繕
966	学校施設管理課	035_北条小学校	04_空調	市内	本館4階6年2組教室エアコン不具合修繕
967	学校施設管理課	035_北条小学校	02_電気	市内	本館4階廊下照明スイッチ(2箇所)・照明器具不具合修繕(3台)
968	学校施設管理課	035_北条小学校	04_空調	市内	北館1階理科室エアコン不具合修繕
969	学校施設管理課	035_北条小学校	05_消防	市内	体育館誘導灯取替
970	学校施設管理課	035_北条小学校	01_建築	市内	北館1階非常口扉錠前不具合修繕
971	学校施設管理課	035_北条小学校	01_建築	市内	揚水配管振れ止め用支持金物取付②
972	学校施設管理課	035_北条小学校	01_建築	市内	4階5年2組・3階3年2組・2階1年1組教室扉不具合修繕
973	学校施設管理課	035_北条小学校	03_衛生	市内	1階家庭科室排水管不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
974	学校施設管理課	035_北条小学校	05_消防	市内	A棟1階東側防火扉連動用 煙感知器(3種)取替
975	学校施設管理課	035_北条小学校	01_建築	市内	本館2階1年2組教室窓不 具合修繕
976	学校施設管理課	035_北条小学校	03_衛生	市内	南館1階家庭科室排水管 不具合修繕
977	学校施設管理課	035_北条小学校	01_建築	市内	西門門扉不具合修繕
978	学校施設管理課	035_北条小学校	02_電気	市内	体育館ステージフロアコ ンセント不具合修繕(3箇 所)
979	学校施設管理課	036_寺内小学校	03_衛生	市外	プール濾過機圧力計不具 合修繕
980	学校施設管理課	036_寺内小学校	01_建築	市内	南館1階職員入口扉フロ アヒンジ取替(2箇所)
981	学校施設管理課	036_寺内小学校	04_空調	市外	校長室エアコン不具合修 繕
982	学校施設管理課	036_寺内小学校	05_消防	市内	普通教室棟1階西階段、 普通教室棟2階中央階段 煙感知器(3種)不具合修 繕
983	学校施設管理課	036_寺内小学校	03_衛生	市内	体育館前埋設給水配管漏 水修繕
984	学校施設管理課	036_寺内小学校	05_消防	市内	体育館誘導灯取替
985	学校施設管理課	036_寺内小学校	03_衛生	市内	体育館前埋設給水配管漏 水修繕
986	学校施設管理課	036_寺内小学校	02_電気	市内	南館2階集会ホール前廊 下・北館3階4年2組教室 (旧5年2組教室)照明器具 不具合修繕(2箇所)
987	学校施設管理課	036_寺内小学校	01_建築	市内	正門門扉不具合修繕
988	学校施設管理課	036_寺内小学校	03_衛生	市内	体育館前埋設給水配管漏 水修繕
989	学校施設管理課	036_寺内小学校	04_空調	市内	北館3階4年3組教室エア コン不具合修繕(2台)
990	学校施設管理課	036_寺内小学校	02_電気	市内	体育館ステージ床コンセ ント不具合修繕(2箇所)
991	学校施設管理課	036_寺内小学校	04_空調	市外	1階職員室エアコン不具 合修繕
992	学校施設管理課	036_寺内小学校	03_衛生	市内	体育館男子トイレ小便器 不具合修繕
993	学校施設管理課	036_寺内小学校	04_空調	市内	南2階1年3組教室エアコ ン不具合修繕
994	学校施設管理課	036_寺内小学校	05_消防	市内	普通教室棟1階東階段・ 普通教室棟1階中央階段 防火扉煙感知器(3種)取 替
995	学校施設管理課	036_寺内小学校	03_衛生	市内	中庭雨樋詰まり通管清掃
996	学校施設管理課	036_寺内小学校	04_空調	市内	1階2年2組教室エアコン 不具合修繕(2台)

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
997	学校施設管理課	036_寺内小学校	04_空調	市内	北館3階4年3組教室後方 エアコン不具合修繕
998	学校施設管理課	036_寺内小学校	02_電気	市内	南館3階6年1組教室黒板 灯取替(2箇所)
999	学校施設管理課	036_寺内小学校	03_衛生	市内	北館1階男子トイレ大便 器(和式)不具合修繕
1000	学校施設管理課	036_寺内小学校	02_電気	市内	北館4階廊下照明器具不 具合修繕
1001	学校施設管理課	036_寺内小学校	02_電気	市内	4階5年2組教室照明器具 不具合修繕
1002	学校施設管理課	036_寺内小学校	02_電気	市内	3階音楽室1・音楽視聴覚 室照明器具不具合修繕(3 台)
1003	学校施設管理課	036_寺内小学校	03_衛生	市外	プール濾過装置ポンプ不 具合修繕
1004	学校施設管理課	036_寺内小学校	05_消防	市内	体育館ステージ煙感知器 (2種)不具合修繕
1005	学校施設管理課	036_寺内小学校	01_建築	市内	中央下足室扉不具合修繕
1006	学校施設管理課	036_寺内小学校	03_衛生	市内	屋上消火補給水槽電極保 持器不具合修繕
1007	学校施設管理課	037_緑地小学校	03_衛生	市外	プール濾過機チャッキ弁 取替
1008	学校施設管理課	037_緑地小学校	01_建築	市内	西側階段屋上扉不具合修 繕
1009	学校施設管理課	037_緑地小学校	02_電気	市内	1階相談室照明器具不具 合修繕
1010	学校施設管理課	037_緑地小学校	02_電気	市内	1階2年1組教室、中央階 段2～3階照明器具不具合 修繕
1011	学校施設管理課	037_緑地小学校	02_電気	市内	中央階段下及び西階段下 照明取替(2箇所)
1012	学校施設管理課	037_緑地小学校	05_消防	市内	体育館誘導灯取替(3箇 所)
1013	学校施設管理課	037_緑地小学校	02_電気	市内	北階段2F階段踊り場照明 器具取替
1014	学校施設管理課	037_緑地小学校	02_電気	市内	1階家庭科室照明器具取 替
1015	学校施設管理課	037_緑地小学校	03_衛生	市内	3階東男子トイレ大便器 不具合修繕
1016	学校施設管理課	037_緑地小学校	04_空調	市内	4階東女子トイレ換気扇 不具合修繕
1017	学校施設管理課	037_緑地小学校	03_衛生	市外	ろ過タンク配管不具合修 繕
1018	学校施設管理課	037_緑地小学校	03_衛生	市外	ろ過ポンプ不具合修繕
1019	学校施設管理課	037_緑地小学校	04_空調	市内	1階理科室エアコン用リ モコン不具合修繕
1020	学校施設管理課	037_緑地小学校	03_衛生	市内	プールサイド給水バルブ (シャワー系統)不具合修 繕
1021	学校施設管理課	037_緑地小学校	03_衛生	市外	プール濾過タンク排水弁 取替

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1022	学校施設管理課	037_緑地小学校	02_電気	市内	児童下足室照明不具合修繕
1023	学校施設管理課	037_緑地小学校	04_空調	市内	4階5年1組教室エアコン不具合修繕
1024	学校施設管理課	037_緑地小学校	01_建築	市内	4階廊下Pタイル不具合修繕
1025	学校施設管理課	037_緑地小学校	04_空調	市内	4階6年3組教室エアコン不具合修繕
1026	学校施設管理課	037_緑地小学校	01_建築	市内	2階2年2組教室塗床不具合修繕
1027	学校施設管理課	037_緑地小学校	01_建築	市内	5年2組教室窓シート貼り修繕
1028	学校施設管理課	037_緑地小学校	01_建築	市内	5年3組教室天井断熱修繕
1029	学校施設管理課	037_緑地小学校	01_建築	市外	給食配膳用リフトガイドシュー及び2階カゴ戸回り一式取替
1030	学校施設管理課	037_緑地小学校	02_電気	市内	中央階段3階～4階踊り場照明器具不具合修繕
1031	学校施設管理課	037_緑地小学校	01_建築	市内	1階児童下足室天井ボード不具合修繕(3枚)
1032	学校施設管理課	037_緑地小学校	03_衛生	市外	プール濾過装置圧力計・ポンプ不具合修繕
1033	学校施設管理課	037_緑地小学校	01_建築	市内	プール機械室壁・床面不具合修繕
1034	学校施設管理課	037_緑地小学校	01_建築	市外	2～4階給食配膳室シャッター不具合修繕(3箇所)
1035	学校施設管理課	037_緑地小学校	02_電気	市内	2階1年1組・1年3組教室照明器具不具合修繕(2台)
1036	学校施設管理課	037_緑地小学校	02_電気	市内	1階給食配膳室照明器具取替(6箇所)
1037	学校施設管理課	037_緑地小学校	05_消防	市内	屋外ポンプ室消火水槽ボルトタップ取替②
1038	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	01_建築	市内	体育館床フローリング不具合修繕
1039	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	02_電気	市内	体育館倉庫照明器具取替(2箇所)
1040	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	01_建築	市内	2年3組教室床面部分修繕②
1041	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	01_建築	市内	職員室運動場出入口扉不具合修繕
1042	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	01_建築	市外	1階プレイルーム・2階1年3組教室ガス栓不具合修繕(2箇所)
1043	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	01_建築	市内	1階給食配膳室床不具合修繕②
1044	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	02_電気	市内	本館2階1年生5教室他照明器具取替(6箇所)
1045	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	01_建築	市内	配膳室壁面漏水不具合修繕
1046	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	03_衛生	市内	プール排水溝不具合修繕②

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1047	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	03_衛生	市内	体育館雨水排水管不具合修繕
1048	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	02_電気	市内	1階職員室西廊下側照明不具合修繕
1049	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	04_空調	市外	本館2階1年1組～6組・4年1組～3組教室エアコン室内機薬品洗浄(18台)
1050	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	03_衛生	市内	本館1階西廊下手洗い場天井水漏れ不具合修繕
1051	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	01_建築	市内	本館4階廊下窓不具合修繕
1052	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	05_消防	市外	増築棟1階PS内煙感知器不具合修繕
1053	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	03_衛生	市内	1階東男子トイレ小便器漏水修繕②
1054	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	03_衛生	市内	体育館西側縦樋不具合修繕(2箇所)
1055	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	01_建築	市内	4階渡り廊下波板不良部修繕
1056	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	04_空調	市内	本館1階たけのこ教室エアコン不具合修繕
1057	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	02_電気	市内	本館3階4年4組教室照明器具不具合修繕
1058	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	03_衛生	市外	漏水調査
1059	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	03_衛生	市内	北側校舎4階東側男子トイレ小便器及びプール北西側水栓柱不具合修繕
1060	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	01_建築	市内	新館1～3階渡り廊下出入口扉不具合修繕
1061	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	01_建築	市内	本館4階更衣室窓(運動場側)不具合修繕(3箇所)
1062	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	03_衛生	市内	南門前側溝詰まり通管清掃
1063	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	02_電気	市内	1階第2職員室照明器具不具合修繕
1064	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	05_消防	市内	新校舎4階北側防火扉順位調整器不具合修繕
1065	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	02_電気	市内	1階第2職員室・たけのこ教室照明器具不具合修繕
1066	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	03_衛生	市内	体育館男女トイレ污水管不具合修繕
1067	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	03_衛生	市内	1階職員室シンク排水管不具合修繕
1068	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	02_電気	市内	本館2階家庭科室及び1年1組照明器具取替(3箇所)
1069	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	02_電気	市内	本館2階東階段前廊下照明器具不具合修繕
1070	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	02_電気	市内	本館3階2年2組教室照明器具不具合修繕
1071	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	02_電気	市内	1階第2職員室照明器具不具合修繕
1072	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	05_消防	市外	増築棟2階PS内作動式スポット型感知器取替

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1073	学校施設管理課	039_東泉丘小学校	09_セキュリティ	市外	職員室監視モニター不具合修繕
1074	学校施設管理課	039_東泉丘小学校	01_建築	市内	3階4年2組教室窓不具合修繕
1075	学校施設管理課	039_東泉丘小学校	03_衛生	市内	プール排水詰まり通管清掃
1076	学校施設管理課	039_東泉丘小学校	03_衛生	市内	屋外汚水桝内インバート破損修繕
1077	学校施設管理課	039_東泉丘小学校	02_電気	市内	1階給食配膳室照明不具合修繕
1078	学校施設管理課	039_東泉丘小学校	04_空調	市外	1階校長室・職員室エアコン不具合修繕
1079	学校施設管理課	039_東泉丘小学校	01_建築	市内	東校舎3階階段笠木不具合修繕
1080	学校施設管理課	039_東泉丘小学校	04_空調	市外	1階校長室・職員室システム室外機不具合修繕②
1081	学校施設管理課	039_東泉丘小学校	09_セキュリティ	市外	正門電気錠不具合修繕
1082	学校施設管理課	039_東泉丘小学校	05_消防	市内	体育館自動火災報知設備発信機・表示灯取替
1083	学校施設管理課	039_東泉丘小学校	03_衛生	市外	プール濾過装置ポンプ不具合修繕
1084	学校施設管理課	039_東泉丘小学校	03_衛生	市内	本館3階女子トイレ前手洗い給水配管不具合修繕②
1085	学校施設管理課	039_東泉丘小学校	05_消防	市内	4階配膳室小荷物昇降機煙感知器(2種)不具合修繕
1086	学校施設管理課	039_東泉丘小学校	02_電気	市内	南館3階図工室照明器具取替(2箇所)
1087	学校施設管理課	039_東泉丘小学校	02_電気	市内	南館2階家庭科室照明器具取替(8箇所)
1088	学校施設管理課	039_東泉丘小学校	02_電気	市内	本館4階5年1組教室前廊下照明器具不具合修繕
1089	学校施設管理課	040_北緑丘小学校	05_消防	市外	消火補給水槽ドレンバルブ、南棟階段煙感知器(2種)、北棟2階連動用煙感知器(3種)取替②
1090	学校施設管理課	040_北緑丘小学校	03_衛生	市内	4階職員用男子トイレ大便器(和式)不具合修繕
1091	学校施設管理課	040_北緑丘小学校	01_建築	市内	4階4年2組教室サッシ不具合修繕
1092	学校施設管理課	040_北緑丘小学校	03_衛生	市内	プール内側溝排水詰まり通管清掃
1093	学校施設管理課	040_北緑丘小学校	02_電気	市内	職員室照明器具不具合修繕
1094	学校施設管理課	040_北緑丘小学校	03_衛生	市外	プールろ過機不具合修繕
1095	学校施設管理課	040_北緑丘小学校	04_空調	市外	3階3年2組教室エアコン不具合修繕(2箇所)
1096	学校施設管理課	040_北緑丘小学校	03_衛生	市内	プールサイド側溝目皿取付(3箇所)
1097	学校施設管理課	040_北緑丘小学校	03_衛生	市外	プール濾過装置葉注装置配管不具合修繕

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1098	学校施設管理課	040_北緑丘小学校	04_空調	市外	3階2年2組教室・4階5年2組教室・5階英語ルーム エアコン不具合修繕(6台)
1099	学校施設管理課	041_新田南小学校	02_電気	市内	2階1年2組照明器具取替
1100	学校施設管理課	041_新田南小学校	01_建築	市内	北館1階渡り廊下扉不具合修繕
1101	学校施設管理課	041_新田南小学校	01_建築	市内	職員室前廊下雨漏り修繕
1102	学校施設管理課	041_新田南小学校	03_衛生	市内	屋上高架水槽ボールタップ不具合修繕
1103	学校施設管理課	041_新田南小学校	01_建築	市内	北館2階非常扉不具合修繕
1104	学校施設管理課	041_新田南小学校	01_建築	市内	北館4階廊下天井雨漏り修繕
1105	学校施設管理課	041_新田南小学校	04_空調	市内	1階職員室エアコン不具合修繕(2箇所)
1106	学校施設管理課	041_新田南小学校	01_建築	市内	渡り廊下取り合い部不具合修繕
1107	学校施設管理課	041_新田南小学校	02_電気	市内	正面玄関インターホン不具合修繕
1108	学校施設管理課	041_新田南小学校	02_電気	市内	南館1階保健室照明不具合修繕
1109	学校施設管理課	041_新田南小学校	05_消防	市外	北館高架水槽PS感知器(2種)取替
1110	学校施設管理課	041_新田南小学校	01_建築	市内	南館1階職員室前廊下雨漏り修繕
1111	学校施設管理課	041_新田南小学校	01_建築	市内	南館2階廊下他Pタイル貼替
1112	学校施設管理課	041_新田南小学校	09_セキュリティ	市外	正門・北門監視カメラ不具合修繕(2台)
1113	学校施設管理課	041_新田南小学校	02_電気	市内	北館1階2年1・2組教室照明器具取替(8台)
1114	学校施設管理課	041_新田南小学校	01_建築	市内	南館東側屋上扉不具合修繕
1115	学校施設管理課	041_新田南小学校	01_建築	市内	東側通用門扉不具合修繕
1116	学校施設管理課	041_新田南小学校	03_衛生	市内	体育館多目的トイレ不具合修繕②
1117	学校施設管理課	041_新田南小学校	03_衛生	市内	南館4階西側男子トイレ排水管用不具合修繕
1118	学校施設管理課	041_新田南小学校	03_衛生	市内	南館3階西側男子トイレ天井漏水不具合修繕
1119	学校施設管理課	041_新田南小学校	01_建築	市内	南館3階学習室窓不具合修繕
1120	学校施設管理課	041_新田南小学校	03_衛生	市内	体育館女子トイレ大便器(洋式)不具合修繕
1121	学校施設管理課	041_新田南小学校	01_建築	市内	体育館扉不具合修繕
1122	学校施設管理課	041_新田南小学校	03_衛生	市内	北館3階男子トイレ小便器排水管用不具合修繕
1123	学校施設管理課	041_新田南小学校	02_電気	市内	南館2階1年2組教室照明器具不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1124	学校施設管理課	041_新田南小学校	02_電気	市内	体育館アリーナ照明不具合修繕
1125	学校施設管理課	042_第一中学校	01_建築	市内	プール槽不良部修繕
1126	学校施設管理課	042_第一中学校	01_建築	市内	3階2年5組教室前方引き戸不具合修繕
1127	学校施設管理課	042_第一中学校	01_建築	市内	体育館スライド式鉄扉不具合修繕(その2)
1128	学校施設管理課	042_第一中学校	03_衛生	市内	体育館雨水排水桝不具合修繕
1129	学校施設管理課	042_第一中学校	01_建築	市内	体育館南西テラス雨漏り不具合修繕
1130	学校施設管理課	042_第一中学校	01_建築	市内	体育館南側庇コンクリート剝離修繕
1131	学校施設管理課	042_第一中学校	02_電気	市内	体育館時計不具合修繕
1132	学校施設管理課	042_第一中学校	05_消防	市外	漏水調査
1133	学校施設管理課	042_第一中学校	05_消防	市内	南館東側階段排煙窓不具合修繕
1134	学校施設管理課	042_第一中学校	06_外構	市内	南西グラウンド雨水排水配管不具合修繕②
1135	学校施設管理課	042_第一中学校	03_衛生	市内	南館4階西側男子トイレ手洗い水栓不具合修繕
1136	学校施設管理課	042_第一中学校	05_消防	市内	屋内消火栓用埋設消火配管漏水修繕②
1137	学校施設管理課	043_第二中学校	03_衛生	市内	高架水槽ライニング修繕
1138	学校施設管理課	043_第二中学校	04_空調	市内	北館2階1年1組教室エアコン不具合修繕
1139	学校施設管理課	043_第二中学校	03_衛生	市外	漏水調査
1140	学校施設管理課	043_第二中学校	05_消防	市内	1階屋外消火ポンプ室内消火栓設備不具合修繕
1141	学校施設管理課	043_第二中学校	02_電気	市内	本館2階理科室前廊下照明器具不具合修繕
1142	学校施設管理課	043_第二中学校	03_衛生	市内	北館3階西側男子トイレ大便器(和式)不具合修繕
1143	学校施設管理課	043_第二中学校	04_空調	市内	2階理科室エアコン不具合修繕②
1144	学校施設管理課	043_第二中学校	03_衛生	市内	プール棟前グラウンド埋設雨水配管不具合修繕
1145	学校施設管理課	043_第二中学校	09_セキュリティ	市外	正門セキュリティ不具合修繕
1146	学校施設管理課	043_第二中学校	04_空調	市内	北館3階2年5組教室後方エアコン不具合修繕
1147	学校施設管理課	043_第二中学校	02_電気	市内	北館2階図書館照明器具不具合修繕
1148	学校施設管理課	043_第二中学校	03_衛生	市外	プール濾過装置チャッキ弁取替
1149	学校施設管理課	043_第二中学校	04_空調	市内	北館3F学習室・視聴覚室エアコン不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1150	学校施設管理課	043_第二中学校	02_電気	市内	北館1階下足室前廊下・北館2階図書館照明器具不具合修繕(3箇所)
1151	学校施設管理課	043_第二中学校	09_セキュリティ	市外	正門電気錠不具合修繕
1152	学校施設管理課	043_第二中学校	01_建築	市内	北館1階・本館1階渡り廊下出入口扉不具合修繕
1153	学校施設管理課	043_第二中学校	02_電気	市内	北館2階図書館照明器具不具合修繕(2箇所)
1154	学校施設管理課	044_第三中学校	03_衛生	市内	4号館屋上高架水槽給水バルブ他取替
1155	学校施設管理課	044_第三中学校	01_建築	市内	体育館床フローリング不具合修繕
1156	学校施設管理課	044_第三中学校	08_その他	市内	体育館バレーボール支柱床金具天板取替
1157	学校施設管理課	044_第三中学校	02_電気	市内	体育館アリーナ照明不具合修繕
1158	学校施設管理課	044_第三中学校	01_建築	市内	体育館小窓カーテンレール不具合修繕②
1159	学校施設管理課	044_第三中学校	01_建築	市内	体育館南東側防水不良修繕
1160	学校施設管理課	044_第三中学校	01_建築	市内	体育館グラウンド側雨漏り修繕②
1161	学校施設管理課	044_第三中学校	01_建築	市内	1階第一相談室天井漏水修繕
1162	学校施設管理課	044_第三中学校	01_建築	市外	2号館1階家庭科準備室前廊下窓(下段)不具合修繕
1163	学校施設管理課	044_第三中学校	01_建築	市内	1号館中央入口廊下床柵不具合修繕
1164	学校施設管理課	044_第三中学校	04_空調	市内	5号館3階2年4組教室エアコン不具合修繕
1165	学校施設管理課	044_第三中学校	09_セキュリティ	市外	南門インターホン不具合修繕
1166	学校施設管理課	044_第三中学校	01_建築	市内	体育館前通路天井剥落危険部修繕
1167	学校施設管理課	044_第三中学校	01_建築	市内	1階4号館・3号館渡り廊下漏水修繕
1168	学校施設管理課	044_第三中学校	03_衛生	市内	グラウンド側溝詰まり通管清掃
1169	学校施設管理課	044_第三中学校	01_建築	市内	2号館1階外壁不具合修繕
1170	学校施設管理課	044_第三中学校	02_電気	市内	1階事務室照明器具不具合修繕
1171	学校施設管理課	044_第三中学校	03_衛生	市外	プール濾過装置圧力計配管及び集毛器締具不具合修繕
1172	学校施設管理課	044_第三中学校	03_衛生	市内	3号館3階男子トイレ大便器(洋式)不具合修繕
1173	学校施設管理課	044_第三中学校	01_建築	市内	1号館3階1年6組教室床不具合修繕
1174	学校施設管理課	044_第三中学校	09_セキュリティ	市外	正門・小門電気錠不具合修繕
1175	学校施設管理課	044_第三中学校	02_電気	市内	5号館3階音楽室照明器具取替(3箇所)

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1176	学校施設管理課	044_第三中学校	03_衛生	市内	4号館1階更衣室男子トイレ排水不具合修繕
1177	学校施設管理課	044_第三中学校	03_衛生	市内	4号館1階男子トイレ小便器不具合修繕
1178	学校施設管理課	044_第三中学校	02_電気	市内	5号館3階音楽室照明器具取替
1179	学校施設管理課	044_第三中学校	03_衛生	市内	2号館1階手洗い排水管破損修繕
1180	学校施設管理課	044_第三中学校	01_建築	市内	1号館3階1年8組教室床不具合修繕
1181	学校施設管理課	044_第三中学校	09_セキュリティ	市外	南門防犯カメラ不具合修繕
1182	学校施設管理課	045_第四中学校	03_衛生	市内	プール排水弁不具合修繕
1183	学校施設管理課	045_第四中学校	02_電気	市内	グラウンド夜間照明塔カラスの巣撤去作業(2箇所)
1184	学校施設管理課	045_第四中学校	01_建築	市内	プール縁タイル不具合修繕
1185	学校施設管理課	045_第四中学校	03_衛生	市内	プール排水不具合修繕
1186	学校施設管理課	045_第四中学校	04_空調	市内	1階職員室エアコン不具合修繕
1187	学校施設管理課	045_第四中学校	01_建築	市内	運動場北側埋設給水管漏水修繕
1188	学校施設管理課	045_第四中学校	04_空調	市内	西館3階2年2組エアコン不具合修繕
1189	学校施設管理課	045_第四中学校	02_電気	市内	本館1階廊下西階段付近照明器具不具合修繕
1190	学校施設管理課	045_第四中学校	03_衛生	市内	本館3階女子トイレ洗面台排水トラップ取替
1191	学校施設管理課	045_第四中学校	01_建築	市内	本館横テラス点字タイル不具合修繕②
1192	学校施設管理課	045_第四中学校	03_衛生	市外	プール濾過装置プレコート槽不具合修繕
1193	学校施設管理課	045_第四中学校	01_建築	市内	東館前ウッドデッキ側板不具合修繕
1194	学校施設管理課	045_第四中学校(夜間)	04_空調	市内	本館2階夜間4教室エアコン不具合修繕
1195	学校施設管理課	045_第四中学校(夜間)	04_空調	市内	1階夜間学級職員室エアコン不具合修繕
1196	学校施設管理課	046_第五中学校	01_建築	市内	プール槽不良部修繕
1197	学校施設管理課	046_第五中学校	05_消防	市内	体育館誘導灯取替
1198	学校施設管理課	046_第五中学校	09_セキュリティ	市外	正門電気錠不具合修繕
1199	学校施設管理課	046_第五中学校	03_衛生	市外	プールろ過装置集毛器不具合修繕
1200	学校施設管理課	046_第五中学校	04_空調	市内	南館1階教育相談室他2教室エアコン不具合修繕(3台)
1201	学校施設管理課	046_第五中学校	04_空調	市内	南館2階通級教室エアコン不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1202	学校施設管理課	046_第五中学校	05_消防	市内	屋上消火補給水槽不具合修繕
1203	学校施設管理課	047_第七中学校	03_衛生	市外	プール濾過機圧力計不具合修繕
1204	学校施設管理課	047_第七中学校	01_建築	市内	3階PC教室前廊下及び4階音楽室前廊下Pタイル不具合修繕
1205	学校施設管理課	047_第七中学校	03_衛生	市外	漏水調査
1206	学校施設管理課	047_第七中学校	03_衛生	市内	4階北側2年2組前女子トイレ大便器(和式)フラッシュバルブ漏水修繕
1207	学校施設管理課	047_第七中学校	01_建築	市内	プール不良部修繕
1208	学校施設管理課	047_第七中学校	03_衛生	市外	プール消防用水吐出プレート不具合修繕
1209	学校施設管理課	047_第七中学校	01_建築	市内	西校舎2階渡り廊下外壁ひび割れ不具合修繕
1210	学校施設管理課	047_第七中学校	01_建築	市内	4階1年1組・2階2年2組教室前扉不具合修繕
1211	学校施設管理課	047_第七中学校	03_衛生	市外	漏水調査
1212	学校施設管理課	047_第七中学校	03_衛生	市内	給水配管漏水修繕
1213	学校施設管理課	047_第七中学校	04_空調	市内	3階家庭科室エアコン配管不具合修繕
1214	学校施設管理課	047_第七中学校	03_衛生	市内	プール男子トイレ小便器漏水修繕
1215	学校施設管理課	047_第七中学校	02_電気	市内	3階PC室照明取替(2箇所)
1216	学校施設管理課	047_第七中学校	03_衛生	市外	プール濾過装置ポンプ不具合修繕②
1217	学校施設管理課	047_第七中学校	03_衛生	市内	本館西側1・3階男子トイレ小便器不具合修繕(2箇所)
1218	学校施設管理課	047_第七中学校	09_セキュリティ	市外	職員室セキュリティロック不具合修繕
1219	学校施設管理課	048_第八中学校	02_電気	市内	校長室照明器具取替
1220	学校施設管理課	048_第八中学校	02_電気	市内	2階理科準備室照明器具取替
1221	学校施設管理課	048_第八中学校	01_建築	市内	プールサイド不具合修繕
1222	学校施設管理課	048_第八中学校	03_衛生	市内	4号館3階第一美術室人研ぎ流し排水詰まり通管清掃
1223	学校施設管理課	048_第八中学校	01_建築	市内	各所漏水修繕
1224	学校施設管理課	048_第八中学校	01_建築	市内	2階職員室・事務室天井塗装ボード不具合修繕
1225	学校施設管理課	048_第八中学校	01_建築	市内	校舎正面階段タイル、2号館2階1年1組前廊下天井不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1226	学校施設管理課	048_第八中学校	02_電気	市内	1階分電盤(1L-3)・2階分電盤(2L-3)絶縁不良調査
1227	学校施設管理課	048_第八中学校	02_電気	市内	3号館3階階段踊り場照明不具合修繕
1228	学校施設管理課	048_第八中学校	03_衛生	市内	1階調理室前女子トイレ天井漏水修繕
1229	学校施設管理課	048_第八中学校	03_衛生	市内	3号館2階男子トイレ大便器(和式→洋式)取替、3階男子トイレ小便器漏水修繕
1230	学校施設管理課	048_第八中学校	02_電気	市内	3号館1階多目的教室照明不具合修繕(2箇所)
1231	学校施設管理課	048_第八中学校	01_建築	市内	2階職員室扉不具合修繕
1232	学校施設管理課	048_第八中学校	04_空調	市内	2階校長室エアコン不具合調査
1233	学校施設管理課	048_第八中学校	09_セキュリティ	市外	正門電気錠不具合修繕
1234	学校施設管理課	048_第八中学校	03_衛生	市内	グラウンド北西倉庫裏水栓柱漏水修繕
1235	学校施設管理課	048_第八中学校	03_衛生	市内	公用車駐車場漏水修繕②
1236	学校施設管理課	048_第八中学校	05_消防	市内	2号館1階西階段防火扉不具合修繕
1237	学校施設管理課	048_第八中学校	04_空調	市内	3号館2階国際教室エアコン不具合修繕
1238	学校施設管理課	048_第八中学校	01_建築	市内	3号館3階2年3組廊下前雨水角ます通管清掃
1239	学校施設管理課	048_第八中学校	04_空調	市内	職員室エアコン不具合修繕
1240	学校施設管理課	048_第八中学校	04_空調	市内	2階校長室エアコン不具合修繕
1241	学校施設管理課	048_第八中学校	01_建築	市内	体育館西側壁面不具合修繕②
1242	学校施設管理課	048_第八中学校	09_セキュリティ	市内	体育館教官室扉鍵不具合修繕
1243	学校施設管理課	048_第八中学校	03_衛生	市内	1階中央廊下排水管不具合修繕
1244	学校施設管理課	048_第八中学校	04_空調	市内	職員室エアコン不具合修繕
1245	学校施設管理課	048_第八中学校	03_衛生	市内	体育館男子トイレハイタンク不具合修繕
1246	学校施設管理課	048_第八中学校	01_建築	市内	1階下足室扉不具合修繕
1247	学校施設管理課	048_第八中学校	09_セキュリティ	市外	2階職員室インターホン受話器不具合修繕
1248	学校施設管理課	048_第八中学校	04_空調	市内	1号館2階保健室他不具合修繕(2箇所)
1249	学校施設管理課	048_第八中学校	02_電気	市内	2階理科準備室照明器具取替
1250	学校施設管理課	048_第八中学校	02_電気	市内	2階職員室照明器具不具合修繕
1251	学校施設管理課	048_第八中学校	08_その他	市外	2号館3階生徒会室ガス栓不具合修繕(2箇所)

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1252	学校施設管理課	049_第九中学校	05_消防	市内	体育館誘導灯不具合修繕
1253	学校施設管理課	049_第九中学校	01_建築	市内	A棟B棟間渡り廊下扉不具合修繕
1254	学校施設管理課	049_第九中学校	01_建築	市内	プールサイド不具合修繕
1255	学校施設管理課	049_第九中学校	03_衛生	市内	B棟1階西側女子トイレ大便器(和式)詰まり通管清掃
1256	学校施設管理課	049_第九中学校	01_建築	市内	A棟2階職員女子トイレブース錠前他不具合修繕
1257	学校施設管理課	049_第九中学校	03_衛生	市内	A棟1階用務員室流し台漏水修繕
1258	学校施設管理課	049_第九中学校	02_電気	市内	B棟2階3年7組教室照明器具取替
1259	学校施設管理課	049_第九中学校	03_衛生	市内	C棟1階男女トイレ排水管不具合修繕
1260	学校施設管理課	049_第九中学校	04_空調	市内	B棟1階1年2組教室エアコン不具合修繕
1261	学校施設管理課	049_第九中学校	04_空調	市内	B棟西2階3年7組教室エアコン操作BOX不具合修繕
1262	学校施設管理課	049_第九中学校	04_空調	市内	B棟1階1年2組教室エアコン不具合修繕〈その2〉
1263	学校施設管理課	049_第九中学校	04_空調	市内	A棟2階西会議室エアコン不具合修繕
1264	学校施設管理課	049_第九中学校	05_消防	市内	屋内消火栓設備流量計取替
1265	学校施設管理課	049_第九中学校	04_空調	市内	2階保健室エアコン不具合修繕
1266	学校施設管理課	049_第九中学校	04_空調	市内	B棟東3階2年1組教室エアコン不具合修繕(2台)
1267	学校施設管理課	049_第九中学校	03_衛生	市外	漏水調査
1268	学校施設管理課	049_第九中学校	09_セキュリティー	市外	通用門ドアロック不具合修繕
1269	学校施設管理課	049_第九中学校	03_衛生	市内	プール女子トイレピット内給水配管不具合修繕
1270	学校施設管理課	049_第九中学校	05_消防	市内	C棟1階被覆室前廊下誘導灯撤去処分
1271	学校施設管理課	049_第九中学校	03_衛生	市内	B棟東1・3階、A棟西3階男子トイレ小便器不具合修繕
1272	学校施設管理課	049_第九中学校	02_電気	市内	B棟2階3年9組教室照明器具不具合修繕
1273	学校施設管理課	049_第九中学校	01_建築	市内	B棟2階東側男子トイレ扉不具合修繕
1274	学校施設管理課	049_第九中学校	01_建築	市内	B棟3階2年1組教室窓(廊下側)不具合修繕
1275	学校施設管理課	049_第九中学校	01_建築	市内	正門門扉不具合修繕
1276	学校施設管理課	049_第九中学校	03_衛生	市外	プール濾過装置ポンプ不具合修繕
1277	学校施設管理課	049_第九中学校	04_空調	市外	C棟4階パソコン室エアコン3台不具合調査

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1278	学校施設管理課	049_第九中学校	03_衛生	市内	B棟1階女子トイレ詰まり 不具合修繕
1279	学校施設管理課	049_第九中学校	03_衛生	市内	C棟2階美術室手洗い場排水 管・屋外排水桝不具合 修繕
1280	学校施設管理課	049_第九中学校	04_空調	市内	A棟西3階2年5組教室エア コン不具合修繕
1281	学校施設管理課	049_第九中学校	02_電気	市内	1階金工室・2階理科準備 室照明器具不具合修繕(3 台)
1282	学校施設管理課	049_第九中学校	03_衛生	市内	中庭散水系統埋設給水配 管不具合修繕
1283	学校施設管理課	049_第九中学校	02_電気	市内	B棟4階3年1組教室照明器 具不具合修繕
1284	学校施設管理課	049_第九中学校	02_電気	市内	B棟3階2年1組教室照明器 具不具合修繕
1285	学校施設管理課	051_第十一中学校	01_建築	市内	グラウンド陥没穴埋め戻 し修繕②
1286	学校施設管理課	051_第十一中学校	02_電気	市内	南館3階2年5組教室前廊 下照明器具取替
1287	学校施設管理課	051_第十一中学校	02_電気	市内	体育教官室内コンセント 不具合修繕
1288	学校施設管理課	051_第十一中学校	02_電気	市内	北館4F1年3組教室前廊下 照明器具取替
1289	学校施設管理課	051_第十一中学校	03_衛生	市内	プール男子・女子トイレ 大便器(和式)不具合修繕 (4箇所)
1290	学校施設管理課	051_第十一中学校	05_消防	市内	体育館誘導灯取替
1291	学校施設管理課	051_第十一中学校	02_電気	市内	北館4階音楽準備室照明 器具不具合修繕
1292	学校施設管理課	051_第十一中学校	03_衛生	市内	南館2階東側男子トイレ 詰まり通管清掃
1293	学校施設管理課	051_第十一中学校	02_電気	市内	南館2階図書室照明器具 取替
1294	学校施設管理課	051_第十一中学校	01_建築	市内	北館2階東側男子トイ レ・南館3階3年8組教室 扉不具合修繕
1295	学校施設管理課	051_第十一中学校	01_建築	市内	北館2階第1・2理科室、 北館3階調理実習室排水 溝不具合修繕
1296	学校施設管理課	051_第十一中学校	01_建築	市内	体育館横壁面漏水修繕②
1297	学校施設管理課	051_第十一中学校	01_建築	市内	グラウンド西側陥没埋め 戻し修繕②
1298	学校施設管理課	051_第十一中学校	02_電気	市内	本館3階3年6組照明器具 取替
1299	学校施設管理課	051_第十一中学校	03_衛生	市内	本館3階西側男子トイレ 大便器(和式)不具合修繕
1300	学校施設管理課	051_第十一中学校	01_建築	市内	体育館舞台下収納庫不具 合修繕
1301	学校施設管理課	051_第十一中学校	01_建築	市内	南館1階中央玄関庇コン クリート剝離修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1302	学校施設管理課	051_第十一中学校	02_電気	市内	南館2階図書室照明不具合修繕
1303	学校施設管理課	051_第十一中学校	02_電気	市内	南館2階図書室照明不具合修繕
1304	学校施設管理課	051_第十一中学校	02_電気	市内	南館3階3年6組照明不具合修繕
1305	学校施設管理課	051_第十一中学校	03_衛生	市内	北館3階西側男子トイレ大便器(和式→洋式)取替修繕②
1306	学校施設管理課	051_第十一中学校	04_空調	市内	北館2階理科室2エアコン不具合修繕
1307	学校施設管理課	051_第十一中学校	03_衛生	市内	北館1階金工室水漏れ不具合修繕
1308	学校施設管理課	051_第十一中学校	02_電気	市内	2階図書室照明不具合修繕(3箇所)
1309	学校施設管理課	051_第十一中学校	02_電気	市内	南館2階2年5組教室照明不具合修繕
1310	学校施設管理課	051_第十一中学校	04_空調	市内	北館3階3年3組教室エアコン不具合修繕(2台)
1311	学校施設管理課	051_第十一中学校	03_衛生	市内	グラウンド雨水排水配管不具合修繕
1312	学校施設管理課	051_第十一中学校	02_電気	市内	南館2階図書室照明器具不具合修繕(3台)
1313	学校施設管理課	051_第十一中学校	04_空調	市内	南館3階3年9組教室後側エアコン不具合修繕
1314	学校施設管理課	051_第十一中学校	02_電気	市内	北館4階1年9組教室照明器具不具合修繕
1315	学校施設管理課	051_第十一中学校	03_衛生	市内	グラウンド陥没穴埋め戻し修繕
1316	学校施設管理課	051_第十一中学校	02_電気	市内	北館2階2年3組教室照明器具不具合修繕
1317	学校施設管理課	051_第十一中学校	01_建築	市内	北館3階3年3組教室他廊下窓不具合修繕(46枚)
1318	学校施設管理課	051_第十一中学校	03_衛生	市内	1階給食配膳室行き給水配管漏水修繕
1319	学校施設管理課	051_第十一中学校	01_建築	市内	グラウンド陥没穴埋め戻し修繕
1320	学校施設管理課	051_第十一中学校	02_電気	市内	北館4階1年2組教室・南校舎1階コンピュータ室照明器具不具合修繕
1321	学校施設管理課	051_第十一中学校	02_電気	市内	4階1年5組教室黒板灯取替(2台)
1322	学校施設管理課	051_第十一中学校	04_空調	市内	2階配膳室エアコン不具合修繕(2台)
1323	学校施設管理課	051_第十一中学校	02_電気	市内	北館3階廊下・南館3階廊下・3年6組教室照明器具不具合修繕
1324	学校施設管理課	051_第十一中学校	02_電気	市内	2階理科室2照明器具不具合修繕
1325	学校施設管理課	051_第十一中学校	03_衛生	市内	北館3階調理室流し台排水パイプ不具合修繕(5箇所)②
1326	学校施設管理課	051_第十一中学校	02_電気	市内	2階理科室1照明器具不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1327	学校施設管理課	051_第十一中学校	02_電気	市内	北館2階2年1組教室照明器具不具合修繕
1328	学校施設管理課	051_第十一中学校	03_衛生	市外	南館西側2～4階男子トイレ小便器不具合修繕
1329	学校施設管理課	051_第十一中学校	04_空調	市外	南館1階パソコンルームエアコン不具合調査
1330	学校施設管理課	051_第十一中学校	02_電気	市内	北館2階2年3組教室照明器具不具合修繕
1331	学校施設管理課	051_第十一中学校	02_電気	市内	北館4階音楽室前廊下照明器具不具合修繕
1332	学校施設管理課	051_第十一中学校	03_衛生	市内	南館3階西側女子トイレ手洗い排水管不具合修繕
1333	学校施設管理課	052_第十二中学校	01_建築	市内	南館西側2・3階男子トイレアコーディオンカーテン不具合修繕(2箇所)
1334	学校施設管理課	052_第十二中学校	03_衛生	市内	南館3階女子トイレ天井漏水修繕
1335	学校施設管理課	052_第十二中学校	02_電気	市内	南館1階校長室照明器具不具合修繕
1336	学校施設管理課	052_第十二中学校	05_消防	市内	北館3階防火扉不具合修繕
1337	学校施設管理課	052_第十二中学校	02_電気	市内	校長室照明不具合修繕
1338	学校施設管理課	052_第十二中学校	03_衛生	市内	体育館横埋設給水配管漏水修繕
1339	学校施設管理課	052_第十二中学校	03_衛生	市外	プールろ過装置不具合修繕
1340	学校施設管理課	052_第十二中学校	01_建築	市内	職員玄関扉不具合修繕
1341	学校施設管理課	052_第十二中学校	02_電気	市内	南館2階進路相談室黑板灯取替(2箇所)
1342	学校施設管理課	052_第十二中学校	03_衛生	市内	北館4階女子トイレ大便器(和式)不具合修繕
1343	学校施設管理課	052_第十二中学校	05_消防	市内	消防設備不具合修繕
1344	学校施設管理課	052_第十二中学校	03_衛生	市内	南館校舎南側散水栓系統埋設給水配管不具合修繕
1345	学校施設管理課	052_第十二中学校	03_衛生	市内	南館1階西側男子・女子トイレ不具合修繕(4箇所)
1346	学校施設管理課	052_第十二中学校	04_空調	市内	南館3階2年1組教室換気扇不具合修繕
1347	学校施設管理課	053_第十三中学校	01_建築	市内	体育館教官室錠前不具合修繕
1348	学校施設管理課	053_第十三中学校	03_衛生	市内	2階第一理科準備室手洗い排水管不具合修繕
1349	学校施設管理課	053_第十三中学校	05_消防	市内	体育館誘導灯取替(2箇所)
1350	学校施設管理課	053_第十三中学校	01_建築	市内	プール槽不具合修繕
1351	学校施設管理課	053_第十三中学校	02_電気	市内	1階分電盤(BL-1)屋外水銀灯回路絶縁不良修繕②
1352	学校施設管理課	053_第十三中学校	04_空調	市内	2階3年4組教室エアコン不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1353	学校施設管理課	053_第十三中学校	03_衛生	市内	プールシャワー用給水レバー不具合修繕
1354	学校施設管理課	053_第十三中学校	04_空調	市内	2階職員室エアコン不具合修繕
1355	学校施設管理課	053_第十三中学校	04_空調	市内	南館4階1年4組エアコン不具合調査
1356	学校施設管理課	053_第十三中学校	09_セキュリティ	市内	北館1階渡り廊下扉鍵不具合修繕
1357	学校施設管理課	053_第十三中学校	04_空調	市内	4階1年1組教室エアコン不具合修繕
1358	学校施設管理課	053_第十三中学校	04_空調	市外	2階3年3組教室・4階1年3組教室エアコン不具合修繕
1359	学校施設管理課	053_第十三中学校	05_消防	市内	普通教室棟3階東階段防火扉連動用煙感知器(3種)取替
1360	学校施設管理課	053_第十三中学校	04_空調	市内	南館4階1年2組教室エアコン不具合修繕(2台)
1361	学校施設管理課	053_第十三中学校	05_消防	市内	体育館誘導灯不具合修繕(2箇所)
1362	学校施設管理課	053_第十三中学校	05_消防	市内	1階ポンプ室屋内消火栓設備不具合修繕
1363	学校施設管理課	053_第十三中学校	02_電気	市内	2階職員室照明器具不具合修繕
1364	学校施設管理課	053_第十三中学校	02_電気	市内	北館4階東側・西側廊下、校長室照明器具取替(3箇所)
1365	学校施設管理課	053_第十三中学校	02_電気	市内	南館1階支援教室照明器具取替
1366	学校施設管理課	053_第十三中学校	08_その他	市内	西館3階国語科準備室ガス栓取替
1367	学校施設管理課	053_第十三中学校	02_電気	市内	南館4階1年2組教室照明器具取替
1368	学校施設管理課	053_第十三中学校	04_空調	市内	南館2階3年2組・3年3組教室エアコン不具合修繕
1369	学校施設管理課	053_第十三中学校	02_電気	市内	南館4階1年1組教室照明器具取替
1370	学校施設管理課	053_第十三中学校	02_電気	市内	北館4階廊下及び男子トイレ照明器具取替(3箇所)
1371	学校施設管理課	053_第十三中学校	01_建築	市内	北館2階東側階段前窓枠不具合修繕
1372	学校施設管理課	053_第十三中学校	02_電気	市内	北館4階1年6組教室照明器具不具合修繕
1373	学校施設管理課	053_第十三中学校	02_電気	市内	2階職員室照明器具不具合修繕
1374	学校施設管理課	054_第十四中学校	01_建築	市内	正門門扉不具合修繕
1375	学校施設管理課	054_第十四中学校	01_建築	市内	特別棟1階渡り廊下扉不具合修繕
1376	学校施設管理課	054_第十四中学校	05_消防	市内	屋内消火栓用表示灯取替
1377	学校施設管理課	054_第十四中学校	01_建築	市内	本館4階廊下天井ボード不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1378	学校施設管理課	054_第十四中学校	03_衛生	市外	ろ過ポンプ不具合修繕
1379	学校施設管理課	054_第十四中学校	02_電気	市内	2階3年4組教室黒板灯(2箇所)・照明器具取替(6箇所)
1380	学校施設管理課	054_第十四中学校	02_電気	市内	本館1階1年2組照明器具取替(2箇所)
1381	学校施設管理課	054_第十四中学校	01_建築	市内	プール不良部修繕
1382	学校施設管理課	054_第十四中学校	03_衛生	市外	プールろ過ポンプ不具合修繕
1383	学校施設管理課	054_第十四中学校	05_消防	市内	東普通教室棟4階煙感知器(2種)取替
1384	学校施設管理課	054_第十四中学校	01_建築	市内	本館3階西側男子トイレ小便器仕切板不具合修繕
1385	学校施設管理課	054_第十四中学校	03_衛生	市内	プール用シャワー漏水修繕(2箇所)
1386	学校施設管理課	054_第十四中学校	08_その他	市外	1階美術準備室・2階第1理科準備室・体育教室室ガス漏れ修繕(3箇所)
1387	学校施設管理課	054_第十四中学校	02_電気	市内	1階トイレ分電盤絶縁不良調査
1388	学校施設管理課	054_第十四中学校	09_セキュリティ	市外	正門インターホン不具合修繕
1389	学校施設管理課	054_第十四中学校	01_建築	市内	体育館トイレドアノブ取替
1390	学校施設管理課	054_第十四中学校	03_衛生	市内	本館3階西側男子大便器(洋式・和式)排水詰まり通管清掃
1391	学校施設管理課	054_第十四中学校	03_衛生	市内	本館1階西側男子トイレ小便器不具合修繕②
1392	学校施設管理課	054_第十四中学校	03_衛生	市外	プール濾過装置タンク・配管不具合修繕
1393	学校施設管理課	054_第十四中学校	01_建築	市内	プール女子トイレブース鍵破損修繕
1394	学校施設管理課	054_第十四中学校	03_衛生	市内	プール濾過装置タンク基礎不具合修繕
1395	学校施設管理課	054_第十四中学校	02_電気	市内	本館1階生徒下足室照明器具不具合修繕(2箇所)
1396	学校施設管理課	054_第十四中学校	05_消防	市内	体育館誘導灯不具合修繕(2箇所)
1397	学校施設管理課	055_第十五中学校	03_衛生	市外	プール濾過機塩素器配管不具合修繕
1398	学校施設管理課	055_第十五中学校	01_建築	市内	1階調理室床不具合修繕
1399	学校施設管理課	055_第十五中学校	09_セキュリティ	市内	1F放送室、職員室扉錠不具合修繕
1400	学校施設管理課	055_第十五中学校	01_建築	市内	プール槽内排水溝不具合修繕
1401	学校施設管理課	055_第十五中学校	03_衛生	市内	プール更衣室側地面陥没修繕
1402	学校施設管理課	055_第十五中学校	03_衛生	市内	2階理科室前男子トイレ大便器(洋式)不具合修繕②

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1403	学校施設管理課	055_第十五中学校	02_電気	市内	職員室照明不具合修繕
1404	学校施設管理課	055_第十五中学校	03_衛生	市内	用務員室流し台漏水修繕
1405	学校施設管理課	055_第十五中学校	03_衛生	市外	プールろ過装置不具合修繕
1406	学校施設管理課	055_第十五中学校	04_空調	市内	本館4階1年2組教室エアコン不具合修繕(2台)
1407	学校施設管理課	055_第十五中学校	02_電気	市内	1階職員室照明不具合修繕
1408	学校施設管理課	055_第十五中学校	03_衛生	市内	プールシャワー不具合修繕②
1409	学校施設管理課	055_第十五中学校	02_電気	市内	1階職員室照明不具合修繕
1410	学校施設管理課	055_第十五中学校	01_建築	市内	西館2～4階非常階段扉不具合修繕
1411	学校施設管理課	055_第十五中学校	02_電気	市内	2階3年2組教室照明器具不具合修繕
1412	学校施設管理課	055_第十五中学校	02_電気	市内	1階木工室・金工室照明器具不具合修繕(2台)
1413	学校施設管理課	055_第十五中学校	03_衛生	市外	プールろ過ポンプ漏水修繕
1414	学校施設管理課	055_第十五中学校	02_電気	市内	外灯不具合修繕(3箇所)
1415	学校施設管理課	055_第十五中学校	04_空調	市内	新館4階1年5組教室内エアコン不具合修繕
1416	学校施設管理課	055_第十五中学校	01_建築	市内	本館2階廊下他天井ボード不具合修繕(7箇所)
1417	学校施設管理課	055_第十五中学校	02_電気	市内	4階音楽室・2階多目的教室・理科準備室照明器具不具合修繕
1418	学校施設管理課	055_第十五中学校	05_消防	市内	東棟2F・特教棟1F西階段防火扉連動用煙感知器(3種)取替(2箇所)
1419	学校施設管理課	055_第十五中学校	02_電気	市内	職員室照明器具取替
1420	学校施設管理課	055_第十五中学校	04_空調	市外	3階図書館空調機不具合修繕
1421	学校施設管理課	055_第十五中学校	01_建築	市内	4階1年3組前男子トイレ掃除道具入れ扉不具合修繕
1422	学校施設管理課	055_第十五中学校	03_衛生	市内	1階生徒下足前女子トイレ汚水管不具合修繕
1423	学校施設管理課	056_第十六中学校	01_建築	市内	体育館床フローリング不具合修繕
1424	学校施設管理課	056_第十六中学校	09_セキュリティ	市内	南館西側2～4階・北館東側1階非常階段扉鍵取替(4箇所)
1425	学校施設管理課	056_第十六中学校	03_衛生	市内	南館4階女子トイレ不具合修繕
1426	学校施設管理課	056_第十六中学校	05_消防	市内	南館3階防火扉不具合修繕
1427	学校施設管理課	056_第十六中学校	01_建築	市内	西門扉不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1428	学校施設管理課	056_第十六中学校	03_衛生	市内	南館2階生徒男子トイレ 天井漏水修繕
1429	学校施設管理課	056_第十六中学校	03_衛生	市内	北館1階調理室排水不具 合修繕
1430	学校施設管理課	056_第十六中学校	01_建築	市内	3階男子トイレ入口扉・ 個室扉不具合修繕
1431	学校施設管理課	056_第十六中学校	04_空調	市内	南館3階2年3組教室エア コン不具合修繕
1432	学校施設管理課	056_第十六中学校	02_電気	市内	1階多目的教室照明不具 合修繕
1433	学校施設管理課	056_第十六中学校	04_空調	市内	南館2階職員室他2教室エ アコン不具合修繕
1434	学校施設管理課	056_第十六中学校	02_電気	市内	南館3階エレベーター前 廊下照明不具合修繕
1435	学校施設管理課	056_第十六中学校	04_空調	市内	2階職員室エアコン不具 合修繕
1436	学校施設管理課	056_第十六中学校	04_空調	市内	2階1年3組教室エアコン 不具合修繕
1437	学校施設管理課	056_第十六中学校	03_衛生	市内	玄関前側溝グレーチング 受枠不具合修繕
1438	学校施設管理課	056_第十六中学校	05_消防	市内	体育館ぶどう棚煙感知器 (2種)取替(2箇所)
1439	学校施設管理課	056_第十六中学校	05_消防	市内	特別教室棟4階東階段防 火扉不具合修繕
1440	学校施設管理課	056_第十六中学校	01_建築	市内	南館1階放送室扉錠前不 具合修繕
1441	学校施設管理課	056_第十六中学校	03_衛生	市内	南館2F・3F女子トイレ大 便器(和式)不具合修繕
1442	学校施設管理課	056_第十六中学校	02_電気	市内	北館3階図書館照明器具 不具合修繕(4箇所)
1443	学校施設管理課	056_第十六中学校	03_衛生	市内	南館4階東側女子トイレ 大便器(和式)他不具合修 繕(3箇所)
1444	学校施設管理課	056_第十六中学校	04_空調	市内	南館2階職員室エアコン 不具合修繕
1445	学校施設管理課	056_第十六中学校	03_衛生	市内	南館西側4階男子トイレ (洋式・和式)・1階女子 トイレ大便器(和式)不具 合修繕
1446	学校施設管理課	056_第十六中学校	01_建築	市内	南門門扉不具合修繕
1447	学校施設管理課	056_第十六中学校	03_衛生	市内	南館2階西側男子トイレ (洋式)・北館3階男子ト イレ(和式)不具合修繕
1448	学校施設管理課	056_第十六中学校	01_建築	市内	南館2階1年2組教室窓ク レセント錠破損修繕
1449	学校施設管理課	056_第十六中学校	03_衛生	市内	南館1階男子トイレSK不 具合修繕
1450	学校施設管理課	056_第十六中学校	04_空調	市内	南館4階3年3組教室エア コン不具合修繕②
1451	学校施設管理課	056_第十六中学校	01_建築	市内	南館4階倉庫扉鍵不具合 修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1452	学校施設管理課	056_第十六中学校	03_衛生	市内	南館3階西側女子トイレ 他大便器(和式)不具合修繕(3箇所)
1453	学校施設管理課	056_第十六中学校	01_建築	市内	南館4階倉庫扉不具合修繕
1454	学校施設管理課	057_第十七中学校	05_消防	市内	1階職員室火災受信盤誤 発報修繕
1455	学校施設管理課	057_第十七中学校	01_建築	市内	体育館下屋防水不良部撤 去修繕
1456	学校施設管理課	057_第十七中学校	01_建築	市内	体育館下屋防水修繕
1457	学校施設管理課	057_第十七中学校	05_消防	市内	1F相談室(倉庫)熱感知器 取替
1458	学校施設管理課	057_第十七中学校	04_空調	市内	空調機冷媒配管ラッキン グ不具合修繕
1459	学校施設管理課	057_第十七中学校	01_建築	市内	体育館・渡り廊下外壁不 具合修繕
1460	学校施設管理課	057_第十七中学校	02_電気	市内	特別教室棟4階音楽準備 室・第二音楽室照明器具 取替(4箇所)
1461	学校施設管理課	057_第十七中学校	01_建築	市内	プール不具合修繕
1462	学校施設管理課	057_第十七中学校	01_建築	市内	体育館天井漏水修繕
1463	学校施設管理課	057_第十七中学校	02_電気	市内	2階第一・第二理科室照 明不具合修繕(2箇所)
1464	学校施設管理課	057_第十七中学校	04_空調	市内	1階職員室エアコン不具 合修繕
1465	学校施設管理課	057_第十七中学校	03_衛生	市内	本館4階東側男子トイレ 小便器不具合修繕
1466	学校施設管理課	057_第十七中学校	04_空調	市内	1階職員室他エアコン不 具合修繕
1467	学校施設管理課	057_第十七中学校	03_衛生	市内	本館3階東側男子トイレ 小便器不具合修繕(2箇 所)
1468	学校施設管理課	057_第十七中学校	03_衛生	市内	特別棟3階男子トイレ大 便器(洋式)不具合修繕
1469	学校施設管理課	057_第十七中学校	04_空調	市内	本館3階学習室エアコン 不具合修繕
1470	学校施設管理課	057_第十七中学校	02_電気	市内	特別棟2階被服室照明器 具不具合修繕
1471	学校施設管理課	057_第十七中学校	02_電気	市内	本館2階3年2組教室照明 器具不具合修繕
1472	学校施設管理課	057_第十七中学校	03_衛生	市外	プール濾過装置ポンプ呼 び水弁取替
1473	学校施設管理課	057_第十七中学校	02_電気	市内	本館2階3年6組教室黒板 灯取替(2台)
1474	学校施設管理課	057_第十七中学校	01_建築	市内	職員・生徒玄関扉不具合 修繕(4箇所)
1475	学校施設管理課	057_第十七中学校	09_セキュリティ	市外	正門オートロック不具合 修繕
1476	学校施設管理課	057_第十七中学校	03_衛生	市内	本館1階配膳室水栓不具 合修繕(2箇所)

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1477	学校施設管理課	057_第十七中学校	03_衛生	市内	本館3階中央女子トイレ (和式)不具合修繕
1478	学校施設管理課	057_第十七中学校	04_空調	市内	本館2階3年2組教室エア コン不具合修繕
1479	学校施設管理課	057_第十七中学校	09_セキュリティ	市内	特別棟1階男子トイレ廊 下側扉鍵不具合修繕
1480	学校施設管理課	057_第十七中学校	04_空調	市内	特別棟4階第2音楽室南側 エアコン不具合修繕
1481	学校施設管理課	057_第十七中学校	05_消防	市内	本館西階段1・2階防火扉 連動用煙感知器(3種)不 具合修繕(2箇所)
1482	学校施設管理課	057_第十七中学校	03_衛生	市内	2階第2理科室給水管不具 合修繕
1483	学校施設管理課	057_第十七中学校	02_電気	市内	体育館アリーナ照明不具 合修繕
1484	学校施設管理課	057_第十七中学校	03_衛生	市内	本館4階東側男子トイレ 小便器不具合修繕②
1485	学校施設管理課	058_第十八中学校	01_建築	市内	職員用出入口扉(右側)不 具合修繕
1486	学校施設管理課	058_第十八中学校	01_建築	市内	体育館扉不具合修繕
1487	学校施設管理課	058_第十八中学校	02_電気	市内	1階3年3組教室照明器具 不具合修繕
1488	学校施設管理課	058_第十八中学校	03_衛生	市外	プール水質改善及びプー ルろ過設備不具合修繕
1489	学校施設管理課	058_第十八中学校	02_電気	市内	1階3年2組教室照明器具 不具合修繕(2台)
1490	学校施設管理課	058_第十八中学校	04_空調	市内	特別教室棟4階第2音楽室 エアコン用リモコン不具 合修繕
1491	学校施設管理課	058_第十八中学校	03_衛生	市外	プール濾過装置面前配 管・集毛器・逆止弁・バ タ弁(5個)取替②
1492	学校施設管理課	058_第十八中学校	03_衛生	市外	漏水調査
1493	学校施設管理課	058_第十八中学校	04_空調	市内	普通教室棟4階被服室エ アコン不具合修繕②
1494	学校施設管理課	058_第十八中学校	03_衛生	市内	普通教室棟北側埋設給水 配管不具合修繕
1495	学校施設管理課	058_第十八中学校	03_衛生	市外	漏水調査
1496	学校施設管理課	058_第十八中学校	02_電気	市内	体育館アリーナ照明不具 合修繕
1497	学校施設管理課	058_第十八中学校	03_衛生	市内	本館1階男子トイレ天井 漏水・特別棟2階男子ト イレ小便器不具合修繕
1498	学校施設管理課	058_第十八中学校	03_衛生	市内	中庭埋設給水配管不具合 修繕
1499	学校施設管理課	156_庄内さくら学園	01_建築	市外	ホルムアルデヒド測定
1500	教育センター	059_ルシオーレ(教育 センター)	04_空調	市内	6階コンピューター室エ アコン不具合修繕
1501	教育センター	059_ルシオーレ(教育 センター)	02_電気	市内	6階男子トイレ照明用ス イッチ不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1502	教育センター	059_ルシオーレ(教育センター)	04_空調	市内	6階サーバー室空調機修繕
1503	教育センター	059_ルシオーレ(教育センター)	04_空調	市外	6階サーバー室エアコン室内機部品交換
1504	教育センター	059_ルシオーレ(教育センター)	02_電気	市内	6階廊下天井照明器具不具合修繕
1505	教育センター	059_ルシオーレ(教育センター)	03_衛生	市外	6階多目的トイレ(女子トイレ側)不具合修繕
1506	教職員課	085_児童福祉関連複合施設(旧あゆみ学園)	03_衛生	市内	3階男子トイレ小便器不具合修繕
1507	空港課	068_野田センター	01_建築	市内	入口門扉止め金具不具合修繕
1508	空港課	070_豊南会館	05_消防	市内	2階EV前煙感知器取替(1箇所)
1509	空港課	073_島田センター	01_建築	市内	玄関庇屋根他不具合修繕②
1510	空港課	073_島田センター	01_建築	市内	エレベーター機械室漏水修繕
1511	空港課	074_高川センター	02_電気	市内	3階休養室前廊下照明器具不具合修繕
1512	空港課	074_高川センター	05_消防	市内	消火補給水槽水位検出警報設備不具合修繕
1513	空港課	094_利倉西センター	02_電気	市内	西側勝手口付近外灯不具合修繕
1514	空港課	118_勝部センター	01_建築	市内	集会室他ガラス窓ビート不具合修繕(33箇所)
1515	空港課	118_勝部センター	01_建築	市内	施設玄関入口屋根防水修繕
1516	空港課	118_勝部センター	05_消防	市内	2階集会室内差動式スポット型熱感知器移設
1517	空港課	118_勝部センター	02_電気	市内	電気設備安全調査結果不具合調査
1518	空港課	119_原田センター	01_建築	市内	外階段外壁不具合修繕
1519	空港課	119_原田センター	02_電気	市内	外灯不具合修繕
1520	空港課	119_原田センター	02_電気	市内	玄関誘導灯取替
1521	空港課	120_利倉センター	02_電気	市内	屋外水銀灯不具合修繕
1522	空港課	120_利倉センター	04_空調	市内	2階集会室空調機不具合修繕
1523	空港課	120_利倉センター	01_建築	市内	1階湯沸室床不具合修繕
1524	空港課	121_穂積センター	05_消防	市内	1階休養室内差動式スポット型熱感知器2箇所移設
1525	空港課	122_三国センター	05_消防	市内	玄関・2階誘導灯取替(3箇所)
1526	空港課	123_庄内東センター	01_建築	市内	1階トイレ内天井漏水不具合修繕
1527	空港課	124_上津島センター	01_建築	市内	玄関沓摺不具合修繕
1528	空港課	124_上津島センター	05_消防	市内	自動火災報知設備受信機バッテリー取替

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1529	空港課	124_上津島センター	02_電気	市内	施設内誘導灯(10箇所)・非常照明器具(6箇所)取替
1530	空港課	125_小曾根センター	02_電気	市内	屋外防犯灯取替(2箇所)
1531	空港課	125_小曾根センター	02_電気	市内	施設内誘導灯(4箇所)・非常照明器具(4箇所)取替
1532	空港課	126_服部南センター	04_空調	市内	機械室換気扇不具合修繕
1533	空港課	126_服部南センター	01_建築	市内	管理人室・保育室掃き出し窓不具合修繕(3箇所)
1534	空港課	126_服部南センター	03_衛生	市内	2階洗面所手洗い(右側)・SK不具合修繕
1535	空港課	126_服部南センター	01_建築	市内	北側門扉不具合修繕
1536	空港課	126_服部南センター	01_建築	市内	玄関門扉不具合修繕
1537	空港課	126_服部南センター	04_空調	市内	管理人室エアコン水漏れ修繕
1538	空港課	126_服部南センター	04_空調	市内	管理人室エアコン不具合修繕
1539	空港課	126_服部南センター	05_消防	市内	1階保育室内差動式スポット型熱感知器移設
1540	空港課	127_豊南東センター	01_建築	市内	1階管理人室扉不具合修繕
1541	空港課	127_豊南東センター	02_電気	市内	絶縁不良調査及び配線・換気扇用スイッチ不具合修繕
1542	空港課	127_豊南東センター	02_電気	市内	1階トイレ電気スイッチ不具合修繕
1543	空港課	128_浜センター	02_電気	市内	屋外水銀灯不具合修繕(2箇所)②
1544	空港課	128_浜センター	05_消防	市内	2階廊下発信機表示灯カバー・管球取替②
1545	空港課	132_庄内南センター	01_建築	市内	玄関前外部通路土間不具合修繕②
1546	空港課	132_庄内南センター	01_建築	市内	センター北側門扉不具合修繕
1547	空港課	134_庄本センター	03_衛生	市内	1階トイレ污水管不具合修繕
1548	空港課	135_千成センター	03_衛生	市内	屋上止水栓破損修繕
1549	空港課	135_千成センター	01_建築	市内	玄関扉不具合修繕
1550	空港課	135_千成センター	05_消防	市内	1階出入口誘導灯取替
1551	空港課	135_千成センター	03_衛生	市内	2階男子トイレ小便器排水不具合修繕
1552	空港課	135_千成センター	01_建築	市内	管理人室浴室風呂釜付近壁面不具合修繕
1553	空港課	135_千成センター	04_空調	市内	1階管理人室エアコン不具合修繕
1554	空港課	136_大島センター	04_空調	市内	管理人室エアコン不具合調査
1555	空港課	136_大島センター	04_空調	市内	管理人室ルームエアコン不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1556	空港課	137_日出センター	05_消防	市内	1階管理人室和室熱感知器取替
1557	空港課	137_日出センター	02_電気	市内	屋外水銀灯不具合修繕(2箇所)
1558	空港課	137_日出センター	03_衛生	市内	管理人室内風呂場シャワー不具合修繕
1559	空港課	137_日出センター	05_消防	市内	自動火災報知設備受信機バッテリー取替
1560	空港課	138_山ノ上センター	05_消防	市内	2階集会室及び学習室内差動式スポット型熱感知器2箇所移設
1561	空港課	139_螢池センター	04_空調	市内	管理人室エアコン不具合修繕
1562	空港課	139_螢池センター	01_建築	市内	2階集会室天井漏水修繕
1563	空港課	139_螢池センター	04_空調	市内	管理人室エアコン不具合修繕
1564	空港課	140_豊島北センター	01_建築	市内	1F廊下・集会室他Pタイル不具合修繕②
1565	空港課	140_豊島北センター	02_電気	市内	2階集会室誘導灯取替
1566	空港課	141_庄内宝センター	04_空調	市内	2階集会室空調機更新
1567	空港課	142_庄内幸センター	04_空調	市内	1階管理人室エアコン不具合修繕②
1568	空港課	143_曾根西センター	04_空調	市内	2階休養室エアコン不具合修繕
1569	空港課	143_曾根西センター	01_建築	市内	1・2階休養室襖張替
1570	空港課	143_曾根西センター	02_電気	市内	休養室テレビ増幅器不具合修繕
1571	空港課	143_曾根西センター	01_建築	市内	2階集会室及び階段ホールPタイル不具合修繕
1572	空港課	144_曾根東センター	02_電気	市内	玄関外灯自動点滅器取替
1573	空港課	144_曾根東センター	03_衛生	市内	2階女子トイレ(大便器)不具合修繕
1574	空港課	144_曾根東センター	03_衛生	市内	1階トイレSKシンク破損修繕
1575	空港課	145_穂積南センター	01_建築	市外	玄関自動ドア不具合修繕
1576	空港課	145_穂積南センター	05_消防	市内	1階集会室誘導灯取替
1577	空港課	145_穂積南センター	01_建築	市内	1階ホール他壁紙不良部張替
1578	空港課	145_穂積南センター	04_空調	市内	1階保育室エアコン不具合修繕
1579	空港課	145_穂積南センター	05_消防	市内	1階風除室差動式熱感知器ヘッド取替
1580	空港課	146_庄内市民センター	02_電気	市内	2階集会室3照明器具取替
1581	空港課	146_庄内市民センター	03_衛生	市内	2階女子トイレ不具合修繕
1582	空港課	小曾根センター他3施設	02_電気	市内	各センター施設電気設備不具合修繕(4施設)②
1583	空港課	曾根西センター他2施設	02_電気	市内	各センター施設電気設備不具合修繕(3施設)②

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1584	減量計画課	147_環境事業所	01_建築	市内	家庭ごみ事業課出入口引き戸不具合修繕
1585	減量計画課	147_環境事業所	05_消防	市内	車庫棟熱感知器(2種)取替
1586	減量計画課	147_環境事業所	02_電気	市内	1階倉庫分電盤(1L-1)絶縁不具合修繕
1587	減量計画課	147_環境事業所	04_空調	市内	北館2階小会議室他エアコン不具合修繕
1588	減量計画課	147_環境事業所	03_衛生	市内	北館1階男子トイレ大便器(洋式)漏水修繕
1589	減量計画課	147_環境事業所	05_消防	市内	倉庫、洗車場及び東西駐車場発信機取替
1590	減量計画課	147_環境事業所	03_衛生	市内	北館2階男子トイレ小便器排水管不具合修繕
1591	減量計画課	147_環境事業所	09_セキュリティ	市内	北館2階臥床室扉錠前不具合調査
1592	減量計画課	147_環境事業所	04_空調	市内	1階事務室天井換気扇不具合修繕
1593	減量計画課	147_環境事業所	01_建築	市内	家庭ごみ事業課出入口引き戸不具合修繕
1594	交通政策課	149_庄内駅前庁舎	05_消防	市内	屋上屋外用警報ベル取替
1595	交通政策課	149_庄内駅前庁舎	05_消防	市内	1階倉庫1内煙感知器(2種)不具合修繕
1596	公園みどり推進課	150_豊中市公園管理事務所	04_空調	市内	執務室エアコン不具合修繕
1597	公園みどり推進課	150_豊中市公園管理事務所	09_セキュリティ	市内	1階職員通用口鍵不具合修繕
1598	公園みどり推進課	151_花とみどりの相談所	01_建築	市内	屋根ブルーシート取替作業
1599	行政総務課	116_文書館	02_電気	市内	3階ロビー照明器具不具合修繕
1600	行政総務課	116_文書館	01_建築	市内	3階M号室扉ドアクローザー不具合修繕
1601	行政総務課	117_豊中市役所別館	04_空調	市内	3階女子トイレ換気扇不具合修繕
1602	行政総務課	148_本庁舎(第一庁舎)	04_空調	市内	2階サーバー室エアコン不具合修繕
1603	行政総務課	148_本庁舎(第一庁舎)	01_建築	市内	6階南側廊下0Aフロア修繕
1604	行政総務課	148_本庁舎(第一庁舎)	01_建築	市内	南側西階段ノンスリップ不具合修繕
1605	行政総務課	148_本庁舎(第一庁舎)	01_建築	市内	3階西側執務室ガラス不具合修繕
1606	行政総務課	148_本庁舎(第一庁舎)	01_建築	市内	6階東側廊下0Aフロア修繕
1607	行政総務課	148_本庁舎(第一庁舎)	01_建築	市内	6階北側廊下0Aフロア修繕
1608	行政総務課	148_本庁舎(第一庁舎)	01_建築	市内	4階第一会議室入口スライドドア不具合修繕
1609	行政総務課	148_本庁舎(第一庁舎)	01_建築	市内	6階北東施設管理課室窓ガラス不具合修繕
1610	行政総務課	148_本庁舎(第一庁舎)	03_衛生	市内	6階給湯室混合水栓不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1611	行政総務課	148_本庁舎(第一庁舎)	01_建築	市内	1階男子トイレPS内雨水配管不具合修繕
1612	行政総務課	148_本庁舎(第一庁舎)	08_その他	市外	議会棟いす式階段昇降機不具合修繕
1613	行政総務課	148_本庁舎(第二庁舎)	01_建築	市内	3階執務室押し出し回転窓不具合修繕(2箇所)
1614	行政総務課	148_本庁舎(第二庁舎)	01_建築	市内	3階西側会議室(東側)扉不具合修繕
1615	行政総務課	148_本庁舎(第二庁舎)	01_建築	市内	1階北側入口前土間タイル他不具合修繕
1616	行政総務課	148_本庁舎(第二庁舎)	02_電気	市内	屋外時計灯不具合修繕
1617	行政総務課	148_本庁舎(第二庁舎)	01_建築	市内	4階出入口扉(南東側)不具合修繕
1618	行政総務課	148_本庁舎(第二庁舎)	01_建築	市内	1階北側入口・駐輪場他土間タイル不具合修繕
1619	行政総務課	148_本庁舎(第二庁舎)	01_建築	市内	1階廊下0Aフロア修繕
1620	行政総務課	148_本庁舎(第二庁舎)	01_建築	市内	1階東側出入口雨漏り不具合修繕
1621	行政総務課	148_本庁舎(第二庁舎)	03_衛生	市内	1階東側女子トイレ手洗い自動水栓取替
1622	行政総務課	148_本庁舎(第二庁舎)	03_衛生	市内	5階男子トイレ小便器不具合修繕②
1623	行政総務課	148_本庁舎(第二庁舎)	03_衛生	市内	5階西側給湯室他4箇所混合栓不具合修繕(5箇所)②
1624	行政総務課	148_本庁舎(分室)	04_空調	市内	1階給湯室換気扇不具合修繕
1625	社会教育課	088_(旧)庄内文化センター	02_電気	市内	絶縁不良調査及び2・3階階段踊り場照明器不具合修繕(2箇所)
1626	社会教育課	088_(旧)庄内文化センター	05_消防	市内	表示灯取替及び電源ルート変更
1627	社会教育課	088_(旧)庄内文化センター	05_消防	市内	非常放送設備不具合修繕
1628	社会教育課	098_医療保健センター南部診療所	03_衛生	市外	漏水調査
1629	社会教育課	098_医療保健センター南部診療所	03_衛生	市内	薬局系統給水バルブ取替
1630	社会教育課	098_医療保健センター南部診療所	03_衛生	市内	薬局系統給水配管漏水修繕
1631	社会教育課	098_医療保健センター南部診療所	03_衛生	市外	漏水調査〈その2〉
1632	社会教育課	098_医療保健センター南部診療所	02_電気	市内	歯科診療スペース・安静室照明器具不具合修繕(2箇所)
1633	社会教育課	098_医療保健センター南部診療所	04_空調	市内	集団検診室天井漏水修繕・膨張タンク給水バルブ取替
1634	社会教育課	098_医療保健センター南部診療所	03_衛生	市内	屋外給水配管バルブ増設作業
1635	社会教育課	098_医療保健センター南部診療所	03_衛生	市内	身障者用トイレ大便器(洋式)不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1636	社会教育課	098_医療保健センター南部診療所	09_セキュリティ	市外	外部警備操作機等設置作業(3箇所)
1637	社会教育課	098_医療保健センター南部診療所	03_衛生	市外	漏水調査〈その3〉
1638	社会教育課	152_青少年交流文化館いぶき	01_建築	市内	1階自習室窓不具合修繕
1639	社会教育課	152_青少年交流文化館いぶき	03_衛生	市内	1階トイレ排水管用不具合修繕
1640	社会教育課	152_青少年交流文化館いぶき	04_空調	市内	3階くらし再建パーソナルサポートセンターエアコン不具合修繕
1641	社会教育課	152_青少年交流文化館いぶき	01_建築	市内	施設南側外周フェンス不具合修繕
1642	社会教育課	152_青少年交流文化館いぶき	04_空調	市外	ACU-1空調機補助ポテンションメータ及びダクト・室内用温湿度センサ取替
1643	社会教育課	152_青少年交流文化館いぶき	03_衛生	市内	1階バリアフリートイレ汚水管詰まり清掃
1644	社会教育課	152_青少年交流文化館いぶき	03_衛生	市内	1階多目的トイレ汚水管不具合修繕
1645	社会教育課	152_青少年交流文化館いぶき	03_衛生	市内	1階トイレ汚水系統地下横引き配管補修②
1646	社会教育課	152_青少年交流文化館いぶき	02_電気	市内	屋外時計片面取替修繕
1647	社会教育課	152_青少年交流文化館いぶき	02_電気	市外	非常用発電機設備制御用タイマー取替(4箇所)
1648	社会教育課	152_青少年交流文化館いぶき	05_消防	市内	1階東パイプシャフト内防煙ダンパー(No.11)不具合修繕
1649	社会教育課	152_青少年交流文化館いぶき	01_建築	市内	2階和室出入り口扉不具合修繕
1650	社会教育課	152_青少年交流文化館いぶき	05_消防	市内	(R06.2) 消防設備不具合修繕(煙感知器ヘッド取替2箇所)
1651	社会教育課	152_青少年交流文化館いぶき	05_消防	市内	地下1階管理人室防火シャッター閉鎖(3箇所)
1652	社会教育課	152_青少年交流文化館いぶき	01_建築	市内	3階女子トイレ入口押し板引手取替
1653	社会教育課	154_郷土資料館	02_電気	市外	非常用発電機蓄電池取替
1654	社会教育課	154_郷土資料館	02_電気	市内	1階事務所照明器具取替
1655	社会教育課	154_郷土資料館	04_空調	市内	冷却塔Vベルト取替
1656	社会教育課	154_郷土資料館	02_電気	市内	1階事務室内監視盤不具合修繕②
1657	社会教育課	154_郷土資料館	05_消防	市内	2階通路誘導灯取替
1658	社会教育課	154_郷土資料館	01_建築	市内	地下1階シャッター不具合修繕

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1659	社会教育課	154_郷土資料館	02_電気	市内	1階事務所天井照明器具不具合修繕
1660	社会教育課	154_郷土資料館	04_空調	市内	1階企画展示室・文化財サロンFCUドレン配管通管作業②
1661	消防総務課	107_消防局・北消防合同庁舎	03_衛生	市内	1階西側入口横トイレ手洗い器不具合修繕
1662	消防総務課	107_消防局・北消防合同庁舎	02_電気	市外	計器用変圧器(VT)2箇所取替
1663	消防総務課	107_消防局・北消防合同庁舎	03_衛生	市内	地階機械室給湯循環ポンプ制御不具合修繕
1664	消防総務課	107_消防局・北消防合同庁舎	04_空調	市内	AC-1冷暖切替スイッチ取替
1665	消防総務課	107_消防局・北消防合同庁舎	01_建築	市内	地階乾燥室ファン不具合修繕
1666	消防総務課	107_消防局・北消防合同庁舎	03_衛生	市内	地階機械室給湯循環ポンプ制御不具合修繕②
1667	消防総務課	107_消防局・北消防合同庁舎	05_消防	市内	警戒No.9北階段6階階段前煙感知器取替
1668	消防総務課	107_消防局・北消防合同庁舎	05_消防	市内	4階屋内消火栓表示灯不具合修繕
1669	消防総務課	107_消防局・北消防合同庁舎	01_建築	市内	3階女子トイレブース扉不具合修繕
1670	消防総務課	107_消防局・北消防合同庁舎	01_建築	市内	4階南側階段防火扉不具合修繕
1671	消防総務課	107_消防局・北消防合同庁舎	01_建築	市内	2階仮眠室扉不具合修繕
1672	消防総務課	107_消防局・北消防合同庁舎	04_空調	市外	2階仮眠室エアコンリモコン不具合修繕(2箇所)
1673	消防総務課	108_新千里消防署	04_空調	市内	2階仮眠室11ルームエアコン不具合修繕
1674	消防総務課	108_新千里消防署	03_衛生	市内	2階仮眠室8天井エアコンドレン配管漏水修繕②
1675	消防総務課	108_新千里消防署	01_建築	市内	2階第8仮眠室内天井ボード張替
1676	消防総務課	109_新千里消防署桜井谷出張所	03_衛生	市内	1階食堂洗面台下漏水修繕
1677	消防総務課	109_新千里消防署桜井谷出張所	01_建築	市内	1階スチール扉錠不具合修繕
1678	消防総務課	110_北消防署原田出張所	01_建築	市内	1階食堂・2階事務室扉不具合修繕(2箇所)
1679	消防総務課	110_北消防署原田出張所	03_衛生	市内	1階トイレ大便器不具合修繕(2箇所)
1680	消防総務課	110_北消防署原田出張所	02_電気	市内	1階食堂照明器具不具合修繕
1681	消防総務課	111_北消防署螢池出張所	02_電気	市内	3階仮眠室(東・西)換気扇不具合修繕(2箇所)②
1682	消防総務課	111_北消防署螢池出張所	01_建築	市内	2階仮眠室雨漏り修繕
1683	消防総務課	111_北消防署螢池出張所	01_建築	市内	2階仮眠室雨漏り修繕<その2>
1684	消防総務課	112_新千里消防署東泉丘出張所・車庫	01_建築	市内	1階東側勝手口ドアクローザー取替

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1685	消防総務課	112_新千里消防署東 泉丘出張所・車庫	02_電気	市内	1階洗濯室照明用スイッ チ取替
1686	消防総務課	113_南消防署	02_電気	市内	地下1階乾燥室内パネル ヒーター不具合修繕
1687	消防総務課	113_南消防署	02_電気	市内	3階印刷室照明器具取替 ②
1688	消防総務課	113_南消防署	01_建築	市内	南面東側オーバースライ ディングドア不具合修繕
1689	消防総務課	113_南消防署	02_電気	市内	2階1号仮眠室照明器具取 替
1690	消防総務課	113_南消防署	01_建築	市内	1階南面東側オーバース ライディングドア(0D-2) 不具合修繕②
1691	消防総務課	113_南消防署	02_電気	市内	2階第四仮眠室照明用ス イッチ・第五仮眠室照明 器具不具合修繕
1692	消防総務課	113_南消防署	05_消防	市内	B1階北階段前出入口誘導 灯取替
1693	消防総務課	113_南消防署	09_セキュリティ	市内	1階北東側扉錠前不具合 修繕
1694	消防総務課	113_南消防署	03_衛生	市内	2階食堂待合室給水配管 不具合修繕
1695	消防総務課	113_南消防署	04_空調	市内	3階事務所エアコン不具 合修繕
1696	消防総務課	113_南消防署	01_建築	市内	1階ガレージシャッター 不具合修繕
1697	消防総務課	113_南消防署	02_電気	市内	2階第9号仮眠室照明器具 取替
1698	消防総務課	114_南消防署小曾根 出張所	04_空調	市内	仮眠室エアコン不具合修 繕
1699	消防総務課	115_南消防署服部出 張所	02_電気	市外	ホース乾燥用タワーリフ ト用スイッチ不具合修繕
1700	消防総務課	115_南消防署服部出 張所	02_電気	市内	1階待機室兼食堂照明器 具不具合修繕
1701	障害福祉課	086_障害福祉セン ターひまわり・児童 発達支援センター	01_建築	市内	体育館天井漏水修繕
1702	障害福祉課	086_障害福祉セン ターひまわり・児童 発達支援センター	03_衛生	市内	地下1階受水槽給水配管 漏水修繕
1703	障害福祉課	086_障害福祉セン ターひまわり・児童 発達支援センター	02_電気	市内	屋外時計及びポール撤去 修繕
1704	障害福祉課	086_障害福祉セン ターひまわり・児童 発達支援センター	01_建築	市内	体育館天井漏水修繕〈そ の2〉
1705	障害福祉課	086_障害福祉セン ターひまわり・児童 発達支援センター	04_空調	市外	屋上冷却塔水質改善対応
1706	障害福祉課	086_障害福祉セン ターひまわり・児童 発達支援センター	03_衛生	市外	真空温水ヒーター用マイ クロコントローラ及び動 力盤取替

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1707	障害福祉課	086_障害福祉センターひまわり・児童発達支援センター	05_消防	市外	消防点検不具合箇所修繕(R5.9)
1708	障害福祉課	086_障害福祉センターひまわり・児童発達支援センター	03_衛生	市外	地下1階汚水ポンプ取替
1709	人権政策課_人権平和センター豊中	078_人権平和センター豊中(人権まちづくりセンター)	02_電気	市内	絶縁不良調査及び2階横引き配線不具合修繕
1710	人権政策課_人権平和センター豊中	078_人権平和センター豊中(人権まちづくりセンター)	03_衛生	市内	3階男子トイレSK排水不具合修繕
1711	人権政策課_人権平和センター豊中	078_人権平和センター豊中(人権まちづくりセンター)	03_衛生	市内	受水槽・高架水槽不具合修繕
1712	人権政策課_人権平和センター豊中	078_人権平和センター豊中(人権まちづくりセンター)	01_建築	市内	2～4階東側窓漏水修繕
1713	人権政策課_人権平和センター豊中	078_人権平和センター豊中(人権まちづくりセンター)	05_消防	市内	R05.8消防設備点検不具合修繕
1714	人権政策課_人権平和センター豊中	078_人権平和センター豊中(人権まちづくりセンター)	05_消防	市内	3階学習室1SFD作動機取替
1715	人権政策課_人権平和センター豊中	078_人権平和センター豊中(人権まちづくりセンター)	03_衛生	市内	2階男子トイレ小便器排水詰まり通管清掃
1716	人権政策課_人権平和センター蛍池	096_人権平和センター蛍池	02_電気	市内	外灯不具合修繕(3箇所)
1717	人権政策課_人権平和センター蛍池	096_人権平和センター蛍池	02_電気	市内	2階ホール・講座室照明器具取替(115台)
1718	人権政策課_人権平和センター蛍池	096_人権平和センター蛍池	02_電気	市内	1階分電盤(L-1)絶縁不良調査
1719	人権政策課_人権平和センター蛍池	096_人権平和センター蛍池	02_電気	市内	屋上外部他照明器具不具合修繕(2箇所)
1720	人権政策課_人権平和センター蛍池	096_人権平和センター蛍池	01_建築	市内	2階ロビー壁紙不具合修繕
1721	人権政策課_人権平和センター蛍池	096_人権平和センター蛍池	01_建築	市内	1階事務所横出入口扉不具合修繕
1722	人権政策課_人権平和センター蛍池	096_人権平和センター蛍池	01_建築	市内	センター入口掲示板不具合修繕
1723	千里地域連携センター	089_千里文化センターコラボ	02_電気	市外	1階地域冷暖房機械室分電盤内無停電電源装置(UPS)不具合修繕
1724	千里地域連携センター	089_千里文化センターコラボ	05_消防	市内	2階階段防火扉修繕②

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1725	千里地域連携センター	089_千里文化センターコラボ	05_消防	市外	各所誘導灯バッテリー取替修繕(4箇所)
1726	千里地域連携センター	089_千里文化センターコラボ	03_衛生	市内	4階図書館男子トイレ小便器不具合修繕
1727	千里地域連携センター	089_千里文化センターコラボ	05_消防	市外	スプリンクラー性能試験配管及び末端試験弁1次側取替②
1728	千里地域連携センター	089_千里文化センターコラボ	05_消防	市外	1階バスターミナル煙感知器(3種)取替
1729	千里地域連携センター	089_千里文化センターコラボ	03_衛生	市内	2階女子トイレ大便器(洋式)不具合修繕(2箇所)
1730	千里地域連携センター	089_千里文化センターコラボ	05_消防	市外	3階階段1階段通路誘導灯及び老人福祉センター集会所前廊下通路誘導灯バッテリー取替
1731	千里地域連携センター	089_千里文化センターコラボ	01_建築	市内	4階千里図書館閲覧室他ブラインド不具合修繕(3箇所)
1732	千里地域連携センター	089_千里文化センターコラボ	03_衛生	市内	2階女子トイレ大便器(洋式)不具合修繕
1733	千里地域連携センター	089_千里文化センターコラボ	04_空調	市外	バスターミナルファン制御機器不具合修繕
1734	選挙管理委員会事務局	085_児童福祉関連複合施設(旧あゆみ学園)	04_空調	市外	ガス吸収式冷温水機3号機水漏れ修繕
1735	地域共生課	063_東豊中複合施設(社協)	05_消防	市内	4階ボランティア室避難口誘導灯取替
1736	地域共生課	104_庄本複合施設(庄本地域福祉活動センター)	01_建築	市内	駐輪場土間ブロック不具合修繕
1737	地域共生課	104_庄本複合施設(庄本地域福祉活動支援センター)	03_衛生	市内	1階厨房グリストラップ防水不良修繕
1738	地域共生課	104_庄本複合施設(庄本地域福祉活動支援センター)	01_建築	市内	地下1階駐車スペース天井ボード不具合修繕
1739	中央公民館	021_北丘小学校(北丘コミュニティルーム)	04_空調	市内	4号棟コミュニティルームエアコン不具合修繕②
1740	中央公民館	030_泉丘小学校(泉丘コミュニティルーム)	04_空調	市内	公民分館室エアコン不具合修繕
1741	中央公民館	095_中央公民館	03_衛生	市内	1階ポンプ室 揚水ポンプ(2台)・制御部品取替修繕
1742	中央公民館	中豊島コミュニティプラザ	02_電気	市内	外灯用制御機器不具合修繕
1743	長寿安心課	059_ルシオーレ(螢池老人憩の家)	02_電気	市内	4階集会室照明器具不具合修繕(4箇所)
1744	長寿安心課	059_ルシオーレ(螢池老人憩の家)	02_電気	市内	4階集会室照明器具取替(24箇所)
1745	長寿安心課	059_ルシオーレ(螢池老人憩の家)	02_電気	市内	4階事務室・会議室・和室・倉庫照明器具取替(25箇所)

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1746	長寿安心課	063_東豊中複合施設 (老人憩の家)	02_電気	市内	照明器具取替修繕(LED) その2
1747	長寿安心課	063_東豊中複合施設 (老人憩の家)	01_建築	市内	駐車場タイル浮き上がり 不具合修繕④
1748	長寿安心課	078_人権平和セン ター豊中(老人憩いの 家)	03_衛生	市外	1号・2号給湯器、ろ過装 置修繕
1749	長寿安心課	078_人権平和セン ター豊中(老人憩いの 家)	04_空調	市内	1階ロビー空調不具合修 繕
1750	長寿安心課	078_人権平和セン ター豊中(老人憩いの 家)	03_衛生	市内	女子浴室カラン不具合修 繕
1751	長寿安心課	078_人権平和セン ター豊中(老人憩いの 家)	01_建築	市内	多目的室引き戸不具合修 繕(その2)
1752	長寿安心課	078_人権平和セン ター豊中(老人憩いの 家)	01_建築	市内	東側中央軒天破損部修繕
1753	長寿安心課	091_服部介護予防セ ンター	02_電気	市内	3階デイサービス天井照 明不具合修繕
1754	長寿安心課	099_熊野田老人憩の 家	01_建築	市内	2階男子トイレ前・エレ ベーター前壁ひび割れ不 具合修繕
1755	長寿安心課	099_熊野田老人憩の 家	03_衛生	市内	2階男子トイレ小便器不 具合修繕
1756	長寿安心課	100_小曾根校区南郷 の家	01_建築	市内	屋外北側軒裏補強パイ プ・正面出入口泥落とし 枠不具合修繕
1757	長寿安心課	100_小曾根校区南郷 の家	01_建築	市内	東側外壁クラック不具合 修繕(5箇所)
1758	長寿安心課	101_豊島北老人憩の 家	01_建築	市内	厨房西側雨樋破損修繕
1759	長寿安心課	101_豊島北老人憩の 家	01_建築	市内	外壁・土間クラック修繕
1760	長寿安心課	101_豊島北老人憩の 家	01_建築	市内	正面出入口扉不具合修繕 ②
1761	長寿安心課	101_豊島北老人憩の 家	01_建築	市内	建物躯体基礎部ひび割れ 修繕(3箇所)
1762	長寿安心課	102_豊南老人憩の家	02_電気	市内	外灯タイマー取替、1階 女子トイレ照明器具取替
1763	長寿安心課	102_豊南老人憩の家	01_建築	市内	外壁・床タイル他不具合 修繕
1764	長寿安心課	102_豊南老人憩の家	05_消防	市外	1階玄関・2階階段誘導灯 取替(LED化)
1765	長寿安心課	102_豊南老人憩の家	02_電気	市内	玄関外灯不点不具合修繕
1766	長寿安心課	103_堀田老人憩の家	03_衛生	市内	3階男子トイレ手洗い自 動水栓不具合修繕
1767	長寿安心課	103_堀田老人憩の家	01_建築	市内	3階男子・女子・多目的 トイレ壁面タイル修繕
1768	長寿安心課	104_庄本複合施設(庄 本老人憩の家)	05_消防	市外	非常用発電機蓄電池及び 冷却水温度センサー取替

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1769	長寿安心課	104_庄本複合施設(庄本老人憩いの家)	05_消防	市外	地下駐車場泡消火設備一斉開放弁他取替
1770	長寿安心課	104_庄本複合施設(庄本老人憩いの家)	01_建築	市内	3階ホール他クロス不具合修繕
1771	長寿安心課	104_庄本複合施設(庄本老人憩いの家)	03_衛生	市内	3階多目的トイレ・女子更衣室手洗い自動水栓不具合修繕
1772	長寿安心課	104_庄本複合施設(庄本老人憩いの家)	05_消防	市外	発信機・誘導灯・火災通報装置取替
1773	長寿安心課	104_庄本複合施設(庄本老人憩いの家)	03_衛生	市外	ボイラー自動抽気装置オーバーホール修繕
1774	読書振興課	059_ルシオーレ(螢池図書館)	04_空調	市内	5階閲覧室ファンコイルユニット不具合修繕(4台)
1775	読書振興課	059_ルシオーレ(螢池図書館)	03_衛生	市内	5階トイレ前手洗い自動水栓不具合修繕
1776	読書振興課	079_東豊中図書館	01_建築	市内	3階多目的トイレ引き戸不具合修繕
1777	読書振興課	079_東豊中図書館	01_建築	市内	3階事務所扉不具合修繕
1778	読書振興課	079_東豊中図書館	01_建築	市内	各所雨漏り修繕
1779	読書振興課	079_東豊中図書館	01_建築	市内	3階集会室扉(西)不具合修繕②
1780	読書振興課	087_岡町図書館	05_消防	市外	1階東ベル取替(1箇所)
1781	読書振興課	087_岡町図書館	01_建築	市内	階段部剥落危険部修繕
1782	読書振興課	087_岡町図書館	05_消防	市外	地下1階機械室煙感知器不具合修繕②
1783	読書振興課	087_岡町図書館	01_建築	市内	地下1階倉庫漏水部修繕②
1784	読書振興課	087_岡町図書館	01_建築	市内	2階西中央右側他排煙窓不具合修繕(3箇所)
1785	読書振興課	087_岡町図書館	03_衛生	市内	2階男子トイレ大便器(洋式)不具合修繕
1786	読書振興課	090_野畑図書館	01_建築	市内	排煙オペレーター装置修繕
1787	読書振興課	090_野畑図書館	03_衛生	市内	1階絵本コーナー天井漏水修繕
1788	読書振興課	090_野畑図書館	02_電気	市内	2階コンピュータールーム(サーバー室)空調機系統ブレーカー不具合修繕
1789	読書振興課	090_野畑図書館	04_空調	市内	PAC-1・2・13及びAC2SA送風機用Vベルト取替
1790	読書振興課	090_野畑図書館	04_空調	市外	対面朗読室エアコン不具合修繕
1791	読書振興課	090_野畑図書館	01_建築	市内	身障者用駐車場化粧蓋不具合修繕
1792	読書振興課	090_野畑図書館	02_電気	市内	駐車場コンセント不具合修繕
1793	読書振興課	090_野畑図書館	02_電気	市内	2階、屋上非常用照明器具取替(25台)
1794	読書振興課	090_野畑図書館	05_消防	市外	(R05.7)消防設備不具合修繕(誘導灯8箇所)

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1795	読書振興課	091_服部図書館	01_建築	市内	排煙オペレーター装置修繕
1796	読書振興課	091_服部図書館	01_建築	市内	入口床タイル不具合修繕
1797	読書振興課	091_服部図書館	02_電気	市外	真空遮断器取替
1798	読書振興課	091_服部図書館	03_衛生	市外	圧力タンク(加圧給水ユニット構成)取替
1799	読書振興課	091_服部図書館	04_空調	市内	児童コーナーエアコン不具合修繕
1800	読書振興課	091_服部図書館	01_建築	市内	児童書コーナー天井クロス不具合修繕
1801	読書振興課	091_服部図書館	04_空調	市外	1階事務室他空調機不具合修繕(8台)
1802	読書振興課	091_服部図書館	04_空調	市内	児童コーナーエアコン水漏れ修繕
1803	読書振興課	091_服部図書館	03_衛生	市内	受水槽給水装置不具合修繕
1804	読書振興課	092_高川複合施設(高川図書館)	03_衛生	市内	1階男子トイレ手洗い場自動水栓不具合修繕
1805	読書振興課	092_高川複合施設(高川図書館)	03_衛生	市内	ポンプ室給水ポンプユニット(PU-1)不具合修繕
1806	読書振興課	092_高川複合施設(高川図書館)	03_衛生	市内	1階こども用トイレ洗面台漏水修繕
1807	読書振興課	092_高川複合施設(高川図書館)	03_衛生	市内	受水槽No.2ボールタップ取替
1808	読書振興課	093_(旧)庄内幸町図書館	08_その他	市外	機械警備モバイル回線変更
1809	読書振興課	094_利倉西センター図書室	02_電気	市内	図書室照明器具不具合修繕
1810	南部地域係	153_庄内コラボセンター	01_建築	市内	4F多目的室柱不具合修繕
1811	福祉事務所	146_福祉事務所分室・庄内市民センター	01_建築	市外	機械警備センサー撤去作業
1812	福祉事務所	146_福祉事務所分室・庄内市民センター	03_衛生	市内	1階西側汚水配管詰まり通管清掃
1813	福祉事務所	146_福祉事務所分室・庄内市民センター	03_衛生	市内	B1階トイレ大便器(和式)漏水修繕②
1814	福祉事務所	146_福祉事務所分室・庄内市民センター	03_衛生	市内	1階男女トイレ詰まり通管清掃
1815	福祉事務所	146_福祉事務所分室・庄内市民センター	03_衛生	市内	1階男女トイレ詰まり通管清掃<その2>
1816	福祉事務所	146_福祉事務所分室・庄内市民センター	03_衛生	市内	1階男女トイレ詰まり通管清掃<その3>
1817	福祉事務所	146_福祉事務所分室・庄内市民センター	03_衛生	市内	1階男女トイレ詰まり通管清掃<その4>

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1818	福祉事務所	146_福祉事務所分室・庄内市民センター	03_衛生	市内	1階男女トイレ詰まり通管清掃〈その5〉
1819	福祉事務所	146_福祉事務所分室・庄内市民センター	03_衛生	市内	1階男女トイレ詰まり通管清掃〈その6〉
1820	福祉事務所	146_福祉事務所分室・庄内市民センター	02_電気	市内	1階倉庫照明器具取替
1821	福祉事務所	146_福祉事務所分室・庄内市民センター	01_建築	市内	屋上塔屋・外壁剥落危険部不具合修繕
1822	福祉事務所	146_福祉事務所分室・庄内市民センター	01_建築	市内	正面玄関手摺り・屋上出入り口扉不具合修繕
1823	福祉事務所	146_福祉事務所分室・庄内市民センター	04_空調	市内	地下1階空調機加湿器不具合修繕
1824	福祉事務所	146_福祉事務所分室・庄内市民センター	01_建築	市内	北側駐車場会所樹蓋不具合修繕③
1825	保健安全課	097_保健所	02_電気	市内	1階事務室照明器具不具合修繕②
1826	保健安全課	097_保健所	05_消防	市外	2階講堂内誘導灯取替(LED化)
1827	保健安全課	097_保健所	02_電気	市内	各階廊下非常照明設備取替(LED化)
1828	保健安全課	097_保健所	01_建築	市外	昇降機機能維持修理
1829	保健安全課	097_保健所	01_建築	市内	屋上等化粧笠木修繕②
1830	保健安全課	097_保健所	04_空調	市内	2階ロビーエアコン不具合修繕
1831	保健安全課	097_保健所	05_消防	市外	1階防煙防火ダンパー不具合修繕
1832	保健安全課	097_保健所	04_空調	市内	2階女子トイレ天井埋込換気扇不具合修繕
1833	保健安全課	097_保健所	03_衛生	市内	2階女子トイレ(和式)不具合修繕②
1834	保健安全課	097_保健所	02_電気	市内	2階女子トイレ照明器具取替(2箇所)
1835	保健安全課	097_保健所	01_建築	市内	1階受付横出入口扉不具合修繕
1836	保健安全課	097_保健所	02_電気	市内	1階事務室他2箇所照明器具不具合修繕(3箇所)
1837	螢池公民館	012_上野小学校(上野公民分館)	01_建築	市内	窓ガラス破損修繕(2箇所)
1838	螢池公民館	059_ルシオーレ(螢池公民館)	02_電気	市内	4階第2集会室照明不具合修繕
1839	螢池公民館	059_ルシオーレ(螢池公民館)	02_電気	市内	5階事務室照明器具不具合修繕
1840	螢池公民館	059_ルシオーレ(螢池公民館)	03_衛生	市内	料理室シンク下漏水不具合修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

①協力事業者発注

NO	所管課	施設名	区分	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1841	螢池公民館	059_ルシオーレ(螢池公民館)	02_電気	市内	4階第2集会室照明スイッチ不具合修繕
1842	螢池公民館	059_ルシオーレ(螢池公民館)	04_空調	市内	5階会議室ファンコイルユニット不具合修繕(2台)
1843	螢池公民館	059_ルシオーレ(螢池公民館)	01_建築	市内	5階視聴覚室扉ハンドル不具合修繕
1844	螢池公民館	059_ルシオーレ(螢池公民館)	02_電気	市内	5階第一集会所照明用スイッチ不具合修繕
1845	螢池公民館	059_ルシオーレ(螢池公民館)	02_電気	市内	5階練習室照明器具不具合修繕
1846	螢池公民館	059_ルシオーレ(螢池公民館)	01_建築	市内	5階男子トイレ前点字タイル不具合修繕
1847	螢池公民館	059_ルシオーレ(螢池公民館)	04_空調	市内	6階空調機械室公民館系統空調機(AC-5-1)不具合修繕
1848	螢池公民館	059_ルシオーレ(螢池公民館)	01_建築	市内	5階第一集会室扉ハンドル不具合修繕

合計 308,910,520円(税込)
1616件
内市内業者 274,489,881円(税込)

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

②内製化発注（金額は材料費と経費等（人工含まず））

NO	所管課	施設名	発注先	修繕件名
1	こども事業課	060_西丘こども園	内製化（自営）	1階職員室内受信機内蔵予備電池取替
2	こども事業課	060_西丘こども園	内製化（自営）	1階ぞう組手洗い場漏水修繕
3	こども事業課	060_西丘こども園	内製化（自営）	2階ホール照明器具管球取替(12本)
4	こども事業課	060_西丘こども園	内製化（自営）	厨房水栓蛇口不具合修繕
5	こども事業課	060_西丘こども園	内製化（自営）	2階ホール管球取替
6	こども事業課	061_東丘こども園	内製化（自営）	1歳児クラス横トイレ内汚物流し・ロータンク不具合修繕
7	こども事業課	061_東丘こども園	内製化（自営）	正面玄関誘導灯管球取替
8	こども事業課	061_東丘こども園	内製化（自営）	玄関照明器具カバー不具合修繕
9	こども事業課	062_旭丘こども園	内製化（自営）	厨房内水栓・玄関前西側散水栓不具合修繕
10	こども事業課	062_旭丘こども園	内製化（自営）	1階ぞう組コンセント不具合修繕
11	こども事業課	062_旭丘こども園	内製化（自営）	職員休憩室照明用スイッチ不具合修繕
12	こども事業課	063_東豊中複合施設(東豊中こども園)	内製化（自営）	うさぎ組前・りす組前園庭足洗い場混合水栓取替
13	こども事業課	063_東豊中複合施設(東豊中こども園)	内製化（自営）	1階職員室内受信機内蔵予備電池取替
14	こども事業課	064_北緑丘こども園	内製化（自営）	3歳児クラスくまぐみ手洗い場水栓蛇口不具合修繕
15	こども事業課	064_北緑丘こども園	内製化（自営）	うさぎ組手洗い場自在水栓不具合修繕
16	こども事業課	065_桜井谷こども園	内製化（自営）	1階職員室内受信機内蔵予備電池取替
17	こども事業課	066_小曾根こども園	内製化（自営）	厨房スポットエアコンフィルター取替
18	こども事業課	066_小曾根こども園	内製化（自営）	1階職員室内受信機内蔵予備電池取替
19	こども事業課	067_服部こども園	内製化（自営）	屋外コーナーガード不具合修繕(3箇所)②
20	こども事業課	067_服部こども園	内製化（自営）	1階職員室内受信機内蔵予備電池取替
21	こども事業課	068_野田こども園	内製化（自営）	1階ホール誘導灯管球取替
22	こども事業課	070_豊南西こども園	内製化（自営）	1階地域子育て支援センター水質不良修繕
23	こども事業課	071_庄内西こども園	内製化（自営）	1階くま組コンセント不具合修繕
24	こども事業課	071_庄内西こども園	内製化（自営）	1階職員室内受信機内蔵予備電池取替
25	こども事業課	071_庄内西こども園	内製化（自営）	事務所窓錠前取替
26	こども事業課	071_庄内西こども園	内製化（自営）	2階うさぎ組前廊下窓錠前取替
27	こども事業課	073_島田こども園	内製化（自営）	1階通路・2階乳児ホール誘導灯不具合修繕
28	こども事業課	073_島田こども園	内製化（自営）	うさぎB2組カーテン不具合修繕
29	こども事業課	073_島田こども園	内製化（自営）	2階2歳児クラス他手洗い水栓蛇口不具合修繕(39箇所)
30	こども事業課	073_島田こども園	内製化（自営）	1階幼児ホール窓錠前不具合修繕
31	こども事業課	073_島田こども園	内製化（自営）	1階オープン廊下コンセント不具合修繕
32	こども事業課	075_原田こども園	内製化（自営）	1階職員室内アンプ内蔵予備電池取替
33	こども事業課	076_螢池こども園	内製化（自営）	1階職員室内受信機内蔵予備電池取替
34	こども事業課	077_本町こども園	内製化（自営）	1階ぞう組・2階遊戯室コンセント破損修繕(2箇所)②
35	こども事業課	077_本町こども園	内製化（自営）	1階職員室内受信機内蔵予備電池取替
36	こども事業課	078_人権平和センター豊中(ともだちこども園)	内製化（自営）	1階くま組ドアハンドル錠取替
37	こども事業課	078_人権平和センター豊中(ともだちこども園)	内製化（自営）	1階男子トイレ照明用スイッチ不具合修繕
38	こども事業課	078_人権平和センター豊中(ともだちこども園)	内製化（自営）	0歳児クラス、職員事務所、4歳児クラス手洗い用水栓蛇口不具合修繕
39	こども事業課	080_てしまこども園	内製化（自営）	2階南側屋外階段前・2階遊戯室南側コンセント破損修繕(2箇所)

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

②内製化発注（金額は材料費と経費等（人工含まず））

NO	所管課	施設名	発注先	修繕件名
40	こども事業課	080_てしまこども園	内製化（自営）	1階職員室内受信機内蔵予備電池取替
41	こども事業課	081_とねやまこども園	内製化（自営）	1階職員室内受信機内蔵予備電池取替
42	こども事業課	081_とねやまこども園	内製化（自営）	ぞう組、ブレイルーム、きりん2組、2階遊戯室コンセント取替(4箇所)
43	こども事業課	082_しんでんこども園	内製化（自営）	1階職員室内受信機内蔵予備電池取替
44	こども事業課	082_しんでんこども園	内製化（自営）	1階くま1組・2階廊下手洗い場水栓蛇口取替
45	こども事業課	083_てらうちこども園	内製化（自営）	1階職員室内受信機・2階東階段誘導灯内蔵予備電池取替
46	こども事業課	084_のばたけこども園	内製化（自営）	2階ゆうぎしつ前廊下他管球取替(3箇所)
47	こども事業課	084_のばたけこども園	内製化（自営）	くま1組前水栓蛇口取替
48	こども事業課	084_のばたけこども園	内製化（自営）	1階職員室内受信機内蔵予備電池取替
49	こども事業課	084_のばたけこども園	内製化（自営）	1階きりん1組コンセント不具合修繕
50	こども事業課	084_のばたけこども園	内製化（自営）	1階湯沸室流し台排水管破損修繕
51	スポーツ振興課	019_(旧)島田小学校	内製化（自営）	体育館コンセント他不具合修繕(6箇所)
52	スポーツ振興課	019_(旧)島田小学校	内製化（自営）	体育館コンセント不具合修繕
53	学び育ち支援課	030_泉丘小学校	内製化（自営）	非常警報装置内蔵予備電池取替
54	学び育ち支援課	031_少路小学校	内製化（自営）	非常警報装置内蔵予備電池取替
55	学び育ち支援課	032_野畑小学校	内製化（自営）	非常警報装置内蔵予備電池取替
56	学び育ち支援課	039_東泉丘小学校	内製化（自営）	非常警報装置内蔵予備電池取替
57	学校施設管理課	001_克明小学校	内製化（自営）	体育館コンセント不具合修繕
58	学校施設管理課	001_克明小学校	内製化（自営）	南館2階5年3組教室コンセント不具合修繕
59	学校施設管理課	002_桜塚小学校	内製化（自営）	体育館女子トイレ照明用スイッチ取替
60	学校施設管理課	002_桜塚小学校	内製化（自営）	体育館入口ドアクローザー不具合修繕
61	学校施設管理課	003_大池小学校	内製化（自営）	3階廊下他コンセント不具合修繕(3箇所)
62	学校施設管理課	004_螢池小学校	内製化（自営）	1階中庭飲み水栓蛇口取替
63	学校施設管理課	005_桜井谷小学校	内製化（自営）	3号館2階女子トイレ照明用スイッチ不具合修繕
64	学校施設管理課	005_桜井谷小学校	内製化（自営）	1号館2階ひまわり教室エアコンフィルター取替
65	学校施設管理課	006_熊野田小学校	内製化（自営）	体育館コンセント不具合修繕(3箇所)
66	学校施設管理課	006_熊野田小学校	内製化（自営）	4号館2年3組教室コンセント不具合修繕
67	学校施設管理課	007_中豊島小学校	内製化（自営）	運動場飲用水栓不具合修繕(2箇所)
68	学校施設管理課	007_中豊島小学校	内製化（自営）	体育館前単水栓漏水修繕
69	学校施設管理課	008_豊島小学校	内製化（自営）	北館3階4年2組教室コンセント不具合修繕
70	学校施設管理課	009_原田小学校	内製化（自営）	本館1階理科室水栓蛇口不具合修繕(7箇所)
71	学校施設管理課	010_小曾根小学校	内製化（自営）	体育館コンセント取替
72	学校施設管理課	010_小曾根小学校	内製化（自営）	体育館・本館3階3年1組教室前廊下コンセント不具合修繕(2箇所)
73	学校施設管理課	011_豊南小学校	内製化（自営）	南館1階職員室流し台漏水修繕
74	学校施設管理課	011_豊南小学校	内製化（自営）	北館2階5年1組前廊下コンセント不具合修繕
75	学校施設管理課	011_豊南小学校	内製化（自営）	北館1階西側廊下窓錠前不具合修繕
76	学校施設管理課	011_豊南小学校	内製化（自営）	南館2階1年2組教室コンセント不具合修繕
77	学校施設管理課	011_豊南小学校	内製化（自営）	北館1階理科室コンセント不具合修繕
78	学校施設管理課	012_上野小学校	内製化（自営）	東館1階下足室照明用スイッチ取替

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

②内製化発注（金額は材料費と経費等（人工含まず））

NO	所管課	施設名	発注先	修繕件名
79	学校施設管理課	014_新田小学校	内製化（自営）	3階階段室防排煙運動制御盤内蔵予備電池取替
80	学校施設管理課	014_新田小学校	内製化（自営）	体育館コンセント取替(1箇所)
81	学校施設管理課	016_庄内南・千成小学校	内製化（自営）	本館3階図書館エアコンフィルター取替(3台)
82	学校施設管理課	016_庄内南・千成小学校	内製化（自営）	体育館コンセント不具合修繕(2箇所)
83	学校施設管理課	016_庄内南・千成小学校	内製化（自営）	体育館コンセント不具合修繕
84	学校施設管理課	016_庄内南・千成小学校	内製化（自営）	西・北校舎高架水槽交互運転リレー取替
85	学校施設管理課	017_庄内西小学校	内製化（自営）	3階5年2組教室前廊下コンセント不具合修繕
86	学校施設管理課	021_北丘小学校	内製化（自営）	2号館2階男子トイレドアノブ不具合修繕
87	学校施設管理課	023_東豊中小学校	内製化（自営）	運動場飲用水栓不具合修繕(2箇所)
88	学校施設管理課	023_東豊中小学校	内製化（自営）	4階6年1組前階段横照明用スイッチ不具合修繕
89	学校施設管理課	026_高川小学校	内製化（自営）	北校舎3階5年2組教室コンセント不具合修繕
90	学校施設管理課	026_高川小学校	内製化（自営）	1階南校舎廊下照明スイッチ不具合修繕
91	学校施設管理課	027_刀根山小学校	内製化（自営）	南館3階中央第一音楽室コンセント不具合修繕②
92	学校施設管理課	027_刀根山小学校	内製化（自営）	体育館・北館4階西端支援教室コンセント不具合修繕(2箇所)
93	学校施設管理課	028_南丘小学校	内製化（自営）	本館1階手洗い場水栓蛇口不具合修繕
94	学校施設管理課	029_豊島北小学校	内製化（自営）	体育館コンセント不具合修繕
95	学校施設管理課	030_泉丘小学校	内製化（自営）	体育館扉ドアクローザー取替(3箇所)
96	学校施設管理課	031_少路小学校	内製化（自営）	運動場飲用水栓不具合修繕(3箇所)
97	学校施設管理課	031_少路小学校	内製化（自営）	体育館コンセント取替(2箇所)
98	学校施設管理課	031_少路小学校	内製化（自営）	1階保健室照明用スイッチ取替
99	学校施設管理課	033_東豊台小学校	内製化（自営）	2階1年2組照明スイッチ取替
100	学校施設管理課	033_東豊台小学校	内製化（自営）	本校舎西側階段照明スイッチ不具合修繕
101	学校施設管理課	035_北条小学校	内製化（自営）	北校舎1階理科室コンセント不具合修繕
102	学校施設管理課	036_寺内小学校	内製化（自営）	運動場飲用水栓不具合修繕
103	学校施設管理課	036_寺内小学校	内製化（自営）	北館1階階段・北館2階廊下照明スイッチ不具合修繕(2箇所)
104	学校施設管理課	036_寺内小学校	内製化（自営）	北館4階手洗い場蛇口不具合修繕
105	学校施設管理課	037_緑地小学校	内製化（自営）	1階給食配膳室コンセント不具合修繕②
106	学校施設管理課	037_緑地小学校	内製化（自営）	運動場飲用水栓不具合修繕
107	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	内製化（自営）	運動場飲用水栓(足洗い用)取替
108	学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	内製化（自営）	西校舎4階廊下照明用スイッチ不具合修繕
109	学校施設管理課	039_東泉丘小学校	内製化（自営）	体育館コンセント不具合修繕
110	学校施設管理課	040_北緑丘小学校	内製化（自営）	体育館コンセント破損修繕
111	学校施設管理課	041_新田南小学校	内製化（自営）	1階職員室内受信機内蔵予備電池取替
112	学校施設管理課	041_新田南小学校	内製化（自営）	体育館コンセント他不具合修繕②
113	学校施設管理課	041_新田南小学校	内製化（自営）	南館1階・北館4階廊下コンセント不具合修繕(2箇所)
114	学校施設管理課	042_第一中学校	内製化（自営）	体育館コンセント不具合修繕(2箇所)
115	学校施設管理課	043_第二中学校	内製化（自営）	北館1階学習活動室コンセント不具合修繕
116	学校施設管理課	046_第五中学校	内製化（自営）	体育館コンセント不具合修繕(4箇所)
117	学校施設管理課	047_第七中学校	内製化（自営）	体育館入口外灯用スイッチ不具合修繕
118	学校施設管理課	048_第八中学校	内製化（自営）	2階職員室内受信機・アンプ・防排煙操作盤内蔵予備電池取替(3箇所)

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

②内製化発注（金額は材料費と経費等（人工含まず））

NO	所管課	施設名	発注先	修繕件名
119	学校施設管理課	049_第九中学校	内製化（自営）	体育館コンセント取替(4箇所)
120	学校施設管理課	049_第九中学校	内製化（自営）	A棟2階ひろがりの部屋コンセント不具合修繕
121	学校施設管理課	051_第十一中学校	内製化（自営）	北館4階音楽室2コンセント不具合修繕
122	学校施設管理課	051_第十一中学校	内製化（自営）	3階調理室排水ホース取替
123	学校施設管理課	052_第十二中学校	内製化（自営）	南館玄関横ウォータークーラー排水配管不具合修繕
124	学校施設管理課	052_第十二中学校	内製化（自営）	体育館コンセント不具合修繕
125	学校施設管理課	053_第十三中学校	内製化（自営）	北館3階西男子トイレ天井漏水修繕
126	学校施設管理課	055_第十五中学校	内製化（自営）	3階美術室水栓蛇口不具合修繕(3箇所)
127	学校施設管理課	055_第十五中学校	内製化（自営）	受水槽蓋不具合修繕
128	空港課	070_豊南会館	内製化（自営）	3階集会室管球取替(6本)
129	空港課	094_利倉西センター	内製化（自営）	1階管理人室内受信機内蔵予備電池取替
130	空港課	118_勝部センター	内製化（自営）	学習室・保育室誘導灯管球取替
131	空港課	119_原田センター	内製化（自営）	1階管理人室内受信機内蔵予備電池取替
132	空港課	120_利倉センター	内製化（自営）	1階管理室内受信機内蔵予備電池取替
133	空港課	122_三国センター	内製化（自営）	1階集会室コンセント不具合修繕
134	空港課	123_庄内東センター	内製化（自営）	玄関外灯管球取替
135	空港課	124_上津島センター	内製化（自営）	1F管理人室他5部屋コンセント不具合修繕
136	空港課	125_小曾根センター	内製化（自営）	管理人室内流し台漏水修繕
137	空港課	125_小曾根センター	内製化（自営）	管理人室火災受信機バッテリー取替
138	空港課	131_走井センター	内製化（自営）	2階避難口誘導灯管球取替
139	空港課	131_走井センター	内製化（自営）	2階休養室他管球取替(4本)
140	空港課	131_走井センター	内製化（自営）	管理人室台所水栓蛇口不具合修繕
141	空港課	133_豊南西センター	内製化（自営）	2階踊り場誘導灯不具合修繕
142	空港課	135_千成センター	内製化（自営）	2F集会室カバープレート取付
143	空港課	136_大島センター	内製化（自営）	2階集会室・1階トイレ管球取替(2箇所)
144	空港課	137_日出センター	内製化（自営）	1階学習室誘導灯管球取替
145	空港課	139_螢池センター	内製化（自営）	2階女子トイレブース錠前取替
146	空港課	140_豊島北センター	内製化（自営）	1階管理人室内非常警報装置内蔵予備電池取替
147	空港課	141_庄内宝センター	内製化（自営）	2F湯沸室コンセント不具合修繕
148	空港課	141_庄内宝センター	内製化（自営）	玄関天井照明不具合修繕
149	空港課	142_庄内幸センター	内製化（自営）	1階管理人室内アンプ内蔵予備電池取替
150	空港課	142_庄内幸センター	内製化（自営）	1階管理人室コンセント取替
151	空港課	142_庄内幸センター	内製化（自営）	玄関照明器具管球取替(4本)
152	空港課	143_曾根西センター	内製化（自営）	1階廊下照明器具管球取替
153	空港課	144_曾根東センター	内製化（自営）	学習室管球取替
154	空港課	144_曾根東センター	内製化（自営）	1階学習室管球取替
155	空港課	144_曾根東センター	内製化（自営）	玄関ホール黒板前管球取替
156	空港課	144_曾根東センター	内製化（自営）	2階通路照明器具管球取替
157	空港課	144_曾根東センター	内製化（自営）	1階廊下他照明器具管球取替(5箇所)
158	空港課	144_曾根東センター	内製化（自営）	玄関ホール黒板前管球取替
159	空港課	144_曾根東センター	内製化（自営）	1階学習室管球取替
160	社会教育課	154_郷土資料館	内製化（自営）	事務棟監視盤ブザー不具合修繕
161	社会教育課	154_郷土資料館	内製化（自営）	1階事務室内受信機・ガス漏れ警報機内蔵予備電池取替(3台)
162	消防総務課	107_消防局・北消防合同庁舎	内製化（自営）	ポンプ室管球取替
163	消防総務課	107_消防局・北消防合同庁舎	内製化（自営）	3階給湯室混合水栓不具合修繕(2箇所)

【別紙3】対象業務一覧（修繕）

②内製化発注（金額は材料費と経費等（人工含まず））

NO	所管課	施設名	発注先	修繕件名
164	消防総務課	107_消防局・北消防合同庁舎	内製化（自営）	非常用放送設備アンプ内蔵予備電池取替
165	消防総務課	112_新千里消防署東泉丘出張所・車庫	内製化（自営）	1階ガレージ北側ドアクローザー不具合修繕
166	人権政策課_人権平和センター_豊中	078_人権平和センター豊中(人権まちづくりセンター)	内製化（自営）	2階事務室内非常警報装置内蔵予備電池取替(2台)
167	千里地域連携センター	089_千里文化センターコラボ	内製化（自営）	2階警備員室内移報回路用電源箱内蔵予備電池取替
168	長寿安心課	099_熊野田老人憩の家	内製化（自営）	2階集会室内照明器具蛍光灯取替(14本)
169	長寿安心課	101_豊島北老人憩の家	内製化（自営）	1階集会室内アンプ内蔵予備電池取替
170	長寿安心課	103_堀田老人憩の家	内製化（自営）	3階女子トイレ管球取替
171	長寿安心課	103_堀田老人憩の家	内製化（自営）	3階集会室エアコンフィルター取替
172	読書振興課	087_岡町図書館	内製化（自営）	2階非常扉非常カバー取替
173	読書振興課	090_野畑図書館	内製化（自営）	地下1階駐車場漏水修繕
174	福祉事務所	146_(旧)庄内出張所	内製化（自営）	1階守衛室受信機内蔵予備電池取替

合計 3,110,861円（税込）

【別紙3】対象業務一覧（修繕）		③市が直接発注していたもの（令和5年度修繕実績）		
NO	所管課	施設名	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
1	こども未来部おやこ保健課	085_児童福祉関連複合施設	市外	発達支援あゆみ 空調機 室外機修繕
2	こども未来部おやこ保健課	086_障害福祉センターひまわり・児童発達支援センター	市内	児童発達支援センター電源配線修繕
3	こども未来部こども事業課	060_西丘こども園	市内	西丘こども園 机足元切断手数料
4	こども未来部こども事業課	060_西丘こども園	市内	西丘こども園 畳表替修繕
5	こども未来部こども事業課	060_西丘こども園	市外	西丘こども園 厨房内（ガス漏れによる）ガス栓取替修繕
6	こども未来部こども事業課	060_西丘こども園	市内	西丘こども園 インターホン交換修繕
7	こども未来部こども事業課	060_西丘こども園	市内	西丘こども園 保育部屋用（事務所）インターホン取替修理
8	こども未来部こども事業課	061_東丘こども園	市内	東丘こども園 棚移設修繕
9	こども未来部こども事業課	061_東丘こども園	市内	東丘こども園 手洗い場修繕
10	こども未来部こども事業課	061_東丘こども園	市内	東丘こども園 物置倉庫固定修繕
11	こども未来部こども事業課	061_東丘こども園	市内	東丘こども園（熱中症対策）厨房用ファン設置修繕
12	こども未来部こども事業課	062_旭丘こども園	市内	旭丘こども園 側溝土砂揚げ他業務手数料
13	こども未来部こども事業課	062_旭丘こども園	市内	旭丘こども園 砂場川砂補充作業手数料
14	こども未来部こども事業課	062_旭丘こども園	市内	旭丘こども園 駐車場看板作成手数料
15	こども未来部こども事業課	062_旭丘こども園	市内	旭丘こども園 事務所内換気扇取替修繕
16	こども未来部こども事業課	062_旭丘こども園	市内	旭丘こども園 園庭埋設コンクリート撤去修繕
17	こども未来部こども事業課	062_旭丘こども園	市内	旭丘こども園 1階事務所洗面器撤去修繕
18	こども未来部こども事業課	062_旭丘こども園	市内	旭丘こども園 駐輪場ライン修繕他
19	こども未来部こども事業課	063_東豊中複合施設	市内	東豊中こども園 16号ガス給湯器取替修繕
20	こども未来部こども事業課	063_東豊中複合施設	市内	東豊中こども園 園庭日除けシート修繕
21	こども未来部こども事業課	063_東豊中複合施設	市内	東豊中こども園 駐車場コーナーガード修繕
22	こども未来部こども事業課	063_東豊中複合施設	市内	東豊中こども園 16号ガス給湯器取替修繕
23	こども未来部こども事業課	063_東豊中複合施設	市内	東豊中こども園 遊具修繕
24	こども未来部こども事業課	063_東豊中複合施設	市内	東豊中こども園 便座取替修繕
25	こども未来部こども事業課	064_北緑丘こども園	市内	北緑丘こども園 厨房 扇風機設置修繕
26	こども未来部こども事業課	064_北緑丘こども園	市内	北緑丘こども園 調理室 ガス給湯器取替修繕
27	こども未来部こども事業課	064_北緑丘こども園	市内	北緑丘こども園 保健室 先止め湯沸器取替修繕
28	こども未来部こども事業課	064_北緑丘こども園	市内	北緑丘こども園 更衣室撤去修繕
29	こども未来部こども事業課	064_北緑丘こども園	市内	北緑丘こども園 トイレ撤去給排水工事
30	こども未来部こども事業課	064_北緑丘こども園	市内	北緑丘こども園 テラス天井カーテンレール取付修繕
31	こども未来部こども事業課	065_桜井谷こども園	市外	桜井谷こども園 アリ駆除業務手数料
32	こども未来部こども事業課	065_桜井谷こども園	市内	桜井谷こども園 園庭側人研ぎ手洗い場他塗装修繕
33	こども未来部こども事業課	065_桜井谷こども園	市内	桜井谷こども園 分電盤緊急修繕
34	こども未来部こども事業課	065_桜井谷こども園	市内	桜井谷こども園 保健室空調機緊急修繕
35	こども未来部こども事業課	065_桜井谷こども園	市内	桜井谷こども園 北側既製品物置撤去修繕
36	こども未来部こども事業課	066_小曽根こども園	市内	小曽根こども園 門扉門修繕他
37	こども未来部こども事業課	066_小曽根こども園	市内	小曽根こども園 1階北側廊下床修繕
38	こども未来部こども事業課	066_小曽根こども園	市内	小曽根こども園 沐浴室照明器具取替修繕
39	こども未来部こども事業課	066_小曽根こども園	市内	小曽根こども園 壁面留金修繕
40	こども未来部こども事業課	066_小曽根こども園	市内	小曽根こども園 幼児用トイレ和便器取替修繕
41	こども未来部こども事業課	066_小曽根こども園	市内	小曽根こども園（保育室）ロッカー移設固定工事
42	こども未来部こども事業課	067_服部こども園	市内	服部こども園 厨房扇風機交換修繕
43	こども未来部こども事業課	067_服部こども園	市内	服部こども園 りす・うさぎ組保育室 壁掛扇風機交換修繕
44	こども未来部こども事業課	067_服部こども園	市内	服部こども園（乳幼児トイレ内）ガス給湯器取替修繕
45	こども未来部こども事業課	067_服部こども園	市内	服部こども園 厨房用空調機器緊急修繕
46	こども未来部こども事業課	067_服部こども園	市内	服部こども園 花壇・畑改修工事修繕
47	こども未来部こども事業課	068_野田こども園・野田センター	市内	野田こども園 2階下足箱固定修繕
48	こども未来部こども事業課	068_野田こども園・野田センター	市内	野田こども園 プール横日除けシート用金物修繕
49	こども未来部こども事業課	068_野田こども園・野田センター	市内	野田こども園（園庭）畑 土砂止め柵工事修繕
50	こども未来部こども事業課	069_（旧）庄内こども園	市外	庄内こども園 北側外構修繕に伴う機械警備配管撤去及び再設置手数料
51	こども未来部こども事業課	069_（旧）庄内こども園	市内	庄内こども園（公用車駐車場所）ポール撤去修繕手数料

【別紙3】対象業務一覧（修繕）		③市が直接発注していたもの（令和5年度修繕実績）		
NO	所管課	施設名	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
52	こども未来部こども事業課	069_ (旧) 庄内こども園	市内	庄内こども園 北側外構修繕
53	こども未来部こども事業課	069_ (旧) 庄内こども園	市内	庄内こども園 フェンス移設修繕
54	こども未来部こども事業課	070_豊南西こども園・豊南会館	市内	豊南西こども園 園庭日除けシート修繕
55	こども未来部こども事業課	070_豊南西こども園・豊南会館	市内	豊南西こども園 インターホン機器増設修繕
56	こども未来部こども事業課	070_豊南西こども園・豊南会館	市内	豊南西こども園 園庭日除けシート張り替え修繕
57	こども未来部こども事業課	070_豊南西こども園・豊南会館	市内	豊南西こども園（乳児受入再開による）保育室カーテン取替修繕
58	こども未来部こども事業課	070_豊南西こども園・豊南会館	市内	豊南西こども園各所ロッカー移設工事
59	こども未来部こども事業課	070_豊南西こども園・豊南会館	市内	豊南西こども園 厨房機器用動力電源改修
60	こども未来部こども事業課	070_豊南西こども園・豊南会館	市内	豊南西こども園 手洗い水栓ハンドル取替修繕
61	こども未来部こども事業課	071_庄内西こども園	市内	庄内西こども園 くま組机足元切断手数料
62	こども未来部こども事業課	071_庄内西こども園	市内	庄内西こども園 園庭フェンスすき間修繕
63	こども未来部こども事業課	071_庄内西こども園	市内	庄内西こども園 2階廊下サーキュレーター設置修繕
64	こども未来部こども事業課	071_庄内西こども園	市内	庄内西こども園 コミカインターホン交換及び電気錠交換修繕
65	こども未来部こども事業課	071_庄内西こども園	市内	庄内西こども園 プール補給水口修繕
66	こども未来部こども事業課	071_庄内西こども園	市内	庄内西こども園 2Fバルコニー日除けシート修繕
67	こども未来部こども事業課	071_庄内西こども園	市内	庄内西こども園 日除けシート留め金修繕
68	こども未来部こども事業課	071_庄内西こども園	市内	庄内西こども園 園庭東側側溝蓋修繕
69	こども未来部こども事業課	072_栄町こども園	市内	栄町こども園 1階階段下照明器具増設修繕
70	こども未来部こども事業課	072_栄町こども園	市内	栄町こども園 プール日除けシート修繕
71	こども未来部こども事業課	072_栄町こども園	市内	栄町こども園 洗濯水栓増設修繕
72	こども未来部こども事業課	072_栄町こども園	市内	栄町こども園 2階保育室腰壁修繕
73	こども未来部こども事業課	073_島田こども園・島田センター	市内	島田こども園 アルミ門扉修繕
74	こども未来部こども事業課	073_島田こども園・島田センター	市内	島田こども園 2階乳児ホール 防災カーテン及びカーテンレール取替修繕
75	こども未来部こども事業課	073_島田こども園・島田センター	市内	島田こども園 幼児トイレ（便座交換）修繕
76	こども未来部こども事業課	073_島田こども園・島田センター	市内	島田こども園 放送設備修繕
77	こども未来部こども事業課	074_高川こども園・高川センター	市内	高川こども園 16号ガス給湯器取替修繕
78	こども未来部こども事業課	074_高川こども園・高川センター	市内	高川こども園 幼児用トイレ小便器トラップ取替修繕
79	こども未来部こども事業課	074_高川こども園・高川センター	市内	高川こども園 電気錠制御器及び電気錠交換修繕
80	こども未来部こども事業課	074_高川こども園・高川センター	市内	高川こども園 保育室他防災カーテン取替修繕
81	こども未来部こども事業課	074_高川こども園・高川センター	市内	高川こども園 1階職員用トイレ便器取替修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）		③市が直接発注していたもの（令和5年度修繕実績）		
NO	所管課	施設名	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
82	こども未来部こども事業課	075_原田こども園	市内	原田こども園 2階保育室 ガス給湯器取替修繕
83	こども未来部こども事業課	076_螢池こども園	市外	螢池こども園（園庭遊具）ヒコーキジム修繕
84	こども未来部こども事業課	076_螢池こども園	市外	螢池こども園（園庭遊具）ヒコーキジム修繕
85	こども未来部こども事業課	076_螢池こども園	市内	螢池こども園 下足箱設置修繕
86	こども未来部こども事業課	076_螢池こども園	市内	螢池こども園 野外トイレ開口部修繕
87	こども未来部こども事業課	076_螢池こども園	市内	螢池こども園他1園 幼児用トイレ便座取替修繕
88	こども未来部こども事業課	076_螢池こども園	市内	螢池こども園（ひよこ・りす組保育室内）ガス給湯器取替修繕
89	こども未来部こども事業課	076_螢池こども園	市内	螢池こども園 幼児トイレ便座交換修繕
90	こども未来部こども事業課	077_本町こども園	市内	本町こども園 物置 鍵穴不良調査・破錠作業手数料
91	こども未来部こども事業課	077_本町こども園	市内	本町こども園 1階幼児用トイレ便座取替修繕
92	こども未来部こども事業課	077_本町こども園	市内	本町こども園 園庭日除けシート修繕
93	こども未来部こども事業課	077_本町こども園	市内	本町こども園 保育室 扇風機交換修繕
94	こども未来部こども事業課	078_人権平和センター豊中	市内	ともだちこども園 園庭外部フェンス修繕
95	こども未来部こども事業課	078_人権平和センター豊中	市内	ともだちこども園 保育室 壁掛扇風機交換修繕
96	こども未来部こども事業課	079_東豊中図書館・ゆたかこども園	市外	ゆたかこども園 機械警備用ODU収納ボックススレーバ交換修理
97	こども未来部こども事業課	079_東豊中図書館・ゆたかこども園	市内	ゆたかこども園 2F外部階段～園内扉 錠前加工取付修繕
98	こども未来部こども事業課	079_東豊中図書館・ゆたかこども園	市内	ゆたかこども園 フェンス修繕
99	こども未来部こども事業課	079_東豊中図書館・ゆたかこども園	市内	ゆたかこども園（園庭芝生用）スプリンクラー取替修繕
100	こども未来部こども事業課	079_東豊中図書館・ゆたかこども園	市内	ゆたかこども園 遊具修繕
101	こども未来部こども事業課	080_てしまこども園	市内	てしまこども園 園庭 旗ポール修繕
102	こども未来部こども事業課	081_とねやまこども園	市内	とねやまこども園 階段室落下防止材取付修繕
103	こども未来部こども事業課	081_とねやまこども園	市内	とねやまこども園 遊戯室舞台暗幕カーテン金物修繕
104	こども未来部こども事業課	082_しんでんこども園	市外	しんでんこども園（くま組保育室）アリ駆除作業手数料
105	こども未来部こども事業課	082_しんでんこども園	市内	しんでんこども園 築山法面保護修繕
106	こども未来部こども事業課	082_しんでんこども園	市内	しんでんこども園 遊具修繕
107	こども未来部こども事業課	082_しんでんこども園	市内	しんでんこども園 2F保育室出入口部カーテンレール設置修繕
108	こども未来部こども事業課	082_しんでんこども園	市内	しんでんこども園 元止め湯沸器取替修繕
109	こども未来部こども事業課	083_てらうちこども園	市内	てらうちこども園 仮設園舎カーテンレール設置修繕
110	こども未来部こども事業課	083_てらうちこども園	市内	てらうちこども園 ホール舞台暗幕カーテン金物修繕
111	こども未来部こども事業課	083_てらうちこども園	市内	てらうちこども園 新園舎用ロールスクリーン設置修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）		③市が直接発注していたもの（令和5年度修繕実績）		
NO	所管課	施設名	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
112	こども未来部こども事業課	084_のばたけこども園	市内	のばたけこども園 電気錠不具合調整手数料
113	こども未来部こども事業課	084_のばたけこども園	市内	のばたけこども園 インターホン交換修繕
114	こども未来部こども事業課	084_のばたけこども園	市内	のばたけこども園 放送設備（ワイヤレスミキサー）交換修繕
115	こども未来部こども事業課	こども園	市外	豊中市立公立こども園18園 ゴキブリ駆除業務手数料
116	環境部減量計画課	147_環境事業所	市外	浴槽配管レジオネラ対策洗浄
117	環境部減量計画課	147_環境事業所	市内	環境事業所室外機点検整備・空調機内機フィルター洗浄業務
118	環境部減量計画課	147_環境事業所	市内	環境事業所エントランス銘板修繕 屋外耐候用シート製作
119	環境部減量計画課	147_環境事業所	市内	環境事業所北館2階トイレウォシュレット交換修繕
120	環境部減量計画課	147_環境事業所	市内	環境事業所北館1階トイレウォシュレット交換修繕
121	環境部減量計画課	147_環境事業所	市外	環境事業所貯湯槽の清掃及びマンホールパッキンの取替修繕
122	環境部減量計画課	147_環境事業所	市内	環境事業所 チャイム修繕
123	教育委員会学び育ち支援課	001_克明小学校	市内	克明小学校放課後こどもクラブ 換気扇修繕
124	教育委員会学び育ち支援課	002_桜塚小学校	市内	放課後こどもクラブ床クッションフロア貼（桜塚小）
125	教育委員会学び育ち支援課	003_大池小学校	市内	大池小学校放課後こどもクラブ 新畳本間（柔道畳表使用）
126	教育委員会学び育ち支援課	004_螢池小学校	市内	螢池小学校放課後こどもクラブ 新畳本間（柔道畳表使用）
127	教育委員会学び育ち支援課	005_桜井谷小学校	市内	放課後こどもクラブ床クッションフロア貼（桜井谷小）
128	教育委員会学び育ち支援課	006_熊野田小学校	市内	熊野田小学校放課後こどもクラブ 教室物品移動
129	教育委員会学び育ち支援課	006_熊野田小学校	市内	熊野田小学校放課後こどもクラブ 出張点検費（ガス給湯器）
130	教育委員会学び育ち支援課	006_熊野田小学校	市内	放課後こどもクラブ照明器具修繕（熊野田小）
131	教育委員会学び育ち支援課	006_熊野田小学校	市内	熊野田小学校放課後こどもクラブ 教室床クッションフロア貼
132	教育委員会学び育ち支援課	007_中豊島小学校	市内	中豊島小学校放課後こどもクラブ 新クラブ室予定教室荷物の搬出業務
133	教育委員会学び育ち支援課	007_中豊島小学校	市内	中豊島小学校放課後こどもクラブ エアコン調査（温度測定・報告書他）
134	教育委員会学び育ち支援課	007_中豊島小学校	市内	中豊島小学校放課後こどもクラブ タイルカーベット貼替
135	教育委員会学び育ち支援課	008_豊島小学校	市内	豊島小学校放課後こどもクラブ教室 クッションフロア 61.4㎡ 東リ CF7-TP NW t2.3
136	教育委員会学び育ち支援課	009_原田小学校	市内	原田小学校放課後こどもクラブ クラブ 室網戸修繕
137	教育委員会学び育ち支援課	013_南桜塚小学校	市内	南桜塚小学校放課後こどもクラブ 水栓修繕
138	教育委員会学び育ち支援課	013_南桜塚小学校	市内	放課後こどもクラブ照明他修繕（南桜塚小）
139	教育委員会学び育ち支援課	014_新田小学校	市内	新田小学校放課後こどもクラブ 女子トイレ和便器詰まり清掃
140	教育委員会学び育ち支援課	014_新田小学校	市外	新田小学校放課後こどもクラブ 錠前点検確認手数料
141	教育委員会学び育ち支援課	017_庄内西小学校	市内	庄内西小学校放課後こどもクラブ（アトム学級） 女子トイレ洋便器詰まり清掃
142	教育委員会学び育ち支援課	017_庄内西小学校	市内	庄内西小学校放課後こどもクラブ（アトム学級） 女子トイレ洋便器詰まり清掃
143	教育委員会学び育ち支援課	022_東丘小学校	市内	東丘小学校放課後こどもクラブ教室 クッションフロア 59.4㎡ 東リ CF7-TP NW t2.3
144	教育委員会学び育ち支援課	023_東豊中小学校	市内	放課後こどもクラブ床クッションフロア貼（東豊中小）
145	教育委員会学び育ち支援課	026_高川小学校	市内	高川小学校放課後こどもクラブ 1F女子トイレ洋便器詰まり清掃
146	教育委員会学び育ち支援課	026_高川小学校	市内	高川小学校放課後こどもクラブ 教室床クッションフロア貼
147	教育委員会学び育ち支援課	027_刀根山小学校	市内	刀根山小学校放課後こどもクラブ 2階手洗い場排水管詰まり清掃
148	教育委員会学び育ち支援課	027_刀根山小学校	市外	刀根山小学校放課後こどもクラブ 4階ピッコロ室 錠前交換修繕
149	教育委員会学び育ち支援課	029_豊島北小学校	市内	豊島北小学校放課後こどもクラブ クラブ教室床クッションフロア貼り替え

【別紙3】対象業務一覧（修繕）		③市が直接発注していたもの（令和5年度修繕実績）		
NO	所管課	施設名	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
150	教育委員会学び育ち支援課	030_泉丘小学校	市内	泉丘小学校放課後こどもクラブ室流し台電気温水器水栓点検調整
151	教育委員会学び育ち支援課	031_少路小学校	市内	少路小学校放課後こどもクラブ教室 クッションフロア 61.4㎡ 東リ CF>-トP NW t2.3
152	教育委員会学び育ち支援課	032_野畑小学校	市内	野畑小学校放課後こどもクラブ 床クッション貼り替え 他
153	教育委員会学び育ち支援課	033_東豊台小学校	市内	東豊台小学校放課後こどもクラブ 新畳（柔道畳表使用）
154	教育委員会学び育ち支援課	035_北条小学校	市内	北条小学校放課後こどもクラブ 新畳五八間（柔道畳表使用）
155	教育委員会学び育ち支援課	037_緑地小学校	市内	放課後こどもクラブ網戸修繕（緑地小）
156	教育委員会学び育ち支援課	039_東泉丘小学校	市内	水栓修繕（東泉丘小）
157	教育委員会学び育ち支援課	039_東泉丘小学校	市内	排水管修繕（東泉丘小）
158	教育委員会学び育ち支援課	039_東泉丘小学校	市内	洗面器自動水栓修繕（東泉丘小）
159	教育委員会学び育ち支援課	039_東泉丘小学校	市内	東泉丘小学校放課後こどもクラブ 教室トイレ床長尺シート貼替 東リフロアリュームマーブル20FL1515
160	教育委員会学び育ち支援課	040_北緑丘小学校	市内	放課後こどもクラブ女子トイレ網戸修繕（北緑丘小）
161	教育委員会学び育ち支援課	040_北緑丘小学校	市内	放課後こどもクラブ男子トイレ網戸修繕（北緑丘小）
162	教育委員会学び育ち支援課	041_新田南小学校	市内	放課後こどもクラブ扇風機修繕（新田南小）
163	教育委員会学び育ち支援課	156_庄内さくら学園	市内	庄内さくら学園放課後こどもクラブ 洋式大便器詰まり清掃
164	教育委員会学び育ち支援課	156_庄内さくら学園	市内	庄内さくら学園放課後こどもクラブ インターホン移設工事
165	教育委員会学び育ち支援課	156_庄内さくら学園	市内	庄内さくら学園放課後こどもクラブ インターホン増設工事
166	教育委員会学び育ち支援課	156_庄内さくら学園	市内	アコーディオンカーテン修繕（庄内さくら学園）
167	教育委員会学び育ち支援課	学校（学童）	市内	放課後こどもクラブ室空調機清掃
168	教育委員会学校施設管理課	001_克明小学校	市内	克明小学校照明設備修繕
169	教育委員会学校施設管理課	002_桜塚小学校	市内	豊中市立桜塚小学校他8校体育館屋根側溝修繕
170	教育委員会学校施設管理課	002_桜塚小学校	市内	豊中市立桜塚小学校放送設備修繕（プログラムタイマー）
171	教育委員会学校施設管理課	002_桜塚小学校	市内	豊中市立桜塚小学校外灯設備修繕（防犯灯）
172	教育委員会学校施設管理課	002_桜塚小学校	市内	豊中市立桜塚小学校放送設備修繕（音量調整器）
173	教育委員会学校施設管理課	003_大池小学校	市内	豊中市立大池小学校 家庭科室給湯器更新
174	教育委員会学校施設管理課	003_大池小学校	市内	大池小学校 保健室 ガス給湯器取替修繕
175	教育委員会学校施設管理課	003_大池小学校	市内	豊中市立大池小学校 音楽室放送設備修繕（アンプ）
176	教育委員会学校施設管理課	003_大池小学校	市内	豊中市立大池小学校 1階多目的便所ウォシュレット取付
177	教育委員会学校施設管理課	003_大池小学校	市内	豊中市立大池小学校 体育館換気扇修繕（男子トイレ）
178	教育委員会学校施設管理課	003_大池小学校	市内	豊中市立大池小学校 体育館換気扇（洗面所）
179	教育委員会学校施設管理課	003_大池小学校	市内	豊中市立大池小学校 放送設備修繕（音量調整器）
180	教育委員会学校施設管理課	004_螢池小学校	市内	豊中市立螢池小学校体育館外灯漏電修繕
181	教育委員会学校施設管理課	005_桜井谷小学校	市内	桜井谷小学校 バスケットゴールボード修繕
182	教育委員会学校施設管理課	005_桜井谷小学校	市外	豊中市立桜井谷小学校体育館ステージ前防球ネット修繕
183	教育委員会学校施設管理課	005_桜井谷小学校	市内	豊中市立桜井谷小学校 体育館ギャラリカーテン修繕
184	教育委員会学校施設管理課	005_桜井谷小学校	市外	豊中市立桜井谷小学校 遠隔施錠システム 防犯カメラ調整修理
185	教育委員会学校施設管理課	006_熊野田小学校	市内	豊中市立熊野田小学校弱電設備（レピーター盤鍵）修繕
186	教育委員会学校施設管理課	007_中豊島小学校	市内	豊中市立中豊島小学校 ひまわり1・2カーテン修繕
187	教育委員会学校施設管理課	008_豊島小学校	市内	豊中市立豊島小学校 2年3組カーテン修繕
188	教育委員会学校施設管理課	008_豊島小学校	市内	豊中市立豊島小学校運動場放送設備（スピーカー）修繕
189	教育委員会学校施設管理課	008_豊島小学校	市外	豊中市立豊島小学校ハント棒・ロープ修繕
190	教育委員会学校施設管理課	009_原田小学校	市内	豊中市立原田小学校防球ネット設置工事
191	教育委員会学校施設管理課	009_原田小学校	市内	豊中市立原田小学校バスケットゴール修繕
192	教育委員会学校施設管理課	009_原田小学校	市内	豊中市立原田小学校本館西女子トイレカーテンレール移設手数料
193	教育委員会学校施設管理課	009_原田小学校	市内	豊中市立原田小学校屋上部分漏水修繕
194	教育委員会学校施設管理課	009_原田小学校	市外	豊中市立原田小学校階段落下防止ネット取付修繕
195	教育委員会学校施設管理課	009_原田小学校	市内	豊中市立原田小学校低鉄棒修繕
196	教育委員会学校施設管理課	010_小曾根小学校	市内	豊中市立小曾根小学校トイレベビーシート設置修繕
197	教育委員会学校施設管理課	011_豊南小学校	市内	豊中市立豊南小学校運動場西側ブロック修繕
198	教育委員会学校施設管理課	011_豊南小学校	市外	豊中市立豊南小学校遊具修繕
199	教育委員会学校施設管理課	012_上野小学校	市内	豊中市立上野小学校 朝礼台足元つなぎ修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）		③市が直接発注していたもの（令和5年度修繕実績）		
NO	所管課	施設名	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
200	教育委員会学校施設管理課	012_上野小学校	市内	豊中市立上野小学校 体育館ギャラリー カーテン・カーテンレール修繕
201	教育委員会学校施設管理課	012_上野小学校	市外	豊中市立上野小学校複合遊具撤去修繕
202	教育委員会学校施設管理課	013_南桜塚小学校	市内	豊中市立南桜塚小学校 バasketゴールボード修繕
203	教育委員会学校施設管理課	013_南桜塚小学校	市内	豊中市立南桜塚小学校体育館放送設備修繕（ワイヤレスチューナー）
204	教育委員会学校施設管理課	013_南桜塚小学校	市内	豊中市立南桜塚小学校ベビーシート設置修繕
205	教育委員会学校施設管理課	014_新田小学校	市内	市立新田小学校 プール日除けテント修繕
206	教育委員会学校施設管理課	014_新田小学校	市内	豊中市立新田小学校プール擁壁壁面修繕
207	教育委員会学校施設管理課	014_新田小学校	市内	豊中市立新田小学校プール内壁面仮囲い修繕
208	教育委員会学校施設管理課	014_新田小学校	市外	豊中市立新田小学校テレビ端子取付修繕（1教室）
209	教育委員会学校施設管理課	016_庄内南・千成小学校	市内	豊中市立庄内南小学校 教室更衣用間仕切りカーテン等取り付け
210	教育委員会学校施設管理課	016_庄内南・千成小学校	市外	豊中市立庄内南小学校 給食配膳室片開網戸修繕
211	教育委員会学校施設管理課	016_庄内南・千成小学校	市内	豊中市立庄内南小学校放送設備修繕（ディスクアンプ）
212	教育委員会学校施設管理課	017_庄内西小学校	市内	豊中市立庄内西小学校 給湯器更新
213	教育委員会学校施設管理課	017_庄内西小学校	市内	豊中市立庄内西小学校放送設備修繕（プログラムタイマー）
214	教育委員会学校施設管理課	019_（旧）島田小学校	市内	旧島田小学校体育館一文字幕取外修繕
215	教育委員会学校施設管理課	021_北丘小学校	市内	豊中市立北丘小学校渡り廊下修繕
216	教育委員会学校施設管理課	021_北丘小学校	市内	豊中市立北丘小学校放送設備修繕（プログラムタイマー）
217	教育委員会学校施設管理課	021_北丘小学校	市内	豊中市立北丘小学校放送室放送設備修繕（チャイムユニット）
218	教育委員会学校施設管理課	021_北丘小学校	市内	北丘小学校大型メーター検針用ポール建替え修繕
219	教育委員会学校施設管理課	022_東丘小学校	市内	市立東丘小学校 スクリーン取替修繕
220	教育委員会学校施設管理課	022_東丘小学校	市内	東丘小学校 理科室5号元止湯沸器設置修繕
221	教育委員会学校施設管理課	022_東丘小学校	市内	東丘小学校 プレイルーム5号元止湯沸器修繕
222	教育委員会学校施設管理課	022_東丘小学校	市内	豊中市立東丘小学校中新館2階教室床修繕
223	教育委員会学校施設管理課	022_東丘小学校	市内	豊中市立東丘小学校放送設備（音量調整器）修繕
224	教育委員会学校施設管理課	022_東丘小学校	市内	豊中市立東丘小学校普通教室コンセント改修
225	教育委員会学校施設管理課	023_東豊中小学校	市内	豊中市立東豊中小学校 1階中央女子トイレ便座修繕 図工室手洗い場排水口閉塞
226	教育委員会学校施設管理課	024_豊島西小学校	市内	豊中市立豊島西小学校 放送室放送設備修繕（チャイムユニット）
227	教育委員会学校施設管理課	025_西丘小学校	市内	豊中市立西丘小学校運動場放送設備修繕（スピーカー・音量調整器）
228	教育委員会学校施設管理課	026_高川小学校	市内	豊中市立高川小学校 一輪車練習スタンド修繕
229	教育委員会学校施設管理課	026_高川小学校	市内	豊中市立高川小学校放送設備修繕（パワーアンプ・スピーカー）
230	教育委員会学校施設管理課	027_刀根山小学校	市外	豊中市立刀根山小学校 サッカーゴール修繕
231	教育委員会学校施設管理課	027_刀根山小学校	市内	豊中市立刀根山小学校 タイヤ遊具内面塞ぎ修繕
232	教育委員会学校施設管理課	027_刀根山小学校	市内	豊中市立刀根山小学校 クロスゲート取り付け
233	教育委員会学校施設管理課	027_刀根山小学校	市内	豊中市立刀根山小学校ネット門扉修繕
234	教育委員会学校施設管理課	028_南丘小学校	市内	豊中市立南丘小学校北館渡り廊下2階スロープ不良部修繕
235	教育委員会学校施設管理課	028_南丘小学校	市内	豊中市立南丘小学校バasketゴール板修繕（南側）
236	教育委員会学校施設管理課	028_南丘小学校	市内	豊中市立南丘小学校バasketゴール板修繕（校舎側）
237	教育委員会学校施設管理課	029_豊島北小学校	市外	豊中市立豊島北小学校遊具修繕
238	教育委員会学校施設管理課	030_泉丘小学校	市内	市立泉丘小学校家庭科室給湯器取替一式
239	教育委員会学校施設管理課	030_泉丘小学校	市内	豊中市立泉丘小学校体育館放送設備（ワイヤレスアンテナ）修繕
240	教育委員会学校施設管理課	031_少路小学校	市内	豊中市立少路小学校保健室間仕切り修繕
241	教育委員会学校施設管理課	031_少路小学校	市内	豊中市立少路小学校うんてい修繕
242	教育委員会学校施設管理課	032_野畑小学校	市内	野畑小学校 職員室元止湯沸器交換修繕
243	教育委員会学校施設管理課	032_野畑小学校	市内	豊中市立野畑小学校フェンス修繕
244	教育委員会学校施設管理課	032_野畑小学校	市内	豊中市立野畑小学校放送室放送設備修繕（パワーアンプ・ワイヤレスチューナー）
245	教育委員会学校施設管理課	032_野畑小学校	市外	豊中市立野畑小学校ブランコ修繕
246	教育委員会学校施設管理課	032_野畑小学校	市外	豊中市立野畑小学校遠隔施設システム監視モニター修繕
247	教育委員会学校施設管理課	033_東豊台小学校	市内	豊中市立東豊台小学校 保健室換気扇
248	教育委員会学校施設管理課	033_東豊台小学校	市内	豊中市立東豊台小学校運動場放送設備修繕（スピーカー）

【別紙3】対象業務一覧（修繕）		③市が直接発注していたもの（令和5年度修繕実績）		
NO	所管課	施設名	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
249	教育委員会学校施設管理課	034_箕輪小学校	市内	豊中市立箕輪小学校校舎放送設備（スピーカー・音量調整器）修繕
250	教育委員会学校施設管理課	035_北条小学校	市内	豊中市立北条小学校 北館4階男子トイレ窓網戸修繕
251	教育委員会学校施設管理課	035_北条小学校	市内	豊中市立北条小学校南館2階電灯配線調整手数料
252	教育委員会学校施設管理課	036_寺内小学校	市外	豊中市立寺内小学校ブランコ他修繕
253	教育委員会学校施設管理課	037_緑地小学校	市内	豊中市立緑地小学校 PC教室カーテン修繕
254	教育委員会学校施設管理課	037_緑地小学校	市内	豊中市立緑地小学校ネットフェンス他修繕
255	教育委員会学校施設管理課	037_緑地小学校	市内	豊中市立緑地小学校放送設備修繕（スピーカ・音量調整器）
256	教育委員会学校施設管理課	037_緑地小学校	市内	豊中市立緑地小学校体育館コンセント改修
257	教育委員会学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	市内	豊中市立桜井谷東小学校 バスケットゴールボード修繕
258	教育委員会学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	市内	豊中市立桜井谷東小学校バスケットゴールボード修繕
259	教育委員会学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	市内	豊中市立桜井谷東小学校 換気扇（男子トイレ・校長室）
260	教育委員会学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	市内	豊中市立桜井谷東小学校 体育館換気扇修繕
261	教育委員会学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	市内	豊中市立桜井谷東小学校吊輪チェーン修繕
262	教育委員会学校施設管理課	038_桜井谷東小学校	市内	豊中市立桜井谷東小学校放送設備（アナウンスマイク）修理
263	教育委員会学校施設管理課	039_東泉丘小学校	市内	豊中市立東泉丘小学校 6年1・2組西館3階カーテン修繕
264	教育委員会学校施設管理課	039_東泉丘小学校	市内	市立東泉丘給湯器修理（家庭科室）
265	教育委員会学校施設管理課	040_北緑丘小学校	市外	北緑丘小学校 遠隔施錠システム修繕
266	教育委員会学校施設管理課	040_北緑丘小学校	市内	豊中市立北緑丘小学校放送設備修繕（ディスクアンプ・パワーアンプ・タイマー）
267	教育委員会学校施設管理課	040_北緑丘小学校	市内	豊中市立北緑丘小学校体育館放送設備（ワイヤレスチューナー・アンテナ）修繕
268	教育委員会学校施設管理課	040_北緑丘小学校	市外	豊中市立北緑丘小学校遊具等撤去
269	教育委員会学校施設管理課	040_北緑丘小学校	市外	豊中市立北緑丘小学校鉄棒修繕
270	教育委員会学校施設管理課	041_新田南小学校	市内	市立新田南小学校 理科準備室 元止め湯沸かし器修繕
271	教育委員会学校施設管理課	041_新田南小学校	市内	豊中市立 新田南小学校 プール女子更衣室換気扇修繕
272	教育委員会学校施設管理課	041_新田南小学校	市外	豊中市立新田南小学校運動場他修繕
273	教育委員会学校施設管理課	041_新田南小学校	市内	豊中市立新田南小学校放送設備修繕（スピーカー）
274	教育委員会学校施設管理課	042_第一中学校	市外	豊中市立第一中学校ハンドボールゴール修繕
275	教育委員会学校施設管理課	042_第一中学校	市外	豊中市立第一中学校ハンドボールゴール修繕
276	教育委員会学校施設管理課	042_第一中学校	市内	豊中市立第一中学校体育館床修繕
277	教育委員会学校施設管理課	043_第二中学校	市内	豊中市立第二中学校 音楽室放送設備修繕（アンプ）
278	教育委員会学校施設管理課	044_第三中学校	市内	第三中学校南西角側溝清掃
279	教育委員会学校施設管理課	044_第三中学校	市内	豊中市立第三中学校 職員室シロアリ防除
280	教育委員会学校施設管理課	044_第三中学校	市外	第三中学校機械警備設備移設業務
281	教育委員会学校施設管理課	044_第三中学校	市外	豊中市立第三中学校屋外バスケットゴール撤去修繕
282	教育委員会学校施設管理課	044_第三中学校	市内	豊中市立第三中学校フラッシュバルブ修繕
283	教育委員会学校施設管理課	044_第三中学校	市内	豊中市立第三中学校体育館東側玉石修繕
284	教育委員会学校施設管理課	045_第四中学校	市内	豊中市立第四中学校夜間学級普通教室放送設備改修
285	教育委員会学校施設管理課	046_第五中学校	市内	豊中市立 第五中学校 3年1組換気扇修繕
286	教育委員会学校施設管理課	046_第五中学校	市外	豊中市立第五中学校テニス支柱修繕
287	教育委員会学校施設管理課	047_第七中学校	市内	豊中市立第七中学校給湯器更新
288	教育委員会学校施設管理課	047_第七中学校	市内	豊中市立第七中学校 多目的トイレ シャワートイレ取替
289	教育委員会学校施設管理課	048_第八中学校	市内	豊中市立第八中学校他4校体育館配管ビット蓋開口作業手数料
290	教育委員会学校施設管理課	048_第八中学校	市内	豊中市立第八中学校体育館放送設備修繕（ディスクアンプ・ワイヤレス）
291	教育委員会学校施設管理課	048_第八中学校	市外	豊中市立第八中学校遠隔施錠システム インターホン・コントロールボックス修繕
292	教育委員会学校施設管理課	048_第八中学校	市内	豊中市立第八中学校運動場放送設備修繕（スピーカー）
293	教育委員会学校施設管理課	048_第八中学校	市内	豊中市立第八中学校配線器具設備修繕（体育館）
294	教育委員会学校施設管理課	048_第八中学校	市内	豊中市立第八中学校放送設備（音量調整器）修繕
295	教育委員会学校施設管理課	049_第九中学校	市内	豊中市立第九中学校バスケットゴール修繕
296	教育委員会学校施設管理課	051_第十一中学校	市内	市立第十一中学校 舞台幕修繕
297	教育委員会学校施設管理課	051_第十一中学校	市内	市立第十一中学校理科準備室 先止め湯沸かし器修繕
298	教育委員会学校施設管理課	051_第十一中学校	市内	豊中市立第十一中学校電気温水器修繕（北館第2職員室）
299	教育委員会学校施設管理課	051_第十一中学校	市外	豊中市立第十一中学校体育館間仕切りネット修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）		③市が直接発注していたもの（令和5年度修繕実績）		
NO	所管課	施設名	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
300	教育委員会学校施設管理課	051_第十一中学校	市内	豊中市立第十一中学校放送室放送設備修繕（パワーアンプ）
301	教育委員会学校施設管理課	053_第十三中学校	市内	豊中市立第十三中学校 運動場防護フェンス修繕
302	教育委員会学校施設管理課	053_第十三中学校	市内	豊中市立第十三中学校 バスケットボード修繕
303	教育委員会学校施設管理課	053_第十三中学校	市内	豊中市立第十三中学校 バッティングゲージ修繕
304	教育委員会学校施設管理課	053_第十三中学校	市内	豊中市立第十三中学校バスケットゴール修繕
305	教育委員会学校施設管理課	054_第十四中学校	市内	市立第十四中学校校長室・事務室 元止め湯沸かし器修繕
306	教育委員会学校施設管理課	054_第十四中学校	市内	豊中市立第十四中学校プール出入口修繕
307	教育委員会学校施設管理課	054_第十四中学校	市内	豊中市立第十四中学校屋外テニスコート支柱及び埋設管修繕
308	教育委員会学校施設管理課	055_第十五中学校	市内	豊中市立第十五中学校 多目的トイレ便座修繕
309	教育委員会学校施設管理課	055_第十五中学校	市内	豊中市立第十五中学校職員玄関前コンクリート土間破損修繕
310	教育委員会学校施設管理課	056_第十六中学校	市内	豊中市立第十六中学校 南館1F多目的トイレ鍵一式交換
311	教育委員会学校施設管理課	056_第十六中学校	市内	豊中市立 第十六中学校 換気扇（南館4F女子トイレ）
312	教育委員会学校施設管理課	056_第十六中学校	市内	豊中市立第十六中学校体育館放送設備修繕（アンプ）
313	教育委員会学校施設管理課	057_第十七中学校	市内	豊中市立 第十七中学校 第2会議室換気扇
314	教育委員会学校施設管理課	057_第十七中学校	市内	市立第十七中学校給湯器修理
315	教育委員会学校施設管理課	057_第十七中学校	市内	豊中市立第十七中学校照明設備修繕（第2会議室）
316	教育委員会学校施設管理課	156_庄内さくら学園	市内	庄内さくら学園 小アリーナコートライン設置
317	教育委員会学校施設管理課	156_庄内さくら学園	市外	庄内さくら学園 シリンダー交換修繕
318	教育委員会学校施設管理課	156_庄内さくら学園	市内	豊中市立庄内さくら学園フェンス設置修繕
319	教育委員会学校施設管理課	学校	市外	錠前交換修繕（ミーティングルーム・学習室低学年）
320	教育委員会社会教育課	088_（旧）庄内文化センター	市内	旧庄内文化センター カーテン吊り込み業務
321	教育委員会社会教育課	088_（旧）庄内文化センター	市内	旧庄内文化センター駐輪場フェンス設置
322	教育委員会社会教育課	098_医療保健センター南部診療所	市外	旧庄内保健センターセキュリティ修繕
323	教育委員会社会教育課	098_医療保健センター南部診療所	市内	豊中市旧庄内保健センター西側出入口修繕
324	教育委員会社会教育課	098_医療保健センター南部診療所	市内	豊中市旧庄内保健センター 廊下間仕切り修繕
325	教育委員会社会教育課	098_医療保健センター南部診療所	市内	豊中市旧庄内保健センター 栄養指導室ガス配管撤去修繕
326	教育委員会社会教育課	098_医療保健センター南部診療所	市内	豊中市旧庄内保健センター 調理室給排水撤去修繕
327	教育委員会社会教育課	098_医療保健センター南部診療所	市内	豊中市旧庄内保健センター 調理室調理台撤去等修繕
328	教育委員会社会教育課	098_医療保健センター南部診療所	市内	旧庄内保健センター事務室出入口修繕
329	教育委員会社会教育課	098_医療保健センター南部診療所	市外	旧庄内保健センター駐車場植栽帯修繕
330	教育委員会社会教育課	098_医療保健センター南部診療所	市外	旧庄内保健センター駐車場看板移設修繕
331	教育委員会社会教育課	098_医療保健センター南部診療所	市外	旧庄内保健センター駐車場 土間修繕
332	教育委員会社会教育課	098_医療保健センター南部診療所	市外	旧庄内保健センター駐車場 車止め修繕
333	教育委員会社会教育課	152_青少年交流文化館いぶき	市内	青少年交流文化館いぶき 1階便所メラミン貼り扉設置出入口修繕業務
334	教育委員会社会教育課	152_青少年交流文化館いぶき	市内	青少年交流文化館いぶき 地下保安要員室設備監視カメラ設置修繕業務
335	教育委員会小学校東泉丘小学校	039_東泉丘小学校	市内	ワイヤレスマイク 修理一式
336	教育委員会小学校豊南小学校	011_豊南小学校	市内	家庭科室コンロ6台分修理調整部品交換費
337	教育委員会中央公民館	095_中央公民館	市内	中央公民館1F 井戸跡床補修工事
338	教育委員会中央公民館	095_中央公民館	市内	中央公民館 トイレ改修修繕工事
339	教育委員会中学校第十五中学校	055_第十五中学校	市外	事務倉庫錠前交換修繕
340	教育委員会中学校第十四中学校	054_第十四中学校	市内	ワイヤレスマイク(TOA WM-1220)修理代 1台
341	教育委員会読書振興課	079_東豊中図書館・ゆたかこども園	市内	豊中市立東豊中・野畑図書館冷水器撤去（東豊中図書館2台野畑図書館1台）
342	教育委員会読書振興課	090_野畑図書館	市内	豊中市立野畑図書館電源配線修理
343	教育委員会読書振興課	091_服部図書館・服部介護予防センター	市外	服部図書館1階女子多目的トイレウォシュレット取替修繕
344	教育委員会読書振興課	092_高川複合施設	市外	高川複合施設 ゲートバー（根本）修繕料
345	健康医療部保健安全課	097_保健所	市内	豊中市保健所2階講堂前廊下照明器具増設修繕工事
346	健康医療部保健安全課	097_保健所	市内	豊中市保健所2階講堂照明器具増設修繕工事
347	市民協働部くらし支援課	105_生活情報センターくらしかん	市内	くらしかん 1階フリースペース・喫茶スペース照明器具取替修繕
348	市民協働部くらし支援課	105_生活情報センターくらしかん	市内	くらしかん 2階消費生活相談室照明器具取替修繕

【別紙3】対象業務一覧（修繕）		③市が直接発注していたもの（令和5年度修繕実績）		
NO	所管課	施設名	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
349	市民協働部人権政策課	078_人権平和センター豊中	市内	豊中市立人権平和センター豊中誘導チャーム設置業務
350	市民協働部人権政策課	078_人権平和センター豊中	市内	豊中市立人権平和センター豊中 3階手洗所金具取付及びコンセント増設
351	市民協働部人権政策課	078_人権平和センター豊中	市内	豊中市立人権平和センター豊中 点字ブロックシート設置修繕
352	市民協働部人権政策課	096_人権平和センター螢池	市内	豊中市立人権平和センター螢池誘導チャーム設置業務
353	市民協働部人権政策課	096_人権平和センター螢池	市外	豊中市立人権平和センター螢池 錠前交換修繕
354	市民協働部人権政策課	096_人権平和センター螢池	市外	豊中市立人権平和センター螢池 錠前交換修繕（1階外扉）
355	市民協働部人権政策課	096_人権平和センター螢池	市内	人権平和センター螢池点字ブロックシート設置修繕
356	消防局消防総務課	107_消防局・北消防署合同庁舎	市内	豊中市消防局北消防署1階受付錠前取替工事
357	消防局消防総務課	107_消防局・北消防署合同庁舎	市内	各案内表示改修（消防局北消防署合同庁舎）
358	消防局消防総務課	107_消防局・北消防署合同庁舎	市内	豊中市消防局消防本部3階会議室プロジェクター設置修理
359	消防局消防総務課	109_新千里消防署桜井谷出張所	市外	新千里消防署桜井谷出張所1階食堂 ガス給湯器取替修繕工事費
360	消防局消防総務課	109_新千里消防署桜井谷出張所	市内	豊中市消防局桜井谷出張所動力コンセント増設修理
361	消防局消防総務課	109_新千里消防署桜井谷出張所	市内	桜井谷出張所 ほふく救出用煙道修繕
362	消防局消防総務課	110_北消防署原田出張所	市内	原田出張所 2階事務所換気扇修繕
363	消防局消防総務課	110_北消防署原田出張所	市内	豊中市消防局原田訓練場屋外コンセント修理
364	消防局消防総務課	111_北消防署螢池出張所	市内	北消防署螢池出張所 給水配管取替修繕工事費
365	消防局消防総務課	111_北消防署螢池出張所	市外	北消防署螢池出張所 ガス給湯器取替修繕工事費
366	消防局消防総務課	113_南消防署	市内	豊中市消防局南消防署1階受付錠前取替工事
367	総務部行政総務課	116_文書館	市内	豊中市文書館3階書庫出入口修繕
368	総務部行政総務課	116_文書館	市内	豊中市文書館 3階出入口修繕
369	総務部行政総務課	117_豊中市役所別館	市内	豊中市役所別館天井ボード取替及び逃がし管設置
370	総務部行政総務課	148_本庁舎	市外	豊中市役所屋外飾り時計点検調整
371	総務部行政総務課	148_本庁舎	市内	豊中市役所駐輪場入口土間陥没部修繕（第二庁舎北側駐輪場）
372	総務部行政総務課	148_本庁舎	市内	豊中市役所第一庁舎西進入部上下式バリアカー支柱取替
373	総務部行政総務課	148_本庁舎	市内	豊中市役所第一庁舎西進入部上下式バリアカー支柱取替
374	総務部行政総務課	148_本庁舎	市内	第二庁舎5階東側給湯室給湯器取替
375	総務部行政総務課	148_本庁舎	市内	第二庁舎3階ベビーケアルーム用コンセント設置
376	総務部行政総務課	148_本庁舎	市外	議会棟2階倉庫扉錠前改修
377	総務部行政総務課	148_本庁舎	市内	豊中市役所第一庁舎汚水槽マンホール取替
378	総務部行政総務課	148_本庁舎	市内	第二庁舎5階天井換気口取付改修
379	総務部行政総務課	148_本庁舎	市内	豊中市役所連絡通路床改修
380	総務部行政総務課	148_本庁舎	市内	議会棟大会議室カメラ電源改修修繕
381	総務部行政総務課	148_本庁舎	市内	豊中市役所第一庁舎構内柱設置線改修
382	総務部行政総務課	148_本庁舎	市内	豊中市役所第二庁舎廊下・連絡通路取合部床改修
383	総務部行政総務課	148_本庁舎	市外	豊中市役所第一庁舎2階防火扉キャッチロック緊急取替
384	総務部行政総務課	148_本庁舎	市内	豊中市役所第二庁舎地下駐車場消火配管修繕
385	総務部行政総務課	148_本庁舎	市内	市役所第二庁舎1階東出入口扉改修
386	総務部行政総務課	148_本庁舎	市内	議会棟1階3会議室室内改装に伴う電気設備修繕
387	都市活力部スポーツ振興課	050_(旧)庄内さくら学園中学校	市内	さくら学園フェンス修繕（旧さくら学園中学校）
388	都市活力部空港課	094_利倉西センター・利倉西センター図書室	市内	共同利用施設利倉西センター カーテン取替え作業
389	都市活力部空港課	119_原田センター	市内	共同利用施設和式トイレ洋式化改修（原田センター外3センター）
390	都市活力部空港課	122_三国センター	市内	共同利用施設三国センター外6施設 照明器具LED化更新調査手数料
391	都市活力部空港課	130_服部寿センター	市内	共同利用施設服部寿センター 元止め湯沸器修繕
392	都市活力部空港課	130_服部寿センター	市内	共同利用施設服部寿センター 1階休養室和室10帖畳修繕
393	都市活力部空港課	142_庄内幸センター	市内	共同利用施設庄内幸センター 和便器手摺り修繕
394	都市活力部空港課	143_曾根西センター	市内	共同利用施設曾根西センター 2階休養室和室8帖畳修繕
395	都市活力部空港課	144_曾根東センター	市内	共同利用施設曾根東センター 2階和室障子張り替え修繕
396	都市活力部空港課	145_穂積南センター	市内	共同利用施設穂積南センター 給湯器水漏れ応急処置作業
397	福祉部障害福祉課	086_障害福祉センターひまわり・児童発達支援センター	市内	厨房 排気ダクト清掃業務手数料

【別紙3】対象業務一覧（修繕）		③市が直接発注していたもの（令和5年度修繕実績）		
NO	所管課	施設名	発注先区分 (市内・市外)	修繕件名
398	福祉部障害福祉課	086_障害福祉センターひまわり・ 児童発達支援センター	市外	ウォシュレット修理費用
399	福祉部地域共生課	155_地域共生センター（西館）	市外	豊中市地域共生センターサイン改修業務
400	福祉部地域共生課	158_地域共生センター（東館）	市内	豊中市福祉総合相談交流センター（東館）1Fトイレ呼出移設
401	福祉部長寿安心課	059_ルシオーレ	市内	令和5年度 宝池老人憩の家 集会室演台手摺設置修繕
402	福祉部長寿安心課	078_人権平和センター豊中	市内	令和5年度 人権平和センター豊中老人憩の家 門扉塗装修繕 修繕
403	福祉部長寿安心課	078_人権平和センター豊中	市内	令和5年度 人権平和センター豊中老人憩の家 多目的トイレ 洋式便座取替修繕
404	福祉部長寿安心課	092_高川複合施設	市内	令和5年度 高川老人憩の家 事務室扉上部ポリカ設置
405	福祉部長寿安心課	102_豊南老人憩の家	市内	令和5年度 豊南老人憩の家 和室床及びアルミサッシ修繕
406	福祉部長寿安心課	102_豊南老人憩の家	市内	令和5年度 豊南老人憩の家 1階身障者用トイレ洋式便座取 替修繕
407	福祉部長寿安心課	102_豊南老人憩の家	市内	令和5年度 豊南老人憩の家 1階和室入口スロープ設置修繕
408	福祉部長寿安心課	103_堀田老人憩の家	市外	令和5年度 堀田老人憩の家 誘導灯取替
409	福祉部長寿安心課	103_堀田老人憩の家	市内	令和5年度 堀田老人憩の家 スライディングウォール修繕
410	福祉部福祉事務所	146_福祉事務所分室・庄内市民セン ター	市内	豊中市福祉事務所分室柱美装手数料
411	福祉部福祉事務所	146_福祉事務所分室・庄内市民セン ター	市内	豊中市福祉事務所分室空調機フィルター清掃手数料
412	福祉部福祉事務所	146_福祉事務所分室・庄内市民セン ター	市外	豊中市福祉事務所分室電気錠取付等修繕
				合計 77,957,329円（税込）
				内市内事業者 354件 69,162,581円（税込）

【別紙3】対象業務一覧（修繕） ④市の職員が直接修繕対応していたもの（令和2年度実績）

NO	所管課	施設名称	内容	対応
1	読書振興課	079_東豊中図書館・ゆたかこども園	1階エレベーターフロア 照明の取付け状況不良	留め具の位置を調整
2	読書振興課	079_東豊中図書館・ゆたかこども園	3階女子トイレ 便座クッション不良	便座クッション交換
3	読書振興課	090_野畑図書館	1階多目的トイレ 便座破損	便座取替
4	こども事業課	060_西丘こども園	きりん組横トイレに行く扉 指詰め防止の設置	シート取付
5	こども事業課	060_西丘こども園	1階ホール戸棚 レール外れ・蛇腹外れ	レールの釘を打つ・蛇腹ビス止め
6	こども事業課	060_西丘こども園	郵便ポスト 取手が外れている	リベット打ち
7	こども事業課	060_西丘こども園	門扉外側にあるメタカ池のタイル壁が欠けている	ディスクグラインダーで削る
8	こども事業課	060_西丘こども園	玄関扉 取手の修理	ビスの増し締め
9	こども事業課	061_東丘こども園	ホールトイレ 排水口のタイルが剥がれている	補修材で埋める
10	こども事業課	061_東丘こども園	厨房裏口の戸口 ステンレス製の枠が外れている	長いビスに変更し取付
11	こども事業課	062_旭丘こども園	保育室4部屋 指詰め防止ゴムの劣化（計6か所）	本体取替、ゴムの交換
12	こども事業課	062_旭丘こども園	厨房の壁・扉枠の下 ひび割れで隙間ができています	ウメールパテ・シリコンで埋める
13	こども事業課	062_旭丘こども園	砂場 回りの木枠が古くなり、割れている	木枠の交換
14	こども事業課	062_旭丘こども園	木浴室の天井と壁の間に隙間ができています	シーリングで隙間を埋める
15	こども事業課	062_旭丘こども園	ぞう組横トイレ 手洗い部 下がってきている	木材を挟み、高さ調整
16	こども事業課	062_旭丘こども園	園庭西側 鉄扉 門がかからない	蝶番のズレを直す
17	こども事業課	062_旭丘こども園	うさぎ1組 扉 安全金具が外れた	指詰め防止金具交換
18	こども事業課	062_旭丘こども園	沐浴室 乳児シャワー 洗浄槽内底部 一部剥がれ	ボンド塗布
19	こども事業課	062_旭丘こども園	砂場前テラス 階段部分 タイルが外れた	接着剤塗布、モルタル樹脂で埋める
20	こども事業課	062_旭丘こども園	厨房外側・ぞう組横トイレの横 壁が割れている	アルミ複合板を接着、隙間を埋める
21	こども事業課	062_旭丘こども園	園庭テラス 手洗い場のコンクリート部分 ひび割れや欠け	樹脂モルタルで埋め成形
22	こども事業課	063_東豊中複合施設	2階園庭 昇り口 転落防止の為 柵の設置	スぺーシアで柵を組み設置
23	こども事業課	063_東豊中複合施設	エレベーター前 廊下の扉 閉まりにくい	ネジ止め剤塗布後、増し締め
24	こども事業課	063_東豊中複合施設	駐車場 ブロック塀のカバー	カールプラグを入れ、L字金物、ビスで固定
25	こども事業課	063_東豊中複合施設	厨房トイレ 鉄柱の錆び・タイルの目地の剥がれ	シリコン・タイル目地を埋める
26	こども事業課	063_東豊中複合施設	玄関前 床 煉瓦の隙間	珪砂で隙間を埋める
27	こども事業課	063_東豊中複合施設	幼児トイレ 洋式トイレ 便座のヒビ割れ	便座交換 (TOTO TC30)
28	こども事業課	063_東豊中複合施設	園庭 側溝 蓋の破損	カラーゴム蓋設置
29	こども事業課	064_北緑丘こども園	ホール入口 指詰め防止のゴム破損	ストッパーゴムを二重にして
30	こども事業課	064_北緑丘こども園	各クラスの網戸の網が破れている	網張り替え
31	こども事業課	064_北緑丘こども園	ホール 入口 窓のサッシの一部が破損	クッション材を取付
32	こども事業課	064_北緑丘こども園	うさぎ、くま組間のトイレの窓が開いた状態になる	受け金物を調整加工し取付
33	こども事業課	064_北緑丘こども園	事務所のエントランス側に網戸がない	組立て網戸を取付
34	こども事業課	064_北緑丘こども園	ホール・きりん組 出入口のクッション破損	戸当たりゴムの交換
35	こども事業課	064_北緑丘こども園	うさぎ・くま組間トイレ バックンが浮き、ドアが閉まりにくい	戸車交換、戸当たりゴム再度取付
36	こども事業課	064_北緑丘こども園	給食室 網戸が数か所破れている	網戸を作成し設置
37	こども事業課	064_北緑丘こども園	休憩室 天井の板が湾曲している	ビス止め
38	こども事業課	064_北緑丘こども園	きりん組トイレ 洋式便座が割れている	便座交換
39	こども事業課	064_北緑丘こども園	ぞう組トイレ 洋式便座が割れている	便座交換
40	こども事業課	065_桜井谷こども園	事務所の廊下の天井部 電気の線のモールが破損	モールの取替
41	こども事業課	066_小曾根こども園	1階テラス 排水溝の穴が開いている	コーキングで塞ぐ
42	こども事業課	067_服部こども園	フェンス（網）一部外れている	ネジ止め剤塗布、ボルト、ナット取付
43	こども事業課	067_服部こども園	ホールから園庭に出るドアの鍵がぐらついている	ネジ止め剤塗布後、締め付け
44	こども事業課	067_服部こども園	厨房横の倉庫 鍵穴が大きくなり、鍵が落ちてしまう	ラッチの位置をずらし、受け部分の金具を取付
45	こども事業課	067_服部こども園	職員用トイレ 扉の蝶番（下部）が取れている	ビス穴を作り直しビス止め
46	こども事業課	067_服部こども園	くま組 扇風機 羽が回らない	新しい扇風機を取付
47	こども事業課	067_服部こども園	厨房の外 水道の取付不備	ボードアンカー取付、固定
48	こども事業課	067_服部こども園	指詰め防止カバーをつけてほしい（玄関扉・事務所の扉）	アルミプレート、シート取付
49	こども事業課	067_服部こども園	大人用 洋式トイレの蓋が緩み、勢いよく閉まる	便座交換
50	こども事業課	067_服部こども園	1歳児 部屋の前 下部の板が割れている	柱部分に木材、前面に合板、取付
51	こども事業課	067_服部こども園	乳児トイレ お尻洗い槽のひび割れ・壁ひび割れ	エポキシ樹脂で補修、目地材塗布
52	こども事業課	068_野田こども園・野田センター	門のタイル剥がれ・ホールからプールのスロープ割れ	角を削る
53	こども事業課	068_野田こども園・野田センター	1階ホール 外に行くドアの指詰め防止ゴムの劣化	ゴムシートの交換
54	こども事業課	068_野田こども園・野田センター	2階うさぎ組 入口ドア 下のレールの木が腐っている	パテ埋め後 ビス止め
55	こども事業課	068_野田こども園・野田センター	2階 うさぎ組からりす組に行く柵の開閉困難	ヤスリかけ
56	こども事業課	068_野田こども園・野田センター	ペーパーホルダーの取付（1階トイレ、各クラス、ホール横）	カールプラグ、ビスで取付（6か所）
57	こども事業課	068_野田こども園・野田センター	厨房 換気口の劣化 隙間があり虫が侵入	バックアップ材を詰めコーキング充填
58	こども事業課	068_野田こども園・野田センター	2階 うさぎ組とりす組の柵の鍵がかたくて開閉が困難	ワッシャー、ナットで高さ調整
59	こども事業課	068_野田こども園・野田センター	1階 外トイレ ドア、鍵をつけてほしい	扉、鍵を取付
60	こども事業課	068_野田こども園・野田センター	1階廊下 西側のドア 鍵（上側）がかからない	ドアの調整
61	こども事業課	068_野田こども園・野田センター	ぞう組 洗面台が固定されておらず、グラグラする	金具とナットで固定、シール施工
62	こども事業課	068_野田こども園・野田センター	くま組 手洗い場 レバーが壁にあたり完全に閉まらない	ネジ穴復旧後、固定
63	こども事業課	068_野田こども園・野田センター	きりん組 南側 窓のネジ外れ	ネジ増し締め、取付

【別紙3】対象業務一覧（修繕） ④市の職員が直接修繕対応していたもの（令和2年度実績）

NO	所管課	施設名称	内容	対応
64	こども事業課	068_野田こども園・野田センター	2階りす組 倉庫の蝶番の隙間に園児が指を入れ危険	ゴムシート取付
65	こども事業課	068_野田こども園・野田センター	1階ホール 内側の鍵をつけてほしい（不審者対応用）	鍵の取付
66	こども事業課	069_（旧）庄内こども園	1階ホール 網戸が外れて下に落ち、歪んで入らない	歪みを直し、戸車交換
67	こども事業課	069_（旧）庄内こども園	2階 そろ組 床板の浮きがある	段差を削る
68	こども事業課	069_（旧）庄内こども園	園庭 門扉（砂場奥）の支柱がぐらついている	L字金物で固定
69	こども事業課	069_（旧）庄内こども園	玄関ドア 指詰防止ゴムの劣化	シート交換
70	こども事業課	069_（旧）庄内こども園	砂場の上 木の柱が朽ちている	木材を塗装後、ビス止め
71	こども事業課	070_豊南西こども園・豊南会館	階段部分（玄関）のレンガが外れそうになっている	接着剤塗布後、目地を埋める
72	こども事業課	070_豊南西こども園・豊南会館	遮光ネットのワイヤーをつなぐフックの破損	バックル交換
73	こども事業課	071_庄内西こども園	ホールの壁 板が剥がれささくれている	化粧板を剥がし、メラミン化粧板を接着
74	こども事業課	071_庄内西こども園	2階うさぎ・1階きりん 網戸が破れている	網戸の張り替え
75	こども事業課	071_庄内西こども園	1階 廊下の欄に貼っている板の劣化	新しい板と角材を取付
76	こども事業課	071_庄内西こども園	保健室 壁が湿気で剥がれてきている	壁板撤去し化粧板取付、目地埋め
77	こども事業課	071_庄内西こども園	事務所横 職員トイレ タイルが浮いている	タイルを張り替え、目地材塗布
78	こども事業課	071_庄内西こども園	2階1歳児クラス 窓ガラスのストッパーの取付	木材で戸当たり作成し、設置（2か所）
79	こども事業課	071_庄内西こども園	1階 年長児クラスの壁 ボードが浮いている	釘の打ち直し
80	こども事業課	071_庄内西こども園	2階 うさぎ組 入口ドアの枠に亀裂が入り、外れそう	ビス止め
81	こども事業課	071_庄内西こども園	厨房 水道栓 レバー式にしてほしい	レバー式に交換（4か所）
82	こども事業課	071_庄内西こども園	1階倉庫内 棚の木が折れかかっている	木材で補強
83	こども事業課	071_庄内西こども園	1階ホールの掲示板 かなり古く、ひび割れている（2か所）	合板貼り付け
84	こども事業課	071_庄内西こども園	2階 ひよこ組の横のトイレに行く廊下 床の剥がれ	接着剤圧着後、繋ぎ目に接着剤
85	こども事業課	071_庄内西こども園	1階廊下（ホール前）床と壁の間に隙間ができています	バックアップ材、シリコンで塞ぐ
86	こども事業課	071_庄内西こども園	1階廊下の壁が剥がれている	板をカット、釘で取付
87	こども事業課	071_庄内西こども園	1階5歳児クラス 数居のレールの釘が取れレールが動く	釘でレールを固定
88	こども事業課	071_庄内西こども園	2階0歳児の部屋 ロッカーの棚の端が削れている	ヤスリがけ
89	こども事業課	072_栄町こども園	職員通用口のドアクローザーのネジが一部紛失	ビス止め
90	こども事業課	072_栄町こども園	そろ組 テラス側 サッシ扉の鍵が壊れて、閉まらない	ハンドル・上下爪の可動部グリスアップ
91	こども事業課	072_栄町こども園	1階テラス 壁面突起部分のカバーが外れ落ちそう	ブチルテープとアルミテープで固定
92	こども事業課	073_島田こども園・島田センター	うさぎ組A組 掃除道具箱の配管が危険	木材取付
93	こども事業課	073_島田こども園・島田センター	厨房内の網戸が破けている（4枚）	網の張り直しと張り替え
94	こども事業課	073_島田こども園・島田センター	厨房 出入口の網戸が破けている	網の張り替え
95	こども事業課	073_島田こども園・島田センター	玄関 外門 外側のタイルが剥がれている	接着剤で貼り付け
96	こども事業課	073_島田こども園・島田センター	2階 きりんB横 手洗いの天板がずれている	シーンを打つ
97	こども事業課	073_島田こども園・島田センター	2階 センター入口の手摺の付け根が錆びてボロボロ	カット後、鉄管を入れ溶接し塗装
98	こども事業課	073_島田こども園・島田センター	1階ベンギンR 手洗いのタイルが剥がれ落ち危険	タイル貼付、目地埋め、下部にシール
99	こども事業課	073_島田こども園・島田センター	りすA組 手前の入口 戸の差し込み鍵が折れた	鋭利なパーツの取り外し
100	こども事業課	073_島田こども園・島田センター	正門 鍵のつまみが回りにくい	潤滑剤塗布
101	こども事業課	074_高川こども園・高川センター	2階乳児ホール 電話の爪が折れ、掛けられない	ボルト・ナット取付
102	こども事業課	074_高川こども園・高川センター	りす1組 テラス側ドア下部のストッパーのネジがない	ビス取付・戸車交換
103	こども事業課	074_高川こども園・高川センター	2階 りす1組 テラス側出入口のレール破損	金属パテで、オーバーレールを取付
104	こども事業課	074_高川こども園・高川センター	玄関ドアが閉まりにくい	ピボットヒンジのネジ増し締め
105	こども事業課	074_高川こども園・高川センター	2階ホール 奥の体育倉庫 壁紙が剥がれている	壁紙張り替え
106	こども事業課	075_原田こども園	各クラス ベーパーホルダーの取付	両面テープとビスで取付
107	こども事業課	075_原田こども園	1階くま組トイレ 便座が割れている	便座交換
108	こども事業課	075_原田こども園	玄関の扉 下のネジが外れそう	ネジ止め剤を塗り取付
109	こども事業課	076_螢池こども園	テラス（きりん組前）点検口の取手が外れた	点検口の蓋交換
110	こども事業課	076_螢池こども園	2歳児クラス（うさぎ1・2組）物入れの戸 開閉不良	戸車の交換、外れ止め（木材）取付
111	こども事業課	076_螢池こども園	1歳児（りす2組）物入れ・木浴室引き戸の戸車不良	戸車交換
112	こども事業課	076_螢池こども園	正面玄関 自転車置き場 フェンス入口歪み	ヒンジ部分調整
113	こども事業課	076_螢池こども園	2階 りす2組 物入りの上部の鍵がかからない	ストロング掛け金 交換
114	こども事業課	076_螢池こども園	保育室、ホール 出入口ドアストッパーのゴムの破損	ゴムの交換（14か所）
115	こども事業課	076_螢池こども園	2階2歳児トイレ 手洗い横のタイルの破損	浮いているタイルを撤去後、接着、目地埋め
116	こども事業課	076_螢池こども園	2階 沐浴室 沐浴槽の手摺のぐらつき	ナットの増し締め
117	こども事業課	076_螢池こども園	きりん組 物入れ扉の不具合	レールの歪みを調整、戸車交換
118	こども事業課	077_本町こども園	りす組 入口ドアの鍵がかからない	鍵を取付
119	こども事業課	077_本町こども園	調理室テラス側 カウンターの網戸の建付け	戸車交換・外れ止めの取付
120	こども事業課	077_本町こども園	うさぎ組 入口扉 指詰め防止ストッパーがとれた	ストッパー本体交換
121	こども事業課	078_人権平和センター豊中	りす組 網戸が外れて落下	木材で防止
122	こども事業課	078_人権平和センター豊中	くま組 テラス側ドアの不具合	異物除去
123	こども事業課	078_人権平和センター豊中	りす・あひる組 網戸を動かすと外れそう	転倒防止の木材設置、マジックテープで固定
124	こども事業課	078_人権平和センター豊中	調理室 裏口網戸、戸車とレール不良	戸車交換・レールはリベット打ち
125	こども事業課	078_人権平和センター豊中	うさぎ組 手洗い パッキンの劣化	隙間をスポンジで埋め、シリコン充填

【別紙3】対象業務一覧（修繕） ④市の職員が直接修繕対応していたもの（令和2年度実績）

NO	所管課	施設名称	内容	対応
126	こども事業課	078_人権平和センター豊中	玄関ドア ゴムシートの劣化	ゴムシートの交換
127	こども事業課	078_人権平和センター豊中	厨房 リフト横のタイル 割れて剥がれ落ちている（2か所）	ステンレス板・アルミポリ複合板貼付
128	こども事業課	078_人権平和センター豊中	りす組 窓下の壁板が浮いている	壁板を張り替え
129	こども事業課	078_人権平和センター豊中	りす組 窓の網戸ストッパーが取れた	ビスで固定
130	こども事業課	078_人権平和センター豊中	幼児トイレ 手前から2番目のドア 取手のネジがとれている	ビス、ビスキャップ取付
131	こども事業課	079_東豊中図書館・ゆたかこども園	1階ばら組 床の隙間が広がっている	シリコーン充填
132	こども事業課	079_東豊中図書館・ゆたかこども園	1階園児トイレ 奥の上部の窓の鍵が閉まらない	ピンを取付
133	こども事業課	079_東豊中図書館・ゆたかこども園	管理棟1階 本の部屋 蛍光灯のカバーがはまり込んだ	蛍光灯本体の位置を調整
134	こども事業課	081_とねやまこども園	厨房網戸が下がり、閉閉困難	アングルを枠に取付、歪みを調整
135	こども事業課	081_とねやまこども園	2階ゆり組 入口扉の鍵 ネジが緩み鍵が落ちそう	ナットリベット挿入、ビスで固定
136	こども事業課	081_とねやまこども園	4歳児前 手洗い場の水道 カチットのネジが外れない	カチット交換
137	こども事業課	081_とねやまこども園	消火栓を付けていたフックのネジが取れた	ビスを交換、取付
138	こども事業課	081_とねやまこども園	職員室の網戸 網がサッシから外れている	網を張り、戸車取付、レールのビス取付
139	こども事業課	081_とねやまこども園	1階 3歳児（もも組）天井扇風機のぐらつき	台座固定
140	こども事業課	081_とねやまこども園	駐車場 セコム赤外線ボール コンクリートの破損	モルタルを埋込、形成
141	こども事業課	081_とねやまこども園	遊戯室 絨毯のめくり上がり、老朽化	タイルカーペット設置
142	こども事業課	081_とねやまこども園	2階 きく組 出入口サッシ扉 鍵の破損	ナットリベットを挿入しビスで固定
143	こども事業課	082_しんでんこども園	まつ組 保育室 内鍵が緩んでいる	バネの代わりを作成し取付
144	こども事業課	082_しんでんこども園	園長室 電球が切れそう（取替困難）	カバーの外し方をアドバイス
145	こども事業課	082_しんでんこども園	中庭 非常階段近くのマンホールの周りのコンクリート割れ	接着剤塗布後、モルタルで埋め形成
146	こども事業課	082_しんでんこども園	園庭 木製アスレチック遊具の一部に亀裂、パッキンの劣化	木製パテで埋める（8か所）
147	こども事業課	083_てらうちこども園	花壇のレンガが外れた	コンクリートボンドで接着後、
148	こども事業課	083_てらうちこども園	きく、ばら、もも、ゆり組（計5枚）網戸の網の破損	網の張り替え
149	こども事業課	083_てらうちこども園	園門 電気錠の受け部 反り返り	反りを戻し、ビス止め
150	こども事業課	083_てらうちこども園	園門前の花壇 ブロックの崩れ	コンクリートボンド塗布、接着
151	こども事業課	084_のぼたけこども園	2階 階段手摺のカバーがずれている	カバーを引き寄せビス止め
152	こども事業課	084_のぼたけこども園	1階きく組 入口の鍵 フレームが外れている	ネジ止め剤塗布、プレートの歪み調整
153	こども事業課	084_のぼたけこども園	遊戯室 舞台幕開閉のロープが擦り切れている	新しいコード取付
154	こども事業課	086_障害福祉センターひまわり・ 児童発達支援センター	4階診療所の日差しが強い・遊戯室1 電気のスイッチ陥没	遮光ネット取付・カシメ直し
155	こども事業課	086_障害福祉センターひまわり・ 児童発達支援センター	保育室9 窓の取手が当たり開けることができない	清掃後グリスアップ
156	人権平和センター豊中	078_人権平和センター豊中	ガレージ 鍵の交換	鍵交換（2か所）
157	人権平和センター螢池	096_人権平和センター螢池	1階女子トイレ 壁面錆び・便座スレ・水道・蛇口取替等	化粧板取付・便座調整・水栓交換
158	人権平和センター螢池	096_人権平和センター螢池	2階男子トイレ 便座・背もたれ破損修理等	便座交換
159	人権平和センター螢池	096_人権平和センター螢池	外柵塗装	5か所塗装
160	人権平和センター螢池	096_人権平和センター螢池	学習室棚板補修	棚板取付（4枚）
161	人権平和センター螢池	096_人権平和センター螢池	1階玄関点字ブロック破損・1階ロビー点字マットめくれ	パテ埋め・接着剤塗布
162	空港課	068_野田こども園・野田センター	管理入室 DK 流し台の混合栓シングルレバー部のガタツキ	増し締め
163	空港課	074_高川こども園・高川センター	トイレブース ベニヤの浮き・玄関 柱 化粧モールの浮き	メラミン化粧板貼り付け・ビス止め
164	空港課	094_利倉西センター・ 利倉西センター図書室	2階 湯沸室・集会室・学習室・便所 木製建具の塗装剥がれ	クレン、塗装
165	空港課	123_庄内東センター	1階 トイレブース下部 ベニヤ板の浮き、ササクレの修繕	メラミン化粧板貼り付け
166	空港課	126_服部南センター	玄関ドア、1、2階ビートが剥がれている・鍵がかたい	コーキング・グリーススプレー注入
167	空港課	127_豊南東センター	玄関門扉の塗装・1階トイレブース下部 ベニヤ板の浮き	原課対応・メラミン化粧板貼り付け
168	空港課	127_豊南東センター	管理入室名板の取付	破損箇所接着
169	空港課	131_走井センター	トイレブース扉 下部ラトリーヒンジのナットがとれている	ネジ止め剤塗布し、ボルトナット取付
170	空港課	133_豊南西センター	1階トイレ 腰壁 塗装剥がれ・トイレブース ベニヤのササクレ	塗装・化粧板貼り付け
171	空港課	134_庄本センター	1階トイレ 腰壁 塗装剥がれ・トイレブース ベニヤのササクレ	塗装・化粧板貼り付け
172	空港課	139_螢池センター	1階湯沸室 流し台の化粧板が経年劣化のため破損	破損の化粧板を撤去し、新しい化粧板を接着
173	空港課	139_螢池センター	中庭 スロープコンクリート破損	セメントで埋める
174	空港課	139_螢池センター	1階和室 押し入れ中段の破損	ボンド接着後、ビス止め、木材で補強
175	空港課	140_豊島北センター	1階管理入室 ふすま張り替え	ふすま紙張り替え
176	空港課	141_庄内宝センター	屋外 鉄扉2か所 玄関 扉 機械室 扉 2階 サービスバルコニー 扉塗装	塗装
177	空港課	141_庄内宝センター	1階管理入室 襪2枚の張り替え	下部3枚、上部3枚張り替え
178	空港課	141_庄内宝センター	2階和室北側 障子6枚剥がれ	両面テープで圧着
179	空港課	142_庄内幸センター	屋外鉄扉の塗装替え 自転車置場屋根裏面鉄骨梁、垂木の塗装替え 西面屋外管理入室SD塗装替え	クレン、塗装
180	空港課	143_曽根西センター	1階トイレブース 下部のベニヤ剥がれ	メラミン化粧板貼付、隙間コーキング
181	空港課	143_曽根西センター	玄関門扉 作動不良調整	ワッシャー取付、調整
182	空港課	144_曽根東センター	トイレと管理入室の網戸の張り替え	網の張り替え
183	学び育ち支援課（学童保育）	001_克明小学校	網戸・窓の修繕	網の張り直し・戸当たりの歪み調整
184	学び育ち支援課（学童保育）	001_克明小学校	窓の施錠ができない	鍵の裏側の緩みを直し取付
185	学び育ち支援課（学童保育）	006_熊野田小学校	柵の修繕	木材をアングルで取付
186	学び育ち支援課（学童保育）	007_中豊島小学校	網戸設置（3か所）・鍵の修理	原課対応・穴を埋めなおし掛け金を取付
187	学び育ち支援課（学童保育）	013_南桜塚小学校	掃除用具入れ（転倒防止）・鍵穴フレームの固定	L字金物、ビス、ナットで固定・修繕済
188	学び育ち支援課（学童保育）	016_庄内南・千成小学校	窓の鍵のぐらつき・扉が重い・網戸の網がない	ナッター後ネジ止め・吊り戸調整・網を張る
189	学び育ち支援課（学童保育）	021_北丘小学校	カーテンレールの玉の交換・板から出ているビス撤去	カーテンランナー取付・ビス撤去
190	学び育ち支援課（学童保育）	028_南丘小学校	掃除用具入れ 扉修繕	ガラリを板で塞ぐ・打掛取付・蝶番調整

【別紙3】対象業務一覧（修繕） ④市の職員が直接修繕対応していたもの（令和2年度実績）

NO	所管課	施設名称	内容	対応
191	学び育ち支援課（学童保育）	030_泉丘小学校	網戸修繕（網戸が破れている）	網の張り替え
192	学び育ち支援課（学童保育）	031_少路小学校	壁掛け扇風機 ボルトが外れかけている	ワッシャーを取付、固定
193	学び育ち支援課（学童保育）	032_野畑小学校	カウンター側面のパネルが剥がれ危険	パネルの歪みを戻し固定・巾木撤去後アクリル板取付け
194	学び育ち支援課（学童保育）	032_野畑小学校	トイレ 便器と便座のネジが外れている	ピン取付
195	学び育ち支援課（学童保育）	033_東豊台小学校	網戸修繕（網に穴があいている）	網の張り替え
196	学び育ち支援課（学童保育）	033_東豊台小学校	靴箱の固定	靴箱をビスで固定し連結
197	学び育ち支援課（学童保育）	034_箕輪小学校	ささくれ修繕	ヤスリがけ
198	学び育ち支援課（学童保育）	039_東泉丘小学校	トイレの扉 戸当たりの破損・壁の穴	戸当たりの交換・アルミ複合板接着
199	学び育ち支援課（学童保育）	039_東泉丘小学校	外側扉の修復	プライマー塗布後シリコン注入、形成

【別紙3】対象業務一覧（修繕） ⑤130万円以上500万円未満（税込）の緊急修繕業務（令和2年度から令和5年度まで実績）

年度	施設名	件名	施工概要	備考
R2	058_第十八中学校	豊中市立第十八中学校No. 3雨水ポンプ改修工事	雨水ポンプの取替	市で発注
R2	085_児童福祉関連複合施設	児童福祉関連複合施設（旧あゆみ学園）給水設備改修緊急工事	ボイラーの更新	市で発注
R3	028_南丘小学校	豊中市立南丘小学校電灯幹線ケーブル改修緊急工事	低圧幹線ケーブルの取替	市で発注
R3	026_高川小学校	豊中市立高川小学校受変電設備改修工事	キュービクル内部部品の取替	市で発注
R3	107_消防局・北消防署合同庁舎	豊中市消防局北消防署合同庁舎貯湯槽改修緊急工事	貯湯槽の取替	市で発注
R5	085_児童福祉関連複合施設	児童福祉関連複合施設空調設備改修工事	ガス吸収本機の内部液漏れ補修	市で発注
R4	006_熊野田小学校	プール層内洗浄及び底部塗装修繕	プール槽内修繕	包括施設管理委託 ①再掲
R5	104_庄本複合施設	地下駐車場泡消火設備一斉解放弁他取替	泡消火設備一斉開放弁劣化不良6台	包括施設管理委託 ①再掲
R5	007_中豊島小学校	体育館東側軒天剥落危険部修繕	落下箇所修繕及び防止ネット	包括施設管理委託 ①再掲
R5	148_本庁舎	第二庁舎1階廊下OAフロア修繕	OAフロア設置及び塩ビ・点字タイル張り(108㎡程度)	包括施設管理委託 ①再掲