

対象建築物	需要場所	建物の用途	供給電気方式	供給電圧(V)	計量電圧(V)	標準周波数(Hz)	受電方式	蓄熱式負荷設備	常用自家発電設備	非常用自家発電設備	アンシラリ/ブレーキ料金対象容量	その他	契約電力(kW)昨年度の最大値	予定使用電力量(kWh)												予定使用電力量(kWh/年)昨年度の実績値	年間負荷率(%)	
														4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1	人権平等センター豊中・ともだちこども園	豊中市岡町北3-13-7	官公庁(複合施設)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	147	11,589	12,755	29,178	33,560	35,908	31,044	18,548	15,075	21,572	22,007	19,381	18,099	268,716	21
2	千里文化センター「コラボ」	新千里東町1-2-2	官公庁(複合施設)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	有(115kVA×1台)	無	無	167	44,640	43,472	52,410	59,514	59,007	57,249	57,468	55,320	57,664	55,656	50,318	57,695	650,413	44
3	熊野田中央会館・熊野田老人憩の家	豊中市熊野町2-3-4	官公庁(複合施設)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	71	3,843	3,584	4,527	4,543	5,552	5,073	4,308	4,124	4,236	3,899	3,743	4,306	51,738	8
4	庄内文化センター	三和町3-2-1	官公庁(複合施設)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	107	18,111	11,564	30,530	33,275	36,401	33,277	15,665	14,199	22,186	22,841	21,678	23,979	283,706	30
5	市立豊南こども園・共同利用施設島田センター	庄内栄町3-1-2-1-8	こども園・共同利用施設	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	116	9,587	7,762	14,822	16,358	24,846	18,006	11,402	10,076	15,246	17,487	14,899	14,461	174,952	17
6	市立川口こども園・共同利用施設豊川センター	小曾根4-7-1	こども園・共同利用施設	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	96	7,318	6,532	12,358	13,866	18,301	13,410	8,587	7,577	12,363	14,151	12,492	10,560	137,515	16
7	市立野田こども園・共同利用施設野田センター	野田町1-2	こども園・共同利用施設	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	69	4,952	4,487	5,873	6,812	9,908	7,276	5,226	5,290	7,646	9,477	7,688	6,777	81,412	13
8	市立豊南こども園・共同利用施設豊南会館	豊南町西4-1-6-1	こども園・共同利用施設	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	43	3,125	3,313	5,891	6,758	8,938	6,856	3,971	3,515	5,486	6,423	5,378	4,543	64,197	17
9	高川複合施設	豊南町東1-1-2	官公庁(複合施設)	交流3相3線式	6600	6600	60	キュービクル式	無	無	有(電圧220V)	有0kw	無	287	24,079	17,742	29,210	34,024	48,214	35,146	24,593	26,950	18,043	5,549	4,216	4,401	67,167	11
10	青年の家いぶき・武道館ひびき	服部西町4-13-1	社会教育施設・屋内体育施設	CD受電方式	6600	6600	60	PAS受電	無	無	有	無	無	174	16,043	15,586	29,793	40,170	47,777	44,189	34,412	32,570	35,661	37,206	37,073	41,380	411,860	27
11	人権平和センター釜池	豊中市釜池北町2-3-1	官公庁(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	67	3,627	1,927	8,800	15,159	16,374	15,675	4,160	3,186	8,524	8,175	6,927	5,411	97,945	17
12	市役所庄内駅前庁舎	豊中市庄内東町2-1-4	官公庁(事務所)	交流3相3線式	6600	6000	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	55	5,874	5,051	6,415	7,308	9,103	5,931	5,515	7,273	9,673	10,345	8,192	7,201	87,881	18
13	市役所別館	豊中市北桜塚3-1-28	官公庁(事務所)	交流3相3線式	6600	6000	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	64	5,165	4,132	2,303	8,191	12,057	9,188	6,219	5,932	8,238	9,033	7,768	6,877	85,103	15
14	第一庁舎	豊中市中桜塚3-1-1	官公庁(事務所)	交流3相3線式	6600	6000	60	2回線受電(常用・予備線)	無	無	無	無	無	589	66,113	70,710	102,786	98,038	111,811	103,061	74,384	58,151	71,372	79,240	77,047	80,971	993,784	19
15	第二庁舎	豊中市中桜塚3-1-1	官公庁(事務所)	交流3相3線式	6600	6000	60	2回線受電(常用・予備線)	無	無	有	無	無	382	77,369	79,419	108,315	101,616	118,129	106,736	85,899	71,999	85,008	94,123	91,833	96,942	1,117,388	33
16	豊中市文書館	豊中市真美寺南丁5番2号	官公庁(事務所)	交流3相3線式	6000	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	35	2,334	1,844	1,992	2,303	2,890	2,950	2,057	1,995	2,342	2,292	2,453	2,284	27,736	9
17	くらしかん	北桜塚2-2-1	官公庁(情報センター)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	有(90kVA×1台)	無	無	97	8,945	9,691	17,408	21,986	21,202	20,006	11,957	10,300	15,533	13,631	13,289	12,585	179,633	21
18	庄内出張所	豊中市庄内幸町5-8-1	官公庁	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電, PFI-58(無蓄熱式)	無	無	無	無	無	67	5,784	4,679	9,298	10,540	12,138	10,135	7,119	5,867	7,865	8,367	7,009	7,449	95,684	16
19	労働会館	三和町1-1-63	官公庁(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	76	4,590	2,983	4,362	5,886	9,066	6,748	4,179	5,085	7,817	7,979	6,808	6,363	71,866	11
20	原田介護予防センター	原田元町3-13-1	官公庁(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	149	23,570	21,196	28,791	33,322	37,627	34,085	29,218	26,152	30,475	31,502	28,978	29,597	354,423	27
21	障害福祉センターひまわり・児童発達支援センター	豊中市稲津町1-1-20	官公庁(福祉施設)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	有(200kVA×1台)	無	無	171	20,149	13,046	23,885	29,672	39,820	31,741	18,729	18,888	32,825	37,092	33,053	28,381	327,281	22
22	環境事業所	走井2-5-5	官公庁(事務所)	交流3相3線式	6000	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	118	13,377	9,586	13,657	16,093	22,970	15,930	9,114	10,793	16,654	18,602	14,044	14,856	179,676	17
23	豊島公園	曾根南町1-4	都市公園	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	48	4,701	3,064	3,134	5,193	7,234	7,507	5,024	3,572	5,257	6,336	7,059	5,783	63,852	15
24	庄内保健センター	島江町1-3-14-101	官公庁(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	42	7,694	7,006	7,463	8,334	9,025	9,292	7,824	6,820	7,810	8,023	7,153	96,670	26	
25	豊中市保健所	中桜塚4-11-1	官公庁(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	289	14,107	11,783	18,303	19,820	28,987	21,400	14,023	14,264	21,940	26,145	20,792	18,449	230,013	9
26	克明小学校	岡町北3-4-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	153	8,093	7,317	13,190	17,378	18,388	19,809	13,439	12,046	16,502	18,428	17,825	15,176	177,591	13
27	桜塚小学校	北桜塚2-6-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	185	8,053	8,048	22,876	26,849	26,968	28,099	15,203	14,460	23,709	27,887	26,353	20,793	249,298	15
28	大池小学校	本町1-7-2	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	307	10,915	10,604	27,931	29,627	31,742	31,787	17,533	15,795	22,474	29,918	27,154	21,054	276,534	10
29	釜池小学校	釜池町1-1-5-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	79	5,609	5,941	11,259	11,817	10,410	11,286	10,411	9,596	10,026	9,608	9,756	10,201	115,920	17
30	桜井谷小学校	柴原町3-11-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	77	6,961	6,953	10,964	12,728	11,671	13,186	11,978	11,373	12,736	12,932	12,659	12,432	136,573	20
31	熊野田小学校	赤坂1-5-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	81	5,943	6,109	11,657	13,537	11,930	13,962	12,896	11,338	12,616	12,307	13,043	11,510	136,848	19
32	中豊島小学校	曾根東町6-1-3-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	186	7,116	7,346	20,877	24,361	24,450	25,420	13,877	11,929	17,087	20,108	20,319	14,483	207,373	13
33	豊島小学校	服部西町3-6-5	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	181	7,016	6,226	18,329	23,129	24,299	23,152	11,956	16,884	19,834	18,369	13,619	13,846	199,004	13
34	原田小学校	原田元町1-1-7-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	87	7,120	7,397	13,463	14,212	13,823	14,941	12,430	11,543	12,904	13,352	12,774	12,798	146,757	19
35	小曾根小学校	小曾根1-2-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	136	6,634	5,962	15,317	17,931	17,670	19,216	11,030	11,493	14,449	15,993	16,045	12,316	164,056	14
36	豊南小学校	豊南町西2-1-9-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	191	8,352	9,223	23,161	21,923	22,480	21,968	13,639	14,217	18,779	19,120	19,569	14,767	205,190	12
37	上野小学校	上野東2-8-8	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	358	9,848	8,880	32,444	38,078	37,350	41,049	18,004	15,179	24,518	31,031	29,841	21,957	308,179	10
38	南桜塚小学校	南桜塚2-2-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電(常用のみ)	無	無	無	無	無	321	7,519	8,024	25,391	31,039	32,384	35,618	17,372	14,681	22,505	27,362	27,810	19,843	269,548	20
39	新田小学校	上新田2-1-9-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60																					

対象建築物	需要場所	建物の用途	供給電気方式	供給電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波数 (Hz)	受電方式	蓄熱式負荷設備	常用自家発電設備	非常用自家発電設備	アンシラリーサービス料金対象容量	その他	契約電力(kW) 昨年度の最大値	予定使用電力量 (kWh)												予定使用電力量 (kWh/年) 昨年度の実績値	年間負荷率 (%)	
														4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
64	北緑丘小学校	北緑2-4-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	無	無	無	60	5,967	5,258	8,548	9,088	9,286	11,083	9,520	8,416	9,367	9,637	9,644	9,570	105,384	20
65	新田南小学校	上新田4-9-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	無	無	無	77	8,555	8,321	13,752	15,782	12,703	14,951	13,262	12,600	14,301	13,503	13,864	13,833	155,427	23
66	第一中学校	曾根西町1-6-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	無	無	無	81	11,217	11,126	19,756	21,811	18,071	22,246	22,813	20,865	22,447	20,672	20,836	22,133	233,993	33
67	第二中学校	富山町2-1-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	無	無	無	265	6,669	6,609	18,629	25,798	34,068	26,124	13,891	12,005	19,940	23,011	22,244	16,926	225,914	10
68	第三中学校	栗ヶ丘町1-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	無	無	無	253	6,425	7,163	23,462	31,298	38,998	32,636	16,282	14,871	22,130	26,339	25,517	21,324	266,445	12
69	第四中学校	服部本町4-5-7	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	無	無	無	215	7,194	7,789	21,200	24,734	28,541	24,653	15,878	13,359	21,348	24,659	24,991	18,451	232,797	12
70	第五中学校	立花町1-10-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	無	無	無	146	6,776	5,770	14,632	18,144	22,703	19,636	12,896	13,039	20,145	20,897	20,295	17,161	192,094	15
71	第七中学校	庄内栄町5-10-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	無	無	無	164	7,794	7,162	20,320	27,015	25,560	29,559	18,174	15,715	21,154	22,312	21,178	19,561	235,504	16
72	第八中学校	新千里東町3-2-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	無	無	無	151	6,767	6,264	14,643	18,920	22,419	19,138	11,863	12,468	16,545	17,443	16,315	15,609	178,394	13
73	第九中学校	新千里南町1-4-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	無	無	無	166	6,750	7,527	18,508	21,753	23,128	23,819	15,213	14,004	18,462	20,064	19,904	16,326	205,458	14
74	第十一中学校	西緑丘2-11-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	無	無	無	327	7,555	7,161	22,690	30,434	35,700	32,847	17,099	14,640	22,945	23,979	23,684	18,620	257,354	9
75	第十二中学校	浜2-14-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	無	無	無	90	7,189	6,850	13,618	16,902	18,888	18,212	15,203	13,592	17,264	14,984	15,414	16,925	175,041	22
76	第十三中学校	柴原町2-14-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	無	無	無	160	6,367	6,482	21,007	26,605	29,362	28,227	15,022	12,524	18,523	19,233	18,053	15,568	216,973	15
77	第十四中学校	北緑丘1-1-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	無	無	無	222	7,019	6,750	15,465	21,758	28,256	25,018	14,347	14,334	19,710	19,283	19,502	15,807	207,249	11
78	第十五中学校	熊野町3-8-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	無	無	無	189	5,396	5,543	14,029	19,561	26,860	22,509	12,657	11,688	15,683	15,929	14,313	13,621	177,789	11
79	第十六中学校	北条町3-18-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	無	無	無	171	6,380	5,861	12,001	17,130	24,088	19,524	11,146	9,593	12,192	12,956	13,114	11,699	155,684	10
80	第十七中学校	西泉丘2-2432-2	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	無	無	無	283	6,704	6,063	20,100	25,179	30,162	26,911	13,374	12,703	19,317	20,642	19,870	16,855	217,880	9
81	第十八中学校	蛸池中町4-7-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	無	無	無	172	4,687	4,537	10,440	17,081	20,880	17,831	10,991	10,423	13,436	15,153	13,497	13,144	152,100	10
82	庄内さくら学園中学校	野田町8-1	学校	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	無	無	無	247	7,499	6,721	24,757	27,445	33,944	28,347	15,392	12,820	19,207	20,278	18,497	16,755	231,662	11
83	中央公民館	曾根東町3-7-3	集会・学習施設	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	有	無	無	無	382	11,606	15,687	36,791	53,557	79,263	57,436	28,489	39,119	45,035	48,134	48,487	40,298	503,902	15
84	岡町図書館	岡町北3-4-2	図書館	交流3相3線式	6000	6000	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	無	無	無	124	15,335	12,041	11,461	19,887	22,408	26,444	22,101	13,291	13,286	16,313	20,763	17,570	210,900	19
85	野畑図書館	春日町4-11-1	図書館	交流3相3線式	6000	6000	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	無	無	無	173	23,988	17,142	19,812	33,775	36,982	38,436	32,342	23,346	27,022	29,114	34,097	29,877	345,933	23
86	服部図書館・服部介護予防センター	服部本町5-2-8	図書館	交流3相3線式	6000	6000	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	無	無	無	177	5,559	3,957	2,619	1,151	816	759	948	1,168	6,440	7,113	6,117	4,886	41,533	3
87	走井学校給食センター	豊中市走井3丁目27の1	学校給食センター	交流3相3線式	6000	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	無	無	無	983	49,090	40,606	147,795	152,355	117,522	141,083	130,825	111,188	112,227	103,927	107,720	100,348	1,314,686	15
88	長興寺排水機場	長興寺北3丁目16番地先	排水機場	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	有 (85kVA×1台)	無	無	52	72,201	76,279	65,484	68,991	77,901	97,880	75,742	83,504	74,272	95,245	73,761	71,739	932,999	205
89	維持修繕事務所	豊中市勝部3-2-1	官公庁 (事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	無	無	無	37	4,934	4,176	3,771	5,390	5,963	9,004	6,255	4,541	4,620	6,493	6,873	6,179	68,199	21
90	豊中市消防局・北消防署合同庁舎	豊中市岡上の町1-8-24	消防署・事務所	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	有 (200kVA×1台)	無	無	75	12,574	12,169	17,505	19,078	24,767	19,255	12,312	12,725	18,150	19,295	16,526	15,064	199,420	30
91	豊中市新千里消防署	豊中市新千里西町2-2-14	消防署・事務所	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	有 (65kVA×1台)	有 (0kVA)	無	43	8,416	6,146	7,402	9,124	12,090	13,583	8,060	7,457	9,547	16,549	14,717	10,762	123,853	33
92	豊中市新千里消防署東泉出張所	豊中市東泉丘4-6-7	消防署・事務所	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	有 (60kVA×1台)	無	無	54	24,508	22,685	25,728	26,383	29,411	28,787	23,363	23,649	26,234	29,750	27,222	23,170	310,890	66
93	豊中市南消防署	豊中市庄内幸町5-7-1	消防署・事務所	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	有 (75kVA×1台)	無	無	69	15,870	13,668	16,293	20,034	26,598	18,883	14,091	14,922	21,212	24,209	21,041	18,337	225,188	37
94	東豊中こども園	東豊中町5-3-1	こども園	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	有 (18kVA)	無	無	130	8,087	6,569	9,778	10,808	14,355	11,024	8,153	7,133	9,523	11,003	9,632	9,041	115,106	10
95	庄内こども園	大黒町3-19-27	こども園	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	無	無	無	39	3,637	2,919	2,627	4,976	5,299	7,346	5,046	3,487	3,242	4,421	4,959	3,570	51,529	15
96	原田こども園	原田元町2-2-2-1	こども園	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	無	無	無	79	5,253	5,181	9,729	10,804	14,333	10,602	6,443	5,462	8,316	10,064	8,406	6,729	101,322	15
97	蛸池こども園	蛸池西町1-18-5	こども園	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電 (常用のみ)	無	無	無	無	無	90	5,490	5,295	9,465	10,618	16,346	10,178	6,450	6,013	8,859	11,231	9,214	7,398	106,557	14
98	児童福祉関連複合施設	豊中市桜の町3丁目12-10	児童福祉関連複合施設	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線送電 (常用のみ)	無	無	有 (225kVA×1台)	無	無	173	20,362	21,137	34,085	35,183	37,393	35,464	26,951	22,766	27,458	28,740	26,244	28,797	344,580	23

15,727 1,104,278 1,040,052 1,967,811 2,294,902 2,498,563 2,426,200 1,659,853 1,521,961 1,917,791 2,080,461 1,993,955 1,791,182 22,297,009 予定使用電力量