

2023年 5月

毎日検査成績書(色及び濁り並びに残留塩素)

検査場所		千里西町公園			螢池消防署			若竹			千成			医療保健センター			走井			市民会館			東豊中			刀根山公園			浜・小曾根		
日	天候	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素
1(月)	晴	0.1	0.01	0.57	0.3	0.01	0.58	0.1	0.03	0.48	0.1	0.02	0.52	0.1	0.02	0.57	0.3	0.02	0.50	0.1	0.02	0.51	0.1	0.01	0.51	0.1	0.01	0.47	0.1	0.02	0.53
2(火)	晴	0.1	0.02	0.59	0.2	0.01	0.59	0.1	0.03	0.48	0.1	0.02	0.53	0.1	0.02	0.59	0.3	0.02	0.49	0.1	0.03	0.52	0.1	0.01	0.53	0.1	0.01	0.47	0.1	0.02	0.54
3(水)	晴	0.1	0.02	0.59	0.2	0.01	0.60	0.1	0.03	0.50	0.1	0.02	0.54	0.1	0.02	0.59	0.2	0.02	0.50	0.1	0.03	0.53	0.1	0.02	0.53	0.1	0.01	0.48	0.1	0.02	0.55
4(木)	晴	0.1	0.02	0.58	0.2	0.01	0.59	0.1	0.03	0.51	0.1	0.02	0.54	0.1	0.03	0.59	0.2	0.02	0.51	0.1	0.03	0.54	0.1	0.02	0.53	0.1	0.02	0.48	0.1	0.02	0.55
5(金)	晴	0.1	0.02	0.60	0.2	0.01	0.60	0.1	0.03	0.50	0.1	0.02	0.54	0.1	0.03	0.59	0.2	0.02	0.51	0.1	0.03	0.53	0.1	0.02	0.53	0.1	0.01	0.48	0.1	0.02	0.56
6(土)	曇	0.1	0.02	0.58	0.2	0.01	0.59	0.1	0.03	0.50	0.1	0.02	0.54	0.1	0.03	0.58	0.2	0.02	0.50	0.1	0.03	0.53	0.1	0.02	0.53	0.1	0.02	0.48	0.1	0.02	0.56
7(日)	雨	0.1	0.02	0.58	0.2	0.00	0.56	0.1	0.03	0.49	0.1	0.02	0.53	0.1	0.02	0.57	0.2	0.01	0.50	0.1	0.02	0.52	0.1	0.01	0.53	0.1	0.01	0.47	0.1	0.02	0.55
8(月)	曇	0.1	0.01	0.59	0.2	0.02	0.52	0.1	0.02	0.49	0.1	0.01	0.53	0.1	0.02	0.58	0.2	0.03	0.54	0.1	0.02	0.53	0.1	0.01	0.47	0.1	0.01	0.55	0.1	0.01	0.55
9(火)	晴	0.1	0.02	0.59	0.2	0.02	0.56	0.1	0.03	0.49	0.1	0.02	0.51	0.1	0.02	0.60	0.2	0.03	0.54	0.1	0.03	0.54	0.1	0.02	0.53	0.1	0.01	0.47	0.1	0.02	0.56
10(水)	晴	0.1	0.02	0.59	0.2	0.01	0.55	0.1	0.03	0.52	0.1	0.02	0.52	0.1	0.02	0.61	0.3	0.02	0.51	0.1	0.03	0.56	0.1	0.02	0.54	0.1	0.01	0.49	0.1	0.02	0.59
11(木)	晴	0.1	0.02	0.59	0.2	0.01	0.54	0.1	0.02	0.53	0.1	0.01	0.53	0.1	0.02	0.62	0.3	0.02	0.49	0.1	0.03	0.57	0.1	0.02	0.53	0.1	0.01	0.50	0.1	0.02	0.60
12(金)	晴	0.1	0.01	0.60	0.2	0.01	0.55	0.1	0.02	0.54	0.1	0.01	0.54	0.1	0.02	0.62	0.2	0.02	0.50	0.1	0.02	0.58	0.1	0.01	0.53	0.1	0.01	0.51	0.1	0.01	0.61
13(土)	曇	0.1	0.01	0.61	0.2	0.01	0.55	0.1	0.02	0.54	0.1	0.01	0.54	0.1	0.02	0.61	0.2	0.02	0.48	0.1	0.02	0.57	0.1	0.01	0.55	0.1	0.01	0.52	0.1	0.01	0.61
14(日)	曇	0.1	0.05	0.62	0.2	0.00	0.55	0.1	0.02	0.54	0.1	0.01	0.54	0.1	0.02	0.62	0.3	0.02	0.49	0.1	0.02	0.58	0.1	0.02	0.56	0.1	0.00	0.53	0.1	0.02	0.61
15(月)	曇	0.1	0.06	0.60	0.2	0.01	0.55	0.1	0.03	0.54	0.1	0.02	0.54	0.1	0.03	0.61	0.3	0.02	0.49	0.1	0.03	0.58	0.1	0.05	0.56	0.1	0.02	0.52	0.1	0.03	0.60
16(火)	晴	0.1	0.03	0.61	0.2	0.01	0.55	0.1	0.03	0.54	0.1	0.02	0.54	0.1	0.02	0.61	0.3	0.02	0.48	0.1	0.03	0.58	0.1	0.04	0.55	0.1	0.03	0.53	0.1	0.02	0.57
17(水)	晴	0.1	0.02	0.61	0.2	0.02	0.55	0.1	0.03	0.53	0.1	0.02	0.53	0.1	0.03	0.62	0.3	0.03	0.47	0.1	0.03	0.57	0.1	0.03	0.54	0.1	0.02	0.51	0.1	0.02	0.57
18(木)	晴	0.1	0.02	0.60	0.2	0.01	0.54	0.1	0.03	0.51	0.1	0.02	0.52	0.1	0.02	0.60	0.3	0.02	0.47	0.1	0.02	0.55	0.1	0.02	0.53	0.1	0.01	0.51	0.1	0.02	0.56
19(金)	雨	0.1	0.02	0.59	0.2	0.01	0.53	0.1	0.02	0.49	0.1	0.01	0.50	0.1	0.02	0.58	0.2	0.02	0.46	0.1	0.02	0.54	0.1	0.01	0.52	0.1	0.00	0.48	0.1	0.01	0.55
20(土)	晴	0.1	0.02	0.57	0.3	0.01	0.53	0.1	0.02	0.47	0.1	0.02	0.48	0.1	0.02	0.57	0.3	0.02	0.45	0.1	0.02	0.52	0.1	0.02	0.51	0.1	0.01	0.49	0.1	0.02	0.53
21(日)	晴	0.1	0.02	0.59	0.3	0.01	0.51	0.1	0.03	0.47	0.1	0.02	0.47	0.1	0.03	0.59	0.3	0.02	0.41	0.1	0.03	0.52	0.1	0.02	0.49	0.1	0.01	0.47	0.1	0.02	0.53
22(月)	晴	0.1	0.02	0.59	0.2	0.01	0.51	0.1	0.03	0.47	0.1	0.02	0.48	0.1	0.03	0.59	0.3	0.02	0.45	0.1	0.03	0.52	0.1	0.02	0.50	0.1	0.02	0.46	0.1	0.02	0.53
23(火)	曇	0.1	0.02	0.58	0.2	0.01	0.53	0.1	0.02	0.46	0.1	0.01	0.47	0.1	0.02	0.58	0.3	0.02	0.46	0.1	0.02	0.51	0.1	0.02	0.48	0.1	0.01	0.46	0.1	0.02	0.53
24(水)	晴	0.1	0.02	0.56	0.2	0.01	0.54	0.1	0.02	0.45	0.1	0.01	0.46	0.1	0.02	0.58	0.3	0.02	0.49	0.1	0.02	0.50	0.1	0.02	0.47	0.1	0.01	0.45	0.1	0.01	0.52
25(木)	曇	0.1	0.02	0.57	0.2	0.01	0.54	0.1	0.02	0.46	0.1	0.02	0.46	0.1	0.02	0.60	0.3	0.02	0.47	0.1	0.03	0.51	0.1	0.02	0.45	0.1	0.01	0.44	0.1	0.02	0.53
26(金)	曇	0.1	0.02	0.57	0.2	0.01	0.53	0.1	0.03	0.46	0.1	0.02	0.47	0.1	0.02	0.59	0.3	0.02	0.49	0.1	0.03	0.51	0.1	0.02	0.46	0.1	0.01	0.44	0.1	0.02	0.54
27(土)	晴	0.1	0.02	0.58	0.2	0.01	0.54	0.1	0.03	0.46	0.1	0.02	0.47	0.1	0.03	0.59	0.3	0.02	0.49	0.1	0.03	0.51	0.1	0.02	0.47	0.1	0.02	0.46	0.1	0.02	0.54
28(日)	曇	0.1	0.02	0.59	0.2	0.01	0.54	0.1	0.03	0.47	0.1	0.02	0.47	0.1	0.03	0.59	0.3	0.02	0.49	0.1	0.03	0.51	0.1	0.02	0.48	0.1	0.01	0.46	0.1	0.02	0.54
29(月)	雨	0.1	0.02	0.57	0.2	0.01	0.53	0.1	0.03	0.46	0.1	0.02	0.46	0.1	0.02	0.58	0.3	0.02	0.48	0.1	0.02	0.50	0.1	0.02	0.47	0.1	0.01	0.44	0.1	0.02	0.53
30(火)	晴	0.1	0.02	0.54	0.3	0.01	0.52	0.1	0.03	0.44	0.1	0.01	0.45	0.1	0.02	0.56	0.3	0.02	0.48	0.1	0.02	0.49	0.1	0.02	0.46	0.1	0.01	0.44	0.1	0.02	0.52
31(水)	曇	0.1	0.02	0.51	0.3	0.01	0.51	0.1	0.03	0.43	0.1	0.02	0.44	0.1	0.02	0.56	0.4	0.02	0.47	0.1	0.03	0.48	0.1	0.02	0.44	0.1	0.01	0.42	0.1	0.02	0.52
最大		0.1	0.06	0.62	0.3	0.02	0.60	0.1	0.03	0.54	0.1	0.02	0.54	0.1	0.03	0.62	0.4	0.03	0.54	0.1	0.03	0.58	0.1	0.05	0.56	0.1	0.03	0.53	0.1	0.03	0.61
最小		0.1	0.01	0.51	0.2	0.00	0.51	0.1	0.02	0.43	0.1	0.01	0.44	0.1	0.02	0.56	0.2	0.01	0.41	0.1	0.02	0.48	0.1	0.01	0.44	0.1	0.00	0.42	0.1	0.01	0.52
平均		0.1	0.02	0.58	0.2	0.01	0.55	0.1	0.03	0.49	0.1	0.02	0.51	0.1	0.02	0.59	0.3	0.02	0.49	0.1	0.03	0.53	0.1	0.02	0.51	0.1	0.01	0.48	0.1	0.02	0.55

※)評価:色(色度は水質基準では5度以下)、濁り(濁度は水質基準では2度以下)は異常でないこと。残留塩素は、0.1mg/l以上。

単位:色度、濁度は度。残留塩素はmg/l。