

2023年 6月

毎日検査成績書(色及び濁り並びに残留塩素)

検査場所		千里西町公園			螢池消防署			若竹			千成			医療保健センター			走井			市民会館			東豊中			刀根山公園			浜・小曾根		
日	天候	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素
1(木)	晴	0.1	0.03	0.50	0.2	0.02	0.54	0.1	0.03	0.43	0.1	0.02	0.44	0.1	0.03	0.56	0.3	0.03	0.50	0.1	0.02	0.48	0.1	0.02	0.44	0.1	0.01	0.43	0.1	0.02	0.52
2(金)	雨	0.1	0.02	0.49	0.2	0.01	0.55	0.1	0.03	0.42	0.1	0.02	0.43	0.1	0.02	0.54	0.2	0.02	0.51	0.1	0.02	0.47	0.1	0.02	0.42	0.1	0.01	0.41	0.1	0.02	0.50
3(土)	晴	0.1	0.02	0.49	0.1	0.02	0.53	0.1	0.03	0.42	0.1	0.02	0.41	0.1	0.03	0.56	0.1	0.03	0.49	0.1	0.03	0.47	0.1	0.02	0.42	0.1	0.01	0.41	0.1	0.02	0.50
4(日)	晴	0.1	0.02	0.50	0.2	0.01	0.61	0.1	0.03	0.44	0.1	0.02	0.43	0.1	0.03	0.59	0.2	0.03	0.53	0.1	0.03	0.48	0.2	0.02	0.42	0.1	0.02	0.42	0.1	0.02	0.53
5(月)	晴	0.2	0.03	0.51	0.2	0.01	0.58	0.1	0.03	0.45	0.1	0.02	0.46	0.1	0.03	0.59	0.3	0.02	0.55	0.1	0.03	0.50	0.2	0.02	0.44	0.1	0.02	0.43	0.1	0.02	0.53
6(火)	曇	0.1	0.02	0.50	0.3	0.01	0.58	0.1	0.03	0.46	0.1	0.01	0.46	0.1	0.02	0.58	0.3	0.02	0.53	0.1	0.02	0.50	0.1	0.02	0.44	0.1	0.01	0.45	0.1	0.02	0.54
7(水)	晴	0.1	0.02	0.52	0.2	0.01	0.57	0.1	0.03	0.46	0.1	0.02	0.48	0.1	0.02	0.58	0.3	0.02	0.53	0.1	0.03	0.50	0.1	0.02	0.45	0.1	0.01	0.46	0.1	0.02	0.54
8(木)	曇	0.1	0.02	0.55	0.2	0.01	0.56	0.1	0.03	0.46	0.1	0.01	0.48	0.1	0.02	0.58	0.3	0.02	0.52	0.1	0.02	0.50	0.1	0.01	0.48	0.1	0.01	0.46	0.1	0.02	0.54
9(金)	曇	0.1	0.02	0.55	0.2	0.01	0.55	0.1	0.03	0.47	0.1	0.02	0.49	0.1	0.02	0.58	0.3	0.02	0.53	0.1	0.03	0.51	0.1	0.02	0.51	0.1	0.01	0.48	0.1	0.02	0.55
10(土)	曇	0.1	0.02	0.55	0.3	0.01	0.55	0.1	0.03	0.47	0.1	0.02	0.49	0.1	0.03	0.59	0.3	0.02	0.49	0.1	0.02	0.51	0.1	0.02	0.50	0.1	0.02	0.55			
11(日)	雨	0.1	0.02	0.55	0.2	0.01	0.57	0.1	0.03	0.47	0.1	0.01	0.49	0.1	0.02	0.58	0.3	0.02	0.49	0.1	0.02	0.51	0.1	0.02	0.52	0.1	0.01	0.50	0.1	0.02	0.55
12(月)	曇	0.1	0.02	0.54	0.3	0.01	0.57	0.1	0.03	0.47	0.1	0.02	0.48	0.1	0.03	0.58	0.3	0.02	0.54	0.1	0.03	0.51	0.1	0.02	0.51	0.1	0.01	0.49	0.1	0.02	0.54
13(火)	曇	0.1	0.03	0.54	0.2	0.02	0.57	0.1	0.03	0.46	0.1	0.02	0.48	0.1	0.03	0.58	0.3	0.02	0.53	0.1	0.03	0.51	0.1	0.02	0.50	0.1	0.02	0.46	0.1	0.02	0.54
14(水)	曇	0.1	0.02	0.52	0.2	0.01	0.57	0.1	0.03	0.46	0.1	0.02	0.48	0.1	0.03	0.56	0.3	0.02	0.53	0.1	0.03	0.50	0.1	0.02	0.49	0.1	0.01	0.42	0.1	0.02	0.54
15(木)	曇	0.1	0.02	0.48	0.2	0.01	0.58	0.1	0.03	0.46	0.1	0.02	0.48	0.1	0.03	0.51	0.3	0.02	0.53	0.1	0.03	0.50	0.1	0.02	0.46	0.1	0.01	0.41	0.1	0.02	0.54
16(金)	晴	0.1	0.02	0.45	0.2	0.01	0.60	0.1	0.03	0.45	0.1	0.02	0.46	0.1	0.03	0.52	0.3	0.02	0.54	0.1	0.03	0.49	0.1	0.02	0.43	0.1	0.01	0.40	0.1	0.02	0.52
17(土)	晴	0.1	0.03	0.44	0.2	0.02	0.62	0.1	0.03	0.45	0.1	0.02	0.46	0.1	0.03	0.53	0.3	0.02	0.55	0.1	0.03	0.50	0.1	0.02	0.40	0.1	0.02	0.40	0.1	0.03	0.53
18(日)	曇	0.1	0.03	0.43	0.2	0.02	0.61	0.1	0.03	0.46	0.1	0.02	0.46	0.1	0.03	0.52	0.2	0.02	0.53	0.1	0.03	0.50	0.1	0.02	0.39	0.1	0.02	0.40	0.1	0.03	0.53
19(月)	晴	0.1	0.03	0.42	0.2	0.02	0.60	0.1	0.03	0.44	0.1	0.03	0.45	0.1	0.03	0.51	0.2	0.02	0.54	0.1	0.03	0.49	0.1	0.02	0.38	0.1	0.02	0.38	0.1	0.02	0.51
20(火)	晴	0.1	0.03	0.41	0.2	0.01	0.61	0.1	0.03	0.43	0.1	0.02	0.43	0.1	0.03	0.51	0.2	0.02	0.52	0.1	0.04	0.48	0.1	0.02	0.37	0.1	0.02	0.38	0.1	0.03	0.51
21(水)	曇	0.1	0.03	0.42	0.2	0.01	0.60	0.1	0.03	0.43	0.1	0.02	0.41	0.1	0.03	0.50	0.2	0.02	0.52	0.1	0.03	0.47	0.1	0.02	0.37	0.1	0.02	0.36	0.1	0.02	0.50
22(木)	曇	0.1	0.02	0.41	0.2	0.01	0.60	0.1	0.03	0.41	0.1	0.02	0.39	0.1	0.02	0.49	0.2	0.02	0.50	0.1	0.03	0.46	0.1	0.02	0.36	0.1	0.01	0.36	0.1	0.02	0.48
23(金)	曇	0.1	0.02	0.40	0.3	0.01	0.60	0.1	0.03	0.41	0.1	0.02	0.40	0.1	0.03	0.49	0.3	0.02	0.50	0.1	0.03	0.46	0.1	0.02	0.34	0.1	0.02	0.35	0.1	0.02	0.47
24(土)	曇	0.1	0.03	0.42	0.3	0.02	0.58	0.1	0.03	0.42	0.1	0.02	0.39	0.1	0.03	0.50	0.3	0.02	0.47	0.1	0.03	0.44	0.1	0.02	0.32	0.1	0.02	0.37	0.1	0.02	0.48
25(日)	曇	0.1	0.03	0.42	0.2	0.02	0.60	0.1	0.03	0.42	0.1	0.02	0.40	0.1	0.03	0.50	0.3	0.02	0.47	0.1	0.03	0.43	0.1	0.03	0.33	0.1	0.02	0.36	0.1	0.02	0.47
26(月)	雨	0.1	0.03	0.41	0.2	0.01	0.61	0.1	0.04	0.42	0.1	0.02	0.39	0.1	0.03	0.50	0.2	0.02	0.52	0.1	0.03	0.42	0.1	0.02	0.33	0.1	0.02	0.35	0.1	0.02	0.47
27(火)	曇	0.1	0.03	0.51	0.2	0.02	0.60	0.1	0.04	0.40	0.1	0.03	0.40	0.1	0.03	0.50	0.2	0.02	0.52	0.1	0.04	0.42	0.1	0.03	0.37	0.1	0.02	0.37	0.1	0.03	0.47
28(水)	晴	0.1	0.03	0.46	0.2	0.02	0.60	0.1	0.04	0.39	0.1	0.03	0.39	0.1	0.03	0.50	0.2	0.02	0.52	0.1	0.04	0.41	0.1	0.03	0.40	0.1	0.02	0.36	0.1	0.03	0.47
29(木)	晴	0.2	0.04	0.39	0.2	0.02	0.60	0.1	0.03	0.39	0.1	0.03	0.40	0.1	0.03	0.49	0.3	0.02	0.52	0.1	0.04	0.41	0.2	0.04	0.33	0.1	0.02	0.36	0.1	0.03	0.46
30(金)	曇	0.1	0.03	0.39	0.3	0.01	0.60	0.1	0.03	0.37	0.1	0.02	0.37	0.1	0.03	0.48	0.3	0.02	0.49	0.1	0.03	0.39	0.2	0.03	0.31	0.1	0.01	0.32	0.1	0.02	0.45
最 大		0.2	0.04	0.55	0.3	0.02	0.62	0.1	0.04	0.47	0.1	0.03	0.49	0.1	0.03	0.59	0.3	0.03	0.55	0.1	0.04	0.51	0.2	0.04	0.52	0.1	0.02	0.50	0.1	0.03	0.55
最 小		0.1	0.02	0.39	0.1	0.01	0.53	0.1	0.03	0.37	0.1	0.01	0.37	0.1	0.02	0.48	0.1	0.02	0.47	0.1	0.02	0.39	0.1	0.01	0.31	0.1	0.01	0.32	0.1	0.02	0.45
平 均		0.1	0.03	0.47	0.2	0.01	0.58	0.1	0.03	0.44	0.1	0.02	0.44	0.1	0.03	0.54	0.3	0.02	0.52	0.1	0.03	0.47	0.1	0.02	0.41	0.1	0.02	0.41	0.1	0.02	0.51

※)評価:色(色度は水質基準では5度以下)、濁り(濁度は水質基準では2度以下)は異常でないこと。残留塩素は、0.1mg/l以上。

単位:色度、濁度は度。残留塩素はmg/l。