

2023年 7月

毎日検査成績書(色及び濁り並びに残留塩素)

検査場所		千里西町公園			螢池消防署			若竹			千成			医療保健センター			走井			市民会館			東豊中			刀根山公園			浜・小曾根		
日	天候	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素
1(土)	雨	0.1	0.03	0.37	0.2	0.01	0.61	0.1	0.03	0.36	0.1	0.02	0.36	0.1	0.03	0.48	0.2	0.02	0.49	0.1	0.03	0.39	0.2	0.02	0.30	0.1	0.01	0.33	0.1	0.02	0.44
2(日)	晴	0.2	0.03	0.39	0.3	0.02	0.60	0.2	0.04	0.37	0.2	0.03	0.37	0.2	0.03	0.53	0.3	0.02	0.50	0.1	0.04	0.40	0.2	0.03	0.30	0.1	0.02	0.33	0.1	0.03	0.46
3(月)	曇	0.2	0.03	0.45	0.3	0.02	0.60	0.2	0.05	0.42	0.2	0.03	0.43	0.1	0.04	0.59	0.3	0.03	0.50	0.2	0.04	0.45	0.2	0.03	0.33	0.1	0.03	0.36	0.1	0.03	0.52
4(火)	晴	0.1	0.03	0.46	0.2	0.02	0.61	0.2	0.04	0.46	0.2	0.03	0.47	0.1	0.04	0.58	0.3	0.03	0.52	0.2	0.04	0.48	0.2	0.03	0.41	0.1	0.03	0.42	0.1	0.03	0.54
5(水)	雨	0.1	0.03	0.45	0.2	0.01	0.61	0.2	0.04	0.45	0.1	0.02	0.46	0.1	0.03	0.59	0.2	0.02	0.51	0.1	0.03	0.47	0.2	0.03	0.42	0.1	0.02	0.40	0.1	0.03	0.54
6(木)	晴	0.1	0.03	0.47	0.3	0.02	0.62	0.1	0.04	0.46	0.1	0.03	0.48	0.1	0.03	0.60	0.2	0.03	0.54	0.1	0.04	0.48	0.2	0.03	0.44	0.1	0.03	0.43	0.1	0.03	0.55
7(金)	晴	0.1	0.03	0.47	0.3	0.02	0.60	0.1	0.04	0.47	0.1	0.03	0.49	0.1	0.03	0.61	0.3	0.02	0.51	0.1	0.04	0.49	0.2	0.03	0.45	0.1	0.02	0.42	0.1	0.03	0.56
8(土)	曇	0.1	0.03	0.47	0.2	0.02	0.62	0.1	0.04	0.49	0.1	0.03	0.49	0.1	0.03	0.60	0.2	0.02	0.50	0.1	0.04	0.51	0.2	0.03	0.45	0.1	0.02	0.44	0.1	0.03	0.57
9(日)	曇	0.2	0.07	0.47	0.2	0.01	0.64	0.1	0.04	0.48	0.1	0.02	0.48	0.1	0.03	0.60	0.2	0.02	0.52	0.1	0.03	0.50	0.2	0.03	0.44	0.1	0.02	0.44	0.1	0.03	0.56
10(月)	晴	0.2	0.08	0.47	0.2	0.02	0.64	0.1	0.05	0.48	0.1	0.03	0.49	0.1	0.04	0.61	0.2	0.02	0.55	0.1	0.04	0.50	0.2	0.07	0.45	0.1	0.04	0.43	0.1	0.03	0.56
11(火)	晴	0.1	0.04	0.50	0.3	0.02	0.63	0.1	0.04	0.49	0.1	0.03	0.50	0.1	0.03	0.63	0.3	0.03	0.55	0.1	0.04	0.51	0.2	0.06	0.47	0.1	0.04	0.43	0.1	0.03	0.58
12(水)	曇	0.1	0.03	0.49	0.2	0.02	0.64	0.1	0.04	0.51	0.1	0.03	0.52	0.1	0.03	0.63	0.3	0.02	0.55	0.1	0.04	0.53	0.2	0.04	0.48	0.1	0.03	0.46	0.1	0.03	0.59
13(木)	曇	0.1	0.03	0.48	0.2	0.01	0.65	0.1	0.03	0.50	0.1	0.02	0.51	0.1	0.03	0.61	0.2	0.02	0.56	0.1	0.03	0.52	0.2	0.03	0.46	0.1	0.02	0.45	0.1	0.02	0.59
14(金)	曇	0.1	0.03	0.47	0.2	0.02	0.65	0.1	0.03	0.49	0.1	0.02	0.50	0.1	0.03	0.60	0.2	0.02	0.56	0.1	0.03	0.51	0.2	0.03	0.45	0.1	0.02	0.43	0.1	0.02	0.57
15(土)	曇	0.1	0.03	0.50	0.3	0.02	0.63	0.1	0.04	0.49	0.1	0.03	0.49	0.1	0.03	0.63	0.3	0.02	0.54	0.1	0.04	0.51	0.2	0.03	0.46	0.1	0.02	0.43	0.1	0.03	0.58
16(日)	晴	0.1	0.03	0.52	0.2	0.02	0.65	0.2	0.04	0.51	0.2	0.03	0.51	0.2	0.04	0.64	0.2	0.03	0.54	0.1	0.04	0.53	0.2	0.03	0.49	0.1	0.02	0.45	0.1	0.03	0.59
17(月)	晴	0.1	0.03	0.52	0.2	0.02	0.66	0.1	0.04	0.52	0.1	0.03	0.51	0.1	0.04	0.65	0.2	0.03	0.56	0.1	0.04	0.54	0.2	0.03	0.49	0.1	0.03	0.47	0.1	0.03	0.60
18(火)	晴	0.1	0.03	0.53	0.2	0.02	0.64	0.2	0.04	0.53	0.2	0.03	0.53	0.1	0.04	0.65	0.2	0.03	0.56	0.1	0.04	0.55	0.2	0.03	0.49	0.1	0.03	0.46	0.1	0.03	0.61
19(水)	曇	0.1	0.03	0.54	0.2	0.02	0.63	0.1	0.04	0.53	0.1	0.03	0.53	0.1	0.03	0.64	0.2	0.02	0.53	0.1	0.04	0.54	0.2	0.03	0.51	0.1	0.02	0.49	0.1	0.03	0.61
20(木)	晴	0.1	0.03	0.53	0.2	0.02	0.66	0.1	0.03	0.52	0.1	0.03	0.53	0.1	0.03	0.63	0.2	0.03	0.55	0.1	0.04	0.54	0.1	0.03	0.50	0.1	0.02	0.48	0.1	0.02	0.61
21(金)	晴	0.1	0.03	0.52	0.2	0.02	0.66	0.1	0.03	0.52	0.1	0.03	0.53	0.1	0.03	0.63	0.2	0.03	0.56	0.1	0.04	0.54	0.2	0.03	0.49	0.1	0.02	0.48	0.1	0.03	0.60
22(土)	晴	0.1	0.03	0.52	0.2	0.02	0.64	0.1	0.04	0.52	0.1	0.03	0.52	0.1	0.03	0.63	0.2	0.02	0.53	0.1	0.04	0.54	0.2	0.03	0.49	0.1	0.02	0.47	0.1	0.03	0.61
23(日)	晴	0.2	0.07	0.51	0.2	0.02	0.63	0.1	0.04	0.52	0.1	0.03	0.51	0.2	0.04	0.62	0.2	0.03	0.52	0.1	0.04	0.53	0.2	0.04	0.47	0.1	0.03	0.47	0.1	0.03	0.59
24(月)	晴	0.2	0.06	0.49	0.2	0.02	0.62	0.1	0.04	0.51	0.1	0.04	0.51	0.1	0.04	0.62	0.2	0.03	0.51	0.2	0.05	0.52	0.2	0.07	0.45	0.2	0.05	0.44	0.1	0.04	0.58
25(火)	晴	0.2	0.04	0.48	0.2	0.02	0.63	0.1	0.04	0.50	0.1	0.03	0.50	0.1	0.03	0.61	0.2	0.03	0.52	0.1	0.04	0.51	0.2	0.05	0.43	0.2	0.04	0.41	0.1	0.03	0.58
26(水)	晴	0.1	0.03	0.47	0.2	0.02	0.64	0.1	0.04	0.49	0.1	0.03	0.49	0.1	0.04	0.61	0.2	0.03	0.54	0.1	0.04	0.51	0.2	0.04	0.41	0.1	0.03	0.41	0.1	0.03	0.57
27(木)	晴	0.1	0.03	0.47	0.3	0.02	0.65	0.1	0.04	0.49	0.1	0.03	0.49	0.1	0.04	0.61	0.2	0.03	0.55	0.1	0.04	0.51	0.2	0.03	0.40	0.1	0.03	0.39	0.1	0.03	0.57
28(金)	晴	0.2	0.03	0.46	0.2	0.02	0.66	0.1	0.04	0.49	0.1	0.03	0.50	0.1	0.04	0.60	0.2	0.02	0.54	0.1	0.04	0.51	0.2	0.03	0.40	0.1	0.03	0.40	0.1	0.03	0.57
29(土)	晴	0.2	0.03	0.45	0.3	0.02	0.66	0.1	0.04	0.47	0.1	0.03	0.47	0.1	0.04	0.58	0.2	0.02	0.54	0.1	0.04	0.50	0.2	0.04	0.38	0.2	0.03	0.38	0.1	0.03	0.55
30(日)	晴	0.2	0.03	0.45	0.2	0.02	0.63	0.1	0.04	0.47	0.1	0.03	0.47	0.1	0.04	0.59	0.2	0.03	0.54	0.1	0.04	0.50	0.2	0.04	0.37	0.2	0.03	0.37	0.1	0.03	0.54
31(月)	曇	0.2	0.03	0.46	0.2	0.02	0.60	0.1	0.04	0.47	0.1	0.03	0.47	0.1	0.04	0.59	0.2	0.03	0.57	0.1	0.04	0.50	0.2	0.04	0.36	0.2	0.03	0.37	0.1	0.03	0.54
最大		0.2	0.08	0.54	0.3	0.02	0.66	0.2	0.05	0.53	0.2	0.04	0.53	0.2	0.04	0.65	0.3	0.03	0.57	0.2	0.05	0.55	0.2	0.07	0.51	0.2	0.05	0.49	0.1	0.04	0.61
最小		0.1	0.03	0.37	0.2	0.01	0.60	0.1	0.03	0.36	0.1	0.02	0.36	0.1	0.03	0.48	0.2	0.02	0.49	0.1	0.03	0.39	0.1	0.02	0.30	0.1	0.01	0.33	0.1	0.02	0.44
平均		0.1	0.04	0.48	0.2	0.02	0.63	0.1	0.04	0.48	0.1	0.03	0.49	0.1	0.03	0.61	0.2	0.03	0.53	0.1	0.04	0.50	0.2	0.04	0.43	0.1	0.03	0.42	0.1	0.03	0.57

※)評価:色(色度は水質基準では5度以下)、濁り(濁度は水質基準では2度以下)は異常でないこと。残留塩素は、0.1mg/l以上。

単位:色度、濁度は度。残留塩素はmg/l。