

2023年 8月

毎日検査成績書(色及び濁り並びに残留塩素)

検査場所		千里西町公園			螢池消防署			若竹			千成			医療保健センター			走井			市民会館			東豊中			刀根山公園			浜・小曾根		
日	天候	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素
1(火)	晴	0.2	0.03	0.47	0.2	0.02	0.60	0.1	0.04	0.46	0.1	0.04	0.47	0.1	0.04	0.58	0.2	0.03	0.58	0.1	0.05	0.50	0.2	0.04	0.36	0.2	0.03	0.36	0.1	0.03	0.54
2(水)	晴	0.2	0.03	0.49	0.2	0.02	0.60	0.1	0.04	0.47	0.1	0.03	0.47	0.1	0.04	0.59	0.2	0.03	0.57	0.1	0.05	0.50	0.2	0.04	0.36	0.2	0.03	0.36	0.1	0.03	0.55
3(木)	晴	0.2	0.03	0.48	0.2	0.02	0.60	0.1	0.04	0.47	0.1	0.03	0.47	0.1	0.04	0.58	0.2	0.03	0.56	0.1	0.04	0.50	0.2	0.04	0.36	0.2	0.03	0.37	0.1	0.03	0.54
4(金)	晴	0.2	0.03	0.49	0.2	0.02	0.59	0.1	0.04	0.47	0.1	0.03	0.47	0.1	0.04	0.59	0.2	0.03	0.56	0.1	0.05	0.50	0.2	0.04	0.36	0.1	0.03	0.37	0.1	0.03	0.55
5(土)	晴	0.2	0.04	0.48	0.2	0.02	0.60	0.1	0.04	0.47	0.1	0.03	0.47	0.1	0.04	0.60	0.2	0.03	0.58	0.1	0.04	0.50	0.2	0.04	0.36	0.1	0.03	0.38	0.1	0.03	0.54
6(日)	晴	0.2	0.04	0.48	0.2	0.02	0.60	0.1	0.04	0.47	0.1	0.03	0.46	0.1	0.04	0.59	0.2	0.03	0.57	0.1	0.05	0.50	0.2	0.04	0.35	0.1	0.03	0.38	0.1	0.03	0.53
7(月)	曇	0.2	0.04	0.47	0.2	0.02	0.59	0.1	0.04	0.47	0.1	0.03	0.46	0.1	0.04	0.58	0.2	0.03	0.54	0.1	0.04	0.49	0.2	0.04	0.33	0.2	0.03	0.38	0.1	0.03	0.53
8(火)	曇	0.2	0.04	0.49	0.2	0.03	0.58	0.1	0.04	0.46	0.1	0.03	0.46	0.1	0.04	0.57	0.2	0.03	0.51	0.1	0.05	0.48	0.2	0.04	0.33	0.2	0.03	0.39	0.1	0.03	0.53
9(水)	晴	0.2	0.03	0.50	0.2	0.03	0.62	0.1	0.04	0.47	0.1	0.03	0.48	0.1	0.04	0.60	0.2	0.03	0.51	0.1	0.05	0.50	0.2	0.04	0.34	0.2	0.03	0.39	0.1	0.03	0.55
10(木)	晴	0.2	0.04	0.50	0.2	0.03	0.63	0.1	0.04	0.48	0.1	0.03	0.49	0.1	0.04	0.60	0.2	0.03	0.55	0.1	0.05	0.51	0.2	0.04	0.36	0.2	0.03	0.40	0.1	0.03	0.56
11(金)	晴	0.2	0.03	0.51	0.2	0.02	0.62	0.1	0.04	0.48	0.1	0.03	0.48	0.1	0.04	0.59	0.2	0.03	0.51	0.1	0.05	0.50	0.2	0.04	0.35	0.2	0.03	0.40	0.1	0.03	0.54
12(土)	晴	0.2	0.04	0.49	0.2	0.02	0.62	0.2	0.05	0.48	0.2	0.04	0.47	0.2	0.04	0.59	0.2	0.03	0.52	0.1	0.05	0.50	0.2	0.04	0.34	0.2	0.04	0.39	0.1	0.04	0.54
13(日)	晴	0.2	0.04	0.48	0.2	0.02	0.62	0.2	0.05	0.47	0.1	0.04	0.46	0.1	0.04	0.59	0.2	0.03	0.52	0.2	0.05	0.49	0.2	0.04	0.32	0.2	0.04	0.39	0.1	0.04	0.52
14(月)	曇	0.2	0.03	0.48	0.2	0.02	0.61	0.1	0.05	0.46	0.1	0.03	0.46	0.1	0.04	0.59	0.2	0.02	0.50	0.1	0.04	0.49	0.2	0.03	0.30	0.1	0.03	0.36	0.1	0.03	0.53
15(火)	雨	0.2	0.03	0.47	0.2	0.01	0.61	0.1	0.04	0.45	0.1	0.03	0.45	0.1	0.03	0.59	0.2	0.02	0.49	0.1	0.03	0.47	0.2	0.03	0.29	0.1	0.02	0.35	0.1	0.03	0.53
16(水)	曇	0.2	0.03	0.47	0.4	0.02	0.58	0.2	0.05	0.45	0.1	0.03	0.46	0.1	0.04	0.60	0.4	0.02	0.45	0.2	0.05	0.48	0.2	0.04	0.28	0.2	0.03	0.35	0.1	0.04	0.54
17(木)	曇	0.2	0.03	0.46	0.3	0.02	0.61	0.2	0.05	0.48	0.2	0.03	0.50	0.2	0.04	0.63	0.3	0.02	0.47	0.2	0.05	0.51	0.2	0.03	0.28	0.2	0.03	0.36	0.2	0.04	0.58
18(金)	曇	0.2	0.03	0.48	0.3	0.02	0.64	0.2	0.05	0.51	0.2	0.03	0.49	0.2	0.04	0.66	0.3	0.02	0.52	0.2	0.05	0.53	0.2	0.04	0.31	0.2	0.03	0.37	0.2	0.03	0.59
19(土)	晴	0.2	0.04	0.50	0.3	0.02	0.62	0.2	0.05	0.54	0.2	0.03	0.50	0.1	0.04	0.68	0.3	0.03	0.51	0.2	0.05	0.56	0.2	0.04	0.34	0.2	0.04	0.41	0.1	0.03	0.61
20(日)	晴	0.2	0.03	0.49	0.3	0.02	0.62	0.1	0.04	0.55	0.1	0.04	0.51	0.1	0.04	0.67	0.3	0.03	0.50	0.1	0.05	0.56	0.2	0.04	0.36	0.2	0.03	0.43	0.1	0.03	0.62
21(月)	晴	0.2	0.04	0.51	0.3	0.03	0.59	0.1	0.04	0.54	0.1	0.03	0.51	0.1	0.04	0.65	0.3	0.03	0.49	0.1	0.04	0.55	0.2	0.04	0.37	0.1	0.03	0.43	0.1	0.03	0.62
22(火)	晴	0.2	0.04	0.49	0.3	0.02	0.62	0.1	0.04	0.52	0.1	0.03	0.50	0.1	0.04	0.63	0.3	0.03	0.48	0.1	0.04	0.54	0.2	0.04	0.38	0.2	0.03	0.42	0.1	0.03	0.60
23(水)	曇	0.2	0.03	0.48	0.3	0.02	0.60	0.1	0.04	0.49	0.1	0.03	0.48	0.1	0.04	0.62	0.3	0.03	0.47	0.1	0.04	0.52	0.2	0.04	0.36	0.1	0.03	0.40	0.1	0.03	0.59
24(木)	曇	0.2	0.03	0.48	0.3	0.02	0.60	0.1	0.04	0.48	0.1	0.03	0.47	0.2	0.03	0.63	0.3	0.02	0.48	0.1	0.04	0.52	0.2	0.03	0.35	0.1	0.03	0.37	0.1	0.03	0.59
25(金)	晴	0.2	0.03	0.50	0.3	0.02	0.61	0.1	0.04	0.49	0.1	0.03	0.48	0.1	0.04	0.66	0.3	0.02	0.48	0.2	0.04	0.54	0.2	0.04	0.35	0.1	0.03	0.39	0.1	0.03	0.62
26(土)	晴	0.2	0.03	0.53	0.3	0.02	0.59	0.2	0.04	0.51	0.1	0.03	0.50	0.1	0.04	0.67	0.3	0.02	0.46	0.1	0.04	0.56	0.2	0.03	0.39	0.2	0.03	0.41	0.1	0.03	0.64
27(日)	晴	0.3	0.10	0.55	0.3	0.02	0.61	0.2	0.05	0.52	0.2	0.04	0.51	0.2	0.05	0.68	0.3	0.02	0.47	0.2	0.05	0.57	0.3	0.06	0.41	0.2	0.03	0.43	0.2	0.04	0.64
28(月)	晴	0.2	0.07	0.52	0.3	0.02	0.61	0.2	0.05	0.54	0.2	0.04	0.51	0.1	0.04	0.69	0.3	0.02	0.49	0.1	0.05	0.58	0.3	0.09	0.41	0.2	0.05	0.43	0.1	0.04	0.64
29(火)	晴	0.2	0.04	0.54	0.3	0.02	0.60	0.1	0.04	0.54	0.1	0.03	0.53	0.1	0.03	0.69	0.2	0.02	0.48	0.1	0.04	0.57	0.2	0.06	0.40	0.2	0.04	0.45	0.1	0.03	0.60
30(水)	曇	0.1	0.03	0.54	0.2	0.02	0.60	0.1	0.04	0.53	0.1	0.03	0.52	0.1	0.03	0.67	0.2	0.02	0.46	0.1	0.04	0.57	0.2	0.04	0.41	0.1	0.03	0.44	0.1	0.03	0.55
31(木)	曇	0.1	0.03	0.54	0.2	0.02	0.60	0.1	0.04	0.53	0.1	0.03	0.52	0.2	0.03	0.68	0.2	0.02	0.47	0.1	0.04	0.57	0.2	0.03	0.40	0.1	0.03	0.46	0.1	0.03	0.55
最 大		0.3	0.10	0.55	0.4	0.03	0.64	0.2	0.05	0.55	0.2	0.04	0.53	0.2	0.05	0.69	0.4	0.03	0.58	0.2	0.05	0.58	0.3	0.09	0.41	0.2	0.05	0.46	0.2	0.04	0.64
最 小		0.1	0.03	0.46	0.2	0.01	0.58	0.1	0.04	0.45	0.1	0.03	0.45	0.1	0.03	0.57	0.2	0.02	0.45	0.1	0.03	0.47	0.2	0.03	0.28	0.1	0.02	0.35	0.1	0.03	0.52
平 均		0.2	0.04	0.50	0.2	0.02	0.61	0.1	0.04	0.49	0.1	0.03	0.48	0.1	0.04	0.62	0.2	0.03	0.51	0.1	0.05	0.52	0.2	0.04	0.35	0.2	0.03	0.39	0.1	0.03	0.57

※)評価:色(色度は水質基準では5度以下)、濁り(濁度は水質基準では2度以下)は異常でないこと。残留塩素は、0.1mg/l以上。

単位:色度、濁度は度。残留塩素はmg/l。