

2023年9月

毎日検査成績書(色及び濁り並びに残留塩素)

検査場所		千里西町公園			螢池消防署			若竹			千成			医療保健センター			走井			市民会館			東豊中			刀根山公園			浜・小曾根		
日	天候	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素
1(金)	晴	0.1	0.03	0.57	0.2	0.02	0.60	0.1	0.04	0.54	0.1	0.03	0.52	0.1	0.03	0.68	0.2	0.02	0.46	0.1	0.04	0.58	0.2	0.03	0.41	0.1	0.03	0.45	0.1	0.03	0.55
2(土)	晴	0.1	0.03	0.58	0.2	0.02	0.60	0.1	0.04	0.55	0.1	0.03	0.53	0.1	0.03	0.70	0.2	0.02	0.44	0.1	0.03	0.59	0.2	0.03	0.43	0.1	0.02	0.47	0.1	0.03	0.56
3(日)	晴	0.1	0.03	0.58	0.3	0.02	0.60	0.1	0.04	0.57	0.1	0.03	0.54	0.1	0.03	0.70	0.2	0.03	0.44	0.1	0.04	0.60	0.2	0.03	0.44	0.1	0.03	0.48	0.1	0.03	0.56
4(月)	曇	0.1	0.03	0.57	0.3	0.02	0.61	0.1	0.04	0.57	0.1	0.03	0.53	0.1	0.03	0.69	0.2	0.03	0.48	0.1	0.04	0.60	0.2	0.03	0.44	0.1	0.02	0.46	0.1	0.03	0.56
5(火)	晴	0.1	0.03	0.55	0.2	0.03	0.61	0.1	0.04	0.53	0.1	0.02	0.53	0.1	0.03	0.63	0.2	0.03	0.48	0.1	0.04	0.56	0.2	0.03	0.42	0.1	0.03	0.46	0.1	0.03	0.54
6(水)	曇	0.1	0.03	0.56	0.2	0.02	0.61	0.1	0.03	0.49	0.1	0.02	0.51	0.1	0.03	0.60	0.2	0.03	0.48	0.1	0.03	0.51	0.1	0.03	0.44	0.1	0.02	0.43	0.1	0.02	0.53
7(木)	晴	0.1	0.02	0.56	0.2	0.02	0.66	0.1	0.03	0.49	0.1	0.02	0.50	0.1	0.03	0.61	0.2	0.02	0.53	0.1	0.03	0.50	0.1	0.03	0.42	0.1	0.02	0.43	0.1	0.02	0.52
8(金)	曇	0.1	0.03	0.58	0.2	0.02	0.65	0.1	0.03	0.50	0.1	0.02	0.51	0.1	0.03	0.61	0.2	0.02	0.52	0.1	0.03	0.51	0.1	0.03	0.39	0.1	0.02	0.45	0.1	0.02	0.54
9(土)	曇	0.1	0.03	0.56	0.3	0.02	0.65	0.1	0.03	0.50	0.1	0.03	0.53	0.1	0.03	0.62	0.3	0.02	0.51	0.1	0.04	0.52	0.2	0.03	0.39	0.1	0.02	0.47	0.1	0.03	0.55
10(日)	晴	0.2	0.05	0.56	0.3	0.02	0.61	0.1	0.03	0.50	0.1	0.03	0.52	0.1	0.03	0.63	0.2	0.02	0.47	0.1	0.03	0.52	0.2	0.04	0.40	0.1	0.02	0.43	0.1	0.03	0.54
11(月)	雨	0.1	0.04	0.53	0.3	0.01	0.58	0.1	0.03	0.51	0.1	0.03	0.52	0.1	0.03	0.63	0.3	0.02	0.49	0.1	0.03	0.52	0.2	0.05	0.39	0.1	0.03	0.39	0.1	0.03	0.54
12(火)	晴	0.1	0.03	0.52	0.3	0.02	0.58	0.1	0.03	0.51	0.1	0.03	0.52	0.1	0.03	0.62	0.3	0.02	0.48	0.1	0.03	0.52	0.2	0.04	0.38	0.1	0.03	0.39	0.1	0.03	0.54
13(水)	晴	0.1	0.03	0.55	0.3	0.02	0.57	0.1	0.04	0.51	0.1	0.03	0.53	0.1	0.03	0.63	0.3	0.02	0.47	0.1	0.04	0.52	0.2	0.03	0.39	0.1	0.02	0.39	0.1	0.03	0.55
14(木)	曇	0.1	0.03	0.54	0.2	0.02	0.58	0.1	0.03	0.51	0.1	0.03	0.54	0.1	0.03	0.62	0.2	0.02	0.49	0.1	0.03	0.53	0.2	0.03	0.39	0.1	0.02	0.40	0.1	0.03	0.55
15(金)	曇	0.1	0.03	0.52	0.2	0.02	0.58	0.1	0.03	0.50	0.1	0.03	0.53	0.1	0.03	0.63	0.2	0.02	0.50	0.1	0.04	0.53	0.2	0.03	0.38	0.1	0.03	0.39	0.1	0.03	0.54
16(土)	晴	0.1	0.03	0.53	0.2	0.02	0.58	0.1	0.04	0.50	0.1	0.03	0.52	0.1	0.03	0.63	0.2	0.02	0.49	0.1	0.04	0.52	0.2	0.03	0.38	0.1	0.03	0.39	0.1	0.03	0.54
17(日)	晴	0.1	0.03	0.53	0.2	0.02	0.57	0.1	0.04	0.49	0.1	0.03	0.52	0.1	0.04	0.63	0.2	0.02	0.47	0.1	0.04	0.51	0.2	0.03	0.37	0.1	0.02	0.39	0.1	0.03	0.54
18(月)	晴	0.1	0.03	0.52	0.2	0.02	0.57	0.1	0.04	0.49	0.1	0.03	0.51	0.1	0.03	0.62	0.2	0.02	0.47	0.1	0.04	0.51	0.2	0.03	0.38	0.1	0.03	0.39	0.1	0.03	0.54
19(火)	曇	0.1	0.03	0.52	0.2	0.02	0.55	0.1	0.04	0.49	0.1	0.03	0.51	0.1	0.03	0.63	0.2	0.02	0.47	0.1	0.04	0.51	0.2	0.03	0.38	0.1	0.03	0.37	0.1	0.03	0.54
20(水)	曇	0.1	0.03	0.52	0.2	0.02	0.54	0.1	0.04	0.49	0.1	0.03	0.51	0.1	0.03	0.62	0.2	0.02	0.45	0.1	0.04	0.51	0.2	0.03	0.38	0.1	0.02	0.36	0.1	0.03	0.54
21(木)	曇	0.1	0.03	0.49	0.2	0.01	0.55	0.1	0.04	0.48	0.1	0.03	0.51	0.1	0.03	0.62	0.2	0.02	0.46	0.1	0.03	0.51	0.1	0.03	0.37	0.1	0.02	0.36	0.1	0.03	0.54
22(金)	曇	0.1	0.03	0.49	0.2	0.01	0.57	0.1	0.03	0.48	0.1	0.02	0.52	0.1	0.03	0.63	0.2	0.02	0.48	0.1	0.03	0.52	0.1	0.03	0.36	0.1	0.02	0.37	0.1	0.03	0.56
23(土)	曇	0.1	0.02	0.48	0.2	0.01	0.58	0.1	0.03	0.48	0.1	0.02	0.52	0.1	0.03	0.62	0.2	0.02	0.48	0.1	0.03	0.52	0.1	0.02	0.36	0.1	0.01	0.38	0.1	0.02	0.55
24(日)	晴	0.1	0.03	0.50	0.2	0.01	0.57	0.1	0.03	0.48	0.1	0.02	0.52	0.1	0.03	0.64	0.2	0.02	0.48	0.1	0.03	0.52	0.1	0.03	0.36	0.1	0.02	0.38	0.1	0.02	0.55
25(月)	晴	0.1	0.03	0.49	0.2	0.02	0.56	0.1	0.03	0.49	0.1	0.02	0.53	0.1	0.03	0.65	0.2	0.02	0.48	0.1	0.03	0.53	0.1	0.03	0.37	0.1	0.02	0.37	0.1	0.03	0.56
26(火)	曇	0.1	0.03	0.49	0.2	0.02	0.55	0.1	0.03	0.49	0.1	0.02	0.54	0.1	0.03	0.65	0.2	0.02	0.48	0.1	0.03	0.53	0.1	0.03	0.38	0.1	0.02	0.39	0.1	0.03	0.57
27(水)	曇	0.1	0.03	0.50	0.2	0.02	0.57	0.1	0.04	0.50	0.1	0.03	0.54	0.1	0.03	0.66	0.2	0.02	0.48	0.1	0.04	0.54	0.1	0.03	0.39	0.1	0.02	0.40	0.1	0.03	0.58
28(木)	曇	0.1	0.03	0.51	0.2	0.02	0.62	0.1	0.04	0.51	0.1	0.03	0.56	0.2	0.03	0.68	0.2	0.02	0.54	0.1	0.03	0.56	0.1	0.03	0.40	0.1	0.02	0.41	0.1	0.03	0.60
29(金)	晴	0.1	0.03	0.49	0.2	0.02	0.65	0.1	0.04	0.52	0.1	0.03	0.57	0.1	0.03	0.67	0.2	0.02	0.57	0.1	0.04	0.57	0.1	0.03	0.41	0.1	0.02	0.43	0.1	0.03	0.61
30(土)	晴	0.1	0.03	0.50	0.2	0.02	0.65	0.1	0.04	0.52	0.1	0.03	0.56	0.1	0.03	0.66	0.2	0.02	0.57	0.1	0.03	0.57	0.1	0.03	0.39	0.1	0.02	0.44	0.1	0.03	0.60
最 大		0.2	0.05	0.58	0.3	0.03	0.66	0.1	0.04	0.57	0.1	0.03	0.57	0.2	0.04	0.70	0.3	0.03	0.57	0.1	0.04	0.60	0.2	0.05	0.44	0.1	0.03	0.48	0.1	0.03	0.61
最 小		0.1	0.02	0.48	0.2	0.01	0.54	0.1	0.03	0.48	0.1	0.02	0.50	0.1	0.03	0.60	0.2	0.02	0.44	0.1	0.03	0.50	0.1	0.02	0.36	0.1	0.01	0.36	0.1	0.02	0.52
平 均		0.1	0.03	0.53	0.2	0.02	0.59	0.1	0.04	0.51	0.1	0.03	0.53	0.1	0.03	0.64	0.2	0.02	0.49	0.1	0.03	0.53	0.2	0.03	0.39	0.1	0.02	0.41	0.1	0.03	0.55

※)評価:色(色度は水質基準では5度以下)、濁り(濁度は水質基準では2度以下)は異常でないこと。残留塩素は、0.1mg/l以上。

単位:色度、濁度は度。残留塩素はmg/l。