

2024年 1月

毎日検査成績書(色及び濁り並びに残留塩素)

検査場所		千里西町公園			螢池消防署			若竹			千成			医療保健センター			走井			市民会館			東豊中			刀根山公園			浜・小曾根		
日	天候	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素
1(月)	晴	0.1	0.01	0.51	0.2	0.00	0.57	0.1	0.02	0.46	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.55	0.2	0.02	0.52	0.1	0.01	0.44	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.47	0.1	0.01	0.48
2(火)	晴	0.1	0.01	0.50	0.2	0.00	0.55	0.1	0.02	0.45	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.55	0.2	0.01	0.51	0.1	0.01	0.44	0.1	0.01	0.47	0.1	0.00	0.47	0.1	0.01	0.48
3(水)	曇	0.1	0.01	0.50	0.2	0.00	0.58	0.1	0.02	0.46	0.1	0.01	0.49	0.1	0.01	0.55	0.2	0.01	0.53	0.1	0.02	0.44	0.1	0.01	0.47	0.1	0.00	0.48	0.1	0.01	0.48
4(木)	曇	0.1	0.01	0.51	0.2	0.00	0.57	0.1	0.02	0.46	0.1	0.01	0.50	0.1	0.01	0.55	0.2	0.01	0.55	0.1	0.01	0.45	0.1	0.01	0.47	0.1	0.00	0.47	0.1	0.01	0.48
5(金)	晴	0.1	0.01	0.51	0.2	0.00	0.57	0.1	0.02	0.46	0.1	0.01	0.51	0.1	0.01	0.57	0.2	0.01	0.55	0.1	0.01	0.45	0.1	0.01	0.47	0.1	0.00	0.48	0.1	0.01	0.49
6(土)	曇	0.1	0.01	0.51	0.2	0.00	0.58	0.1	0.02	0.47	0.1	0.01	0.51	0.1	0.01	0.56	0.2	0.01	0.55	0.1	0.01	0.46	0.1	0.01	0.48	0.1	0.00	0.49	0.1	0.01	0.49
7(日)	晴	0.1	0.01	0.51	0.2	0.00	0.58	0.1	0.02	0.46	0.1	0.00	0.51	0.1	0.01	0.56	0.2	0.01	0.55	0.1	0.01	0.45	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.49	0.1	0.01	0.49
8(月)	晴	0.1	0.01	0.51	0.2	0.00	0.57	0.1	0.01	0.46	0.1	0.00	0.51	0.1	0.01	0.56	0.2	0.01	0.54	0.1	0.01	0.45	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.49
9(火)	晴	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.58	0.1	0.01	0.46	0.1	0.00	0.51	0.1	0.01	0.56	0.2	0.01	0.55	0.1	0.01	0.46	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.48	0.1	0.01	0.49
10(水)	曇	0.1	0.01	0.52	0.2	0.00	0.56	0.1	0.01	0.46	0.1	0.00	0.51	0.1	0.01	0.55	0.2	0.01	0.55	0.1	0.01	0.45	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.50
11(木)	曇	0.1	0.01	0.52	0.1	0.01	0.52	0.1	0.02	0.46	0.1	0.00	0.52	0.1	0.01	0.56	0.1	0.02	0.51	0.1	0.01	0.46	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.49	0.1	0.01	0.49
12(金)	晴	0.1	0.01	0.52	0.1	0.01	0.52	0.1	0.02	0.46	0.1	0.00	0.52	0.1	0.01	0.56	0.1	0.02	0.47	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.49	0.1	0.01	0.49
13(土)	晴	0.1	0.01	0.51	0.2	0.00	0.59	0.1	0.01	0.46	0.1	0.00	0.51	0.1	0.01	0.57	0.2	0.01	0.48	0.1	0.01	0.46	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.49
14(日)	晴	0.1	0.01	0.52	0.2	0.00	0.61	0.1	0.01	0.47	0.1	0.01	0.52	0.2	0.01	0.60	0.2	0.01	0.52	0.1	0.01	0.46	0.1	0.01	0.48	0.1	0.00	0.49	0.1	0.01	0.51
15(月)	曇	0.1	0.01	0.52	0.2	0.00	0.60	0.1	0.01	0.47	0.1	0.01	0.52	0.1	0.01	0.56	0.2	0.01	0.52	0.1	0.01	0.47	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.50	0.1	0.01	0.50
16(火)	晴	0.1	0.00	0.52	0.2	0.00	0.60	0.1	0.01	0.47	0.1	0.00	0.52	0.1	0.01	0.56	0.2	0.01	0.53	0.1	0.01	0.46	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.49
17(水)	晴	0.1	0.01	0.51	0.2	0.00	0.58	0.1	0.01	0.47	0.1	0.01	0.52	0.1	0.01	0.57	0.2	0.01	0.53	0.1	0.01	0.46	0.1	0.01	0.47	0.1	0.00	0.49	0.1	0.01	0.49
18(木)	雨	0.1	0.01	0.52	0.1	0.01	0.54	0.1	0.01	0.47	0.1	0.01	0.52	0.1	0.01	0.57	0.1	0.02	0.48	0.1	0.01	0.46	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.48	0.1	0.01	0.50
19(金)	曇	0.1	0.01	0.51	0.2	0.00	0.60	0.1	0.01	0.48	0.1	0.01	0.52	0.1	0.01	0.56	0.2	0.02	0.52	0.1	0.01	0.46	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.49	0.1	0.01	0.49
20(土)	曇	0.1	0.01	0.52	0.2	0.00	0.61	0.1	0.01	0.46	0.1	0.00	0.51	0.1	0.01	0.57	0.2	0.01	0.54	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.49	0.1	0.01	0.49
21(日)	曇	0.1	0.01	0.53	0.2	0.00	0.60	0.2	0.02	0.46	0.1	0.01	0.51	0.1	0.01	0.57	0.2	0.01	0.52	0.1	0.01	0.46	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.48	0.1	0.01	0.49
22(月)	曇	0.1	0.01	0.55	0.2	0.00	0.60	0.2	0.02	0.47	0.1	0.01	0.52	0.1	0.02	0.61	0.4	0.07	0.53	0.1	0.01	0.48	0.1	0.01	0.50	0.1	0.00	0.49	0.1	0.01	0.51
23(火)	晴	0.1	0.01	0.56	0.2	0.00	0.59	0.1	0.01	0.45	0.1	0.00	0.48	0.1	0.01	0.52	0.3	0.03	0.53	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.51	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.52
24(水)	晴	0.1	0.01	0.61	0.2	0.00	0.61	0.1	0.01	0.43	0.1	0.00	0.43	0.1	0.01	0.53	0.0	0.00	0.53	0.1	0.01	0.50	0.1	0.00	0.53	0.1	0.00	0.45	0.1	0.01	0.54
25(木)	曇	0.1	0.01	0.59	0.3	0.00	0.60	0.1	0.01	0.45	0.2	0.01	0.46	0.1	0.01	0.46	0.0	0.01	0.54	0.1	0.01	0.51	0.1	0.00	0.55	0.1	0.00	0.49	0.1	0.01	0.55
26(金)	曇	0.1	0.01	0.56	0.3	0.00	0.60	0.1	0.01	0.43	0.1	0.00	0.43	0.1	0.00	0.43	0.0	0.00	0.54	0.1	0.00	0.50	0.1	0.00	0.53	0.1	0.00	0.47	0.1	0.00	0.53
27(土)	曇	0.1	0.01	0.55	0.2	0.00	0.61	0.2	0.01	0.42	0.2	0.00	0.42	0.1	0.01	0.44	0.0	0.01	0.54	0.1	0.01	0.48	0.1	0.00	0.52	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.51
28(日)	晴	0.1	0.01	0.54	0.2	0.00	0.61	0.2	0.01	0.42	0.2	0.00	0.41	0.1	0.01	0.44	0.0	0.00	0.54	0.1	0.00	0.48	0.1	0.00	0.51	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.50
29(月)	曇	0.1	0.01	0.54	0.2	0.00	0.62	0.1	0.01	0.41	0.1	0.00	0.41	0.1	0.01	0.44	0.0	0.01	0.55	0.1	0.01	0.48	0.1	0.00	0.51	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.51
30(火)	晴	0.1	0.01	0.51	0.2	0.00	0.63	0.1	0.01	0.41	0.1	0.00	0.42	0.1	0.01	0.44	0.0	0.01	0.58	0.1	0.01	0.49	0.1	0.00	0.51	0.1	0.00	0.45	0.1	0.00	0.51
31(水)	雨	0.1	0.01	0.49	0.2	0.00	0.62	0.1	0.01	0.41	0.1	0.00	0.42	0.1	0.01	0.44	0.0	0.01	0.57	0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.51	0.1	0.00	0.44	0.1	0.01	0.51
最大		0.1	0.01	0.61	0.3	0.01	0.63	0.2	0.02	0.48	0.2	0.01	0.52	0.2	0.02	0.61	0.4	0.07	0.58	0.1	0.02	0.51	0.1	0.01	0.55	0.1	0.00	0.50	0.1	0.01	0.55
最小		0.1	0.00	0.49	0.1	0.00	0.52	0.1	0.01	0.41	0.1	0.00	0.41	0.1	0.00	0.43	0.0	0.00	0.47	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.46	0.1	0.00	0.44	0.1	0.00	0.48
平均		0.1	0.01	0.53	0.2	0.00	0.59	0.1	0.01	0.45	0.1	0.00	0.49	0.1	0.01	0.53	0.1	0.01	0.53	0.1	0.01	0.47	0.1	0.00	0.49	0.1	0.01	0.50	0.1	0.01	0.50

※)評価:色(色度は水質基準では5度以下)、濁り(濁度は水質基準では2度以下)は異常でないこと。残留塩素は、0.1mg/l以上。

単位:色度、濁度は度。残留塩素はmg/l。