

屋外広告物自主点検結果報告書

1 年 月 日

(あて先) 豊中市長

報告者 住所 _____
(申請者)

2 氏名 _____

電話番号 _____
(法人にあっては主たる事務所の所在地、商号又は名称及び代表者の氏名)

豊中市屋外広告物条例第13条第3項第4号の規定により、屋外広告物の自主点検結果を報告します。

3 1. 広告物等の概要

表示（設置）場所	【住居表示】豊中市 【地番】豊中市
表示（設置）年月日	年 月 日
前回許可番号、年月日	第 号 年 月 日

4 2. 点検結果

点検日：年 月 日
点検者：氏名
資格名：第 号

5 広告物番号：

6 広告物の種類 屋上広告物 壁面広告物 突出広告物 地上広告物 工作物
その他（ ）

7 点検箇所	点検項目	異常の有・無	改善の概要
上基礎構造・	上部構造の全体の傾斜、ぐらつき	有 無	
	基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき	有 無	
	鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	有 無	
支持部	鉄骨接統部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間	有 無	軽度のサビあり。安全上支障はないため、経過観察とする。
	鉄骨接統部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落	有 無	
取付部	アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	有 無	
	溶接部の劣化、コーキングの劣化等	有 無	
	取付対象部（柱・壁・スラブ）取付部周辺の異常	有 無	
広告板	表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落	有 無	
	側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損	有 無	
	広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり	有 無	即時修理が必要であったため、修理済み
照明装置	照明装置の不点灯、不発光	有 無	
	照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水	有 無	
	周辺機器の劣化、破損	有 無	
その他	付属部材（装飾、振れ止め棒、鳥よけ等）の腐食、破損	有 無	
	避雷針の腐食、損傷	有 無	
	その他	塗料のはく離、表示面の汚染・退色又ははく離 ()	有 無

注) 記入に際しては、裏面の【注記】を参照のうえ、ご記入ください。

広告物番号： _____ 広告物の種類 <input type="checkbox"/> 屋上広告物 <input type="checkbox"/> 壁面広告物 <input type="checkbox"/> 突出広告物 <input type="checkbox"/> 地上広告物 <input type="checkbox"/> 工作物 <input type="checkbox"/> その他 (_____)			
点検箇所	点検項目	異常の有・無	改善の概要
上部基礎構造・	上部構造の全体の傾斜、ぐらつき	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
	基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
	鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
支持部	鉄骨接継部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
	鉄骨接継部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
取付部	アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
	溶接部の劣化、コーキングの劣化等	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
	取付対象部（柱・壁・スラブ）取付部周辺の異常	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
広告板	表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
	側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
	広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
照明装置	照明装置の不点灯、不発光	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	
	照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	
	周辺機器の劣化、破損	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	
その他	付属部材（装飾、振れ止め棒、鳥よけ等）の腐食、破損	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
	避雷針の腐食、損傷	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
	その他 塗料のはく離、表示面の汚染・退色又ははく離	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
	その他 (_____)	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	

【注記】

- 「異常の有・無」欄は、該当するものを○で囲んでください。
また、有の場合は、改善時期の目安や異常箇所の詳細等を「改善の概要」欄へ記入するとともに、該当箇所を撮影した写真を添付してください。
- 点検者の資格を証する書面の写しを添付してください。
- 自主点検の必要な広告物が複数ある場合は、各々記入してください。
- 記入欄が足りない場合は、このページをコピーし、記入してください。
- 広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検項目がない場合は、「異常の有・無」欄に斜線を引いてください。

屋外広告物自主点検結果報告書の記入における注意点

1 報告年月日

屋外広告物許可申請書の提出日（報告書を事前協議書に添付する場合はその提出日）と同日で記入してください。

2 報告者（申請者）

報告者は屋外広告物許可申請書の申請者と同一の住所・氏名・電話番号を記入してください。
※報告者が法人の場合は、法人の住所・名称・代表者の氏名・電話番号を記入してください。

3 広告物等の概要

○表示（設置）場所

住居表示・地番のどちらも記入してください。住居表示がない場合は記入不要です。

○表示（設置）年月日

広告物や掲出物件の許可を受けた当初の設置年月日を記入してください。広告物の表示面
板が張り替えられた年月日ではありません。

○前回許可番号、年月日

前回許可を受けた番号と年月日を記入してください。

4 点検結果

○点検日

点検を実施した年月日を記入してください

○点検者

点検者の氏名を記入してください。

○資格名（豊中市屋外広告物条例施行規則第10条第6項第6号）

以下のいずれかに該当する資格名及び番号を記入してください。

①屋外広告士

②都道府県または市が行う屋外広告物講習の修了者

③職業能力開発促進法による、広告美術仕上げ又は帆布製品製造に関する準則訓練修了者
職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者

④建築士

⑤第1種・第2種電気工事士、特殊電気工事資格者、認定電気工事従事者

⑥第1種・第2種・第3種電気主任技術者

⑦屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する広告物の点検に関する技能講
習の修了者

※上記資格を証明する書類の写しを必ず添付してください。

5 広告物番号

事前協議書及び許可申請書に記載の屋外広告物番号を記入してください。

6 広告物の種類

該当する種類にチェックを入れてください。

7 異常の有無、改善の概要

点検箇所と点検項目に基づき、異常の有無に○をつけてください。

〈ア〉点検結果が良好で異常がない場合は「無」を○で囲んでください。

〈イ〉点検箇所に異常があり、良好と判断できない場合は「有」を○で囲み、改善の概要欄に詳細（経過観察、次回更新までに要改善、即時修理が必要等）を記入してください。

また、該当箇所を撮影した写真を必ず添付してください。

〈ウ〉広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検項目がない場合、「異常の有・無」欄に斜線を引いてください。

8 その他

「点検箇所」欄や「点検項目」欄に記載の内容以外にも広告物や掲出物件に点検すべき箇所や項目がある場合は、その内容を（ ）内に記入し「異常の有・無」「改善の概要」欄も記入してください。

◎記入欄が足りない場合は、様式の2ページをコピーし、記入してください。